

## DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

<b>Naročnika:</b>	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj
	ELEKTRO LJUBLJANA, d.d. Slovenska cesta 56 1000 Ljubljana
<b>Izvajalec naročila:</b>	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj
<b>Predmet javnega naročila:</b>	Dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj
<b>Številka postopka:</b>	JN(S)25-008
<b>Vrsta postopka:</b>	Odperti postopek
<b>Objave javnega naročila:</b>	Portal za javna naročila TED



Naziv pogodbe: **Project 101103481**  
- 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch

## KAZALO VSEBINE

<b>I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.....</b>	<b>3</b>
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu .....	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb .....	3
3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb .....	4
4. Dostop do dokumentacije JN .....	4
5. Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo JN.....	4
6. Veljavnost ponudbe.....	4
7. Vročanje pisanj .....	4
<b>II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL .....</b>	<b>5</b>
8. Pravna podlaga .....	5
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavne zakonodaje.....	5
9. Oblika ponudbe .....	5
10. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	5
11. Skupna ponudba več ponudnikov .....	6
12. Ponudba s podizvajalci .....	6
13. Finančna zavarovanja .....	7
14. Cena in plačilni pogoji.....	8
15. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov.....	9
16. Tuji ponudnik.....	9
17. Izločitev iz javnega naročila .....	9
18. Merilo za oddajo javnega naročila .....	9
19. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe .....	10
20. Pravno varstvo .....	10
<b>III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL.....</b>	<b>11</b>
21. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila .....	11
<b>SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA .....</b>	<b>7</b>
<b>PRILOGA F/1 – F/3 .....</b>	<b>35</b>
<b>PRILOGA G.....</b>	<b>42</b>

# I. POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

## 1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane gospodarske subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj (v nadaljevanju: javno naročilo, lahko tudi dobava betonskih ohišij TP ali le betonska ohišja TP).

Naročnik navaja tudi, da je dobava po tem javnem naročilu delno (so)financirana s strani EU projektov (npr. GreenSwitch, NextGenerationEU). Glede na navedeno, se naročniki in gospodarski subjekti, ki bodo v tem postopku oddali ponudbo, zavedajo in soglašajo, da lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta (izvedba kontrol in revizij).

Izvedba postopka skupnega javnega naročila je na podlagi pooblastila za izvedbo postopka skupnega javnega naročila, prejetega od naročnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Elektro Ljubljana), ter na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), prenesena v izvedbo in odločanje naročniku ELEKTRO GORENJSKA, d.d., ki bo javno naročilo izvedel v imenu in za račun drugega naročnika.

Predmet naročila je dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj, v skladu s tehnično dokumentacijo ter pogoji in zahtevami, kot izhajajo iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN).

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na slovenskem portalu za javna naročila (<https://www.enarocanje.si/>), in preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (<https://www.enarocanje.si/>).

## 2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te dokumentacije JN in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 21. 8. 2025 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

<sup>1</sup> Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

### 3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne **21. 8. 2025** in se bo začelo ob **12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

### 4. Dostop do dokumentacije JN

Dokumentacijo JN lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

### 5. Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo JN

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije JN oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom, štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **6. 8. 2025** do 10. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo JN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji JN. Vsak dodatek k dokumentaciji JN postane sestavni del dokumentacije JN. Kot del dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

### 6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

### 7. Vročanje pisanj

Naročnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posređoval ponudnikom v sistemu e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posređovalo sporočilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete preko sistema e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.  
Predsednik uprave:  
dr. Ivan Šmon, MBA

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – SPLOŠNI DEL

### 8. Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavne zakonodaje.

### 9. Oblika ponudbe

#### Jezik

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

#### Poslovna skrivnost

Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPosS). Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik utemeljeno smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3. Ponudnik lahko svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.

#### Ostale zahteve

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb oziroma v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil, in morajo biti dokazljive. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od roka za oddajo ponudb, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

### 10. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe

Ponudnik lahko odda ponudbo le za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

## 11. Skupna ponudba več ponudnikov

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji JN posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

## 12. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja material ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce (izpolniti obrazec ESPD) in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v III. poglavju te dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji JN, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

### 13. Finančna zavarovanja

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj:

- finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

#### K a): Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudniki morajo zavarovanje za resnost ponudbe predložiti skupaj s ponudbo. Višina zavarovanja je določena v III. poglavju dokumentacije JN.

Zavarovanje mora veljati najmanj tako dolgo, kot je veljavna ponudba. Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe za dodaten čas, če v obdobju veljavnosti garancije pogodba še ni bila sklenjena (npr. izbor še ni zaključen, morebitna vložitev zahtevka za revizijo) oziroma ni predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrnilo zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti. V takem primeru bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izločil iz nadaljnjega postopka.

Če ponudnik ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja ali če finančno zavarovanje ne bo vrednostno ustrezalo naročnikovim zahtevam, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali
- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

#### K b): Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V osnutku pogodbe je določen rok predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem.

#### K c): Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V osnutku pogodbe je določen rok predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem.

Ponudniki lahko, kot instrument finančnega zavarovanja, predložijo:

- i) bančno garancijo,
- ii) zavarovanje zavarovalnice (dovoljeno le za finančno zavarovanje za resnost ponudbe),
- iii) denarni depozit.

#### K a): Bančna garancija:

Bančna garancija mora biti izdana na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdanih pri MTZ pod št. 758, mora biti nepreklicna, brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv. Izdana mora biti s strani banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici. V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1, 2 in 3.

#### K b): Zavarovanje zavarovalnice (dovoljeno le za finančno zavarovanje za resnost ponudbe):

Finančno zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice, mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv, brez morebitnih dodatnih pogojev zavarovalnice (npr. ureditev s splošnimi

pogoji, ki je v nasprotju z zahtevami naročnika). V predloženem zavarovanju ne sme biti navedeno, da je kot pogoj za unovčitev treba predložiti original. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1.

#### K c): Denarni depozit:

(Izbrani) ponudnik lahko na poslovni račun naročnika (št. SI56 2900 0000 1824 912, UniCredit banka) nakaže denarni brezobrestni depozit. Depozit mora biti nakazan v višini, kot je zahtevana za višino zavarovanja in za enako obdobje zavarovanja. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) mora naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

#### Splošna pravila:

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi (izbranega) ponudnika na to izrecno opozoril, mora pa (izbranega) ponudnika o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Unovčenje zavarovanja (izbranega) ponudnika ne odvezuje obveznosti izvršitve pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora (izbrani) ponudnik takoj nadomestiti z novim.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku. Na pisno zahtevo izbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil:

- zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po podpisu pogodbe in pod pogojem, da je predložil ustrezno finančno zavarovanje, opredeljeno v tej dokumentaciji JN.
- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar šele po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti,
- zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, vendar šele po poteku njegove veljavnosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

## **14. Cena in plačilni pogoji**

Ponujena cena mora vključevati vse stroške (dobave materiala, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške) in popuste, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo obveznosti tega javnega naročila in jih bo moral plačati naročnik za izvedbo javnega naročila.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR).

V času trajanja pogodbe oziroma do konca izpolnitvene obveznosti je ponudbena (pogodbena) cena za dobavo montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj drsna. Način izračuna drsne cene je razviden iz PRILOGE G. Prvi kvartal se začne šteti s 1. dnem naslednjega meseca po podpisu pogodbe. Prva sprememba cen se izračuna po poteku prvega kvartala, do takrat pa veljajo cene/enoto iz ponudbenega predračuna ( $P_0$ ), ki so za to obdobje fiksne. Sprememba se upošteva v kolikor pride do odstopanj za vključno  $\pm 3\%$  ali več od ponudbene (pogodbene) cene.

Dobavitelj mora najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu novega kvartala, naročniku posredovati ažuriran podpisan predlog prodajnih cen za vse postavke iz ponudbenega predračuna. Morebitne spremembe cen (v plus ali minus) veljajo s 1. dnem novega kvartala in so fiksne za vsa



naročila v tem kvartalu. Vmesne zahteve po spremembi cen (če npr. dobavitelj predlog novih prodajnih cen posreduje že po dveh mesecih), se ne upoštevajo.

Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval povišanja cene na enoto, ki bi odstopala od podane cene zaradi ponudnikove opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov neovrednotenih storitev.

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe.

## **15. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik bo lahko od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, **naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila**. Pod enakimi pogoji lahko skupni ponudniki uporabijo zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

## **16. Tuji ponudnik**

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik, drug subjekt ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo JN, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

## **17. Izločitev iz javnega naročila**

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo JN oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije JN ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

## **18. Merilo za oddajo javnega naročila**

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.

V primeru, da imata dve ponudbi enako ponujeno vrednost, bo izbrana tista ponudba, ki je bila preko sistema e-JN prej oddana. Naročnik bo ugotavljal prispelost ponudb kot je navedeno v Zapisniku o odpiranju ponudb, ki se kreira po oddaji ponudb v sistemu e-JN.

## **19. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe**

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Izbrani dobavitelj bo z vsakim naročnikom posebej sklenil pogodbo. Posamezni naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pridobljenem soglasju nadzornega sveta (če bo potrebno) ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku deset dni po pozivu k podpisu ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru ima naročnik pravico, da lahko sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in to naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in prejemu soglasja nadzornega sveta, ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 10 dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru ima naročnik pravico, da lahko sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in to naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo.

## **20. Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

### III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL

#### 21. Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

#### **Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«**

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom k PRILOGI D/1.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf., obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu PONUDBA, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom, naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

#### **ESPD**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala e-JN: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

#### **Ostali dokumenti**

Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Če ponudnik v ponudi priloži nepodpisan dokument, se kljub temu šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, saj z oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik že s tem izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

1.	<p><b>PONUDBA, PONUDBENI PREDRAČUN</b></p> <p>Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec Ponudba in obrazec Ponudbeni predračun.</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjena Ponudba in Ponudbeni predračun (PRILOGA D/1a in PRILOGA D/1b).</b></p>
2.	<p><b>ESPD</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno).</p> <p><u>Razlogi za izključitev so naslednji:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetih v 75. členu ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki jo jih izrekla tuja sodišča.</li> <li>b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe.</li> <li>c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.</li> <li>d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</li> <li>e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.</li> <li>f) če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.</li> <li>g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno tudi v</li> </ul>

	<p>primeru, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. Organ, pristojen za varstvo konkurence, lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka;</p> <p>h) če nasprotja interesov iz II. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.</p> <p>i) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p>j) če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.</p> <p>k) če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.</p> <p><b>ESPD OBRAZEC</b> (v »Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« <b>za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem – OBVEZNI PODATEK EMŠO.</b> V kolikor ponudnik ne bo navedel tega podatka, bo pred izdajo odločitve pozvan k dopolnitvi ponudbe).</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2).</b></p> <p><b>PREDLOŽITI:</b></p> <p>a) <b>za ponudnika</b></p> <p>b) <b>za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</b></p> <p>c) <b>za vsakega podizvajalca</b></p> <p>d) <b>za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik</b></p>
<b>3.</b>	<p><b>SKUPNI PARTNER</b></p> <p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 11. točko dokumentacije JN.</p> <p><b>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).</b></p>
<b>4.</b>	<p><b>NEKAZNOVANOST</b></p> <p>Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p> <p>Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetimi odstavki 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p><u>Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi: Če je označen</u></p>

	<p>odgovor v tem primeru DA, v navedena polja ponudnik vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?«, v polje »Prosimo opišite jih*«, napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p><u>Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1): Če je označen odgovor v tem primeru DA in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi, ki jo priloži ponudbi.</u></p> <p>Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam (PRILOGA D/4). Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe.</p> <p><b>DOKAZILA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>izpolnjen in podpisan ESPD (PRILOGA D/2) ali potrdila iz kazenske evidence, ki jih predloži ponudnik sam (PRILOGA D/4).</b></li> </ul> <p><b>PREDLOŽITI za:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I. Pravne osebe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o za ponudnika</li> <li>o za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</li> <li>o za vsakega podizvajalca</li> <li>o za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik</li> </ul> </li> <li>- <b>II. Fizične osebe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o za vse fizične osebe sodelujočih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.</li> </ul> </li> </ul>
5.	<p><b>FINANČNI POGOJ</b></p> <p>Ponudnik, ki <u>ima</u> sedež v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.</p> <p>Ponudnik, ki <u>nima</u> sedeža v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila,</li> <li>- s predložitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel II), izdanega s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani <a href="https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica">https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica</a>. Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.</li> </ul> <p>Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Ponudnik, ki <u>nima</u> sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni v originalnem jeziku dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.</p> <p><b>DOKAZILO: eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni (PRILOGA D/5).</b></p>

	<p><b>PREDLOŽITI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za ponudnika</li> <li>- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</li> </ul>
6.	<p><b>TEHNIČNA DOKAZILA</b></p> <p>Ponudnik mora za vse ponujene tipe betonskih ohišij TP ponudbi predložiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) izjavo o lastnostih v skladu s 6. členom Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS, št. 82/2013; ZGPro-1),</li> <li>b) certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje za vsak ponujeni tip betonskih ohišij, izdan s strani ZAG ali druge akreditirane institucije,</li> <li>c) zasnovo in izkaz požarne varnosti za betonska ohišja transformatorskih postaj (v skladu z zahtevami Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, UL RS, št. 12/2013 s spremembami),</li> <li>d) merske skice, izračune naravnega hlajenja za vsak tip betonskih ohišij transformatorskih postaj in slikovno gradivo ponujenih tipov betonskih ohišij TP, že umeščenih v prostor. Naročnik si pridružuje pravico ogleda na lokaciji umestitve TP v prostor,</li> <li>e) ustrezni tehnični material za vse ponujene tipe materiala, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujenih tipov (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.).</li> </ol> <p>Predložena tehnična dokazila za ponujene tipe betonskih ohišij TP morajo ustrezati posameznim zahtevam naročnika. Če naročnik iz priloženega tehničnega materiala ne bo mogel ugotoviti ustreznosti ponujenih betonskih ohišij TP, bo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva, da mu omogoči ogled proizvodnje oz. ogled ponujenih tipov betonskih ohišij pri proizvajalcu.</p> <p><b>DOKAZILO: Tehnična dokazila iz te točke (PRILOGA D/6).</b></p>
7.	<p><b>REFERENCE</b></p> <p><b>Naročnik priznava referenčni pogoj, če je izpolnjen samo z referencami proizvajalca ALI proizvajalca in dejanskega ponudnika skupaj.</b></p> <p><b>REFERENCE PROIZVAJALCA</b></p> <p>Ponudnik mora za proizvajalca betonskih ohišij transformatorskih postaj izkazati, da je v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb <u>letno</u> proizvedel vsaj 30 kosov montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj.</p> <p>Iz referenčne liste proizvajalca morajo biti razvidni vsaj naslednji podatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tip betonskih ohišij,</li> <li>b) količina,</li> <li>c) leto proizvodnje.</li> </ol> <p>Reference morajo biti podpisane s strani predstavnika proizvajalca.</p> <p><b>REFERENCE DEJANSKEGA DOBAVITELJA MONTAŽNIH BETONSKIH OHIŠIJ TP</b></p> <p>Ponudnik mora za dejanskega dobavitelja betonskih ohišij TP mora ponudbi priložiti pozitivno referenčno potrdilo naročnika, da je v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb referenčnim naročnikom - končnim uporabnikom (s sedežem v državah članicah Evropske</p>

	<p>unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)), dobavi za najmanj 800.000,00 EUR montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj.</p> <p>Reference morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe naročnika, ki je končni uporabnik dobavljenih referenčnih montažnih betonskih ohišij (npr. elektro distribucijske družbe).</p> <p>Pod pojmom »dejanski dobavitelj« se razume dobavitelja, ki bo po pogodbi sam izvajal dobave (brez posrednikov, podizvajalcev ipd.), in ki je tudi pri referenčnem poslu neposredno sam izvedel dobave opreme.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčne opreme, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri. Vsi stroški v zvezi z morebitnim ogledom betonskih ohišij transformatorskih postaj so stroški ponudnika.</p> <p>Ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tudi s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del ali dobavi blaga nastopal s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem, ki bosta tudi <u>dejansko</u> dobavljala betonska ohišja TP, morata tudi partner in/ali podizvajalec izkazati reference, in sicer v sorazmernem deležu del, ki jih bosta partner in/ali podizvajalec dejansko izvajala v tem javnem naročilu (npr. ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki bo dobave izvajal v obsegu 30 %, zato mora podizvajalec izkazati reference v obsegu 30 % zahtevanih).</p> <p>V primeru, da skupni partner in/ali podizvajalec dejansko ne bosta izvajala in dobave blaga (npr. skupni partner bo izstavil le finančno zavarovanje), zanj ni treba izkazati referenc.</p> <p><b>DOKAZILO: Seznam proizvajalca (PRILOGA D/7a) in Referenčno potrdilo (PRILOGA D/7b).</b></p>
<b>8.</b>	<p><b>SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA</b></p> <p>Ponudnik mora izpolniti in ponudbi priložiti podpisano specifikacijo zahtev naročnika.</p> <p><b>Dokazilo: Izpolnjena Specifikacija zahtev naročnika (PRILOGA D/8)</b></p>
<b>9.</b>	<p><b>OSNUTEK POGODBE</b></p> <p>V PRILOGI D/9 se nahaja osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino osnutka pogodbe.</p> <p>V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora priložiti tudi izpolnjeno prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena »Priloga – podizvajalec« osnutka pogodbe.</b></p>
<b>10.</b>	<p><b>FINANČNA ZAVAROVANJA</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v skladu s 13. točko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1.</p> <p>Finančno zavarovanje mora biti predloženo v višini 42.500,00 EUR.</p> <p><b>DOKAZILO: Finančno zavarovanje (PRILOGA F/1).</b></p>



## **PRILOGE D/1 DO D/9**

**PONUDBA<sup>2</sup>**

Številka ponudbe: \_\_\_\_\_

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

**PONUDBO**

<b>Dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj (v EUR brez DDV)</b>	_____ EUR
<b>Veljavnost ponudbe<sup>3</sup></b>	_____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

<sup>2</sup> Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

<sup>3</sup> Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

## **Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:**

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave materiala, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta naročila, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PONUDBENI PREDRAČUN<sup>4</sup>

Zap. št.	ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA	Količina (kos) ELEKTRO GORENJSKA	Količina (kos) ELEKTRO LJUBLJANA	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
1.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA	5	/		
2.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA	3	/		
3.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 1000 kVA	3	/		
4.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 250 kVA	/	30		
5.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA	/	36		
6.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 630(1000) kVA	/	21		
7.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – MALA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 250 kVA (45°)	10	/		
8.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (30°)	5	/		
9.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (45°)	35	/		
10.	TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1000 kVA (45°)	5	/		
11.	STRELOVODNA ZAŠČITA	5	/		

<sup>4</sup> Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

<b>Zap. št.</b>	<b>ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA</b>	<b>Količina (kos) ELEKTRO GORENJSKA</b>	<b>Količina (kos) ELEKTRO LJUBLJANA</b>	<b>Cena/enoto v EUR brez DDV</b>	<b>Vrednost skupaj v EUR brez DDV</b>
12.	VGRADNJA KABLSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (enostranska, tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D)	/	540		
13.	VGRADNJA KABLSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (enostranska, tip HSI 90-K/10 s pokrovom HSI 90-D)	/	57		
14.	VGRADNJA KABLSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (dvostranska, tip HSI 150-K2/10 s pokrovom HSI 150-D)	/	57		

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

**Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD**

**(v skladu s podtočko 2, točke 21 dokumentacije JN)**

**Akt o skupnem nastopanju**

**(v skladu s podtočko 3, točke 21 dokumentacije JN)**

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

**Potrdila o nekaznovanosti**

**(v skladu s podtočko 4, točke 21 dokumentacije JN)**



**S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni**

**(v skladu s podtočko 5, točke 21 dokumentacije)**

**Tehnična dokazila**

**(v skladu s podtočko 6, točke 21 dokumentacije JN)**

**Seznam proizvajalca o količini proizvedenih betonskih ohišij TP**

**(v skladu s podtočko 7, točke 21 dokumentacije JN)**

\_\_\_\_\_  
(naziv potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_  
(naslov potrjevalca reference)

\_\_\_\_\_  
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

### REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA – DEJANSKEGA DOBAVITELJA<sup>5</sup>

Izjavljamo, da nam je družba

\_\_\_\_\_

dobavila montažna betonska ohišja transformatorskih postaj:

Št.	Številka, predmet pogodbe in tip dobavljenega materiala	Obdobje dobave	Pogodbena vrednost
1.			
2.			
3.			

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: \_\_\_\_\_,

tel.: \_\_\_\_\_ in e-mail \_\_\_\_\_.

Dobave blaga je navedena družba opravila (*ustrezno obkrožite*):

- strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke:	DA	NE
- v pogodbeno dogovorjenem roku:	DA	NE

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

\_\_\_\_\_  
(Kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis potrjevalca reference)

<sup>5</sup> Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik ta obrazec lahko kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

**SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA**

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek (npr. višina kablanskega dela – (*ponujeno*) 115 cm), ne le prepisati vrednost iz stolpca »Zahtevano« (npr. višina kablanskega dela – (*zahtevano*)  $\geq 110$  cm).

**Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:**

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
<b>1.A</b>	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d390 x g250 x v280 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 5 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene strani
-	višina kabelskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	20
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 144 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.B	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za srednjo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d460 x g270 x v280 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 8 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1000 kVA (dimenzionirano hlajenje TRF)</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d3000 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d3000 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene strani
-	višina kabelskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	24
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem	DA
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 120 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.C	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 1000 kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d530 x g460 x v275 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 8 polj ali več</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 2 x 1000 kVA (dimenzionirano hlajenje TRF)</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 16</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d4500 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d4500 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene ali dveh strani
-	višina kabelskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	32
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem	DA
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 190 cm



#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.D	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 250 kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d240 x g220 x v270 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 3 polja ali več</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1 x 250 kVA (dimenzionirano hlajenje TRF)</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 8</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1250 x g900 x v1550 mm max. dimenzije NN bloka: d1000 x g400 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene ali dveh strani
-	višina kablanskega dela	≥ 80 cm
-	max. število kablanskih uvodnic	16
-	lovilna posoda za olje TR	armiranobetonska posoda
-	montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem	DA
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 95 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.E	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d470 x g330 x v280 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 7 polj ali več</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1 x 1000 kVA (dimenzionirano hlajenje TRF)</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d2300 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1800 x g1170 x v1900 mm max. dimenzije NN bloka: d2300 x g400 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene strani
-	višina kabelskega dela	≥ 80 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	24
-	lovilna posoda za olje TR	armiranobetonska posoda
-	montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem	DA
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 140 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
1.F	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 630(1000) kVA</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	ravna streha (sika premaz)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d500 x g420 x v280 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 8 polj ali več</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 2 x 630(1000) kVA (dimenzionirano hlajenje TRF)</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 20</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d3600 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1800 x g1170 x v1900 mm max. dimenzije NN bloka: d3600 x g400 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene ali dveh strani
-	višina kabelskega dela	≥ 80 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	32
-	lovilna posoda za olje TR	armiranobetonska posoda
-	montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem	DA
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 140 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
2.A	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – MALA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 250 kVA (45°)</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za malo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d240 x g220 x v420 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 3 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 250 kVA</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 5</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1200 x g800 x v1500 mm max. dimenzije NN bloka: d1100 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z dveh strani
-	višina kablanskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kablanskih uvodnic	12
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 220 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
2.B	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (30°)</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	streha dvokapnica: 30° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d390 x g250 x v370 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 5 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene strani
-	višina kabelskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	20
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 144 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
2.C	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (45°)</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d390 x g250 x v425 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 5 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z ene strani
-	višina kablskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kablških uvodnic	20
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2.0 mm	≥ 144 cm

#	ZAHTEVANO	PONUJENO
2.D	<b>TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1000 kVA (45°)</b>	
-	proizvajalec transformatorskih postaj	DA
-	tip transformatorske postaje	DA
-	vrsta izvedbe transformatorske postaje	armiranobetonska montažna hišica
-	izvedba strehe transformatorske postaje	streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec)
-	fasada transformatorske postaje	prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga ...)
-	max. dimenzije za malo izvedbo transformatorske postaje	max. dimenzije d460 x g270 x v425 cm
-	max. dimenzije vgrajene opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN RMU blok: do 8 polj</li> <li>○ Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1000 kVA</li> <li>○ NN stikalni blok: max. število izvodov: 12</li> </ul>	max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g7950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d1100 x g500 x v2000 mm
-	vhod v objekt transformatorske postaje	z dveh strani
-	višina kabelskega dela	≥ 110 cm
-	max. število kabelskih uvodnic	24
-	lovilna posoda za olje TR	kovinska posoda INOX
-	dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm	≥ 165 cm

#	DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA BETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ:	PONUJENO
1.	<p>Ohišja MTP morajo biti izdelana in preskušena v skladu z navedenimi oz. enakovrednimi standardi in morajo ustrezati montaži električne opreme v skladu s/z;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1026, SIST EN 60529, SIST EN 61936-1, SIST EN 62271-202, SIST EN 62305 in SIST EN 50522,</li> <li>- Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV (Uradni list RS, št. 63/16 in 38/24 – EZ-),</li> <li>- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1),</li> <li>- Varnostnimi pravili za delo na elektroenergetskih postrojih (GIZ distribucije električne energije, 2. izdaja, november 2008) oz. Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, <a href="#">56/99</a> – ZVZD in <a href="#">43/11</a> – ZVZD-1</li> <li>- Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)</li> </ul>	
2.	<p><u>Notranje posluževanje betonskih ohišij transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- popolnoma oklopljeni postroji,</li> <li>- popolna varnost proti nenamernemu dotiku delov pod napetostjo,</li> <li>- enostavna zamenjava ali dograditev opreme.</li> </ul>	
3.	<p><u>Velikost ohišja betonskih ohišij transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- velikost ohišja mora biti zasnovana za vgradnjo sodobne opreme, ki se uporablja v EU in v SLO distribuciji (merska odstopanja AB montažnih hišic so lahko max. +/- 3% od podanih vrednosti)</li> <li>- velikost ohišij mora biti razvidno iz priložene sheme proizvajalca (priloga k ponudbi)</li> </ul>	
4.	<p><u>Priključek za dizelski agregat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dve odprtini v steni transformatorskih postaj (na zadnji steni stikalnega prostora) za dovod NN kablov za priključitev agregata s predfabriciranimi uvodnicama Hauff – Technik, tipa BD 90 – K2/150, s kovinskima zaporama tipa BA 90, ali podobno,</li> <li>- višina dveh odprtin mora biti od 20 do 50 cm od nivoja posluževalnega prostora, odprtini morata biti v isti višini (ene poleg druge),</li> <li>- v primeru kovinskih zapor odprtin mora biti izvedena galvanska izenačitev potenciala.</li> </ul>	
5.	<p><u>Protipožarna varnost betonskih ohišij transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objekt betonskih ohišij montažnih transformatorskih postaj mora izpolnjevati določbe in zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah« (Uradni list RS, št. 31/2004 s spremembami).</li> </ul>	
6.	<p><u>Arhitekturne zahteve za betonska ohišija transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovna izvedba do moči TR 630 kVA : ravna streha, iz enega kosa, brez spojev v strehi,</li> <li>- izvedbe TP z ravnimi strehami morajo imeti vodo nepropustno streho kot na primer sika premaz,</li> <li>- streha dvokapnica: 30° in 45° naklon strehe,</li> <li>- debelina montažnih sten TP mora biti <math>\geq 10</math> cm.</li> </ul>	



<p>7. <u>Montažni spoji betonskih ohišij transformatorskih postaj:</u>  število vertikalnih montažnih spojev pri osnovni izvedbi (postavke od 1 - 5) mora biti max. 4.</p>	
<p>8. <u>Izvedba vrat TP:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vrata TP morajo imeti samozapiralo z zaustavitvijo vrat v odpretn položaju (npr. kot GEZE TS 2000 NV),</li> </ul>	
<p>9. <u>Vgradnje inštalacijskih cevi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvedba vgradnje inštalacijskih cevi za razvod električnih inštalacij (svetilka, vtičnica, senzor vstopa) vgrajena dvojna doza (kot npr. TEM BM 4),</li> <li>- Mesto vgradnje cevi (podometna) za senzor vstopa mora biti nameščena na zgornji strani vrat (na isti strani nameščene ključavnice), skladno z projektnim načrtom</li> <li>- predlog mesta vgradnje cevi mora biti razvidno iz priložene sheme proizvajalca (priloga k ponudbi)</li> </ul>	
<p>10. <u>Ekologija:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lovilna INOX posoda pod transformatorjem – posoda iz nerjavne pločevine – zagotovljena mora biti oljna nepropustnost sklade v življenjski dobi transformatorja,</li> <li>- lovilna posoda pod transformatorjem je lahko tudi armiranobetonske izvedbe, izdelana iz vodoneprepustnega betona, ki mora v življenjski dobi zagotavljati nepropustnost za izolacijsko tekočino in mora imeti ustrezno dokazilo o vodotesnosti</li> <li>- lovilna INOX posoda mora biti vgrajena v temeljno ploščo ohišja TP,</li> <li>- velikost lovilne posode mora ustrezati max. moči transformatorja, ki se lahko vgradi v TP,</li> <li>- odprtine v temeljni plošči MTP so razvidne iz priloženih skic proizvajalca,</li> <li>- pokrov za kletni prostor mora biti iz poliestrske pohodne mreže ,</li> <li>- na vseh MTP ohišjih se v talni plošči v SN/NN prostoru okoli odprtini pod SN opremo naredi utor v globini 3,5cm za pohodno mrežo, enako kot je to narejeno na servisni odprtini.</li> <li>- dodatni C-profil 40/25, l=300 za pritrditev SN povezav - višina vgradnje je 150 cm nad ploščo, ki se jo prilagodi zahtevanim potrebam.</li> </ul>	
<p>11. <u>Izvedba in razplet energetskih NN in SN kablov za transformatorske postaje za:</u></p> <p><u>A. ravna streha</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NN kabli: Opis za ravno streho (velja za 1000 ali 2x1000kVA): V predelno steno SN/NN in TR prostora transformatorske postaje je nameščen C- profil, ki je namenjen objemkam za NN kabelske povezave.</li> <li>- NN kabli: Opis za ravno steho (ne velja za 1000 in 2x1000kVA): V streho transformatorske postaje je vgrajen C-profil, ki je namenjen objemkam za NN kabelske povezave.</li> </ul>	

<p><u>B. streha dvokapnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NN kablji: Opis za streho dvokapnico: montaža konzole (C-profil) nad NN stikalni blok, na katero se namestijo kabelske objemke za NN kabelske povezave.</li> <li>- kabelska NN povezava med transformatorjem in NNR mora biti izvedena nad pregradno steno med TR prostorom in NN prostorom (dovod v NNR zgoraj),</li> <li>- SN kablji: Za pritrditev SN kablov se na steni ob transformatorju (SN stran) vgradi C-profil predviden za montažo kabelskih objemk, v temeljni plošči mora biti odprtina za SN kablovode.</li> <li>- Vgradi se tip C-profila npr. kot Halfen HM 40/25.</li> <li>- Ponudnik mora zagotoviti predhodno vgrajen (vbetoniran) C-profil v elementih (stena, streha). Montaža C – profila na lokaciji izvedbe TP ni sprejemljiva. C-profil mora biti ozemljen oz. se zagotovi galvanska izenačitev potenciala.</li> </ul>	
<p>12. Izvedba strelovodne zaščite se izvede skladno s projektom za posamezno transformatorsko postajo (izračun s programom SKAT). V primeru izvedbe strelovodne zaščite morajo biti ohišja opremljena z zaščito pred delovanjem strele v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in nasl.) in tehnično smernico TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele in nasl.). Strelovodna napeljava ne sme biti spojena z armaturo AB sten in streh ohišij TP. Pri odvodih strelovodne zaščite mora biti izvedena merilna sponka.</p>	
<p>13. <u>Ozemljitve betonskih ohišij in galvanskih povezav kovinskih delov transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povezave notranje ozemljitve z ozemljilnim obročem morajo biti izvedeni tako, da je omogočena priključitev ozemljila brez dodatnega posega v ohišja MTP – uporaba ustreznih prehodnih ozemljitvenih sponk z ustrezno križno sponko, ki se privije na priključnico (kot npr. Hauff-Technik, tip HEA-PK-M12/10). Le-te morajo biti nameščene na vsaki strani na višini 70 cm od spodnjega roba temeljnega korita,</li> <li>- sistem ozemljilnih priključkov mora zagotoviti dober spoj (kot npr. zakovna matica M 8), preprečevati korozijo, ter zagotoviti tesnjenje – preprečevanje vdora vode in vlage v kabelski del transformatorskih postaj.</li> </ul>	
<p>14. <u>Tesnjenje kabelskega dela betonskih ohišij transformatorskih postaj:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kabelski del betonskega ohišja MTP, mora biti vodo nepropusten,</li> <li>- za uvode SN kablov, NN kablov (kabelske kanalizacije) in komunikacijskih kablov iz zunanosti v kabelski kletni del transformatorskih postaj morajo biti v stene kabelskega prostora vgrajene predfabricirane kabelske uvodnice – enostranski/dvostranski tesnilni blok z bajonetnim zapiralom (kot npr. Hauff Technik, enostranska tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D in/ali tip HSI 90-K/10 s pokrovom HSI 90-D in/ali dvostranska tip HSI 150-K2/10 s pokrovom HSI 150-D, ali tehnično enakovredno),</li> <li>- sistem mora zagotoviti tesnjenje – preprečiti vdor vode in vlage v kabelski del transformatorskih postaj,</li> </ul>	

- število in njihove pozicije (stranice ohišij TP) vodotesnih uvodnic bo naročnik definiral ob vsakem sukcesivnem naročilu TP in so v ponudbenem predračunu definirane kot posamezna pozicija za vgradnjo le-teh za kos.	
15. <u>Prezračevanje MTB:</u> Omogočen mora biti pretoka zraka glede na max. moč transformatorja v MTP, kjer mora biti prezračevalna odprtna v vratih in v betonskem delu TP.	
16. Naročnik ima pravico pred izbiro pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji. Če bo ugotovljena ustreznost blaga stroške neodvisne strokovne institucije nosi naročnik, v nasprotnem primeru pa stroške nosi ponudnik. Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji javnega naročila navedeno zahtevo preveri. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da izpolnjevanje navedene zahteve občasno preveri med izvajanjem pogodbe.	
17. Zahtevani garancijski rok za vse elemente konstrukcije je 10 let.	
18. Zahtevani garancijski rok za kakovost izvršenih del po naročnikovem prevzemu objekta, razen za tiste vgrajene dele in naprave, za katere velja posebna garancijska doba proizvajalcev, je 24 mesecev.	
19. Dobavni rok je največ 25 dni oz. 20 delovnih dni.	

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis:

OSNUTEK POGODBE<sup>6</sup>

## Naročnika:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA  
 identifikacija št. za DDV: SI 20389264  
 matična številka: 5175348000

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik uprave Urban Likozar  
 ID številka za DDV: SI 49977725  
 matična številka: 5227992000

in

## Dobavitelj:

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_  
 identifikacija št. za DDV: SI \_\_\_\_\_  
 matična številka: \_\_\_\_\_

sklepata

POGODBA št. JN(S)25-008

## DOBAVA MONTAŽNIH BETONSKIH OHIŠIJ TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

## UVODNA DOLOČBA

## 1. člen

Naročnika ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj in ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, so na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila s podpisom Dogovora o izvedbi skupnega javnega naročila, prenesli na naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., ki je za dobavo ohišij transformatorskih postaj, v imenu in za račun ostalih naročnikov, izvedel javno naročilo, ki ga je dne \_\_\_\_\_ objavil na slovenskem portalu za javna naročila, pod št. objave, \_\_\_\_\_ in v uradnem listu EU, št. objave \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_. je za dobavo montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj izvedel javno naročilo, ki ga je dne \_\_\_\_ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave \_\_\_\_\_.

Dobavitelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. JN(S)25-008 z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.



Naziv pogodbe: **Project 101103481**  
**- 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch**

<sup>6</sup> Vsak naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil ločeno pogodbo, zato bo pogodba, vezana na količino in pogodbeno vrednost, prilagojena na posameznega naročnika.

## **PREDMET POGODBE**

### **2. člen**

Predmet te pogodbe je dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj (v nadaljevanju: dobava opreme), kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN(S)25-008 z dne \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in ponudbe dobavitelja št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_. Ponudba dobavitelja je del te pogodbe.

V izjemnih primerih na strani naročnika (npr. nujne dobave zaradi havarije ipd.), ko dobavitelj naročniku ne bi mogel takoj zagotoviti materiala, kot je naveden v njegovi ponudbi, in po izrecni odobritvi naročnika, dobavitelj lahko dobavi material drugačnih tehničnih lastnosti in/ali drugega proizvajalca. V takih primerih ima naročnik tudi pravico ravnati se po V. odstavku tega člena.

V primeru naročnikovih potreb po drugačnih dimenzijah ohišij ali drugačnih tehničnih lastnostih (npr. zaradi zahtev odjemalcev, boljših tehničnih rešitev v določenih pogojih odjema, drugačna fasada (barva, način izvedbe, les,) ipd.), naročnik tako ohišje naroči pri dobavitelju, pri čemer ima pravico, da se z dobaviteljem posebej dogovori o tehničnih specifikacijah in ceni dobave, ki ne sme presegati 10 % cene primerljivega ohišja. Prav tako ima naročnik pravico, da tako ohišje naroči pri drugem dobavitelju, če mu ta nudi boljše prodajne pogoje in/ali ustrezne tehnične rešitve.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po te pogodbi ali ponudbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po pogodbi.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji predračuna oziroma če količin iz posamezne postavke predračuna naročnik sploh ne bo naročil.

Naročnik ima pravico, da kable naroči pri drugem dobavitelju v primeru, da mu dobavitelj po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti dobave vnaprej naročene količine materiala. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan povrniti vse morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila materiala pri drugem dobavitelju.

### **3. člen**

Naročnik je v dokumentaciji JN navedel, da je dobava po tem javnem naročilu delno (so)financirana s strani EU (npr. GreenSwitch, NextGenerationEU). Iz tega razloga, se pogodbeni stranki zavedata in soglašata, da lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) po tej pogodbi in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta (izvedba kontrol in revizij).

V skladu s prejšnjim odstavkom dobavitelj soglaša in dovoli, da naročnik vso dokumentacijo (ali posamezen dokument), ki je nastala tekom postopka oddaje javnega naročila pod objavo št. \_\_\_\_\_ ter dokumentacijo, ki bo nastala tekom veljavnosti te pogodbe, da na vpogled/posreduje ustreznim institucijam, če bo to zahtevano. Če bo potrebno, dobavitelj soglaša in se zavezuje, da bo za potrebe pravočasne in uspešne izvedbe EU projekta tudi sam, na poziv naročnika in/ali ustreznih institucij, aktivno sodeloval pri posredovanju dokumentacije (na vpogled) iz postopka pod št. objave \_\_\_\_\_ (kot navedeno v prejšnjem stavku).

## **VELJAVNOST POGODBE**

### **4. člen**

Pogodb velja od podpisa obeh pogodbenih strank za obdobje treh let oziroma do realizacije vseh naročil, ki bodo v skladu s to pogodbo dana dobavitelju do poteka triletnega obdobja.

## POGODBENA VREDNOST

### 5. člen

Naročnik in dobavitelj sta soglasna, da znaša vrednost te pogodbe (brez DDV) \_\_\_\_ EUR. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Zaradi nepredvidenih dodatnih potreb odjemalcev (katere naročniku v času priprave ocenjene vrednosti niso znane), npr. potrebe občin, zasebnih investorjev, drugačne tehnične zahteve ter drugih nepričakovanih dogodkov, se ocenjena vrednost lahko poveča za največ 20 %. O povečanju stranki skleneta aneks k pogodbi.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so DRSNE, in sicer se izračunajo oziroma usklajujejo vsak kvartal, kot je to določeno v 6. členu in PRILOGI G te pogodbe.

Naročnik bo s sukcesivnim naročanjem materiala določal konkretni obseg del po te pogodbi, pri čemer si naročnik pridržuje pravico do zmanjšanja obsega količin iz ponudbenega predračuna, glede na njegove dejanske potrebe.

Ponujene cene vsebujejo vse stroške dobave do končnega prevzema (dostava v skladišče naročnika). Vse stroške oziroma plačila, ki jih cena iz ponudbenega predračuna ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po te pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev za tiste dele predmeta pogodbe, ki morebiti v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

### 6. člen

Način izračuna drsne cene je razviden iz PRILOGE G.

Prvi kvartal se začne šteti s 1. dnem naslednjega meseca po začetku veljavnosti pogodbe. Prva sprememba cen se izračuna po poteku prvega kvartala, do takrat pa veljajo cene/enoto iz ponudbenega predračuna ( $P_0$ ), ki so za to obdobje fiksne. Dobavitelj mora najkasneje do 3. delovnega dne v mesecu novega kvartala, naročniku posredovati ažuriran podpisan predlog prodajnih cen za vse postavke iz ponudbenega predračuna.

Sprememba cene se upošteva, če pride do odstopanj za vključno  $\pm 3\%$  ali več od ponudbene (pogodbene) cene ( $P_0$ ). Morebitne spremembe cen (v plus ali minus) veljajo s 1. dnem novega kvartala in so fiksne za vsa naročila v tem kvartalu. Vmesne zahteve po spremembi cen (če npr. dobavitelj predlog novih prodajnih cen posreduje že po dveh mesecih), se ne upoštevajo.

Če so pogoji za spremembo cen, v skladu z navedenim v tem členu, izpolnjeni, pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi (predlog aneksa je priloga in sestavni del PRILOGE G).

## ROK DOBAVE

### 7. člen

Dobavitelj bo moral material dobavljati sukcesivno. Naročnik bo dobavitelju za vsako dobavo posebej izstavil pisno naročilo (naročilnico). Dobavitelj je dolžan naročeno material dobaviti v roku, kot izhaja iz tabel tehničnih podatkov, šteto od prejema posameznega naročila. Prvo dobavo materiala mora dobavitelj dobaviti v roku štirih tednov od prejema naročila. Pred vsako dobavo mora dobavitelj naročnika obvestiti o točnem dnevu in uri dobave materiala v skladišče.

Dobavitelj je v zamudi, če ohišja ne dobavi v dogovorjenem roku ali če, brez dogovora z naročnikom, dobavi drugačno ohišje (npr. drug tip in/ali drug proizvajalec), kot to izhaja iz tabel tehničnih podatkov. V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.

V primeru, da dobavitelj dvakrat ali večkrat zamudi z dobavo, je to lahko razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka.

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo do dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če do dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na materialu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo

tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala določilom te pogodbe, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

## **KRAJ DOBAVE MATERIALA**

### **8. člen**

Dobavitelj je dolžan material dostaviti na delovišče – razloženo. Točen kraj dobave bo naročnik sporočil dobavitelju najmanj en dan pred predvideno dobavo. Naročnik ima pravico zahtevati od dobavitelja, da mu posamezno dobavo dostavi na skladišče v Kranju. Ob prevzemu pogodbeni stranki podpišeta dobavnico.

Dobavitelj mora ves material pripraviti tako, da bo ustrezno zaščiteno pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Morebitno embalažo odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

## **PLAČILNI POGOJI**

### **9. člen**

Dobavitelj naročniku po vsakokratni uspešno opravljeni dobavi in prevzemu (podpis dobavnice) izstavi račun na podlagi cen na enoto, veljavnih v mesecu naročila, in dejansko dobavljenih količin. Dobavitelj mora na računu navesti številko posameznega naročila.

Za vsa predčasna plačila naročnik obračuna 10 % kasaskonto po letni obrestni meri. V primeru predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa. V primeru spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil dobavitelja/izvajalca.

Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku osmih dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem, ko dobavitelj izda nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan plačati račun za dobavljeno blago v roku, navedenem v III. odstavku tega člena.

Če bo naročnik plačeval z zamudo, ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Dobavitelj svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

## **PREIZKUŠANJE KVALITETE BETONSKIH OHIŠIJ TP**

### **10. člen**

Če bo naročnik podvomil o ustreznosti kvalitete dobavljenega ohišja, ga bo poslal na testiranje v za to pristojen neodvisen akreditiran laboratorij. V primeru, da le-ta ugotovi neustrezno kvaliteto materiala z zahtevanimi tehničnimi podatki, bo naročnik od dobavitelja zahteval povrnitev vseh stroškov testiranja in vseh ostalih stroškov, ki so mu nastali zaradi morebitne vgradnje neustreznega materiala (odškodnino), dobava takšnega materiala pa je lahko tudi razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka.

Če bo laboratorij ugotovil skladnost s tehničnimi zahtevami, vse stroške nosi naročnik.

## **ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST**

### **11. člen**

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti ter za vso škodo, ki bi nastala naročniku v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti. Dobavitelj za neposredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine trikratnika

pogodbene vrednosti, če jo povzroči iz lahke malomarnosti. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za morebitno posredno škodo (izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledično izguba dohodka ali dobička naročnika, zahtevki poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih pogodb ipd.), ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi s to pogodbo, ali zaradi zamude pri dobavah, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti. Dobavitelj za posredno škodo, ki jo utрпи naročnik, odgovarja do višine dvakratnika pogodbene vrednosti, če jo povzroči iz lahke malomarnosti. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

## **GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK**

### **12. člen**

Garancijska doba za brezhibnost dobavljenega materiala je razvidna iz dodatnih zahtev specifikacije zahtev naročnika, in začne teči od dneva posamezne dobave (prevzema) materiala.

V času garancije je dobavitelj na svoje stroške takoj oz. v roku enega delovnega dne od obvestila naročnika dolžan začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi materiala ter jih odpravil najkasneje v roku petih delovnih dni od pisno podane reklamacije naročnika. Dobavitelj soglaša, da ima naročnik pravico, da nepravilnosti odstrani sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun dobavitelja, če dobavitelj ne bo prišel z odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti v roku dveh delovnih dni oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti.

Za čas obvestila o napaki se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na običajni način (npr. telefon, faks, e-pošta), pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napak v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake na dobavljenem materialu.

## **SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA**

### **13. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da:

- bo prevzete dobave izvajal v skladu z dokumentacijo JN, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete,
- je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih dobav, ki jih mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja,
- se obvezuje, da bo pri izvedbi dobav po te pogodbe pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, in upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov,
- se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik bo spremembe, dopolnitve oziroma razveljavitve svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov objavljaj na svoji spletni strani.

V primeru, da naročnik v času garancijske dobe (13. člen pogodbe) ugotovi, da ima dobavljeni material pomanjkljivosti in nepravilnosti, je dobavitelj dolžan odpraviti napako in dobavo izvesti v vsem, tako kot je potrebno.

## **OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

### **14. člen**

Naročnik se obvezuje:



- predati dobavitelju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po te pogodbi, in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,
- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da bo predmet pogodbe dobavljen pravočasno, v skladu s tehnično dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

## **PODIZVAJALCI**

### **15. člen**

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je/so \_\_\_\_\_. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge - podizvajalec«.

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po sporazumu. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjen ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in
- (če se podizvajalec zamenja in če je dobavitelj izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k temu sporazumu.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je dobavitelj dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega dobavitelja prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

Obveznosti po tej točki in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega dobavitelja.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

### **16. člen**

Dobavitelj mora ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del in odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku

veljavnosti te pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe ali spremembe vrednosti, se za ta čas podaljša tudi zavarovanje.

Naročnik ima pravico zavarovanje unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj:

- i. ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- ii. ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- iii. ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- iv. ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- v. preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi, ne da bi o tem predhodno na to opozoril dobavitelja, mora ga pa o unovčitvi pisno obvestiti najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

### **17. člen**

Pred iztekom pogodbe mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku garancijskega roka za zadnje dobavljeni material. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi.

Unovčenje finančnega zavarovanja dobavitelj ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi.

## **POGODBENA KAZEN**

### **18. člen**

Če dobavitelj po svoji krivdi zamudi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če dobavitelj naročenih dobav sploh ne opravi in naročnik odpove pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, s tem hkrati tudi sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utрпи naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

## **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

### **19. člen**

Izvajalec naročila na strani naročnika je \_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_) in zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po pogodbi, sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po te pogodbi.

Izvajalec naročila na strani dobavitelja je \_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_) in je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po te pogodbi ter je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Predstavnika pogodbenih strank nimata pravice samostojno spreminjati pogodbenih določil.

Vsako spremembo oseb, ki skrbijo za izvajanje pogodbenih obveznosti, morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh dneh po nastali spremembi.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke dobavitelja, štejejo za veljavno prejeta s strani dobavitelja.

## **VIŠJA SILA**

### **20. člen**

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi sporazuma nastopile okoliščine, ki jih stranki sporazuma nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbeni stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

## **POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV**

### **21. člen**

Stranki te pogodbe se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan dobavitelja obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, dobavitelj pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za dobavitelja.

## **SOGLASJE ZA PRIDOBITEV/POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV**

### **22. člen**

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da lahko naročnik pridobi, obdeluje in hrani osebne podatke fizičnih oseb (dejanskih lastnikov) in sicer za naslednje namene:

- za pridobitev in koriščenje evropskih sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Krepitev distribucijskega omrežja električne energije«;
- za izvedbo revizij in kontrol s strani: Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za finance, Računskega sodišča RS, Računskega sodišča EU, Evropske Komisije in drugih organov Evropske Unije, ki izvajajo kontrole porabe sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.

Pogodbeni stranki se zavedata in soglašata, da v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pri AJPEŠ pridobi podatke iz Registra dejanskih lastnikov za namene preverjanja povezanosti oseb. V ta namen bosta pogodbeni stranki dejanske lastnike (fizične osebe) seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov.

Če bodo med izvajanjem projekta NextGenerationEU in trajanjem te pogodbe, k pogodbenima strankama pristopile dodatne fizične osebe (dejanski lastniki), jih bosta naročnik in/ali dobavitelj/izvajalec seznanila o pridobivanju, evidentiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov in od njih pridobila privolitve za pridobitev, obdelavo in hrambo osebnih podatkov ter Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predložila novo soglasje za pridobitev podatkov iz registra o dejanskih lastnikih.

Osební podatki dejanskih lastnikov (fizične osebe), ki jih bosta na podlagi tega člena pogodbeni stranki posredovali Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so: ime in priimek, rojstni datum. Če bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo od naročnika za podane namene zahtevalo pridobitev dodatnih osebnih podatkov, bo naročnik o tem pisno obvestil dobavitelja/izvajalca.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo se je v okviru izvajanja projekta NextGenerationEU izrecno zavezalo, da bo tako pridobljene osebne podatke obdelovalo izrecno za podane namene in osebnih podatkov ne bo posredovalo drugim organom, razen organom, ki izvajajo nadzor na zakonitostjo poslovanja, dodeljevanja in izplačevanja pridobljenih sredstev.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **23. člen**

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tem sporazumu ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

## **IZJAVA O LASTNIŠTVU**

### **24. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z dobaviteljem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora dobavitelj seznaniti vsak tak subjekt.

## **RAZVEZNI POGOJ**

### **25. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
  - o v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalec razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## **REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE**

### **26. člen**

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d.

Pri tolmačenju določil pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg tega sporazuma in zakonodaje pa se upošteva še:

- ta dokumentacija JN,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,
- če zamuja z izvedbo ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla, naročnik pa mu je že dal dodatni izpolnitveni rok. Naročnik lahko takoj po preteku tega roka odstopi od pogodbe in zahteva od dobavitelja povračilo morebitnih stroškov in nastale škode,
- če je v tem sporazumu tako določeno,
- če vrednost naročil doseže pogodbeno vrednost, vključno z 20 % preseganjem,
- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta ta sporazum s 30 dnevним odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen na način, kot sta si pogodbeni stranki izmenjali podpisana izvoda pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko sporazumeta za daljši ali krajši odpovedni rok.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega in tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

## PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

### 27. člen

Priloge k pogodbi so:

- ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_,
- »Priloga – podizvajalec«.

Sestavni deli tega pogodbe so tudi:

- Dokumentacija JN,
- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_,
- ponudbeni predračun z dne \_\_\_\_\_,
- Način izračuna drsne cene (PRILOGA G) s predlogom aneksa za spremembo cen,
- Specifikacija zahtev naročnika.

Priloge in sestavni deli so enako zavezujoči kot pogodba.

## KONČNE DOLOČBE

### 28. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da dobavitelj v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, in/ali izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce), sporazum preneha veljati.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Kranj, dne \_\_\_\_\_

Dobavitelj:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA

Naročnik:

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

Predsednik uprave:

Urban Likozar

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

**Javno naročilo: Dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj, št. JN(S)25-008<sup>6</sup>**

**PODIZVAJALEC:**

1. podizvajalec ob oddaji ponudbe
2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)
3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

*(ustrezno obkroži)*

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca:

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

Elektronski naslov in telefon: \_\_\_\_\_  
ID za DDV in matična številka  
podizvajalca: \_\_\_\_\_

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3):

DA	NE
(ustrezno obkrožite)	

**Izjave podizvajalca:**

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,
- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Podpis:

<sup>6</sup> S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

## **GLAVNI IZVAJALEC<sup>8</sup>:**

### **Izjave glavnega izvajalca:**

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravnava podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

### **Priloge:**

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD
- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

---

<sup>8</sup> Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.



## **PRILOGA F/1 – F/3**

**Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe**

*Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT-ključ*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)*

**ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:** *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. *(vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila)*, katerega predmet je *(vpiše se predmet javnega naročila)*.

**ZNESEK V EUR:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**ROK VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan vi dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)*

**STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena

v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:** *(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se naročnik javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ *(vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je* \_\_\_\_\_ *(vpiše se predmet javnega naročila).*

**ZNESEK V EUR:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov \_\_\_\_\_ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

**Za:** (vpiše se upravičenca, tj. naročnika javnega naročila)

**Datum:** (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA:** vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnik javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

**ZNESEK V EUR:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## **PRILOGA G**



V izpolnjenem ponudbenem predračunu navedene cene na enoto ( $P_0$ ) veljajo, kot je določeno v 6. členu pogodbe. Po izteku tega obdobja se cene ponovno preračunajo na podlagi sprememb cen za naslednje materiale oziroma surovine:

- aluminij (Al),
- betonsko železo (Ferb),
- cement (Cem),
- gorivo (Naf).

Nove cene na enoto posameznih postavk (P) ponudbenega predračuna (razen postavk 11 do 15) se določajo enkrat na kvartal, in sicer se povišajo ali znižajo v primerjavi s cenami na enoto ( $P_0$ ), navedenimi v ponudbenem predračunu. Preračun se izvede najkasneje do tretjega delovnega dneva v prvem mesecu naslednjega kvartala, in velja za vsa naročila v naslednjem kvartalu. Za določitev novih cen na enoto se uporablja formula:

$$P = P_0 \times (0,58 \times 1,03^n + 0,12 \times (Al/Al_0) + 0,20 \times (Ferb/Ferb_0)) + 0,05 \times (Cem/Cem_0) + 0,05 \times (Naf/Naf_0)$$

Posamezne enote v formuli pomenijo<sup>7</sup>:

**P** = nova cena na enoto, veljavna za naročila v naslednjem kvartalu, izračunana po zgoraj navedeni formuli

**$P_0$**  = ponudbena cena posamezne postavke, navedena v ponudbenem predračunu, ki je fiksna ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, ter vsebuje vse stroške dobave do končnega prevzema (dostava na delovišče ali v skladišče naročnika)

**0,58; 0,12; 0,20; 0,05** - deleži materiala in surovin

**Al** = vrednost aluminija na LME

**Ferb** – vrednost betonskega železa (rebrasto železo - armatura) na LME

**Cem** – vrednost cementa, ki se vrednoti po ceniku proizvajalca Alpacem Cement, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle

**Naf** – vrednost goriva (dizel)

**1,03<sup>n</sup>** - drugi stroški proizvodnje betonskih ohišij; <sup>n</sup> – leto veljavnosti pogodbe (1. leto = 0; 2. leto = 1; 3. leto = 2)

**LME** - London Metal Exchange (<http://www.lme.com/>)

**Al** - vrednost aluminija (»LME Aluminium Official Prices«), določena na zadnji delovni dan zadnjega meseca predhodnega kvartala (npr. na dan 30. 6. 2025 (zadnji delovni dan v juniju 2025), če se cena določa za kvartal julij-september 2025), objavljena na LME, izražena v ameriških dolarjih za 1 tono, pod oznako »LME Aluminium – Five-day look-back – LME Aluminium Official Prices – 3-month – Offer« (URL: <https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Five-day+look-back>).

**Al<sub>0</sub>** - vrednost aluminija (»LME Aluminium Official Prices«), določena na dan roka za oddajo ponudb, objavljena na LME, izražena v ameriških dolarjih za 1 tono, pod oznako »LME Aluminium – Five-day look-back – LME Aluminium Official Prices – 3-month – Offer« (URL: <https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Five-day+look-back>). Ta vrednost je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe.

<sup>7</sup> V primeru, da na dan, naveden v tej prilogi, na LME ni znanega podatka (ker npr. na ta dan LME ne dela), se upošteva zadnji znani podatek.

**EUR/USD<sup>8</sup>** - menjalno razmerje na LME (URL: <https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Five-day+look-back>), izraženo v ameriških dolarjih za 1 euro (pod oznako »Settlement Exchange Rate«); pri čemer se:

- pri preračunu  $Al_0$  in  $Ferb_0$  upošteva vrednost, določena na dan roka za oddajo ponudb. Ta vrednost je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe.
- pri preračunu  $Al$  in  $Ferb$  upošteva vrednost, določena na zadnji delovni dan zadnjega meseca predhodnega kvartala (npr. na dan 30. 6. 2025 (zadnji delovni dan v juniju 2025), če se cena določa za kvartal julij-september 2025).

**Ferb** - vrednost betonskega (rebrastega) železa (»LME Steel Rebar Closing Prices«), določena na zadnji delovni dan zadnjega meseca predhodnega kvartala (npr. na dan 30. 6. 2025 (zadnji delovni dan v juniju 2025), če se cena določa za kvartal julij-september 2025), objavljena na LME, izražena v ameriških dolarjih za 1 tono, pod oznako »LME Steel Rebar FOB Turkey (Platts) – Five-day look-back – LME Steel Rebar Closing Prices – Month 1« (URL: <https://www.lme.com/en/Metals/Ferrous/LME-Steel-Rebar-FOB-Turkey-Platts#Five-day+look-back>).

**Ferb<sub>0</sub>** - vrednost betonskega (rebrastega) železa (»LME Steel Rebar Closing Prices«), določena na dan roka za oddajo ponudb, objavljena na LME, izražena v ameriških dolarjih za 1 tono, pod oznako »LME Steel Rebar FOB Turkey (Platts) – Five-day look-back – LME Steel Rebar Closing Prices – Month 1« (URL: <https://www.lme.com/en/Metals/Ferrous/LME-Steel-Rebar-FOB-Turkey-Platts#Five-day+look-back>). Ta vrednost je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe.

**Cem** – cena cementa (proizvod ACEM 2-65 SPECIAL, v razsutem stanju) po ceniku proizvajalca Alpacem Cement, d.d. (<https://alpacem.si/>), veljavna na zadnji delovni dan zadnjega meseca predhodnega kvartala (npr. na dan 30. 6. 2025 (zadnji delovni dan v juniju 2025), če se cena določa za kvartal julij-september 2025).

**Cem<sub>0</sub>** - cena cementa (proizvod ACEM 2-65 SPECIAL, v razsutem stanju) po ceniku proizvajalca Alpacem Cement, d.d. Salonit Anhovo (<https://alpacem.si/>/<https://www.salonit.si/>). Ta vrednost je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe.

**Naf** – gorivo (dizel) po regulirani ceni oziroma (če cene naftnih derivatov ne bodo več regulirane) po ceni dobavitelja Petrol d.d., Ljubljana, veljavni na zadnji delovni dan zadnjega meseca predhodnega kvartala (npr. na dan 30. 6. 2025 (zadnji delovni dan v juniju 2025), če se cena določa za kvartal julij-september 2025), objavljeni na spletni strani <https://www.gov.si teme/cene-naftnih-derivatov/> oziroma (če cene naftnih derivatov ne bodo več regulirane) <https://goriva.si/> (za bencinski servis na naslovu Cesta Staneta Žagarja 65, Kranj).

**Naf<sub>0</sub>** – gorivo (dizel) po regulirani ceni oziroma (če cene naftnih derivatov ne bodo več regulirane) po ceni dobavitelja Petrol d.d., Ljubljana, veljavni na dan roka za oddajo ponudb, objavljeni na spletni strani <https://www.gov.si teme/cene-naftnih-derivatov/> oziroma (če cene naftnih derivatov ne bodo več regulirane) <https://goriva.si/> (za bencinski servis na naslovu Cesta Staneta Žagarja 65, Kranj). Ta vrednost je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe.

---

<sup>8</sup> To menjalno razmerje se upošteva tako za preračun cene aluminija (Al), kot tudi za preračun cene betonskega železa (Ferb).

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA  
ID številka za DDV: SI 20389264  
matična številka: 5175348000

in

Dobavitelj:

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_

ID številka za DDV: SI \_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_

na podlagi 6. člena pogodbe sklepata

**ANEKS ŠT. \_\_\_\_ K POGODBI ŠT. JN(S)25-008 z dne \_\_\_\_**  
**DOBAVA MONTAŽNIH BETONSKIH OHIŠIJ TRANSFORMATORSKIH POSTAJ**

**1. člen**

Pogodbeni stranki sta dne \_\_\_\_\_ sklenili pogodbo št. JN(S)25-008 za dobavo montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj, v kateri sta v 6. členu določili način izračuna drsne cene, tj. način spremembe cen/enoto iz ponudbenega predračuna.

**2. člen**

V kvartalu od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ 202\_\_ veljajo naslednje nove cene/enoto:

Zap. št.	Predmet naročila	Cena/enoto v EUR brez DDV (P <sub>0</sub> )	Nova cena/enoto v EUR brez DDV (P)

**3. člen**

Vse ostale določbe pogodbe ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi.

**4. člen**

Aneks velja s 1. dnem kvartala, navedenega v 2. členu tega aneksa, in je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Dobavitelj:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.  
Predsednik uprave:  
dr. Ivan Šmon, MBA

<sup>9</sup> Pogodbeni stranki ta predlog aneksa lahko po potrebi spremenita.