Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Koroška cesta 37/b
SI-3320 Velenje

t: +386 (0)3 896 11 00
e: kpv@kp-velenje.si

www.kp-velenje.si

Datum: 8. 7. 2025
Številka: KPV-5-2025/II/NS-105814-MZ

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (v nadaljevanju. naročnik) skladno z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/2020, 80/2020, 152/2020, 175/2020, 15/2021, 112/2021, 121/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 141/2022 - ZNUNBZ, 158/2022 - ZNPOVCE, 28/2023, 88/2023 - ZOPNN-F, 95/2023, 131/2023 - ZORZFS; v nadaljevanju ZJN-3), izdaja naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI NAROČILA

Javno naročilo« Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala« za sklop 3 Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, se ne odda.

Obrazložitev:

Naročnik je, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/2020, 80/2020, 152/2020, 175/2020, 15/2021, 112/2021, 121/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 141/2022 - ZNUNBZ, 158/2022 - ZNPOVCE, 28/2023, 88/2023 - ZOPNN-F, 95/2023, 131/2023 - ZORZFS; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil RS, dne 28. 3. 2025, pod oznako naročila JN002102/2025-EUe16/01, objavil javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku, in sicer za naslednje sklope:

SKLOP 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški

Ponudbo sta elektronsko, preko Portala e-JN, skladno z objavljenim naročilom številka JN002102/2025-EUe16/01, z dne 28. 3. 2025 do v razpisu določenega roka, to je do 30. 4. 2025 do 10.00 ure, oddala dva (2) ponudnika, in sicer:

1. VODOTEHNIK, d.o.o., Vrbje 80, 3310 Žalec (25. 4. 2025 ob 7:44 uri)
2. Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec (28. 4. 2025 ob 7:44 uri)

Ponudbi sta bili na Portal eJN oddani pravočasno. Naročnik je ugotovil, da ponudnika ne nastopata v skupini ponudnikov ter, da nihče ni prijavil sodelovanja podizvajalcev.

Naročnik je ponudbe razvrstil glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba za sklop 3, določeno na podlagi najnižje »Skupne ponudbene vrednosti za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 24 mesecev«.

Ponudnik	Skupna ponudbena vrednosti za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 24 mesecev	Razvrstitev ponudb glede na merilo
Zagožen, d.o.o.	205.993,79	Nedopustna ponudba
Vodotehnik d.o.o.	164.917,23	Nedopustna ponudba

Naročnik pri pregledu najugodnejše ponudbe za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, to je ponudbe, št. 262/25, z dne 9. 4. 2025, ponudnika **VODOTEHNIK d.o.o., Vrbje 80, 3310 Žalec** ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna v smislu določila 5. odstavka 89. člena ZJN-3, in sicer ponudnik k ponudbeni dokumentaciji ni predložili tehnične dokumentacije proizvajalca iz katere je razvidno, da ponujene Cestne kape za navrtalne zasune izpolnjujejo tehnične zahteve naročnika. Naročnikova zahteva je bila, da morajo biti le te izvedene z nehrupnim konusnim pokrovom, material GJL250, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten. Naročnik je ponudnika pozval, da mu skladno s točko 9.3. razpisne dokumentacije »Določitev tehničnih in drugih elementov javnega naročila«, posreduje dokazilo, iz katerega so razvidni podatki o proizvajalcih materiala s priloženimi originalnimi katalogi in tehničnimi opisi materialov ter dokazilo o ustrezni kvaliteti materiala.

Naročnik je prav tako pozval ponudnika, da mu na vpogled predloži vzorce, iz katerih je razvidno, da ponuja cestne kape za navrtalne zasune, izvedene z nehrupnim konusnim pokrovom, material GJL250, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten.

Naročnik je določil rok do katerega je bilo potrebno predložiti zahtevano dokumentacijo in vzorce, to je najkasneje do 30. 6. 2025 do 12:00 ure preko Portala eJN. Ponudnik je naročniku dostavil v pregled vzorce in ponudbo dopolnil pravočasno, in sicer dne 30. 6. 2025 ob 9:15 uri.

Na podlagi pregleda prejete dokumentacijo in pregleda predloženega vzorca cestne kape za navrtalne zasune je komisija ugotovila, da je ponudnik za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, poz. 3, 4 in 5 v tabeli 16 ponudil pokrove brez zahtevane epoksi protikorozijske zaščite in ohišjem, ki ni iz materiala GJL 250, kar ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 16 Opis predmeta naročila, v točki 16.3 za SKLOP 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški v 4. odstavku na strani 26 zahteval, da morajo biti Cestne kape za navrtalne zasune (Tabela 16 v specifikaciji predračuna) izvedene z nehrupnim konusnim pokrovom, material GJL250, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten.

Ponudba v tem delu ne ustreza naročnikovim zahtevam in potrebam iz razpisne dokumentacije, pri čemer gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti.

Glede na navedeno je naročnik ugotovil, da je ponudba za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, ponudnika VODOTEHNIK d.o.o., Vrbje 80, 3310 Žalec, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna

Nadalje je komisija pri pregledu naslednje ponudbe za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, to je ponudbe, št. 25-0150-005103, z dne 15. 4. 2025, ponudnika **Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec** ugotovila, da je ponudnik za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, poz. 4 in 5 v tabeli 16 ponudil pokrove brez zahtevane epoksi protikorozijske zaščite in ohišjem, ki ni iz materiala GJL 250, kar ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v poglavju 16 Opis predmeta naročila, v točki 16.3 za SKLOP 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški v 4. odstavku na strani 26 zahteval, da morajo biti Cestne kape za navrtalne zasune (Tabela 16 v specifikaciji predračuna) izvedene z nehrupnim konusnim pokrovom, material GJL250, ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten.

Ponudba v tem delu ne ustreza naročnikovim zahtevam in potrebam iz razpisne dokumentacije, pri čemer gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti.

Glede na navedeno je komisija ugotovila, da je ponudba za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, ponudnika Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna.

Glede na navedeno je naročnik odločil kot izhaja iz izreka te odločitve. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila za sklop 3: Zaporni elementi, elementi za hišne priključke in vodomerni termo jaški, ponovil.

PRAVNI POUK:
Ponudnik lahko v roku 8 (osem) delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil v skladu s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 95/2014 – ZIPRS1415-C, 96/2015-ZIPRS1617, 80/2016 – ZIPRS1718, 60/2017; v nadaljevanju ZPVPJN) v zvezi s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, vloži zahtevek za revizijo. Zahtevek mora biti obrazložen. Zahtevek za revizijo se vloži preko Portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine , navedene v 15. členu ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso: za sklop 3 v višini 1.000,00 EUR, na račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-00210225.

vodja naročila
Andreja Mešter

direktor
Mag. Gašper Škarja
Dejan Valenčak
Po pooblastilu direktorja

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Koroška cesta 37a
3320 Velenje

Vročiti:
* vsem ponudnikom – preko Portala JN
* dokumentarno gradivo naročnika