Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

09292024101000110

R-INŽENIRING PROJEKT D.O.O.
REŠKA C. 15

1330 KOČEVJE

Številka: 137231 - LJ/5481-MB
Vaš znak: 23-DGD/24
Datum: 10.10.2024

Vlagatelj:	R-INŽENIRING PROJEKT D.O.O., REŠKA C. 15, 1330 KOČEVJE
Investitor:	OBČINA KOČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 26, 1330 KOČEVJE
Objekt:	VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA
Lokacija objekta:	KOČEVJE, Občina: KOČEVJE
KO: KOČEVJE	Parc. št.: 1584/1, 1585/1, 1585/5

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

PROJEKTNE POGOJE ŠT.: 137231 - LJ/5481-MB

A. POSEBNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV

Na območju poteka TK trasa Telekoma Slovenije. Potrebno je upoštevati predpisan odmik.
V kolikor odmika ni možno izvesti in ureditev igrišča tangira na TK omrežje je potrebno izdelati projekt prestavitve/zaščite obstoječega TK omrežja.

Podatke o obstoječem TK omrežju lahko pridobite z vlogo na e-pošti: dko.lj@telekom.si

B. SPLOŠNI DEL PROJEKTNIH POGOJEV

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne osebe, navedene v teh projektnih pogojih. Za prestavitev elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije mora investitor izdati oz. pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč, oziroma služnosti, če se ta premakne v drugo nepremičnino oz. traso izven obstoječe trase.
2. Gradbena dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije. Nasip ali odvzem materiala nad traso elektronskega komunikacijskega omrežja ni dovoljen. V jaških elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektni dokumentaciji Telekoma Slovenije.

3. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega osebja Telekoma Slovenije.
4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega Telekomu Slovenije nastali.
5. Vsako poškodbo elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000 ali na tehnicna.pomoc@telekom.si.
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Telekomu Slovenije naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega komunikacijskega omrežja in si pridobiti njegovo pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji Telekoma Slovenije.
2. Izdane projektne pogoje Telekoma Slovenije k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski načrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoječimi trasami elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije.

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Andrej Mikulič, tel.: 01 500 6112, e-pošta: andrej.mikulic@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern



V vednost: naslov, arhiv

TelekomSlovenije d.d.

PRILOGA 8B

PROJEKTNI POGOJI PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	137231 - LJ/5481- MB
Datum	10. 10. 2024
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA KOČEVJE
naslov ali poslovni naslov družbe	Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	R-INŽENIRING PROJEKT D.O.O.
naslov ali poslovni naslov družbe	,

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	136942 - LJ/5281-MB
datum izdelave	02.10.2024
projektant (naziv družbe)	

POGOJI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za DGD	
Pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV PROJEKTNIH POGOJEV

obrazložitev projektnih pogojev (strokovna in pravna utemeljitev)	Na območju poteka TK trasa Telekoma Slovenije. Potrebno je upoštevati predpisan odmik. V kolikor odmika ni možno izvesti in ureditev igrišča tangira na TK omrežje je potrebno izdelati projekt prestavitve/zaščite obstoječega TK omrežja. Podatke o obstoječem TK omrežju lahko pridobite z vlogo na e-pošti: dko.lj@telekom.si

	[X]	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

	[X]	Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA V KOČEVJU

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	137655 - LJ/5822- MB
Datum	24. 10. 2024
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA KOČEVJE
naslov ali poslovni naslov družbe	LJUBLJANSKA CESTA 26, KOČEVJE KOČEVJE

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	R-INŽENIRING PROJEKT d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Reška cesta 15, 1330 Kočevje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA V KOČEVJU
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	23-DGD/24
datum izdelave	avgust 2024
projektant (naziv družbe)	R-INŽENIRING PROJEKT d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase in zaščititi obstoječe TK omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).
Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim TK omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka.
Minimalni odmik izkopa je 1 m od TK omrežja.
Dela v varovalnem pasu TK omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

09292024102400756

R-INŽENIRING PROJEKT D.O.O.
REŠKA CESTA 15

1330 KOČEVJE

Številka: 137655 - LJ/5822-MB
Vaš znak: 23-DGD/24
Datum: 24.10.2024

Vlagatelj:	R-INŽENIRING PROJEKT D.O.O., REŠKA CESTA 15, 1330 KOČEVJE
Investitor:	OBČINA KOČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 26, KOČEVJE KOČEVJE
Objekt:	VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA V KOČEVJU
Lokacija objekta:	KOČEVJE, Občina: KOČEVJE
KO: KOČEVJE	Parc. št.: 1584/1, 1585/1, 1585/5

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 137655- LJ/5822-MB

Projekt št.: 23-DGD/24, izdelovalca R-INŽENIRING PROJEKT d.o.o., za objekt: VEČNAMENSKA ODPRTA ŠPORTNO - IGRALNA POVRŠINA V ULICI HEROJA MARINCLJA V KOČEVJU je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 137231 - LJ/5481-MB.

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase in zaščititi obstoječe TK omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).
Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim TK omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa je 1 m od TK omrežja.
Dela v varovalnem pasu TK omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Andrej Mikulič, tel.: 01 500 6112, e-pošta: andrej.mikulic@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

TelekomSlovenije, d.d.

V vednost: naslov, arhiv