energetika ljubljana
skupina Javni holding Ljubljana

Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Klicni center: 080 2882 | info@energetika.si

A2O2 ARHITEKTI D.O.O.
RIMSKA CESTA 12
1000 LJUBLJANA

številka: JPE-351-780/2024-005 (33/C-1997)
datum: 4.7.2024

vaš znak: vloga z dne 3.6.2024
DISTRIBUCIJSKI SISTEM TOPLOTE

Na osnovi Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote (Uradni list RS, št. 14/2006) in Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/2022) izdajamo

SOGLASJE H GRADNJI

za objekt:	NOVI TRG 2 – IZVEDBA NOTRANJEGA DVIGALA
na lokaciji:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, katastrska občina št. 1728 – LJUBLJANA-MESTO, parc. št. *217
investitor:	ZRC SAZU, NOVI TRG 2, 1000 LJUBLJANA

Na osnovi predložene projektne dokumentacije: DOKUMENTACIJA ZA MANJŠO REKONSTRUKCIJO (IDZ) ŠT. 2023_20, AVGUST 2020, DOPOLNITEV JUNIJ 2024, A2O2 ARHITEKTI D.O.O. izdajamo soglasje h gradnji za zgoraj navedeni objekt.

Na območju predvidnih del poteka obstoječ distribucijski sistem toplote (vročevodno omrežje, polna modra črta), kot je razvidno iz situacije omrežja. Predvidena dela posegajo v varovalni pas distribucijskega sistema toplote (priključnega vročevoda P1997 DN50), kot je razvidno iz situacije posega (izsek iz dokumentacije).

Pred in med gradnjo mora investitor:

- najmanj 1 teden pred začetkom del pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Katastrska služba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmič tel.: 01/5889-602 ali 041 527-450), zakoličbo distribucijskega sistema toplote
  (v naročilu morate obvezno navesti naš znak),
- najmanj 1 teden pred začetkom del pisno naročiti Energetiki Ljubljana, Distribucijska služba (tel.: 01/5889-531) nadzor nad izvajanjem del na področju obstoječega distribucijskega sistema toplote
  (v naročilu morate obvezno navesti naš znak).

Gradbena dela v bližini distribucijskega sistema toplote (vzporedna vodenja, križanja, itd.) je treba obvezno izvajati z ročnim izkopom.

Križanja in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim sistemom toplote je treba izvesti v skladu z načrtom, ki je osnova za izdajo tega soglasja in v skladu z veljavnimi predpisi. Pred zasutjem gradbene jame je treba obvestiti Energetiko Ljubljana, Distribucijska služba (tel.: 01/5889-531), da bo preveril ali je zavarovanje in križanje z našimi napravami pravilno izvedeno.

To soglasje in situacijski načrt z vrisanim distribucijskim sistemom toplote mora biti obvezno na gradbišču.

Vsako poškodbo distribucijskega sistema toplote mora investitor oz. izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Služba za procesno vodenje (tel.: 01/5889-537).

Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgube ogrevne vode in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

Situacija omrežja:



Situacija posega (izsek iz dokumentacije):



To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

Soglasje pripravil:

Peter Stopar

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Sektorja za investicije in razvoj

energetika ljubljana

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14

V vednost:
-JPE-351-780/2024-005
-33/C-1997
-Primož Matičič, tu