



Številka: 351-334/2024-6229-7

Datum: 27. 02. 2025

Upravna enota Mozirje izdaja na podlagi prvega odstavka 9. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23 in 85/24-ZAID-A; v nadaljevanju: GZ-1), v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema - sekundarni vod, odsek cevovoda 13B: Gorica - Trnovec, na zahtevo investitorke Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, ki jo zastopa županja dr. Majda Potočnik, v obravnavanem postopku pa po njenem pooblastilu družba Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, naslednje

## GRADBENO DOVOLJENJE

I.

1. Investitorki Občini Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, **se dovoljuje hidravlična izboljšava vodovodnega sistema - sekundarni vod, odsek cevovoda 13B: Gorica - Trnovec.**

2. Opis gradnje, vrsta in klasifikacija objekta:

- Gradnja obravnavanega cevovoda je predvidena v sklopu novogradnje transportnih cevovodov vodovodnega sistema Letošč, katerega upravljavec je Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje. Namen novogradnje transportnih cevovodov je zmanjšanje izgube pitne vode, priprava na večje potrebe po pitni vodi zaradi razvoja posameznih naselij in zaselkov, ter povečanje požarne varnosti. V večini primerov se izguba pojavlja zaradi dotrajanih cevovodov.
- Z izvedbo projekta se bo vzpostavil enotni sistem oskrbe s pitno vodo, tako bo lažje vzpostaviti in izvajati optimiziranje delovanja vseh naprav na vodovodnem sistemu in posledično zmanjšati porabo električne energije na količino načrpane vode.
- Celoten sistem prenove in novogradnje cevovodov in objektov za pitno vodo (črpališča, vodohrani, vodarne) je razdeljen v 22 odsekov, ki povezujejo že delno izgrajene sisteme v nov celovit vodovodni sistem.
- Predmet te odločbe je odsek cevovoda 13B: Gorica - Trnovec.
- Ker namerava Občina Rečica ob Savinji zamenjati občinsko cesto št. LC267121, smer Trnovec - Gorica - Lačja vas, se je celotni predhodni odsek 13 na novo razdelil na dva dela, 13A in 13B.
- Trasa predvidenega cevovoda bo potekala v katastrski občini (934) Zgornje Pobrežje, na območju Občine Rečica ob Savinji. Začetek sekundarnega voda je predviden na meji z občino Nazarje, na parceli s št. 646/21, kjer je predviden priključek na sekundarni vod odseka 13A. Omenjeni vod bo potekal vseskozi na sredini voznega pasu občinske ceste v smeri proti naselju Trnovec, v skupni dolžini cca. 632,50 m. Zaključek vodovoda bo na parceli s št. 638/1, v jašku, kjer je predviden priključek na obstoječi vodovod PE d150.
- Širina predvidenega cevovoda bo 0,144 m, zmogljivost do 5,00 l/s.
- Vodovod bo zgrajen vodotesno pod nivojem terena, v cestišču občinske ceste.
- Začetek sekundarnega voda bo na stacionaži obstoječe ceste na prečnem profilu P0 0,0 + 0,00, konec pa na koncu P21, na stacionaži 0,0 + 632,5 na občinski cesti LC267121 Trnovec - Gorica - Lačja vas. V višinskem pogledu bo niveleta cevovoda prilagojena

obstoječemu stanju in usklajena z obstoječo cesto, v skladu s povprečnimi in vzdolžnimi profili v grafični dokumentaciji.

- Pri križanju z neimenovanim vodotokom, na stacionaži 0,0 + 325,55, je predvidena zaščitna cev iz PE (polietilena) 100 in dimenzije Ø 315. Dolžina zaščitne cevi bo 16,50 m.
- Na mestu, kjer neimenovani vodotok prečka občinsko cesto, je predvidena tudi rekonstrukcija mostu. Predvideno je tudi zavarovanje brežine v točki križanja ter 3,00 m dolvodno in gorvodno. Ureditev brežine je potrebno uskladiti z izvajalcem konstrukcije mostu. Pri ureditvi brežine in dna vodotoka je predvidena kamnita zložba iz kamnov debeline do 50,00 cm v betonu C 12/15. Podložni beton bo debeline 15,00 cm C 12/15.
- Priprava terena: pred pričetkom del je potrebno kvalitetno zemljo le odstraniti oziroma zaščititi tako, da ne pride do mešanja različnih izkopnih materialov in jo deponirati na gradbišču ali najbližji okolici. Odstranitev zarasti in dreves opravijo za to usposobljeni izvajalci.
- Odmiki od sosednjih zemljišč:

| Katastrska občina      | Parcelna št. | Odmik v m |
|------------------------|--------------|-----------|
| (934) Zgornje Pobrežje | 646/20       | 2,40      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 646/16       | 1,50      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 646/19       | 1,70      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 646/14       | 2,70      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 646/13       | 2,10      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 635/5        | 2,30      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 635/3        | 1,50      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 635/2        | 0,90      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 634          | 1,30      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 633          | 1,80      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 636          | 1,80      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 632          | 1,90      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 638/1        | 2,30      |
| (934) Zgornje Pobrežje | 631          | 2,50      |

- Opis izkopov: izkopi se bodo izvajali za napeljavo komunalnih vodov. Pri tem je potrebno nujno poskrbeti za zaščitne ukrepe varstva ljudi in premoženja. Izkopi jarkov se izvedejo z manjšimi stroji. V primeru izkopa ob obstoječih komunalnih vodih je potrebno dela izvajati ročno. Za izvedbo izkopov bo upoštevan načrt varovanja gradbene jame.
  - Pri nameravani gradnji gre za gradnjo novega gradbeno inženirskega objekta, ki se po zahtevnosti uvršča med manj zahtevne objekte, v skladu s prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2022, št. 007-233/2021-2550, pa se uvršča med daljinske (transportne) vodovode (CC-SI 22121).
3. Gradnja obravnavanega cevovoda je predvidena na zemljišču s parcelnimi številkami 635/4, 646/21, 646/18, 646/5, 646/14, 644, 641/2, 641/1 in 638/1, vse v katastrski občini (934) Zgornje Pobrežje.
  4. Gradnja mora biti izvedena v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 1297/2022-13B iz septembra 2024, projektant Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, vodja projektiranja Boštjan Žigon, univ. dipl. inž. str.
  5. Pri gradnji je potrebno upoštevati naslednje pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta:

**Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji:**

*Pogoji iz mnenja o skladnosti predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti Občine Rečica ob Savinji:*

- Obvezno je potrebno upoštevati projektne pogoje s št. 351-0129/2024-2 z dne 19. 9. 2024.
- Za gradnje in druga dela (vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti), ki posegajo na območja varstvenih režimov, je pred gradnjo potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojnih služb.
- Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovali celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.
- Na poplavnem območju, za katerega razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
- Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinej so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, kot jih določajo ti predpisi.
- Na erozijskih in plazljivih območjih so dovoljeni vsi zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena. Pred izvedbo zaščitnih ukrepov je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena ter določiti potrebne zaščitne ukrepe, ki so lahko: preusmeritev vodotokov z območja plazenja tal, preoblikovanje terena na območjih plazenja tal, vsi posegi, ki služijo utrjevanju terena (izvedba podpornih zidov, injiciranje terena), vsi posegi, ki služijo odvodnjanju terena ter vsi drugi posegi, ki dodatno utrjujejo teren na območju plazenja tal.

*Pogoji iz soglasja zaradi posega v varovalnem pasu občinske lokalne ceste št. LC267121:*

- V območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršne koli vegetacije ali postaviti objektov, naprav in drugih predmetov ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišč ali cestnih priključkov v skladu s 110. členom Zakona o cestah.
- Izvajalec mora pred začetkom gradbenih del območje gradbišča ustrezno zaščititi in označiti s prometno signalizacijo in opremo, za kar si mora pridobiti ustrezno dovoljenje.
- Zaradi oviranja prometa na cesti vsled izvajanja del si je investitor oziroma njegov pooblaščen izvajalec del, v smislu 109. člena Zakona o cestah, pred pričetkom del od Občinske uprave Občine Rečica ob Savinji dolžan pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, ki se lahko izda le na podlagi potrjenega Elaborata začasne prometne ureditve v času izvedbe del, po predhodnem plačilu upravne takse. Za vsak poseg in dela, ki vplivajo na promet na cesti, je potrebna delna zapora ceste oziroma zapora ceste.
- Dovoljenje za delno zaporo oziroma zaporo občinske ceste izda pristojen občinski organ. Za vsak poseg in dela, ki vplivajo na promet na cesti, je potrebna delna zapora ceste oziroma zapora ceste.
- Prometno signalizacijo zaradi del lahko postavi le VOC Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, ki je koncesionar rednega vzdrževanja javnih občinskih cest skladno s 83. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22-ZCes-2) na stroške investitorja. Podlaga za postavitev začasne prometne signalizacije je skica, ki je sestavni del elaborata začasne prometne ureditve. Investitor je dolžan takoj odstraniti vgrajene napeljave in vzpostaviti cestišče v prvotno stanje brez odškodnine, če dela izvede v nasprotju s pogoji in izdanim soglasjem k projektni dokumentaciji, ali če organ meni, da je to potrebno zaradi varnosti prometa na

cesti, zaradi modernizacije ceste ali drugih gradbenih del v zvezi z rekonstrukcijo cestne trase ali razširitvijo vozišča.

- V času izvajanja del je investitor dolžan promet urediti v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22-ZCes-2).
- Meteorne in druge odpadne vode s parcele in zunanje ureditve objekta ter priključka na kategorizirano cesto ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Pri načrtovanju odvodnjavanja padavinskih voda z območja predvidenega gradbenega objekta je potrebno upoštevati določila iz Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 50/14).
- Izvajalec del mora preprečiti nanose zemlje in peska na glavno prometno smer, s čimer bi lahko poslabšal varnostne razmere na glavni prometni smeri.
- Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev izdanega soglasja in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi tehnologije izvajanja del ali neupoštevanja izdanih pogojev.
- Morebitne poškodbe obstoječe kategorizirane ceste zaradi gradnje stavbe, mora investitor sanirati v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest in veljavnimi smernicami na svoje stroške. Občina Rečica ob Savinji ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov zaščite pred morebitnimi vplivi, ki so posledica obratovanja občinske ceste na predmetnem odseku (tresenje, sol, sneg, izpušni plini,...).
- V primeru rekonstrukcije, modernizacije ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja glavne ceste in pripadajočih prometnih površin, investitor ni upravičen do nikakršnih odškodnin za nastalo škodo.
- Za vse posege, ki segajo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture in morebitna varovana območja, je potrebno pridobiti mnenja tangiranih mnenjedajavcev.
- Skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javno cesto (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10-ZCes-1 in 132/22-ZCes-2) je potrebno upoštevati pogoje priključevanja na GPS (glavno prometno smer) in zagotoviti predpisano preglednost glede na hitrost vožnje po GPS.
- Zunanja ureditev in njegova neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na cesti in na priključku v obeh smereh na cesto in obratno.
- Vzratna vožnja na občinsko cesto ni dovoljena.
- Potrebna je vzpostavitev cestišča in vseh priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo v stanje pred izvedbo del. Prav tako investitor zagotovi nemoteno oskrbo obstoječih objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav.
- Investitor zagotovi zavarovanje gradbišča tako, da bo zagotovljena varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč in uporabi materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Poleg tega v času gradnje zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode.
- Pred pričetkom del je potrebno na območju predvidene gradnje zakoličiti obstoječe komunalne vode.
- Občina ne prevzema nikakršne škode, ki bi nastala na objektu zaradi odvijanja prometa, vzdrževanja ceste in zimskega pluzenja.
- Občina ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala na zgradbah in dovoznem priključku zaradi ceste, njenega vzdrževanja, prometa na njej in rekonstrukcije. Investitor nima pravice do nobene odškodnine v tej zvezi.
- Stroški vseh del, ki jih mora na podlagi teh pogojev izvesti investitor, bremenijo investitorja.
- V primeru poškodbe oziroma premaknitve mejnih kamnov mora investitor pri pooblašeni geodetski organizaciji naročiti obnovo le-teh (123. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, Uradni list RS št. 47/06, 65/07-odl. US, 79/12-odl. US, 61/17-ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21-ZKN).

- Po končanih delih je potrebno zemljišče ob objektih vzpostaviti v enako stanje, kot je bilo pred začetkom del.
- Tri dni pred pričetkom del je potrebno na Občini Rečica ob Savinji najaviti termin pričetka del.
- Upoštevati je potrebno določila Odloka o občinskih cestah v občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 110/09, 38/12) ter Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22-ZSDH-1A).
- Dela v varovanem pasu občinskih cest se morajo izvajati pod nadzorom in v dogovoru z Občinsko upravo Občine Rečica ob Savinji, Področje gospodarske javne infrastrukture, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (tel. (03) 839-18-37).
- Ob vsakem izvajanju del na cesti in njenem varovalnem pasu mora biti zagotovljeno varno delo izvajalcem gradbenih del in drugih posegov v prostor ter varnost na cesti udeležencem v cestnem prometu, stabilnost te ceste in redno vzdrževanje.
- V primeru izvedbe del v nasprotju z izdanimi projektnimi pogoji, stroške za novo napeljavo oziroma postavitve v primeru obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe za zavarovanje te ceste in prometa na njej, krije izvajalec sam.
- Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti, ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.
- Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila povzročena uporabnikom občinskih cest, ki bi bila povzročena vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.
- Če bo med izvajanjem gradbenih del prišlo do onesnaženja prometnih površin občinske ceste, jih mora izvajalec del redno čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del.
- Po končanih delih je potrebno zemljišče ob objektih vzpostaviti v enako stanje, kot je bilo pred začetkom del.

**Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje:**

*Pogoji za PZI:*

- Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

*Pogoji za izvajanje gradnje:*

- Načrtovani poseg se mora izvesti v skladu s projektno dokumentacijo.
- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.
- Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

**Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenije, Lava 1, 3000 Celje:**

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d., investitor oziroma izvajalec dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije d.d. na telefonsko številko kontaktne osebe.
- V primeru spremembe projektnih rešitev si je potrebno pridobiti novo mnenje.

**GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana:**

- Pred pričetkom del je obvezno potrebno naročiti zakoličbo točne trase optičnega voda in se dogovoriti z odgovorno osebo (02/333-26-26, [info.oso@gvo.si](mailto:info.oso@gvo.si)) za morebitno zaščito oziroma predstavitev obstoječega omrežja. Način zaščite oziroma predstavitve bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oziroma izvajalca del in nadzorne osebe GVO d.o.o. in se vpiše v gradbeni dnevnik.

Ostali mnenjedajalci niso podali posebnih pogojev za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta ampak so podali zgolj pozitivna mnenja k obravnavani gradnji (legalizaciji) oziroma k predloženi projektni dokumentaciji.

6. Pri gradnji je potrebno upoštevati tudi pogoje iz pogodb o ustanovitvi stvarnih služnosti, ki jih je investitorica sklenila z naslednjimi lastniki zemljišč:

| Lastnik   | Katastrska občina      | Parcela št. | Velikost parcele m <sup>2</sup> | Območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|---|------------------------|-------------|---------------------------------|---|
| Branko Šalamon, Trnovec 16A, 3332 Rečica ob Savinji   | (934) Zgornje Pobrežje | 646/21      | 75,00                           | 53,40                                   |
| Ivan Nadlučnik, Trnovec 15, 3332 Rečica ob Savinji  | (934) Zgornje Pobrežje | 646/18      | 238,00                          | 29,40                                   |
| Franc Andrejovec in Frančiška Andrejovec, oba stanujoča Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji             | (934) Zgornje Pobrežje | 646/5       | 1.859,00                        | 192,40                                  |
| Franc Andrejovec, Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji   | (934) Zgornje Pobrežje | 646/14      | 729,00                          | 3,90                                    |
| Aleksander Finkšt, Trnovec 7A, 3332 Rečica ob Savinji, Angela Finkšt, Trnovec 7, 3332 Rečica ob Savinji | (934) Zgornje Pobrežje | 644         | 4.172,00                        | 142,00                                  |
| Alojz Govek, Trnovec 5, 3332 Rečica ob Savinji  | (934) Zgornje Pobrežje | 641/2       | 4.175,00                        | 142,80                                  |
| Branko Andrejovec - v osebem stečaju, Trnovec 8, 3332 Rečica ob Savinji                                 | (934) Zgornje Pobrežje | 641/1       | 14.861,00                       | 187,90                                  |
| Marjan Kokovnik in Karolina Kokovnik, oba stanujoča Dobrovlje 22, 3314 Braslovče                        | (934) Zgornje Pobrežje | 638/1       | 6.555,00                        | 165,40                                  |

7. K obravnavani gradnji so bila pridobljena mnenja naslednjih mnenjedajalcev:
- Občina Rečica ob Savinji, Občinska uprava, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, mnenje o skladnosti predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti Občine Rečica ob Savinji št. 351-0140/2024-4 z dne 19. 12. 2024 in soglasje za poseg v varovalnem pasu občinske lokalne ceste št. LC267121 št. 351-0140/2024-3 z dne 10. 10. 2024;
  - Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje, mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-7159/2024-5 z dne 23. 10. 2024;
  - Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, mnenje (rešitve so ustrezne) št. 3407-43/2024-10 z dne 9. 10. 2024;

- Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje, pozitivno mnenje št. 37-13b/2023-1-M z dne 13. 11. 2024;
  - Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, mnenje k projektu št. 1508826 z dne 23. 10. 2024;
  - Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Jamova ulica 15a, 3000 Celje, pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji št. 137207-CE/5099-PM z dne 11. 10. 2024;
  - GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, pozitivno mnenje št. 250/REČICA OB SAVINJI\_2024\_LZ z dne 30. 10. 2024.
8. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitorka ne prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti (prvi odstavek 59. člena GZ-1).
9. Dokumentacija, navedena v četrti točki izreka tega gradbenega dovoljenja, je sestavni del gradbenega dovoljenja (drugi odstavek 56. člena GZ-1).
10. V skladu s prvim odstavkom 73. člena GZ-1 je za gradnjo obvezna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.
11. V skladu s 74. členom GZ-1 mora investitorka pred prijavo začetka gradnje imenovati nadzornika.
12. Investitorka mora v skladu s prvim odstavkom 76. člena GZ-1 po pravnomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve prijaviti začetek gradnje. V skladu s šestim odstavkom navedenega člena se gradnja začne osem dni po prijavi začetka gradnje.
13. Investitorka mora v skladu s prvim odstavkom 80. člena GZ-1 po dokončanju gradnje pridobiti uporabno dovoljenje. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitorka vložiti najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila izvajalca ali nadzornika, da je gradnja končana.

II. Stroškov postopka ni.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Investitorka Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, ki jo zastopa županja dr. Majda Potočnik, v obravnavanem postopku pa po njenem pooblastilu družba Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, je pri Upravni enoti Mozirje dne 18. 12. 2024 in s kasnejšo dopolnitvijo vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema - sekundarni vod, odsek cevovoda 13B: Gorica - Trnovec, na zemljišču s parcelnimi številkami 635/4, 646/21, 646/18, 646/5, 646/14, 644, 641/2, 641/1 in 638/1, vse v katastrski občini (934) Zgornje Pobrežje.

Zahtevi je bila priložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) št. 1297/2022-13B iz septembra 2024, projektant Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, vodja projektiranja Boštjan Žigon, univ. dipl. inž. str., notarsko overjena pogodba o ustanovitvi služnostne pravice, ki jo je investitorka sklenila z Brankom Andrejovcem - v osebnem stečaju, Trnovec 8, 3332 Rečica ob Savinji, z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo in pooblastilo projektantu za zastopanje pred upravnim organom.

Predložena projektna dokumentacija vsebuje vse sestavine, predpisane s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

Upravna enota je po uradni dolžnosti pridobila podatke zemljiške knjige, podatke iz Prostorskega informacijskega sistema Občine Rečica ob Savinji, podatke iz Poslovnega registra Slovenije in podatke iz imenika Inženirske zbornice Slovenije.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je utemeljena.

Prvi odstavek 54. člena GZ-1 določa, da upravni organ izda gradbeno dovoljenje, če:

1. je predložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega zakona in sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, razen za spremembo namembnosti in nezahtevni objekt,
2. so k nameravani gradnji pridobljena mnenja v skladu s četrtem odstavkom 43. člena tega zakona ali če upravni organ v skladu s prvim, tretjim in četrtem odstavkom 47. člena tega zakona ugotovi, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj,
3. iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pogodbe o priključitvi ali pogodbe o opremljanju v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, izhaja, da bo za novozgrajene objekte zagotovljena minimalna komunalna oskrba, razen za nezahtevne objekte, ki so pomožni objekti po predpisih, ki urejajo prostor,
4. nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
5. je investitor v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik ali imetnik stvarne pravice, ki mu daje pravico graditi na tuji nepremičnini, na kateri je predvidena gradnja, ali pa to pravico izkazuje z dokazili iz 3. točke prvega odstavka, drugega ali tretjega odstavka 46. člena tega zakona in
6. je plačano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, če je to predpisano v 106. členu tega zakona, ali je plačan prvi obrok nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če je odobreno njegovo obročno odplačevanje, in poravnana odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.

Obravnavano zemljišče, na katerem je predvidena gradnja cevovoda, se prostorsko ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/16, 67/16 - avtentična razlaga in 81/16 - tehnični popravek) in Odlokom o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji - SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 72/19; v nadaljevanju: OPN).

Iz grafičnega dela OPN izhaja, da so zemljišča, na katerih je predvidena gradnja, v enotah urejanja prostora (EUP) TR08, TR12, TR13, TR14, TR15 in TR16. Po osnovni namenski rabi prostora gre za območja stavbnih zemljišč in za območja kmetijskih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) pa za površine cest z oznako PC, površine razpršene poselitve z oznako A in za najboljša kmetijska zemljišča z oznako K1.

Iz mnenja Občinske uprave Občine Rečica ob Savinji o skladnosti predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti Občine Rečica ob Savinji št. 351-0140/2024-4 z dne 19. 12. 2024 izhaja, da je predvidena gradnja z njimi skladna.

V skladu z drugim odstavkom 47. člena GZ-1 je upravni organ vezan na mnenje pristojnega mnenjedajalca, če izpolnjuje zahteve iz četrtega odstavka 43. člena GZ-1, ki določa, da se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti. Mnenje mora jasno izražati stališča mnenjedajalca in mora biti strokovno in pravno utemeljeno ter obrazloženo. V mnenje se lahko vključijo tudi podatki oziroma pogoji za izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Zgoraj navedeno mnenje Občine Rečica ob Savinji izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 43. člena GZ-1.



Glede skladnosti s prostorskim aktom povzemamo naslednje:

V skladu s petim odstavkom 65. člena OPN je na celotnem območju občine dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov ter vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, kot so vodov in naprav vodovodnega omrežja, vodov in naprav kanalizacijskega omrežja (padavinska kanalizacija in kanalizacija za komunalne odpadne vode), distribucijskega plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, elektroenergetskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave. Gradnja prenosnega plinovodnega omrežja, nadzemnih in podzemnih elektroenergetskih objektov, vodov in naprav ter vodov komunikacijskih omrežij, je dovoljena le pod posebnimi zakonsko določenimi pogoji.

Predvidena je gradnja cevovoda, odsek 13B: Gorica - Trnovec

Pri gradnji bodo upoštevane določbe glede varovalnih pasov grajenega javnega dobra in GJI iz 80. člena OPN.

Skladno s projektnimi pogoji se bo upoštevalo minimalne horizontalne razmike pri paralelnem polaganju vodovoda in elektroenergetskega kabla, to je 0,5 m. Upoštevalo se bo tudi vertikalne razmike pri križanjih med predvidenim vodovodom in elektroenergetskimi kabli, ki bo najmanj 0,5 m. Ker ima občina Rečica ob Savinji namen zamenjati cesto, nameravana gradnja predvidenega cevovoda posega v občinsko cesto št. LC267121 Trnovec-Gorica-Lačja vas, kjer poteka vzporedno izpod občinske ceste.

Upoštevani bodo tudi pogoji družbe Telekom Slovenije, d.d. in družbe GVO, d.o.o. Pred pričetkom del bo zaradi točnega dogovora glede zakoličbe in zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d. obveščena njihova skrbniška služba. Naročena bo zakoličba točne trase optičnega voda, z odgovorno osebo družbe GVO, d.o.o. se bo investitor oziroma izvajalec dogovoril za morebitno zaščito oziroma prestavitev obstoječega omrežja.

Upoštevani bodo splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in urejanje vodovodnega omrežja, določeni v 83. členu OPN. Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi. Gradnja obravnavanega cevovoda je predvidena v sklopu novogradnje transportnih cevovodov vodovodnega sistema Letošč, katerega upravljavec je Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje. Namen novogradnje transportnih cevovodov je zmanjšanje izgube pitne vode, priprava na večje potrebe po pitni vodi zaradi razvoja posameznih naselij in zaselkov, ter povečanje požarne varnosti. V večini primerov se izguba pojavlja zaradi dotrajanih cevovodov. Predmet te odločbe je odsek cevovoda 13B: Gorica - Trnovec.

V skladu s 113. členom OPN (dopustni objekti ter drugi gradbeni posegi) je na vseh zemljiščih, razen na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na območju voda, dopustna gradnja lokalnih cevovodov, lokalnih (distribucijskih) elektroenergetskih vodov in lokalnih (dostopovnih) komunikacijskih omrežij. Gradnja objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda je dopustna le, če je tako opredeljeno v podrobnih pogojih za posege na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na območju voda.

V skladu s 121. členom OPN (podrobni pogoji za posege na kmetijskih zemljiščih) je na območjih kmetijskih zemljišč dopustna gradnja lokalnih cevovodov, lokalnih (distribucijskih) elektroenergetskih vodov in lokalnih (dostopovnih) komunikacijskih omrežij, s pripadajočimi objekti in priključki nanje. Posegi morajo biti načrtovani tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. V kolikor je s posegom onemogočen dostop do kmetijskih zemljišč, je le-tega treba nadomestiti. Dopustni posegi, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. V primeru bistvenih poškodb je treba kmetijska zemljišča ustrezno sanirati in rekultivirati.

Cevovod bo v celoti vkopan v teren in ne bo prizadel obdelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč. Po končanih delih bo zemljišče vzpostavljeno v enako stanje, kot je bilo pred začetkom del.

Predvidena gradnja cevovoda je skladna tudi z ostalimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki jih glede gradnje gospodarske javne infrastrukture določa OPN.

S predvideno izgradnjo novega vodovoda se količinski odjem pitne vode oziroma poraba vode ne bo povečala in bo tudi po izvedbi ostala v okviru dovoljenih količin iz obstoječega vodnega dovoljenja št. 35527-190/2013-12 z dne 10. 4. 2014, z veljavnostjo do 31. 3. 2044 (v količini 80,00l/s oziroma skupno največ 1.100.000,00 m<sup>3</sup>/leto).

Območje predvidenega posega v okolje, izgradnje sekundarnega voda za odsek 13B, se ne nahaja na vodovarstvenem območju in tudi ne na območju plazovitosti. Nahaja se znotraj območja, kjer veljajo običajni protierozijski zaščitni ukrepi.

Na podlagi vpogleda v javno dostopen imenik Inženirske zbornice Slovenije ([www.izs.si](http://www.izs.si)) je bilo ugotovljeno, da vodja projektiranja izpolnjuje pogoje za vodjo projektiranja. Na podlagi vpogleda v podatke Poslovnega registra Slovenije je bilo ugotovljeno, da je projektant registriran za dejavnost projektiranja.

Pri gradnji je potrebno upoštevati pogoje za izvedbo gradnje, vzdrževanje in uporabo objekta, navedene v peti točki izreka te odločbe.

K obravnavani gradnji so bila pridobljena mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev.

Investitorka v zvezi z obravnavano gradnjo cevovoda ni zavezanka za plačilo komunalnega prispevka, kar izhaja iz mnenja o skladnosti št. 351-0140/2024-4 z dne 19. 12. 2024.

Investitorka v zvezi z obravnavano gradnjo ni zavezanka za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu s 3.g členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, 27/16, 27/17-ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23-ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZKZ), saj se v skladu z navedenim členom odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo določitev klasifikacije vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov.

Tretja točka prvega odstavka 46. člena GZ-1 določa, da je potrebno v primeru, če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja, zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti:

- notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,
- sodno ali upravno odločbo, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,
- sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavalec, ali
- drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.

Po podatkih zemljiške knjige (<https://evlozisce.sodisce.si/evlozisce/javniizpisi/list.html>) je parcela s št. 635/4 k.o. (934) Zgornje Pobrežje v lasti investitorke, Občine Rečica ob Savinji, do celote.

Parcela s št. 646/21 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v lasti Branka Šalamona, Trnovec 16A, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 646/18 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v lasti Ivana Nadluchnika, Trnovec 15, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 646/5 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v solasti Franca Andrejovca in Franciške Andrejovec, oba stanujoča Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 646/14 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v lasti Franca Andrejovca, Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 644 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v solasti Aleksandra Finkšta, Trnovec 7A, 3332 Rečica ob Savinji in Angele Finkšt, Trnovec 7, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 641/2 k.o.

(934) Zgornje Pobrežje je v lasti Alojza Goveka, Trnovec 5, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 641/1 k.o. (934) Zgornje Pobrežje je v lasti Branka Andrejovca - v osebnem stečaju, Trnovec 8, 3332 Rečica ob Savinji, parcela s št. 638/1 k.o. (934) Zgornje Pobrežje pa je v solasti Marjana Kokovnika in Karoline Kokovnik, oba stanujoča Dobrovlje 22, 3314 Braslovče.

Z navedenimi lastniki nepremičnin je investitorica sklenila pogodbe o ustanovitvi služnostnih pravic, s katerimi je pridobila služnostne pravice dostopa, izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja po trasi, ki je razvidna iz skic, ki so priloga pogodb. Služnostne pravice so tudi že vpisane v zemljiški knjigi, razen za parcelo s št. 641/1 k.o. (934) Zgornje Pobrežje. Za navedeno parcelo je bila predložena notarsko overjena pogodba o ustanovitvi služnostne pravice in zemljiškoknjižni predlog za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo.

Glede na navedeno je izkazana pravica graditi v skladu s 46. členom GZ-1.

Drugi odstavek 51. člena GZ-1 določa, da se šteje, da je stranski udeleženec z nameravano gradnjo seznanjen in da se z njo strinja, če je investitor z njim sklenil pisno pogodbo, s katero je na njegovi nepremičnini pridobil stvarno ali drugo pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje.

Glede na navedeno zakonsko določbo se lastnikov nepremičnin, po katerih bo potekal cevovod in ki niso v lasti investitorke, ni vključevalo v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ampak jima bo gradbeno dovoljenje samo vročeno.

V skladu s 73. členom GZ-1 je za gradnjo, za katero se zahteva gradbeno dovoljenje, in za odstranitev zahtevnega objekta ali manj zahtevnega objekta, obvezna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje oziroma projektne dokumentacije za odstranitev.

V skladu s prvim odstavkom 74. člena GZ-1 je za gradnjo, za katero se zahteva gradbeno dovoljenje, obvezno imenovanje nadzornika. V skladu s tretjim odstavkom navedenega člena investitor imenuje nadzornika pred prijavo začetka gradnje objekta, ne glede na tretji odstavek pa v skladu s četrtem odstavkom investitor imenuje nadzornika novogradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta pred zakoličenjem objekta.

V skladu s 75. členom GZ-1 mora investitorica pred prijavo začetka gradnje zagotoviti zakoličenje objekta. Zakoličenje objekta se izvaja kot geodetska storitev v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Investitorica mora v skladu s četrtem odstavkom 76. člena GZ-1 po dokončnosti oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja prijaviti začetek gradnje. Gradnja se začne osem dni po prijavi začetka gradnje.

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so v skladu z 79. členom GZ-1 dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

- sta objekt in gradbena parcela skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi,
- objekt in gradbena parcela ne posegata na druga zemljišča, kot je določeno v gradbenem dovoljenju,
- se objekt horizontalno premakne od lege, določene v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar ne več kot za 1,0 metra,
- ne vpliva na že dana soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, kadar so bila pridobljena zaradi zahtev prostorskega akta, in na pravice strank,
- je skladno s predpisi s področja mnenjedajalcev,
- so izpolnjene bistvene in druge zahteve iz predpisov, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja ali v času izvajanja gradnje ne glede na drugačno tehnično rešitev od prikazane v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, in
- spremembe glede klasifikacije in razvrščanja objekta (prvi odstavek).

Poleg manjših odstopanj iz prejšnjega odstavka so za stavbe dopustna še naslednja manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je odstopanje takšno, da:

- se posamezne zunanje mere, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, globina, polmer in podobno), povečajo, vendar ne več kot za 0,5 metra, ali se posamezne zunanje mere zmanjšajo in
- se ne spremeni ničelna kota pritličja za več kot 0,5 metra (drugi odstavek).

Če se dopustna manjša odstopanja nanašajo na izdana mnenja mnenjedajalcev, je treba pred izvedbo takšnih del pridobiti novo mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena sprememba skladna s predpisi s področja mnenjedajalca (tretji odstavek).

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitorica ne prijavi začetka gradnje in ne začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti (prvi odstavek 59. člena GZ-1).

Če se v času veljavnosti gradbenega dovoljenja za območje, na katerem je nepremičnina, ki je predmet gradbenega dovoljenja, spremeni pravno ali dejansko stanje, te spremembe oziroma dopolnitve na veljavnost gradbenega dovoljenja ne vplivajo (drugi odstavek 59. člena GZ-1).

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavni del gradbenega dovoljenja (drugi odstavek 56. člena GZ-1).

Investitorica mora v skladu s prvim odstavkom 80. člena GZ-1 po dokončanju gradnje pridobiti uporabno dovoljenje. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitorica vložiti najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila izvajalca ali nadzornika, da je gradnja končana.

V skladu s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 - Odl. US (48/09 - popr.), 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) mora organ v odločbi odločiti tudi o stroških postopka, kdo trpi stroške postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem roku jih je treba plačati. Ker v tem postopku stroškov ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je obravnavana gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta, kar izhaja tudi iz mnenja Občine Rečica ob Savinji o skladnosti predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti Občine Rečica ob Savinji, da projektant izpolnjuje pogoje za projektanta, vodja projektiranja pa pogoje za vodjo projektiranja, da je investitorica za poseg na parcele, ki niso v njeni lasti, pridobila stvarno služnostno pravico, da so služnostne pravice že vpisane v zemljiški knjigi, razen za parcelo s št. 641/1 k.o. (934) Zgornje Pobrežje, za katero je bila predložena notarsko overjena pogodba o ustanovitvi služnostne pravice in zemljiškoknjižni predlog za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo, da investitorica v zvezi z obravnavano gradnjo cevovoda ni zavezanka za plačilo komunalnega prispevka, da ni zavezanka za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, da ima projektna dokumentacija vse sestavine, ki jih podrobneje opredeljuje Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, da so bila k obravnavani gradnji pridobljena pozitivna mnenja vseh pristojnih mnenjedajalcev, da se s predvideno izgradnjo novega vodovoda količinski odjem pitne vode oziroma poraba vode ne bo povečala in bo ostala v okviru dovoljenih količin iz obstoječega vodnega dovoljenja ter da so izpolnjeni vsi pogoji, kot jih določa GZ-1 v 54. členu, zato je odločeno, kot navaja izrek te odločbe.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor Republike Slovenije v roku 8 dni od vročitve odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, e-naslov: [ue.mozirje@gov.si](mailto:ue.mozirje@gov.si), ki je odločbo izdala. V skladu s sedmim odstavkom 141. člena GZ-1 znaša do uskladitve Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUFJO,

84/15-ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO) upravna taksa za pritožbo zoper gradbeno dovoljenje 0,1 % investicijske vrednosti, vendar največ 1.000,00 EUR in ne manj kot 200,00 EUR in v obravnavanem primeru znaša 200,00 EUR (investicijska vrednost je 185.000,00 EUR).

Postopek vodil/a:

Urška Car  
višja svetovalka I

Milena Cigale  
načelnica

Vročiti:

- Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje - osebno
- Branko Šalamon, Trnovec 16A, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Ivan Nadlučnik, Trnovec 15, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Franc Andrejovec, Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Frančiška Andrejovec, Trnovec 14A, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Aleksander Finkšt, Trnovec 7A, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Angela Finkšt, Trnovec 7, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Alojz Govek, Trnovec 5, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Branko Andrejovec - v osebnem stečajju, Trnovec 8, 3332 Rečica ob Savinji - osebno
- Marjan Kokovnik, Dobrovlje 22, 3314 Braslovče - osebno
- Karolina Kokovnik, Dobrovlje 22, 3314 Braslovče - osebno
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, tajnistvo@obcina-recica.si - ePošta
- Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje, info@komunala-mozirje.si - ePošta
- Elektro Celje d.d., Vrnčeva 2a, 3000 Celje, info@elektro-celje.si - ePošta
- Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenije, Jamova ulica 15a, 3000 Celje, sprejemna.pisarna@telekom.si - ePošta
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje, gp.drsv-ce@gov.si - ePošta
- GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, gvo@telekom.si - ePošta
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, oenazarje@zgs.si - ePošta