

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
t 01 474 3000
f 01 474 2502
www.eles.si

Področje za podporne dejavnosti
Služba za javna naročila

Naš znak:
894/AO/JN25/00049
Ljubljana, 26.08.2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami,) naročnik izdaja naslednjo

ODLOČITEV

o oddaji javnega naročila

katerega predmet so

Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za 110 kV KBV povezavo med RTP Velenje in SM 121B

Javno naročilo se odda ponudniku KOLEKTOR IGIN d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjem ENS d.o.o., Šlandrova ulica 8b, 1231 Ljubljana – Črnuče, po skupni ponudbi št. P-ELESV-25-045 z dne 03.07.2025, v skupni vrednosti 7.798.941,21 EUR brez DDV.

Ponudba ponudnika C&G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, Ljubljana, se kot nedopustna zavrne.

OBRAZLOŽITEV

Javno naročilo, po odprtem postopku, katerega predmet so »Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za 110 kV KBV povezavo med RTP Velenje in SM 121B«, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 30.04.2025 pod št. JN003176/2025-EUe17/01 in istega dne na portalu TED pod št. 278389-2025.

Naročnik je v objavi javnega naročila in njegovih popravkih določil rok, v katerem je potrebno predložiti ponudbo, in sicer do 03.07.2025 do 10:00 ure, v informacijski sistem e-JN.

Do roka, določenega za oddajo ponudb, sta bili v informacijskem sistemu e-JN predloženi dve (2) ponudbi, kot izhaja iz preglednice v nadaljevanju. Odpiranje ponudb je potekalo avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN, dne 03.07.2025 ob 12:00 uri.

Prispeli ponudbi in ponudbeni ceni sta razvidni iz naslednje preglednice:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Št. in datum ponudbe	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	C&G d.o.o. Ljubljana Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana <i>s podizvajalci</i>	179/2025 z dne 02.07.2025	7.146.698,15
2.	Skupna ponudba: KOLEKTOR IGIN d.o.o. Brnčičeva ulica 19G 1231 Ljubljana - Črnuče in ENS d.o.o. Šlandrova ulica 8b 1231 Ljubljana - Črnuče <i>s podizvajalci</i>	P-ELESV-25-045 z dne 03.07.2025	7.798.941,21

Naročnik je v nadaljevanju ugotavljal dopustnost ponudb glede na vsebino razpisne dokumentacije in ugotovil naslednje:

Ponudba ponudnika C&G d.o.o. Ljubljana

Po pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika **C&G d.o.o. Ljubljana** s podizvajalci, št. 179/2025 z dne 02.07.2025, ne izpolnjuje vseh zahtev iz tehničnega dela razpisne dokumentacije, in sicer je naročnik ugotovil pomanjkljivosti, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

1. V Razpisni dokumentaciji, v Navodilih gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe, je bilo pod točko 10.2.18. zahtevano, da mora *ponudnik v ponudbi predložiti dokumentacijo o sistemu za kontinuiran (zvezen) nadzor debeline izolacije za celotno dolžino dobavljenega kabla.*

V ponudbi manjka dokazilo proizvajalca kabla o kontinuirani meritvi ekscentričnosti izolacije, predložen je dokument, iz katerega je razvidna debelina izolacije le na določenih točkah kabla.

2. Naslednje pomanjkljivosti se nanašajo na zahteve v DZR dokumentaciji št.: D72701-6E/01A, NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, Številka projekta: D72701-A025/610, kot izhaja iz posamezne alineje:

- del DZR z identifikac. oznako D72701-6E1002A, Poglavje: 5 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 110 kV KABEL

Zahteva na strani 12/50: Ponujeni presek visokonapetostnega kabla mora Ponudnik potrditi z izračunom, ki mora biti obvezno priložen v ponudbi. Ustrezati mora vsem tehničnim zahtevam, pogojem polaganja ter pogojem obratovanja, opisanim v poglavjih 1 in 2.2, poleg tega pa dimenzije faznih vodnikov ne smejo biti manjše, kot je navedeno v tem odstavku.

V povezavi z delom DZR z identifikac. oznako D72701-6E1002A, Poglavje 2.2.4 Nameščanje kablov v odprti jarek, kjer je zahteva: *110 kV kabli bodo neposredno v zemljo nameščeni samo na območju novo urejenega stojnega mesta SM121B. Kabli bodo položeni na posteljico iz termičnega zasipa debeline cca. 10 cm in zasuti prav tako s termičnim zasipom tako, da bo skupna debelina termičnega zasipa z nizko toplotno upornostjo (vrednosti $\leq 0,8$ mK/W) cca. 50 cm. Termični zasip bo obdan z geotekstilno oblogo za preprečevanje spiranja termičnega zasipa. Na termični zasip bodo položene betonske zaščitne plošče, preostali del jarka pa bo zasut z izkopanim materialom z ocenjeno vrednostjo toplotne upornosti 0,8 mK/W. Na globini cca. 0,70 m od kote terena bo položen še opozorilni trak. Na tem delu trase bo globina vkopa znašala okoli 2,00 m (glej risbo z vzdolžnim profilom v grafičnih prilogah). Ocenjena temperatura zemljine znaša 15°C.*

V ponudbi manjka izračun preseka kabla za direktni vkop na 2 m globine, s čimer ni izkazano, ali ponujena oprema izpolnjuje zgornje zahteve.

- del DZR z identifikac. oznako D72701-6E1002A, Zahteva v tabeli: 15.1 110 KV KABEL, Pozicija 68, *Dopustna obremenitev kabla položenega v zemljo: priložiti mejne krivulje odvisnosti toka od temperature.*

V ponudbi ni priloženega grafa ali krivulje, ki bi prikazovala odvisnost toka od temperature.

- del DZR z identifikac. oznako D72701-6E1002A, zahteve v zvezi z omaricami za ozemljitev:
 - poglavje 7: KABELSKE SPOJKE, str. 19/50: *Dobavitelj mora dobaviti ves potreben material za pravilno montažo kabelskih spojk. Ponudba mora vsebovati natančen spisek vseh potrebnih orodij in materiala, detaljne risbe in navodila za montažo.*
 - v povezavi z zahtevo Omarice za ozemljitev ekranov: *Omarice za ozemljitev ekranov kablov morajo biti kovinske iz nerjavnega jekla (inox), v njej morajo biti nameščene povezave za ozemljitev ekranov (izolatorji in bakrene povezave). Omarica mora biti primerna za ozemljitev ekranov enega kabelskega sistema, omogočati morajo vgradnjo/namestitvev prenapetostnih odvodnikov za zaščito ekranov 110 kV kablov. Biti mora takšne izvedbe, da bo omogočeno obdobjno pregledovanje in testiranje v omarici nameščene opreme in preizkušanje plašča 110 kV kabla. Omarice za ozemljitev ekranov kablov bodo nameščene v kabelskih jaških v neposredni bližini 110 kV kabelskih spojk posameznega kabelskega sistema. Omarica za ozemljitev ekranov mora biti izvedbe IP67. Uvodi kablov v omarico za ozemljitev ekranov morajo biti usklajeni oziroma primerni za tip kabla za povezavo ekrana kabla in omarice za ozemljitev ekrana kabla, ki bo dobavljen skupaj s kabelsko spojko. Dobaviti je potrebno šestnajst kompletno opremljenih omaric. Število in izvedbo omaric za ozemljitev ekranov kablov je potrebno prilagoditi sistemu ozemljitve ekranov kablov. Na blok shemi v grafičnih prilogah je podan sistem ozemljitve ekranov kablov in je zgolj informacijske narave, dobavitelj pa mora zagotoviti enako funkcionalnost sistema za ozemljitev ekranov kablov.*

- in v povezavi z zahtevo poglavje 8: TESTI IN PREIZKUSI 110 KV KABLA IN KABELSKE OPREME, str. 19/50: *Ponudnik mora v ponudbi priložiti povzetke tipskih preizkusov.*

V ponudbi manjka celotna dokumentacija glede omaric za ozemljitev ekranov.

Pri navedeni manjkajoči dokumentaciji gre za del ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije ponujenega predmeta javnega naročila, takšnega dela ponudbe pa ni dopustno dopolnjevati ali spreminjati, saj šesti odstavek 89. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, ULRS 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) določa, da se ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Prav tako slednje izhaja tudi iz prakse Državne revizijske komisije, ki je v več odločitvah (npr. zadeve št. 018-106/2023 in 018-137/2023) zavzela stališče, da naročnik od ponudnikov ne sme zahtevati odprave pomanjkljivosti v zvezi z dokazili, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ker ponudba ponudnika **C&G d.o.o. Ljubljana**, glede na navedeno in skladno s točko 29., 2. člena ZJN-3, ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, jo je naročnik označil kot **nedopustno**.

Skupna ponudba ponudnikov KOLEKTOR IGIN d.o.o. in ENS d.o.o.

Po pregledu ponudbe je strokovna komisija naročnika ugotovila, da skupna ponudba ponudnikov **KOLEKTOR IGIN d.o.o. in ENS d.o.o.** s podizvajalci, št. P-ELESV-25-045 z dne 03.07.2025, izpolnjuje vse zahteve iz splošnega in tehničnega dela razpisne dokumentacije, zato jo je naročnik opredelil kot **dopustno**.

Predvideno merilo v predmetnem postopku je bila najnižja ponudbena cena (skupna vrednost v EUR brez DDV).

Naročnik vrednotenja ponudb glede na merilo ni opravil, saj je prejel le eno dopustno ponudbo.

Glede na navedeno je naročnik odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od njene objave na Portalu JN. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj zahtevka plačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), v višini 25.000,00 EUR, na račun pri Ministrstvu za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, sklic 11 16110-7111290-00317625 in zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

V objavo na Portal JN!