


KOPALNICA - 2. NADSTROPJE

Simbol	Artikel	Tip	Kos
S04		Etea D 1900 lm 14 W 840 FO IP43 white	0
S05		Etea D 1900 lm 14 W 840 FO MW sensor IP43 white	12
S07		5700 3250 lm 27 W 830 FO L1277mm IP66	3
SV1A		Nadgradna LED svetilka 3,5 W, 3h, pripravni spoj	0
SV5A		Viseča piktogramska LED svetilka L/D, 3h, trajni spoj	0
SV6A		Viseča svetilka zasilne razsvetljave s piktogramom LED svetilka DOL, 3h, trajni spoj	6

LEGENDA

- Razdelilec
- fiksni priključek (z oznako porabnika)
- podometna vtičnica s pokrovom, 1f
- 3 fazna (5 polna) vtičnica, 3f
- podometno, serijsko stikalo
- podometno stikalo
- podometno stikalo, menjalno
- podometna tipka
- senzor gibanja

Opomba:
- razsvetljavo priključiti na obstoječo razsvetljavo
- varnostna razsvetljava se priključi na obstoječo varnostno razsvetljavo
- v sanitarijah so svetilke z vgrajenimi senzorji gibanja
- ventilatorje priključiti na tokokrog razsvetljave 4 žilno; možnost priklopa ventilatorja s "timerji"
- vtičnice radiatorja priklopiti na obstojči tokokrog moči
- za pralni storj in sušilni stoj speljati nove dovode iz razdelilca. V razdlilcu R1 dodati 2 varovalki C16 A
- vsa inštalacija poteka podometno

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:

Anton KARČOVNIK S.P.
inženirske storitve
Šober 56a,
2354 BRESTERNICA
Šober 56 a
2354 BRESTERNICA
Mobi. +386(0)70/895 364
toni.karcovnik@gmail.com

investitor: Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

objekt: Preureditev prostorov v Zavetišču za brezdomce

odg.vodja projekta: Marko Rozman, univ.dipl.inž.arh.	id.št. ZAPS: PA–1836	načrt: PZI	datum: Okt. 2023
		vrsta proj.: 3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	merilo: 1:50
odg.projektant: Anton Karčovnik, univ.dipl.inž.el.	id.št. IZS: E–1383	risba: TLORIS 2. NADSTROPJA RAZSVETLJVA, MOČ	
sodelavec	id.št. IZS	št.projekta: 9–022222	št.načrta: 9–022222–E
			št.risbe: 4

0.420 x 0.297 = 0.125 m2