spino® II
Spino II, d.o.o. Ljubljana, svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor objektov, Peruzzijeva ulica 24, 1000 Ljubljana
telefon: +386 1 427 42 47, e-mail: info@spino.si, www.spino.si

0.4 IZKAZ

PODATKI O STAVBI

Naziv stavbe: **Prizidava garaže h gasilnemu domu Trebelno in nadzidava dveh stanovanj**
Lokacija stavbe: **1201/4 in 1201/5 k.o. Trebelno**
Investitor: **Občina Mokronog-Trebelno**
Odgovorni vodja projekta: **David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026**
Odgovorni projektant požarne varnosti: **David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026**
Datum izdelave projektne dokumentacije: **marec 2025**

	NAČRTOVANI UKREPI V **PGD**	IZVEDENI UKREPI V **PID**		
		UKREP	DATUM IN PODPIS	OPOMBE

ŠIRJENJE POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE				
ODMIKI OD MEJ PARCELE:	2873 k.o. Trebelno - 6,40 m 1207/3 k.o. Trebelno - 2,40 m 2871/2 k.o. Trebelno - 7,70 m 1306 k.o. Trebelno - 7,90 m			
POŽARNE LASTNOSTI FASADNIH OBLOG	NEGORLJIV FASADNI SLOJ, TANKOSLOJNA FASADA KLASIČNE »DEMIT« IZVEDBE.			

NOSILNOST KONSTRUKCIJE TER ŠIRJENJA OGNJA PO STAVBI				
POŽARNA ODPORNOST NOSILNE KONSTRUKCIJE:	**RE 60** ZA CELOTEN OBJEKT			
RAZDELITEV STAVBE V POŽARNE SEKTORJE:	**OBJEKT JE ENOTEN POŽARNI SEKTOR**			
POŽARNA ODPORNOST NA MEJAH POŽARNIH SEKTORJEV:	**RE 60** – ZA NOSILNO KONSTRUKCIJO. **REI 90** - ZA MEJNE ZIDOVE **REI 60** - ZA ZATESNITEV PREHODOV ELEKTRO INŠTALACIJ.			
ELEKTRIČNO	POŽARNO ODPORNOST			

NAPAJANJE SISTEMOV IN NAPRAV ZA POŽARNO VARNOST V STAVBI (ČAS ZAGOTAVLJANJA NAPAJANJA, IZVEDBA, POŽARNA ODPORNOST KABLOV ALI KINET):	ELEKTRIČNIH KABLOV ALI KINET MORA BITI STOPNJE EI 60.			
POŽARNA ODPORNOST PREHODOV ELEKTRIČNIH INSTALACIJ NA MEJAH POŽARNIH SEKTORJEV:	/			
GLAVNO ELEKTRIČNO STIKALO:	DESNO OD VHODA V PRITLIČJE			

ŠIRJENJA DIMA PO STAVBI IN PREZRAČEVANJE

NAPRAVE ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE Z NARAVNIM PREZRA-ČEVANJEM:	V OBJEKTU SO OKNA NA ROČNO ODPIRANJE.			
RAZDELITEV STAVBE V DIMNE SEKTORJE:	/			
NAPRAVE ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE Z MEHANSKIM PREZRAČE-VANJEM:	/			
NAPRAVE ZA KONTROLO DIMA V POŽARNIH STOPNIŠČIH:	/			
POŽARNE LOPUTE V PREZRAČE-VALNIH KANALIH:	/			
IZKLOP SISTEMA PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE OB POŽARU:	/			

EVAKUACIJSKE POTI				
NAJVEČJE ŠTEVILO UPORABNIKOV:	8			
ŠTEVILO IZHODOV IZ STAVBE:	4			
ŠTEVILO POŽARNIH STOPNIŠČ:	/			
POŽARNA ODPORNOST POŽARNIH STOPNIŠČ:	/			
POŽARNE LASTNOSTI OBLOŽNIH MATERIALOV:	/			
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA:	/			
OZNAKE NA EVAKUACIJSKIH POTEH:	/			

SISTEM ZA JAVLJANJE IN ALARMIRANJE				
NAPRAVE ZA JAVLJANJE POŽARA:	/			
NAPRAVE ZA ALARMIRANJE UPORABNIKOV:	/			
KRMILJENJE SISTEMOV IN NAPRAV ZA POŽARNO VARNOST V STAVBI:	/			
PRENOS	/			

SIGNALA DO GASILCEV ALI DRUGE USTREZNE INSTITUCIJE:				

NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOPNE POTI

OSKRBA Z VODO:	OBJEKT BO PRIKLJUČEN NA JAVNI VODOVOD			
DVIŽNI VODI ZA GAŠENJE S PRIKLJUČKI DN 75 ALI 100:	/			
ZUNANJA HIDRANTNA MREŽA – SLEPI CEVOVODI, KROŽNA MREŽA:	/			
ŠTEVILO ZUNANJIH HIDRANTOV V ODDALJENOSTI DO 80 M OD OBJEKTA (NADTALNI ALI PODTALNI):	1			
NAPRAVE ZA GAŠENJE Z VODO, PENO, PLINI IN PRAŠKOM:	V VSAKI ETAŽI JE PREDVIDEN EN GASILNI APARAT			
ŠTEVILO DOSTOPOV DO STAVBE ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z GASILSKIMI VOZILI:	4			
ŠTEVILO STRANI STAVBE, DO KATERIH JE MOGOČ DOSTOP GASILSKIH VOZIL:	4			

SPINO II d.o.o.
Peruzzijeva ulica 24
1000 Ljubljana

Odgovorni projektant:

David Matoh, u.d.i.a.

DAVID MATOH
univ.dipl.inž.arh.
pooblaščeni arhitekt
PA ZAPS 2026