IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Nivo projekta: PZI

Podatki o stavbi

Naziv stavbe:	GESŠ TRBOVLJE - PRIZIDEK
Lokacija stavbe:	k.o. TRBOVLJE (1871); p.š.: 284
Investitor:	GESŠ Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje
Odgovorni projektant:	Marijeta Gogala, udig; IZS G-2639
Izdelovalec elaborata:	Tadej Gruden, udig
Datum izdelave projektne dokumentacije:	DECEMBER 2024

Elaborat izdelan (ustrezno podčrtaj):

a) po smernici

b) po zadnjem stanju tehnike

ZAŠČITA PRED HRUPOM V OKOLJU

Izračun izveden na podlagi (ustrezno podčrtaj):

a) mejnih ravni hrupa v okolju (razpredelnica 1 v tehnični smernici)

b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe

III. OBMOČJE	Klasifikacija stavbe
60 dB (A)dan	12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 100%

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrep	Izvedeni ukrep	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza da/ne
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
	ZUNANJA STENA F1	dB	≥ 35	**56**		**DA**
Poz 2	**ZASTEKLITVE PISARNA 1**	dB	≤ 35	**29**		**DA**
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI						

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrep	Izvedeni ukrep	
Ločilni element ali prostor		Projektne vrednosti		Izračunane vrednosti	Izmerjene vrednosti	
Oznaka/ pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)				Ustreza da/ne
NOTRANJI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrat, ipd.)						
POZ 1: N1	Ločilna konstrukcija 9.2	**R'w** (dB)	≥ 48	**58**		**DA**
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
/	/	/	/	/		/
		/	/	/		/

Podpis izdelovalca elaborata:

