**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

**Številka:** 260-6/2025-69
**Datum:** 25.7.2025

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023 in 88/2023; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejema naročnik Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici, v postopku javnega naročanja »Zamenjava transformatorjev in NN električnega sestava«, št. objave na portalu javnih naročil: JN001800/2025-EUe16/01, to

**ODLOČITEV**
**o oddaji javnega naročila**

1. Izbere se ponudba ponudnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, skupna ponudbena cena: 653.173,90 EUR brez DDV oziroma 796.872,16 EUR z DDV.

2. Zavrne se ponudba ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o., Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče, skupna ponudbena cena: 569.855,19 EUR brez DDV oziroma 695.223,33 EUR z DDV.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 19.03.2025 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu v postopku javnega naročanja »Zamenjava transformatorjev in NN električnega sestava«. Skladno s točko 11 Navodil ponudnikom je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV.

Naročnik je pravočasno, to je do dne 11.7.2025 do 9:00 ure v informacijskem sistemu e-JN prejel dve ponudbi, ki sta bili odprti na javnem odpiranju ponudb v navedenem informacijskem sistemu istega dne ob 10:00 uri. Naročnik je prejel ponudbi ponudnikov:

- ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, skupna ponudbena cena: 653.173,90 EUR brez DDV oziroma 796.872,16 EUR z DDV,
- KOLEKTOR SISTEH d.o.o., Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče, skupna ponudbena cena: 569.855,19 EUR brez DDV oziroma 695.223,33 EUR z DDV.

Naročnik je najprej preveril dopustnost obeh prejetih ponudb. Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano

nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, na obrazcu Tehnični podatki ponujene opreme določil tehnične zahteve predmeta javnega naročila. Predmet ponudbe ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o. ne izpolnjuje tehnične zahteve, določene na navedenem obrazcu v točki št. 28: zahtevana je obratovalna temperatura merilnih instrumentov na dovodnih poljih od -25 °C do +70 °C, predmet ponudbe pa ima obratovalno temperaturo od -10 °C do 55 °C, kar ne ustreza in je slabše od tehnične zahteve. Ker ponudba ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o. v opisani točki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, je naročnik ponudbo navedenega ponudnika zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je v dokumentu Ponudbeni predračun, v zavihku »ES-NN blok+ vodi« za polje 2 – dovodno polje iz transformatorja 1, v razdelku »oprema«, v celici B120 določil zahteve za 2.500 amperski zračni odklopnik: »odklopnik, In=2500 A, Icw=100 kA 1s, 3p, z elektronsko nadtokovno in kratkostično zaščitno enoto, z min. 20.000 mehanskih preklopov (ABB Emax 4.2V 2500A Ekip Touch Measuring Modbus TCP/IP ali enakovredno)«. Nadalje je naročnik v istem zavihku Ponudbenega predračuna, za polje 3 – spojno polje, v razdelku »oprema«, v celici B150 določil zahteve za 4.000 amperski zračni odklopnik: »odklopnik, In=4000 A, Icw=100 kA 1s, 3p, z elektronsko nadtokovno in kratkostično zaščitno enoto,z min. 15.000 mehanskih preklopov (ABB Emax 4.2H 4000A Ekip Touch Measuring Modbus TCP/IP ali enakovredno)«. Kot je razvidno iz navedenega, je naročnik za 2.500 amperski odklopnik zahteval minimalno 20.000 mehanskih preklopov, za 4.000 amperski odklopnik pa je zahteval minimalno 15.000 mehanskih preklopov.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 15.4.2025 ob 14:27 objavil vprašanje potencialnega ponudnika: »*V dokumentu »Ponudbeni predrafun.xlsx« so natančno definirani mehanski preklopi pri zračnih odklopnikih po posameznih poljih. Naročnika prosimo za potrditev, da je število zahtevanih mehanskih preklopov navedeno BREZ dodatnega vzdrževanja.*
*Naročnik lahko podatek preveri v uradnih katalogih / spretnih straneh proizvajalcev. Prosimo za potrditev.*«. Naročnik je na navedeno vprašanje podal odgovor: »*Potrjujemo, da je zahtevano število mehanskih preklopov zračnih odklopnikov v excel dokumentu »Ponudbeni predrafun.xlsx« navedeno brez vzdrževanja (without maintenance).*«

Kot je razvidno iz točk 7 in 8 na obrazcu Tehnični podatki ponujene opreme ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o., je navedeni ponudnik vezano na spojno polje ponudil 4.000 amperski zračni odklopnik Eaton IZMX40H3-P40W-1. Vezano na dovodno polje pa je, kot je razvidno iz točk 12 in 13 na obrazcu Tehnični podatki ponujene opreme, ponudil 2.500 amperski zračni odklopnik Eaton IZMX40H3-P25W-1. Iz uradne spletne strani proizvajalca ponujenih zračnih odklopnikov Eaton je razvidno, da navedena zračna odklopnika za zahtevano število mehanskih preklopov potrebujeta vzdrževanje. Za zračni odklopnik IZMX40H3-P40W-1 je tako na spletni strani proizvajalca v razdelku »*Lifespan, mechanical*« (torej življenjska doba, mehanska) navedeno: »*10000 switching cycles (ON/OFF) 20000 operations (switching capacity, with maintenance)*« (torej 10.000 preklopnih ciklov (vklop/izklop) in 20.000 operacij, kar predstavlja preklopno kapaciteto z vzdrževanjem).[1] Za zračni odklopnik IZMX40H3-P25W-1 pa je na spletni strani proizvajalca v razdelku »*Lifespan,*

[1] Vir: https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.183610.html.

*mechanical*« (torej življenjska doba, mehanska) smiselno enako navedeno: »*20000 operations (switching capacity, with maintenance) 10000 switching cycles (ON/OFF)*« (torej 20.000 operacij, kar predstavlja preklopno kapaciteto z vzdrževanjem, in 10.000 preklopnih ciklov (vklop/izklop)).[2]

Ker ponujena zračna preklopnika za zahtevano število 20.000 mehanskih preklopov (za 2.500 amperski odklopnik) oziroma 15.000 mehanskih preklopov (za 4.000 amperski odklopnik) potrebujeta vzdrževanje, ne izpolnjujeta zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika. Naročnik je zato ponudbo navedenega ponudnika tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je v točki 8.3., podtočki 2 Navodil ponudnikom postavil pogoj za priznanje sposobnosti, in sicer, da je proizvajalec ponujenega NN stikališča od 1.1.2018 do 31.12.2024 uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročili oziroma pogodbami ter veljavnimi predpisi) na območju EU letno proizvedel najmanj 1.450 polj NN stikališča enakega tipa, kot je predmet ponudbe. Kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja je naročnik zahteval predložitev lastne izjave proizvajalca ponujenega NN stikališča.

Ponudnik KOLEKTOR SISTEH d.o.o. je v ponudbi predložil lastno izjavo družbe Eaton Industries Austria GmbH, v kateri je navedeno, da sta proizvajalca ponujenega NN stikališča od 1.1.2018 do 31.12.2024 proizvedla več, kot 1.450 polj NN stikališča. S tem razpisni pogoj ni izpolnjen, saj je naročnik zahteval »letno« proizvodnjo najmanj 1.450 polj NN stikališča, proizvajalca pa sta proizvedla več, kot 1.450 polj NN stikališča v celotnem obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2024, in ne v vsakem letu v tem obdobju. Poleg tega navedene izjave ni podal proizvajalec oziroma nista podala proizvajalca ponujenega NN stikališča, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji, ali pa izjava ne navaja podatkov za proizvajalca, saj je izjavo podala družba Eaton Industries Austria GmbH, v izjavi pa je navedeno, da sta proizvajalca polj NN stikališča družbi KOLEKTOR SISTEH d.o.o. in ENERPROM d.o.o. Ker izjava, ki jo je v ponudbi predložil ponudnik KOLEKTOR SISTEH d.o.o., ne izkazuje izpolnjevanja pogoja iz točke 8.3., podtočke 2 Navodil ponudnikom, je naročnik ponudbo navedenega ponudnika tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je za ponudbo ponudnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d. ugotovil, da ustreza definiciji iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je to ponudbo opredelil kot dopustno. Kot edina dopustna ponudba predstavlja ponudba ponudnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d. po merilu tudi ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za predmetno javno naročilo.

Glede na vse navedeno je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo izbral ponudbo ponudnika ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Prednost izbrane ponudbe pred ponudbo ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o. je v tem, da je izbrana ponudba dopustna, in je torej razlog za zavrnitev navedene ponudbe v tem, da je nedopustna.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

---

[2] Vir: https://www.eaton.com/gb/en-gb/skuPage.183608.html.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU**

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev je osem delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Zahtevek za revizijo mora imeti sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017 in 72/2019; ZPVPJN).

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper to odločitev plačati takso v višini 15.937,44 EUR ter zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri plačilu takse se navede referenca št. 11 16110-7111290-00180025.

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Direktor zavoda:
Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.

**Vročiti:**

- objava na Portalu javnih naročil;
- arhiv.