PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Plinarniška ulica 9
2000 MARIBOR

Datum: 28.02.2022
Številka: ODS/SO-132/22 - 1080

UNIPROJEKT d.o.o.
Savinjska c. 117
3313 Polzela

Operater distribucijskega sistema v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na zahtevo stranke podaja na podlagi 31. člena Gradbenega zakona GZ (Ur. l. RS, št. 61/17 vključno s spremembami) naslednje **MNENJE**:

REŠITVE SO USTREZNE

Investitorju **NLZOH** se na podlagi zahteve za izdajo mnenja z dne 25.02.2022, ki jo je za projekt NLZOH Maribor - zunanja ureditev atrija, na parc. št. 538 v k.o. 680 - Tezno (v imenu investitorja podal UNIPROJEKT d.o.o.), izdaja mnenje o ustreznosti projektnih rešitev ob upoštevanju:

- Operater distribucijskega sistema ima v parc. št. 539 v k.o. 680 – Tezno obstoječe distribucijsko omrežje, zato je investitor pred pričetkom del dolžan pri operaterju distribucijskega sistema naročiti zakoličbo obstoječega distribucijskega plinovoda in distribucijski nadzor, kar izvede Plinarna Maribor d.o.o. na stroške investitorja.

- Na podlagi 27. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj (Uradni list RS, št. 10/20) je investitor ali izvajalec del dolžan najmanj deset dni pred začetkom izvajanja kakršnihkoli del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema zemeljskega plina, na območju varovalnega pasu distribucijskega sistema, predložiti operaterju distribucijskega sistema Plinarni Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor naslednje dokumente:

- pisno prijavo začetka del z navedbo datuma njihovega začetka in predvidene dinamike;
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je za izvedbo del potrebno;
- naročilo za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema;
- naročilo za nadzor operaterja distribucijskega sistema ali njegove terenske službe in
- podatke o izvajalcu ter odgovornem vodji del.

Mnenje se podaja na osnovi naslednje predložene projektne dokumentacije:

- DGD št. UP-006/2022

Mnenje velja do vložitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, vendar največ dve leti od izdaje.

Izdaja mnenja je v skladu z 32. členom GZ oproščena plačila taks, povračil stroškov ali drugih plačil.

Postopek vodil:
Dušan Tomažič

Pregledal:
Damijan Bedek

Vodja sektorja ODS:
Andrej Grapulin

PLINARNA MARIBOR
SIAD Group
Plinarna Maribor d. o. o.
Plinarniška ulica 9
2000 Maribor, Slovenija

Vročiti:
- naslovniku,
- arhiv, tu.