

Risba:		NOTRANJA VRATA 
kota konč. tlaka		
Oznaka/opis	**Nv_1, Nv_2, Nv_4, Nv_5 NOTRANJA VRATA UČILNIC**	**Nv_3 NOTRANJA VRATA - STOPNIŠČE**
Velikost odprtine	**110/220 cm**	**100/150 cm**
Velikost izdelka	**110/220 cm - SVETLA MERA PREHODA 100cm**	**105/140 cm**
Št. komadov:	**4 - VSA LEVO ODPIRANJE**	**1 - D**
O p i s:	Polna enokrilna notranja vrata z standardnim kovinskim podbojem izdelan iz hladno valjane elektro pocinkane pločevine v kvaliteti SIST EN 10152 ter površinsko zaščiten s praškastim barvanjem po DIN 55633 in EN ISO 12944 - kategorija zaščite C2. Vratno krilo iz lahkih lesenih polnil in masivnimi robovi, obojestransko obdelano z mat HPL laminatno prevleko Fundermax ali ekvivalentno. Vrata morajo dosegati zvočno izolacijski razred 2 **= Rw, p 37dB - po vgradnji.** Vrata so opremljena s tečaji,tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovjem in ključo, cilindr.ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so suhomontažne izvedbe in vgrajena v obstoječo vratno odprtino. Vratno krilo spodaj zaključeno 1 cm nad končanim tlakom. Odpiranje krila regulirano s talnimi (ali stenskimi) odbijači. Nv_1 in Nv5 obvezno odpiranje za 180° za kar se AB steno izvrta utor za kljuko Ø 18 cm	enako, le da ni akustičnih zahtev in odpiranju za 180°.
Površinska obdelava	Barva podboja RAL DB703 FS - fino strukturna Barva laminata in tip kljuke po izbiri arhitekta.	enako
Opombe:	Mere izdelka preveriti na licu mesta. Izvajalec vrat dostavi pred vgradnjo projektantu in nadzoru delavniški načrt vrat z atesti v potrditev.	enako

Projektant: Studio KOZOROG d.o.o.
Med ogradami 3, 5250 Solkan, tel 031 431 392, E-pošta: igor.kozorog@gmail.com

Naročnik/ Investitor:	MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica			Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ ŠEMPAS				
	Ime/priimek:	ID številka:	Podpis:						
vodja projekta:	Igor KOZOROG u.d.i.a.	PA ZAPS-2029		Vrsta načrta:	1 - TEHNIČNI PRIKAZI				
				Vsebina/ naslov risbe:	SHEMA NOTRANJIH VRAT				
ID št. podjetja: 1017774A				Štev. projekta: 141-2-2020	Faza: P Z I	Merilo: 1:50	Datum projekta: FEB. 2020	Sprememba: 05/08/2025	Stran/mapa: 1-17