



Čisto je lepo.

Komunala Kranj

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

Datum izdaje: 1. 7. 2021
Izhodna številka: 461/2021
Datum prejema: 18. 6. 2021
Vhodna številka: 494084

NAVA ARHITEKTI d.o.o.
Prešernova 15

1000 Ljubljana

Komunala Kranj d.o.o., kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja odpadkov na območju občine Preddvor, na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami in dopolnitvami), 39. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/12, 3/13, 6/18), 37. člena Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/12), 16. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/09), 9. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/20), 25. člena Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastilo direktorja z dne 21. 10. 2019 in vloge investitorja **Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor**, ki ga po pooblastilu zastopa Nava arhitekti d.o.o., izdaja

M N E N J E:

Komunala Kranj, d.o.o. **se strinja** z nameravano **gradnjo – rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta A in rekonstrukcija gradu Turn**, načrtovano na zemljiščih s parcelnimi številkami 1296/15–del, 1297, 1294/11, 1294/12–del in 1607/3–del, k.o. Breg ob Kokri, na lokaciji Potoče 2, na podlagi projektne dokumentacije DGD št. 289/2021, junij 2021, ki jo je izdelalo podjetje Nava arhitekti d.o.o.

Mnenje je izdano s pogoji priključevanja:

Pri **oskrbi s pitno vodo** je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

Objekti Doma starejših občanov Preddvor, ostanejo priključeni na obstoječem odjemnem mestu vode št. 12650, dimenzija naprave DN 50 mm.
Gradbenega posega v varovalni pas javnega vodovoda ni predvidenega.

Pri **odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode** je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

1. Obstoječi objekti so priključeni na omrežje javne fekalne kanalizacije. Komunalno odpadne vode se priključijo preko obstoječega priključka. Lokacija priklopa ostane nespremenjena.
2. Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je potrebno ponikati na zemljišču investitorja.
3. Investitor je dolžan pri priključevanju na javno kanalizacijo upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (<http://www.komunala-kranj.si>) in vsakokrat veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
4. Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika objekta.

Ident. št. za DDV: SI72495421 IBAN SI56 0700 0000 0464 429

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju s sklepom št. Srg 2000/2156

Mat. št.: 5067731 Osnovni kapital: 2.152.856,00 EUR

Pri **zbiranju odpadkov** je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

1. Zbirno in odjemno mesto za odvoz odpadkov ostane obstoječe ne glede na nameravano gradnjo – rekonstrukcijo, dozidavo objekta.
2. Izvajalec gradbenih del je dolžan poskrbeti za primerno začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču ter za odvoz oziroma ustrezno deponiranje pri registriranemu izvajalcu.

Veljavnost izdanega **mnenja s pogoji priključevanja** je dve leti od datuma izdaje.

Za podrobnejše informacije s področja oskrbe s pitno vodo vam je na voljo referent za soglasja Jože Uranič (tel. 04 28 11 377), s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode referentka za soglasja Polona Kržišnik (tel. 04 28 11 316) in s področja zbiranja odpadkov strokovni sodelavec Klemen Babnik (tel. 04 28 11 345).

Polona Kržišnik
referent za soglasja I.



Način pošiljanja:
- priporočeno.