



- LEGENDA:
- SMER EVAKUACIJE
 - ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)
 - ZIDNI HIDRANT
 - VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
 - POŽARNA ODPORNOST 90 MIN.
 - PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
 - NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IZ STOPNIŠČA
 - VRATA/OKNO S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min.
 - POŽARNI SEKTOR

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Investitor:				Objekt:			
OBČINA BREŽICE				Osnovna šola Artiče			
 Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor				Vsebinska reba:			
Og. projektant:		Danko Kruder, u.d.i.s.		TP0666		ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI	
izdelal:		Danko Kruder, u.d.i.s.		TP0666		TLORIS MANSARDE	
Risal:		Damjan Mohorko, u.d.i.prometa				Mentor: M 1:150	
						Številka projekta: 17140-00	
Datum: avgust 2018		Vrsta projekta: PGD		Št. risbe: 5/5		Številka delovnega naloga: CPV - 832/2017	