Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

Planing biro Kranj, d.o.o.
12 -06- 2025
PREJETO

09292025061000247

PLANING BIRO KRANJ D.O.O.
BLEIWEISOVA 6

4000 KRANJ

Številka: 144195 - LJ/10233-MB
Vaš znak: P-3326
Datum: 10.6.2025

Vlagatelj:	PLANING BIRO KRANJ D.O.O., BLEIWEISOVA 6, 4000 KRANJ
Investitor:	OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE
Objekt:	REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV
Lokacija objekta:	JESENICE, Občina: JESENICE
k.o.: PO TRASI	Parc. št.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 144195- LJ/10233-MB

Za projekt št.: P-3326, izdelovalca PLANING BIRO KRANJ d.o.o., za objekt: REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV.

Izdajamo pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).
Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka.
Minimalni odmik izkopa je 1 m od elektronskega komunikacijskega omrežja.
Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno.
Stroški bremenijo investitorja.
Telekom Slovenije ima interes za sočasno izgradnjo tk kabelske kanalizacije.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Benjamin Udir, tel.: 04 260 4313, e-pošta: benjamin.udir@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

Žig: TelekomSlovenije 187 d.d.

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	144195 - LJ/10233- MB
Datum	10. 06. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA JESENICE
naslov ali poslovni naslov družbe	cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	PLANING BIRO KRANJ d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Bleiweisova 6, 4000 Kranj

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	P-3326

datum izdelave	januar 2025
projektant (naziv družbe)	PLANING BIRO KRANJ d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Izdajamo pozitivno mnenje. Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000). Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa je 1 m od elektronskega komunikacijskega omrežja. Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja. Telekom Slovenije ima interes za sočasno izgradnjo tk kabelske kanalizacije.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Kranj

Planing biro Kranj, d.o.o.
09 -05- 2025
PREJETO

Številka: 35101-0449/2025-2
Datum: 8.5.2025

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki ga zastopa Planing biro Kranj d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorju Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: investitor) se izdaja kulturnovarstveno soglasje za rekonstrukcijo ceste bratov Stražišarjev, parcelna št. 1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046, 104, vse k.o. Jesenice, ki predstavlja poseg v vplivno območje spomenika Jesenice – Gimnazija (EID 1-05444), po projektni dokumentaciji PZI, Planing biro Kranj d.o.o., številka projekta P-3326, januar 2025, priloženi načrti načrt vodovodnega omrežja, načrt fekalne kanalizacije, načrt ceste z odvodnjavanjem, zbirni načrt.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v navedeni projektni dokumentaciji.

2. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

3. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Kranj, je dne 25.4.2025 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za rekonstrukcijo ceste bratov Stražišarjev, ki predstavlja poseg v v

vplivno območje spomenika Jesenice – Gimnazija (EID 1-05444). Investitor je zahtevi priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z določbami prostorskega akta.

V skladu s to določbo velja za vplivno območje spomenika Jesenice – Gimnazija varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št 2/87-18, Ur. l. RS, št. 24/91-971, 105/2021-2250).

Navedeni akt določa naslednji varstveni režim:
Varstveni režim I. stopnje določa:
- Varovanje spomenika v celoti, neokrnjenost in izvirnost,
- Dovoljena dejavnost mora služiti potrebam varstva in po potrebi konserviranju in restavriranju spomenika,
- Kakršenkoli poseg je mogoč le z dovoljenjem in pogoji, ki jih predpiše pristojna spomeniška služba.

Varstveni režim II. stopnje določa:
- Varovanje spomenika v avtentični pričevalnosti,
- Dejavnost v okviru spomenika mora biti v skladu s spomeniškim značajem le tega,
- Za vsak poseg je potrebno dovoljenje pristojne spomeniške službe.

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve investitorja ugotovil, da je poseg skladen z varstvenim režimom. Rekonstrukcija ceste posega le v rob vplivnega območja spomenika. Gre za nizko gradnjo z rekonstrukcijo cestnega ustroja ter vozišča, z vkopanimi vodi (vodovod, kanalizacija, odvodnjavanje), kar nima vpliva na prostorsko izpostavljenost ter vedutne poglede na spomenik Jesenice – Gimnazija. Po opravljenih delih se okolica uredi nazaj v prvotno stanje. Ker je poseg investitorja sprejemljiv in kulturnovarstveni pogoji niso potrebni, je ZVKDS v skladu z desetim odstavkom 29. člena ZVKD-1 njegovo zahtevo za izdajo kulturnovarstvenih pogojev štel kot zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja, ter na njeni podlagi izdal v izreku navedeno kulturnovarstveno soglasje. S tem kulturnovarstvenim soglasjem se poseg investitorja dovoli v obsegu in na način, kot je določen v priloženi projektni dokumentaciji.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje izdano, začne izvajati v tem roku.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je takse prosta (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodil:
Uroš Gantar, mag. inž. grad.
konservator

Odločila:
Irena Vesel, univ. dipl. inž. arh.
vodja območje enote Kranj, po pooblastilu
konservatorska svetnica

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS
Št. dok.: 35101-0449/2025-2
Podpisnik: Uroš Gantar
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00A7462737000000572CC499
Veljavnost: 02.04.2030
Datum in ura: 08.05.2025 08:29 Dokument je elektronsko podpisan.

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS
Št. dok.: 35101-0449/2025 - 2
Podpisnik: MAJA AVGUŠTIN
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 7D3F73BA0000000057296EB2 Veljavnost: 26.10.2027
Datum in ura: 09.05.2025 08:01 Dokument je elektronsko podpisan.

Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščencu: Planing biro Kranj d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj – osebno

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja zgornje Save

Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

T: 04 201 86 00
E: gp.drsv-kr@gov.si
www.dv.gov.si

Planing biro Kranj, d.o.o.
27-05-2025
PREJETO

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save
naslov	Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
št. mnenja	35508-3214/2025-4
datum	22. 5. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1).
postopek vodil	Eva ŽUN višja svetovalka
podpis	Žun
odgovorna oseba mnenjedajalca	Maks BLAGOTINŠEK po pooblastilu
podpis	

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 13 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Jesenice**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**

POOBLAŠČENEC	
ime in priimek ali naziv družbe	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Rekonstrukcija Ceste bratov Stražišarjev, na zemljiščih s parc. št. 1405, 1093, 1399/1, 1097, 1095, 1045, 1046/1 in 1040, k.o. 2175 Jesenice, v naselju Jesenice, v občini Jesenice.
kratek opis gradnje	Investitor, Občina Jesenice želi urediti komunalno infrastrukturo na območju Ceste Bratov Stražišar.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**P-3326**
Vrsta dokumentacije	**PZI**
datum izdelave	**Januar 2025**
projektant (naziv družbe)	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
priloge	1. Pooblastilo investitorke.

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	1. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
pogoji za izvajanje gradnje	1. Gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji. 2. Investitor prevzame vso odgovornost glede varnosti predvidenega objekta pred padavinsko, zaledno, talno in poplavno vodo. 3. Investitorka mora po izgradnji brezpogojno pristojnemu upravljavcu vodotoka omogočiti dostop do vodotoka in dovoliti izvajanje vseh vzdrževalnih in sanacijskih del na vodotoku. Investitorka mora na lastne stroške preurediti objekte v kolikor je to potrebno zaradi ureditvenih del na vodotoku. 4. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. 5. Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na pogojno stabilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri izvedbi posegov ni dovoljeno. 6. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja. 7. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno protierozijsko sonaravno urediti. 8. Za gradnjo na zemljišču vodotoka Ukova (zemljišče s parc. št. 1399/1, k.o. 2175 – Jesenice, naravno vodno javno dobro v lasti Republike Slovenije) je potrebno ustanoviti služnost po določilih Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Uradni list, št. 87/02, 91/13 in 23/20).

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Investitorka, Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, je po pooblaščencu, z vlogo z dne 25. 4. 2025 in dopolnitvijo z dne 19. 5. 2025, podala na Direkcijo RS za vode zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti rekonstrukcije Ceste bratov Stražišarjev z vidika upravljanja z vodami, na zemljiščih s parc. št. 1405, 1093, 1399/1, 1097, 1095, 1045, 1046/1 in 1040, k.o. 2175 Jesenice, v naselju Jesenice, v občini Jesenice. V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti. Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1. V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. DRSV, Sektor območja zgornje Save, k predmetni gradnji ni izdal projektnih pogojev. Predmet projekta je rekonstrukcija občinske ceste na odseku javne potri z oznako JP 652161 (Cesta bratov Stražišar – Cesta Toneta Tomšiča). V sklopu rekonstrukcije se zaradi same navezave obstoječih komunalnih vodov deloma posega tudi na javno pot z oznako JP 652841 (Aljaževa ulica 1 – Gregorčičeva) in javno pot z oznako JP 652861 (CestaToneta Tomšiča 12 – Alješeva ulica). Dolžina odseka ceste, ki je predmet rekonstrukcije je 350 m. V sklopu rekonstrukcije se izvede tudi rekonstrukcija ostalih komunalnih vodov. Na predvidenem območju se uredijo tri ponikovalnice, ki so medsebojno povezane s prelivom v padavinsko kanalizacijo. Na podlagi v izreku navedene dokumentacije, vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se predvidena gradnja ne nahaja na območju z geološko pogojenimi nevarnostmi. Rekonstrukcija je predvidena na območju srednjega, majhnega in preostalega razreda poplavne nevarnosti, kot to izhaja iz Hidrotehnične študije za območje občine Jesenice (projekt st. C22-RF/10, Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za območje občine Jesenice, izdelal IZVO - VODAR d.o.o. Ljubljana, feb. 2011 in projekt st. IV-32/13, Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov

poplavne nevarnosti za območje občine - dopolnitev, pritoki: Pejca, Murova, Špornov graben, izdelal IZVO - VODAR d.o.o. Ljubljana, feb. 2013). Gradnja je predvidena na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka 2. reda Ukova. Zemljišče s parc. št. 1399/1, k.o. 2175 – Jesenice, predstavlja naravno vodno javno dobro v lasti Republike Slovenije, vodotok 21. reda Ukova. Ker je predmet tudi gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, naravnem vodnem javnem dobru, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za vode, se tak poseg, skladno s 153.a členom ZV-1, lahko izvede na podlagi pridobljene služnostne pravice.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je rekonstrukcija na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

Vročiti:
- PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj – osebno

Vložiti:
- Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje – vodna knjiga (e-pošta)

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

Planing biro Kranj, d.o.o.
08 -05- 2025
PREJETO

naziv mnenja

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA KRANJ Planina 3 | 4000 Kranj T 04 20 19 460 E info.kr@zrsvn.si www.zrsvn.si **Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj**
naslov	**Planina 3, 4000 Kranj**
št. mnenja	**3562-2385/2025-2**
datum	**8. 5. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.
postopek vodil	**Špela Premelč, univ. dipl. geog.** **višja naravovarstvena svetovalka**
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Sonja Rozman, univ. dipl. biol.** **naravovarstvena svetnica** **vodja OE Kranj** ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE Št. dok.: 3562-2385/2025 - 2 Podpisnik: ANDREJA ŠKVARČ Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2 Po pooblastilu št.: POOB-0027/2025 Št. potrdila: 00C42F114C000000005729DE3C Veljavnost: 14.02.2028 Datum in ura: 08.05.2025 13:58 Dokument je elektronsko podpisan.

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Jesenice**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**Rekonstrukcija ceste Bratov Stražišarjev, parc. št. 1405, 1093, 1097, 1040, 1095, 1045, 1046/1, k.o. 2175 Jesenice, občina Jesenice** **Vzdrževalna dela v javno korist**
kratek opis gradnje	Investitor Občina Jesenice, ima namen rekonstruirati cesto Bratov Stražišarjev vključno z vso gospodarsko javno infrastrukturo. Gre za občinske ceste na odseku javne potri z oznako JP 652161 (Cesta bratov Stražišar – Cesta Toneta Tomšiča). V sklopu rekonstrukcije se zaradi same navezave obstoječih komunalnih vodov deloma posega tudi na javno pot z oznako JP 652841)Aljaževa ulica 1 – Gregorčičeva) in javno pot z oznako JP 652861 (Cesta Toneta Tomšiča 12 – Alješeva ulica). Glavni objekt rekonstrukcije bo cesta z odvodnavanjem. Po klasifikaciji objekta po CC-SI gre za 21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste. Pomožni objekti gradnje pa bodo 22231 - Kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode 22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo. Dolžina odseka ceste, ki je predmet rekonstrukcije je 350 m. V sklopu rekonstrukcije se izvede tudi rekonstrukcija ostalih komunalnih vodov. Predvidena je širina ceste od 4 – 5 m ter razširitev v na posameznih mestih. Cesta bo deloma omogočala dvosmerni promet, na najožjem delu pa se uredi enosmerni promet. Omejitev hitrosti je predvidena consko z znaki Cona 30.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**P-3326**
datum izdelave	**Januar 2025**
projektant (naziv družbe)	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	/
pogoji za izvajanje gradnje	/
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Z vlogo, prejeto dne 25. 4. 2025, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje za rekonstrukcijo ceste Bratov Stražišarjev na parc. št. 1405, 1093, 1097, 1040, 1095, 1045, 1046/1, v k.o. 2175 Jesenice, v občini Jesenice. Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Podpisnik: MATJAŽ KRANJC
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3194B8250000000725AFBB
Potek veljavnosti: 04. 02. 2026
Čas podpisa: 16. 05. 2025 10:38

Infrastruktura

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Planing biro Kranj, d.o.o.
20 -05- 2025
PREJETO

Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 29 14 166
E vposta.infra@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

Planing biro Kranj, d. o. o.
Bleiweisova cesta 6
4000 Kranj

Številka: 31002-318/2025-4
Signatura: 278.5
Datum: 16. 05. 2025

INF25035702

Vaša št:
Datum: 25. 04. 2025

SŽ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, št. 30/18 in dop. 54/21), v nadaljevanju (ZVZelP-1) v zvezi z 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1)(Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), investitorju, **Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,** na zahtevo vložnika, družbe Planing biro Kranj, d. o. o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, naslednje

MNENJE

h gradnji projektiranega objekta: **»Rekonstrukcija ceste bratov Stražišar«**, na zemljiščih s parc. št. 1405 (samo preplastitev asfalta na pločniku), 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1 in 1040, vsa k. o. 2175 Jesenice, kjer je predvidena rekonstrukcija ceste bratov Stražišarjev, skupaj z vso gospodarsko javno infrastrukturo, na najmanjšem odmiku 8 m (priklop na obstoječo fekalno kanalizacijo), na najmanjšem odmiku 13 m (priklop na meteorno kanalizacijo) in na najmanjšem odmiku 17 m (priklop na obstoječi vodovod), vse desno od osi tira glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d. m., od km 628+816 do km 628+030.

Na zemljišču s parc. št. 1405 k. o. 2175 Jesenice, ki je v lasti RS JD-JŽI se bo izvedla le preplastitev asfalta na pločniku, ki vodi do podvoza.

Na predloženo dokumentacijo PZI, št. P-3326, ki jo je v januarju 2025 izdelala družba Planing biro Kranj, d. o. o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, **podajamo pozitivno mnenje.**

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Najmanj 8 dni pred nameravanim pričetkom del, mora investitor oz. izvajalec o tem pisno obvestiti SŽ-Infrastrukturo, d. o. o., Službo vzdrževanja za gradbeno dejavnost, Sekcijo Ljubljana, Masarykova ulica 15, 1000 Ljubljana.
2. Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na zemljišču ali napravah SŽ nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.
3. Pri izvedbi del je treba upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009).
   V primeru uporabe dvigal, žerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano približanje delov dvigala od dela voznega omrežja pod napetostjo, na razdaljo manjšo od 3 m. Prenašanje bremen preko vodnikov voznega omrežja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.

4. Dela na območju vodnikov voznega omrežja pod napetostjo se izvaja pod nadzorom upravljavca JŽI, SŽ-Infrastrukture, d. o. o., Službe vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekcije za elektroenergetiko, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana (kontakt: DLV VM Jesenice, g. Alojz Rekar, tel.: 04 29 42 348, alojz.rekar@slo-zeleznice.si).
5. Investitor oziroma izvajalec mora o pričetku del obvestiti SŽ, Infrastrukturo, d. o. o., Službo vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekcijo za elektroenergetiko, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana, vsaj 8 dni vnaprej. Dostaviti mora naročilnico za nadzor nad deli, zavarovanje delovišča in preglede ter izklope napetosti, v kolikor bo zaradi del zahtevana zapora tira oz. proge.
6. Ob tem opozarjamo na upoštevanje Delovnega navodila za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izključitev EE, SV in TK naprav (925-DN42). V skladu z delovnim navodilom je treba vsa načrtovana dela, ki bodo imela za posledico zaporo tira ali proge oziroma izključitev napetosti, predhodno najaviti najmanj 3 mesece pred nameravano izvedbo del. Izvajalec se je dolžan prilagoditi planu zapor in prometnim razmeram.
7. Kovinske mase morajo biti vgrajene na oddaljenosti več kot 5 m od vertikalne projekcije najbližjega vodnika voznega omrežja pod napetostjo.
8. V nasprotnem primeru je treba izvesti galvansko povezavo posameznih kovinskih elementov med seboj in povezavo na drog oz. tirnico povratnega voda, kot to določa Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS, št. 56/2003) oz. standard SIST EN 50 122.
9. Za zavarovanje in označitev gradbišča predlagamo izvedbo ograje s PVC pletivom. V nasprotnem primeru je treba upoštevati 77. člen Pravilnika o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS 56/2003).
10. Dela je treba izvajati na način, ki zagotavlja stabilnost temeljev drogov višinskih profilov med in po končani gradnji. Izvedba ne sme poslabšati obstoječega stanja stabilnih naprav električne vleke.
11. Za vso morebitno škodo na napravah JŽI, ki bi nastala v času izvajanja del, odgovarja izvajalec.
12. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v bližini tirov.
13. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški promet, zato investitor, v primeru da ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred hrupom, ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.
14. V kolikor bi se pred ali med gradnjo objekta ugotovila nova dejstva, ki bi ogrožala varnost železniškega prometa, si SŽ-Infrastruktura, d. o. o., pridržuje pravico predpisati dodatne pogoje za obravnavano gradnjo.
15. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, **sklicujoč se na številko zadeve.**

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Veljavnost izdanega pozitivnega mnenja je dve leti od datuma izdaje dokumenta.

Dodatna vprašanja pošljite na email: **vposta.infra@slo-zeleznice.si** (oz. pokličite na tel.: 01 29 14 212)

Pripravil:

Damjan Hudin

Matjaž Kranjc
direktor

V vednost:

- Naslovu
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za gradbeno dejavnost, Sekciji za GD Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji SVTK Ljubljana (po e-pošti)
- SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., Službi vzdrževanja za elektrotehnično dejavnost, Sekciji za elektroenergetiko (po e-pošti)
- RS, MIP, IRSI, Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana (po e-pošti)
- Spis, tu

Podpisnik:PETER BOHINEC
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:02 d7 2d be 00 00 00 00 57 29 bc a5
Potek veljavnosti:16.01.2028
Čas podpisa:15:28, 05.05.2025
Ref.št. dokumenta:3511 - 34 / 2025 - 2

Podpisnik:Valentina Gorišek
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:71 21 95 96 00 00 00 00 57 2c 79 9b
Potek veljavnosti:23.01.2030
Čas podpisa:08:52, 05.05.2025
Ref.št. dokumenta:3511 - 34 / 2025 - 2

OBČINA JESENICE

KABINET ŽUPANA

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

PLANING BIRO KRANJ D.O.O
Bleiweisova cesta 6
4000 Kranj

jan.hlade@planingbiro.si

Planing biro Kranj, d.o.o.
06 -05- 2025
PREJETO

Številka: 3511-34/2025
Datum: 05. 05. 2025

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A), Občina Jesenice,
na zahtevo investitorja: **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice**
pooblaščenec: **PLANING BIRO KRANJ D.O.O, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

v zadevi izdaje mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg:
Investitor Občina Jesenice želi urediti komunalno infrastruturo na območju Ceste Bratov Stražišar.

na zemljiščih s parc. št. **1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040 vse k.o. 2175 Jesenice,**
št. projekta **P-3326, januar 2025**, ki ga je izdelal **PLANING BIRO KRANJ D.O.O, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**, izdaja naslednje:

MNENJE

Zemljišča s parc. št. . **1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040 vse k.o. 2175 Jesenice**, se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/2013, 57/2017 in 29/2018 – popr., 13/25 - tehnična posodobitev), v nadaljevanju OPN, nahajajo v naslednjih enotah enoti urejanja prostora **JES 12**, ki se nahaja v območju podrobnejše namenske rabe **SSe**, ki ga ureja OPN.

Poseg predvideva izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme, zato **JE SKLADEN** z 8. odstavkom 60. člena OPN, ki določa, da so ob upoštevanju veljavne zakonodaje na celotnem območju občine za prometno, komunalno, energetsko omrežje in naprave, objekte in naprave komunikacijskih in informacijskih omrežij, vodnogospodarske ureditve, za spominske plošče, spomenike in druga obeležja ter vadbene objekte dopustni naslednji posegi: novogradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve.

Predvideni komunalni vodi po tem projektu so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi; trase so predvidene v cesti kot skupnem infrastrukturnem koridorju tako, da v čim manjši meri prizadene enotnost večjih homogenih površin (ceste), rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Izbran potek trase in ostale tehnične karakteristike so tudi potrjene s strani bodočega upravljavca kanalizacije in upravljavca cest. Vsi vodi komunalne

infrastrukture so izvedeni podzemno, z izjemo hidrantov in priključnih elektro omaric, ki bodo ob samih objektih (črpališčih in čistilni napravi). Najbolj izpostavljen potek kanalizacije in vodovoda je prečkanje državne ceste in železnice, ki se izvede s podvrtavanjem, zatro poseg JE SKLADEN s 65. člena OPN, ki določa, da vsa gospodarska infrastruktura in priključki nanjo se smejo načrtovati, graditi, uporabljat in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi na vseh območjih, tudi na območjihveljavnih in načrtovanih OPPN. Vsi posegi na gospodarski infrastrukturi ter vsi posegi, ki so v varovalnem pasu gospodarske infrastrukture, se lahko izvajajo samo s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske infrastrukture. Vodi gospodarske javne infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen. Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi gospodarske infrastruktur praviloma potekati v skupnih koridorjih, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede kot križanja in varnostih odmikov med vodi gospodarske infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi. Vsi vodi in objekti gospodarske infrastrukture morajo potekati oziroma morajo biti umeščen v prostor tako, da sta omogočena nemotena obratovanje in vzdrževanje ter da je možno priključevanje objektov nanje. Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno. Vode gospodarske infrastrukture na urbanih območjih ter na območjih varstva naravne in kulturne dediščine je treba izvesti podzemno, razen če načrtovana trasa poteka preko registriranih arheoloških najdišč.

Mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti ter četrtim odstavkom 46. člena in drugim odstavkom 282. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP , 23/24 in 109/24 in 25/2025 – odl. US), je potrdil občinski urbanist.

Pripravil:
Lea Dolenc, mag. inž. arh.
Višji svetovalec

mag. Peter Bohinec
ŽUPAN

Potrjuje:
mag. Valentina Gorišek
Občinski urbanist

Vročiti:
- naslov
- arhiv

OBČINA JESENICE

KOMUNALNA DIREKCIJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 337
www.jesenice.si

Podpisnik:Viktorija Marušič
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:6e 7f 20 99 00 00 00 00 57 2c 33 9a
Potek veljavnosti:15.11.2029
Čas podpisa:14:44, 05.05.2025
Ref.št. dokumenta:351 - 30 / 2025 - 2

Planing biro Kranj, d.o.o.
05 -05- 2025
PREJETO

PLANING BIRO KRANJ d.o.o.
Bleiweisova cesta 6
4000 Kranj

Številka: 351-30/2025
Datum: 5. 5. 2025

ZADEVA: MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM – "REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV", vzdrževalna dela v javno korist
Investitor: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Občina Jesenice, Komunalna direkcija, izdaja na podlagi Gradbenega zakona (GZ-1) (Ur. list RS, št. 199/2021 in spr.) in 10., 12. in 23. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 43/2012) kot upravljavec občinskih cest, v postopku izdaje mnenja k projektu PZI za "REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV" na zemljiščih s parc. št. 1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040, vse k.o. Jesenice, v varovalnem pasu občinske ceste št. 652161 "Cesta bratov Stražišar – Cesta Toneta Tomšiča", št. 652841 "Aljaževa ulica 1– Gregorčičeva ulica 10a", št. 652861 "C. T. Tomšiča 12–Aljaževa ulica 6", št. 652851 "Gregorčičeva ulica 3– C. T. Tomšiča 16" in št. 152321 "Ul. V. Kejžarja – C. bratov", izdajamo na vlogo PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, ki na podlagi pooblastila zastopa investitorja, Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, naslednje

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

Za objekt:
"REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV" na zemljiščih s parc. št. 1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040, vse k.o. Jesenice, investitor Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Po pregledu projekta PZI za objekt "REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV" na zemljiščih s parc. št. 1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040, vse k.o. Jesenice, štev. proj. P3326, januar 2025; projektant PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj,

ugotavljamo, da "REŠITVE SO USTREZNE".

To mnenje je oproščeno plačila upravne takse na podlagi določil 35. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah - uradno prečiščeno besedilo (ZUT-UPB5), Ur. list RS, št. 106/2010.

mag. Viktorija Marušič
VODJA KOMUNALNE DIREKCIJE

Poslano:
- PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj – po e-pošti

V vednost:
- JEKO d.o.o., C. m. Tita 51, 4270 Jesenice – po e-pošti

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

Planing biro Kranj, d.o.o.
15 -05- 2025
PREJETO

naziv mnenja **MNENJE K PROJEKTU P-3326 (POSEG V VAROVALNI PAS VODOVODA)**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**JEKO, d.o.o.**
naslov	**CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE**
št. mnenja	**III/10-JP-036/2025**
datum	**6. 5. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**1. odstavek 10. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/10 UPB, 35/11 in 99/13)**
postopek vodil	**JURE PODLIPNIK, inž. str.**
podpis	Podlipnik
odgovorna oseba mnenjedajalca	**UROŠ BUČAR, univ. dipl. ekon.**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Jesenice**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV**
kratek opis gradnje	**Investitor Občina Jesenice, ima namen rekonstruirati cesto bratov Stražišarjev vključno z vso gospodarsko javno infrastrukturo.**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**P-3326**
datum izdelave	**januar 2025**
projektant (naziv družbe)	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- (•) **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
- ( ) **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

Na osnovi priložene dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), št. proj.: P-3326, januar 2025, ki jo je izdelal PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, ugotavljamo, da je izdelana ustrezno in SE STRINJA Z NAMERAVANO GRADNJO.

Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

Planing biro Kranj, d.o.o.
15 -05- 2025
PREJETO

naziv mnenja **MNENJE K PROJEKTU P-3326 (POSEG V VAROVALNI PAS PLINOVODA)**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**JEKO, d.o.o.**
naslov	**CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE**
št. mnenja	**III/11-JP-011/2025**
datum	**6. 5. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**5. člen Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 36/09)**
postopek vodil	**JURE PODLIPNIK, inž. str.**
podpis	Podlipnik
odgovorna oseba mnenjedajalca	**UROŠ BUČAR, univ. dipl. ekon.**
podpis	Bučar

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Jesenice**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV**
kratek opis gradnje	**Investitor Občina Jesenice, ima namen rekonstruirati cesto bratov Stražišarjev vključno z vso gospodarsko javno infrastrukturo.**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**P-3326**
datum izdelave	**januar 2025**
projektant (naziv družbe)	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- (•) **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
- ( ) **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**Na osnovi priložene dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), št. proj.: P-3326, januar 2025, ki jo je izdelal PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, ugotavljamo, da je izdelana ustrezno in SE STRINJA Z NAMERAVANO GRADNJO.** **Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.**

- ☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

- ☐ Obrazložitev

Planing biro Kranj, d.o.o.
15 -05- 2025
PREJETO

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **MNENJE H GRADNJI V VAROVALNEM PASU**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**JEKO, d.o.o.**
naslov	**CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 JESENICE**
št. mnenja	**III/07-BD-035/2024**
datum	**8. 5. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**1. odstavek 19. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2006, 114/2009, 27/2014, 40/2016)(v nadaljevanju Odlok)**
postopek vodil	**BLAŽ DOLINAR, dipl. inž. str.**
podpis	Blaž Dolinar
odgovorna oseba mnenjedajalca	**UROŠ BUČAR, univ. dipl. ekon.**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA JESENICE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV**
kratek opis gradnje	**Investitor, Občina Jesenice želi urediti komunalno infrastruturo na območju Ceste Bratov Stražišar.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**P-3326 - PZI**
datum izdelave	**januar 2025**
projektant (naziv družbe)	**PLANING BIRO KRANJ d.o.o.**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

- (●) **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
- ( ) **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Na osnovi priložene dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), št. proj.: P-3326, januar 2025, ki jo je izdelal PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj, se ugotavlja, da objekt posega v varovalni pas kanalizacije, zato se gradnja dovoli pod pogoji, ki so obrazloženi v prilogi.

Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.

- [x] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

- [x] Obrazložitev

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
E info@jeko.si

www.jeko.si


RAVNANJE Z ODPADNO VODO
OBRAZLOŽITEV MNENJA ŠT. III/07-BD-035/2025

Datum: 8. 5. 2025

MNENJE H GRADNJI V VAROVALNEM PASU

Na osnovi priložene dokumentacije: PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), št. proj.: P-3326, januar 2025, ki jo je izdelal PLANING BIRO KRANJ d.o.o., Bleiweisova 6, 4000 Kranj, se gradnja dovoli pod naslednjimi pogoji:

1. Po predvideni trasi gradnje poteka javna kanalizacija mešanega tipa, kar je razvidno iz priložene situacije.
2. Na trasi javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje (17. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2006, 114/2009, 27/2014, 40/2016))(v nadaljevanju Odlok).
3. Gradbena dela je potrebno v bližini javne kanalizacije izvajati brez težke gradbene mehanizacije v izogib poškodbam zaradi težkih obremenitev ali vibracij, ki ob tem nastajajo. Ob primeru odkopa javne kanalizacije je potrebno infrastrukturo obsuti z zaščitnim obsipom– prodni agregat 0-4, 10 cm pod cevjo in 20 cm nad cevjo. V kolikor situacija izkazuje potrebo po dodatni zaščiti se cevovod v tem delu dodatno zaščiti z betonskim obsipom ali po dogovoru s predstavnikom izvajalca javne službe (GSM 041-616-787).
4. Načrtovana kanalizacija mora zagotavljati potrebno zaščito zdravja ljudi, podtalnice, vodotokov in način čiščenja odpadne vode.
5. Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem se kanalizacijski objekti in naprave nahajajo (15. člen odloka).
6. Zaradi gradbenih del delovanje javne kanalizacije ne sme biti ovirano.
7. Temeljenje objektov mora zagotavljati varnost javne kanalizacije in ne sme povzročati poškodb kanalizacije. Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,50 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.



8. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati določila Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Jesenice (Ur. list RS št. 52/2011) in dejanski potek obstoječe javne kanalizacije. Minimalni horizontalni odmik od stene kanalske cevi do druge instalacije je 0,4 m, svetli odmik osi pa 1,0 m. Minimalni vertikalni odmik od temena kanalizacijske cevi do ostalih komunalnih naprav je 0,6 m.
9. **Pred pričetkom del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo javne kanalizacije.**
10. Za pridobitev podatkov o obstoječi kanalizaciji iz Geo informacijskega sistema je kontaktna oseba Vodja tehničnih dejavnosti in razvoja, g. Sebastjan Klukovič (sebastjan.klukovic@jeko.si).
11. Meteorne vode z dvorišča, dovoznih poti in drugih utrjenih površin se preko peskolova vodijo v ponikovalnico ali vodotok. V primeru, da s površin odteka toliko onesnažena površinska voda, da se po veljavnih predpisih ne sme spuščati neposredno v ponikovalnico, je potrebno vodo predhodno očistiti.
12. Dela se izvajajo tako, da ne pride do poškodb javne kanalizacije. V primeru poškodbe kanalizacije je potrebno le-to sanirati takoj na stroške povzročitelja in o tem obvestiti upravljavca javne kanalizacije (17. člen Odloka).
13. Dokazila o pravici graditi (v kolikor gradnja posega tudi na zemljišča, ki niso v lasti investitorja) pridobi investitor sam.

Veljavnost soglasja je dve leti od dneva izdaje.

Pripravil:
Blaž Dolinar, dipl.inž.str.

Priloga:
2 x situacija kanalizacije

20 m 1 : 738 50 mm



Legenda:

Mala komunalna čistilna naprava

Greznica

- **Skice kanalizacijskega omrežja**
  - Skice kanalizacijskih priključkov
  - Ostale skice omrežja
- **Vrtina**
- **Kvadratni jašek**
  - Revizijski jašek
  - Kaskadni jašek
  - Razbremenilni jašek
  - Peskolov
  - Ostali
- **Okrogli jašek**
  - Peskolov
  - Ostali
- **Kvadratni jašek - meteorni**
- **Okrogli jašek - meteorni**
- **Jašek priključka**
  - fekalni
  - meteorni
- **Območje jaška**
- **Oljni lovilec**
- **Oljni lovilec - območje**
- **Območje zadrževalnika**
- **Izpust iz kanala**
- **Ponikalnica**
  - Ponikovalnica - zasebna
  - Ponikovalnica - javna
- **Ponikalnica (območje)**
- **Požiralnik**
- **Požiralnik (območje)**
- **Razbremenilnik**
- **Območje razbremenilnika**
- **Črpališče**
  - Črpališče - javno
  - Črpališče - interno
- **Območje črpališče**
  - Območje črpališča - javno
  - Območje črpališča - interno
- **Čistilna naprava**
- **Drugi objekti kanalizacijske infrastrukture**

Priključni vod
- Fekalni
- Meteorni
- Mešani

Fekalni in mešani kanalizacijski vod
- Mešani kanalizacijski vod
- Fekalni kanalizacijski vod
- Tlačni fekalni kanalizacijski vod

Meteorna kanalizacija

Odprti meteorni kanalizacijski vod

Razbremenilni kanalizacijski vod

Ulice

KN - Naslovi

KS - Kataster stavb
- Stavbe s hišno številko - registrski vpis
- Stavbe s hišno številko - katastrski vpis
- Stavbe brez hišne številke - registrski vpis
- Stavbe brez hišne številke - katastrski vpis

KN - Parcelne številke


KN - Parcele
- Urejena
- Ostalo

Naselja

Krajevna skupnost

Občine

20 m 1 : 738 50 mm



elektro gorenjska

Elektro Gorenjska
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni prostor:
Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: 080 30 19
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
https://www.elektro-gorenjska.si/

Postopek 1535542

Vezano na EAD 3223012, PRIK-30655

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **25. 4. 2025** izdaja

PLANING BIRO KRANJ, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o.
BLEIWEISOVA CESTA 6

4000 KRANJ

Planing biro Kranj, d.o.o.
15 -05- 2025
PREJETO

MNENJE K PROJEKTU št. 1535542

K dokumentaciji: PZI, št. P-3326, januar 2025
Izdelovalec projekta: PLANING BIRO KRANJ, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o., BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000 KRANJ
Za objekt: REKONSTRUKCIJA CESTE BRATOV STRAŽIŠARJEV
Investitor: OBČINA JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE

Katastrska občina	Parcelne številke
2175 - JESENICE	1405, 1093, 1097, 1095, 1045, 1046/1, 1040

- V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da je zgoraj navedena predložena dokumentacija skladna s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.
- Če je mnenjedajalec po 48. čl. Gradbenega zakona hkrati tudi imetnik služnostne pravice na:

  - nepremičnini, kjer se bo gradil objekt, za katerega investitor pridobiva gradbeno dovoljenje in/ali

  - zemljišču, kamor sega območje za določitev strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja,

  kot stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi 48. člena Gradbenega zakona - služnostni upravičenec na podlagi 51. člena Gradbenega zakona izjavlja, da **se strinja** z nameravano gradnjo po predloženem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- **Poleg predmetnih linijskih objektov ima Elektro Gorenjska interes graditi elektroenergetsko infrastrukturo. Investitor naj obvestiti področnega vodjo projekta v Službi za razvoj, investicije in vzdrževanje o nameravanem pričetku del vsaj 3 mesece pred pričetkom del.**

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

elektro gorenjska

Elektro Gorenjska
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni prostor:
Ul. Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: 080 30 19
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
https://www.elektro-gorenjska.si/

Datum: **9. 5. 2025**

Pripravil/-a:
Boštjan Eržen, inž. meh.

elektro gorenjska 31
Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Predsednik uprave
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.:
dr. Ivan Šmon, MBA
po pooblastilu:
Aleš Magajne, dipl. inž. el.

Poslano:
- PLANING BIRO KRANJ, projektiranje in tehnično svetovanje, d.o.o., BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000 KRANJ
- Arhiv