VODOVOD
KANALIZACIJA

VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

STRIP LAB d.o.o.
SREDNJA POT 12
8333 SEMIČ

Na osnovi vaše vloge z dne 3. 5. 2024 daje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na podlagi Gradbenega zakona GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastila Mestne občine Celje z dne 18.03.2003 investitorju **MESTNI OBČINI CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**

# MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

**projekta "CELJSKI DOM - rekonstrukcija"**, ki ga je izdelalo podjetje STRIP LAB d.o.o. pod št. 112 CD01-DGD.

Projektne rešitve so ustrezne. Projekt je izdelan v skladu s projektnimi pogoji št. PP-33/24/AS z dne 12. 4. 2024.

Investitor mora upoštevati:

## I. VODOVOD

1. Oskrba s pitno vodo: obstoječ vodovodni priključek
   Vodomer: obstoječ
   Vodomerno mesto: obstoječe

2. Na trasi obstoječega vodovodnega priključka ni dovoljeno graditi podzemnega ali nadzemnega objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarp, ograje ali drogov.

## II. KANALIZACIJA

1. Komunalne odpadne vode iz objekta se odvajajo preko obstoječe interne kanalizacije v javno kanalizacijo, ki se nahaja na območju:
   - kanalizacijskega sistema ČN Celje 10194
   - aglomeracije 20543 - Celje 2019
   Količina odpadne vode, ki se odvaja iz objekta, se z rekonstrukcijo objekta ne povečuje.

2. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.

3. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 157/22).

## III. SPLOŠNO

1. Odnos med dobaviteljem in potrošnikom pitne vode ter odnos med uporabnikom in upravljavcem javne kanalizacije je reguliran z Odlokom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje (UL RS, št. 54/14).

2. Mnenje k projektnim rešitvam se daje za vodovod in kanalizacijo.

3. Mnenje velja 1 leto od dneva izdaje.

Št. mnenja: SPR-80/24/AS
Št. zadeve: 0212-64/2024
Datum: 14. 5. 2024

Postopek vodila:
Andreja Sever, inž.grad.,
referentka za soglasja in kataster

Odgovorna oseba :
mag. Marko Cvikl, univ.dipl.inž.grad.,
direktor

VODOVOD KANALIZACIJA
Javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
1

Priloga: - projekt DGD