

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), je naročnik AERODROM PORTOROŽ d.o.o. Sečovelje, Sečovelje 19, SEČOVLJE - SICCIOLE, 6333 Sečovelje (v nadaljevanju: »**naročnik**«) v postopku oddaje javnega naročila »*Nakup in montaža objekta za skladiščenje letal in letališke infrastrukture*«, JN007208/2025-EUe16/01-P0 sprejel naslednjo

ODLOČITEV

Javno naročilo »*Nakup in montaža objekta za skladiščenje letal in letališke infrastrukture*«, ki je bilo objavljeno na Portalu JN007208/2025-EUe16/01-P0, se odda ponudniku BIRO OGIS d.o.o., Kidričeva cesta 55, 4220 Škofja Loka, za ponudbeno vrednost 525.000,00 EUR brez DDV oz. 640.500,00 EUR z DDV.

Obrazložitev

1. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na PJN: št. JN007208/2025-EUe16/01-P01, datum objave: 10.10.2025 in na TED: 665832-2025, datum objave: 10.10.2025. Do roka za oddajo ponudb je prejel dve ponudbi in sicer ponudbo ponudnika BIRO OGIS d.o.o., Kidričeva cesta 55, 4220 Škofja Loka in ponudbo ponudnika SCHWARZMANN d.o.o., Polje 15, 3313 Polzela.

2. Ponudba ponudnika BIRO OGIS d.o.o., Kidričeva cesta 55, 4220 Škofja Loka, je dopustna in po merilih iz razpisa najugodnejša. »Dopustna ponudba« je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

3. Ponudbena cena ponudnika SCHWARZMANN d.o.o. d.o.o., Polje 15, 3313 Polzela znaša 634.030,00 EUR brez DDV 773.516,60 EUR z DDV. Ponudba ponudnika ni dopustna iz razlogov, navedenih v nadaljevanju:

V razpisu je bilo v Obrazcu 12 – Tehnične zahteve, zahtevano:

STRELOVODNE INSTALACIJE IN OZEMLJITEV:

1. Strelovodna instalacija mora biti projektirana skladno s tehnično smernico TSG-N-003:2021
2. S strelovodno ozemljitvijo je potrebno povezati instalacijo v objektu, oziroma je potrebno izvesti izenačevanje potencialov v objektu.

Ponudnik Schwarzmann d.o.o. je v ponudbi (Priloga 4) sicer zapisal, da je meritev strelovodne instalacije vključena v ponudbo, in da je skladna s smernico TSG-N-003:2021 (Obrazec 12 in Priloga 1B). Ne glede na to pa naročnik ugotavlja, da za ponujeno rešitev ponudnik ni predložil certifikata za strelovod, zaradi česar ponudba ni dopustna. Zgolj na podlagi zapisnega naročnik ne more vedeti, kaj ponudnik dejansko ponuja, oz. naročniku ni znana tehnologija izvedbe,

proizvajalec, niti tehnične specifikacije. Tako ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah.

V razpisu je bilo v Obrazcu 12 – Tehnične zahteve, zahtevano sledeče: TEMELJENJE:

1. Za objekt se kot del istega tipskega proizvoda predvidi temeljenje skladno s Pravilnikom o začasnih objektih.
2. Montažni elementi ne smejo biti izdelani iz betona, razen predizdelanih sider in betonskih talnih uteži.
3. Pri postavitvi se ne sme izvajati izkopov, globjih od 1m.

Ponudnik Schwarzmann je v ponudbi (Priloga 4) zapisal, Temelji: Konstrukcijo pritrdimo na ustrezno utrjeno podlago s kovinskimi sidri skozi jeklene pocinkane temeljne plošče. V predelu hangarskih vrat (os 1 in 2 v vzdolžni smeri) je potrebno vgraditi betonski podstavek za pritrditev vrat z elektro pogonom in betonska podstavka za vgraditev sidrišč dvizhnih stebrov vrat (2 kpl. Betonska dela niso predmet ponudbe).

Zahteva v razpisu je bila dana v Obrazcu 12 – Tehnične zahteve : NAČIN IZVEDBE IN MONTAŽA:

1. Skladno z uredbo o razvrščanju objektov (Ur.L.RS št.96/22), in glede na pojasnilo Proizvodi - Objekti (MOP, št: 007-46/2019/2, z dne 6.2.2019) mora biti objekt - proizvod, dan na trg kot celota.

Vsa dodatna dela potrebna za postavitve objekta bi morala biti skladna s Pravilnikom o začasnih objektih in morala biti vključena v ponudbeno ceno, predvsem pa podana kot del objekta-proizvoda. Ker ponudnik razpisnim zahtevam ni zadostil, ponudb ni dopustna.

Pri tem pa naročnik še poudarja, da bi v ponudbeno ceno morala biti zajeta vsa dela, česar pa ponudnik ni storil, saj je izrecno zapisal »Betonska dela niso predmet ponudbe«.

Ker ponudba ponudnika Schwarzmann d.o.o. ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisa, ki so bile dane kot pogoj, ni dopustna. V delu, ki se nanaša na ceno in tehnične specifikacije po poteku roka za oddajo ponudb, ponudbe ni dopustno več spreminjati.

Ponudnik Schwarzmann d.o.o. tudi ni izkazal tehnične sposobnosti. Naročnik je v razpisu zahteval: »Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od roka za oddajo ponudb, kvalitetno in strokovno, v pogodbenem roku, na območju letališča postavil vsaj en podoben objekt, kot je predmet tega javnega naročila.«

Ponudnik je sicer predložil referenco, vendar ta ni ustrezna, saj gre za referenco po Pogodbi z dne 30. 9. 2021. Glede na to ni mogoče šteti, da je bil referenčni posel na katerega se sklicuje ponudnik, izveden v *zadnjih treh (3) letih*, šteto od roka za oddajo ponudb.

Glede na zapisano ponudba ponudnika Schwarzmann d.o.o. ni dopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

AERODROM PORTOROŽ d.o.o.
Sečovelje 19 - 6333 Sečovelje
ID za DDV: SI 59653060

Direktor

Bernard Majhenič



PRAVNI POUK

Pravno varstvo je ponudnikom zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-11, 60/17 in 72/19 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPVPJN).

V skladu s 4. odstavkom 25. člena ZPVPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev o oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN). Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini 12.810,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(zadnjih osem številk je sklic na portalu JN, kjer je bilo javno naročilo objavljeno).

