

Poročilo o energetske pregledu Vojašnice Jerneja Molana

Priloga 12.1: Podatki o grelnih telesih po objektih zajetih v energetske pregled.

Številka dokumenta: EP-2016-01

Ljubljana, September 2016

Kazalo vsebine

O prilogi.	4
1 Podatki o grelnih telesih	5
1.1 Upravni objekt s tablico objekta 10250 (objekt 1)	5
1.2 Upravni objekt s tablico objekta 10251 (objekt 2)	7
1.3 Upravni objekt s tablico objekta 10252 (objekt 3)	9
1.4 Upravni objekt s tablico objekta 10253 (objekt 4)	11
1.5 Upravni objekt s tablico objekta 10254 (objekt 5)	13
1.6 Upravni objekt s tablico objekta 10255 (objekt 6)	15
1.7 Zapuščeni upravni objekt s tablico objekta 10256 (objekt 7)	17
1.8 Ambulantni objekt s tablico objekta 10257 (objekt 8)	18
1.9 Kotlovnica s tablico objekta 10264 (objekt 11)	19
1.10 Objekt namenjen vojaškemu klubu in fitnessu s tablico objekta 10266 (objekt 9)	20
1.11 Objekt namenjen kuhinji in jedilnici s tablico objekta 10268 (objekt 10)	21

Kazalo tabel

TABELA 1. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10250.	5
TABELA 2. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10251.	7
TABELA 3. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10252.	9
TABELA 4. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10253.	11
TABELA 5. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10254.	13
TABELA 6. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10255.	15
TABELA 7. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10257.	18
TABELA 8. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10264.	19
TABELA 9. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10266.	20
TABELA 10. PREGLED GRELNIH TELESIH V OBJEKTU 10268.	21

O prilogi.

V prilogi so opisana grelna telesa v objektih zajetih v energetske pregled vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah.

1 Podatki o grelnih telesih

1.1 Upravni objekt s tablico objekta 10250 (objekt 1)

V spodnji tabeli (Tabela 1) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11250 (imenovan tudi objekt 1) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 1. Pregled grelnih telesih v objektu 10250.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-TP	Rebrasti	120/16/67	150			0
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106	Rebrasti	120/16/97	150			0
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600

A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500
	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500
A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.2 Upravni objekt s tablico objekta 10251 (objekt 2)

V spodnji tabeli (Tabela 2) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11251 (imenovan tudi objekt 2) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 2. Pregled grelnih telesih v objektu 10251.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600
A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500

	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500
A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.3 Upravni objekt s tablico objekta 10252 (objekt 3)

V spodnji tabeli (Tabela 3) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11252 (imenovan tudi objekt 3) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 3. Pregled grelnih telesih v objektu 10252.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600
A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500
	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500

A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.4 Upravni objekt s tablico objekta 10253 (objekt 4)

V spodnji tabeli (Tabela 4) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11253 (imenovan tudi objekt 4) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 4. Pregled grelnih telesih v objektu 10253.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106	Rebrasti	120/16/97	150			0
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600
A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
sanitarije	Rebrasti	120/16/102	150			0

A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500
	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500
A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.5 Upravni objekt s tablico objekta 10254 (objekt 5)

V spodnji tabeli (Tabela 5) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11254 (imenovan tudi objekt 5) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 5. Pregled grelnih telesih v objektu 10254

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600
A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500
	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500

A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.6 Upravni objekt s tablico objekta 10255 (objekt 6)

V spodnji tabeli (Tabela 6) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11255 (imenovan tudi objekt 6) – upravni objekt. V objektu je 75 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 6. Pregled grelnih telesih v objektu 10255.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
A16/1	Rebrasti	120/16/60	150	22	2	6600
A16/2	Rebrasti	120/16/61	150	27	1	4050
	Rebrasti	120/16/62	150	21	1	3150
A16/3	Rebrasti	120/16/63	150	22	1	3300
A17	Rebrasti	120/16/64	150	23	5	17250
	Rebrasti	120/16/65	150	10	1	1500
hodnik	Rebrasti	120/16/66	150	10	1	1500
A-18	Rebrasti	120/16/68	150	16	3	7200
A15/1	Rebrasti	120/16/70	150	20	1	3000
A15/2	Rebrasti	120/16/71	150	20	2	6000
A15/3	Rebrasti	120/16/72	150	20	1	3000
A19	Rebrasti	120/16/73	150	18	2	5400
A4	Rebrasti	120/16/74	150	26	1	3900
A5	Rebrasti	120/16/75	150	12	1	1800
A6	Rebrasti	120/16/76	150	19	1	2850
A11	Rebrasti	120/16/78	150	30	1	4500
A14	Rebrasti	120/16/80	150	20	2	6000
A13	Rebrasti	120/16/81	150	20	2	6000
A20	Rebrasti	120/16/82	150	20	1	3000
A12/2	Rebrasti	120/16/83	150	20	1	3000
knjižnica	Rebrasti	120/16/84	150	19	1	2850
	Rebrasti	120/16/85	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/86	150	30	1	4500
	Rebrasti	120/16/87	150	24	1	3600
A21	Rebrasti	120/16/88	150	16	1	2400
hodnik	Rebrasti	120/16/89	150	18	1	2700
hodnik	Rebrasti	120/16/90	150	10	2	3000
stopnišče	Rebrasti	120/16/91	150	18	1	2700
stopnišče	Rebrasti	120/16/92	150	20	1	3000
A109/1	Rebrasti	120/16/93	150	20	1	3000
zraven A109/1	Rebrasti	120/16/94	150	24	2	7200
A108	Ploščati	22/6/1400	24	140	1	3360
A107	Rebrasti	120/16/96	150	24	1	3600
A106/1	Rebrasti	120/16/98	150	24	1	3600
A106/3	Rebrasti	120/16/99	150	21	1	3150
A105/3	Rebrasti	120/16/100	150	34	1	5100
A105	Rebrasti	120/16/101	150	17	4	10200
A118	Rebrasti	120/16/103	150	5	2	1500
	Rebrasti	120/16/104	150	10	1	1500

A117	Rebrasti	120/16/105	150	21	1	3150
A115	Rebrasti	120/16/107	150	24	1	3600
A114/2	Rebrasti	120/16/109	150	21	1	3150
A114/3	Rebrasti	120/16/110	150	24	1	3600
A113/1	Rebrasti	120/16/113	150	21	1	3150
A113/2	Rebrasti	120/16/114	150	31	1	4650
A113/3	Rebrasti	120/16/115	150	24	1	3600
A112	Rebrasti	120/16/116	150	24	1	3600
A111	Rebrasti	120/16/117	150	24	1	3600
A110/3	Rebrasti	120/16/119	150	21	1	3150
A110/2	Rebrasti	120/16/120	150	24	1	3600
a110/1	Rebrasti	120/16/121	150	24	1	3600
hodnik	Rebrasti	120/16/122	150	22	1	3300
	Rebrasti	120/16/123	150	10	1	1500
	Rebrasti	120/16/124	150	22	1	3300
A106/2	Rebrasti	120/16/125	150	32	1	4800
A105/1	Rebrasti	120/16/126	150	22	1	3300
A105/2	Rebrasti	120/16/127	150	22	1	3300
A104	Rebrasti	120/16/128	150	22	1	3300

1.7 Zapuščeni upravni objekt s tablico objekta 10256 (objekt 7)

Objektu s tablico objekta 11255 (Objekt 7) je zapuščen posledično tudi grelna telesa v objektu niso aktivna.

1.8 Ambulantni objekt s tablico objekta 10257 (objekt 8)

V spodnji tabeli (Tabela 7) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11257 (imenovan tudi objekt 8) – upravni objekt. V objektu je 36 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 7. Pregled grelnih telesih v objektu 10257.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
1	Rebrasti	120/16/60	150	28	1	4200
2	Rebrasti	120/16/60	150	20	1	3000
4	Rebrasti	120/16/60	150	20	1	3000
7	Rebrasti	120/16/60	150	10	1	1500
8	Rebrasti	120/16/60	150	26	1	3900
14	Rebrasti	120/16/60	150	10	1	1500
13	Rebrasti	120/16/60	150	40	1	6000
16	Rebrasti	120/16/60	150	20	1	3000
	Rebrasti	120/16/60	150	10	1	1500
17	Rebrasti	120/16/60	150	26	1	3900
19 WC	Rebrasti	120/16/60	150	6	1	900
22	EMO	604/4/7	130	7	1	910
hodnik	Rebrasti	120/16/60	150	23	1	3450
	Rebrasti	120/16/60	150	11	1	1650
stopnišče	Rebrasti	120/16/60	150	13	2	3900
122	EMO	604/4/7	130	7	1	910
121	Rebrasti	120/16/60	150	15	1	2250
120	Rebrasti	120/16/60	150	28	1	4200
119	Rebrasti	120/16/60	150	18	2	5400
118	Rebrasti	120/16/60	150	18	1	2700
116	Rebrasti	120/16/60	150	18	1	2700
117	Rebrasti	120/16/60	150	18	1	2700
114	Rebrasti	120/16/60	150	21	1	3150
115	Rebrasti	120/16/60	150	6	1	900
112	Rebrasti	120/16/60	150	24	1	3600
109	Rebrasti	120/16/60	150	10	1	1500
106 ventilator	Rebrasti	120/16/60	150	13	1	1950
	EMO	904/4/12	145	12	1	1740
105	EMO	604/4/8	130	8	1	1040
104	Rebrasti	120/16/60	150	15	1	2250
103	Rebrasti	120/16/60	150	26	1	3900
102	Ploščati	22/6/1400	25	140	1	3500
hodnik	Rebrasti	120/16/60	150	12	1	1800
	Rebrasti	120/16/60	150	6	1	900

1.9 Kotlovnica s tablico objekta 10264 (objekt 11)

V spodnji tabeli (Tabela 8) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11264 (imenovan tudi objekt 11) – upravni objekt. V objektu je 3 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 8. Pregled grelnih telesih v objektu 10264.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
kurilnica						
pisarna	Ploščati	22-6-1500	24	150	1	3600
delavnica	Ploščati	22-6-600	24	60	1	1440
WC	Ploščati	11-6-400	12	40	1	480

1.10 Objekt namenjen vojaškemu klubu in fitnessu s tablico objekta 10266 (objekt 9)

V spodnji tabeli (Tabela 9) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11266 (imenovan tudi objekt 9) – upravni objekt. V objektu je 22 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 9. Pregled grelnih telesih v objektu 10266.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
Fitnes	Ploščati	22/6/220	24	220	4	21.120
Telovadnica	Rebrasti	120/16/60	150	24	11	39.600
WC	Rebrasti	120/16/60	150	13	1	1.950
	Rebrasti	120/16/60	150	15	4	9.000
Klubska soba	Rebrasti	120/16/60	150	13	1	1.950
WC	Rebrasti	120/16/60	150	18	1	2.700

1.11 Objekt namenjen kuhinji in jedilnici s tablico objekta 10268 (objekt 10)

V spodnji tabeli (Tabela 10) so podatki o grelnih telesih v objektu s tablico objekta 11267 (imenovan tudi objekt 10) – objekt namenjen kuhinji in jedilnici. V objektu je 21 grelnih teles - radiatorjev.

Tabela 10. Pregled grelnih telesih v objektu 10268.

št.prostora	tip radiatorja	radiatorji(mere)	moč člena/cm	št. členov /dolžina	radiatorji(št.)	moč na prostor
jedilnica	Rebrasti	100/60/15	95	32	8	24320
predprostor	Rebrasti	100/60/15	95	32	1	3040
prostor 1	Rebrasti	100/60/15	95	23	1	2185
jedilnica osebja	Rebrasti	100/60/15	95	10	1	950
garderoba M	Rebrasti	100/60/15	95	7	1	665
čistila	Rebrasti	100/60/17	95	9	1	855
WC M	Rebrasti	100/60/15	95	18	1	1710
garderoba Ž	Rebrasti	100/60/15	95	7	1	665
	Rebrasti	100/60/15	95	18	1	1710
WC Ž	Rebrasti	100/60/15	95	25	1	2375
Kuhinja						0
hodnik1						0
hodnik2	Rebrasti	100/60/15	95	44	1	4180
shramba	Rebrasti	100/60/15	95	14	1	1330
kuhinja						0
WC	Rebrasti	100/60/15	95	10	2	1900