Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

Vaš znak:
Naš znak: 30-1/2025-43560
Datum: 27. 11. 2025

ZADEVA: Odločitev o oddaji naročila št. JN2024/062 – P6058

Naročnik Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, je **v 2. fazi dinamičnega nabavnega sistema (DNS)**, na podlagi izvedenega javnega razpisa, skladno z 49. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je objavljen na Portalu javnih naročil (št. objave: JN008486/2024-EUe17/01, z dne 25.11.2024 in popravek JN008486/2024-EUe17/01-P01, z dne 27.11.2024) in v Dodatku k Uradnemu listu EU (št. objave na TED: 716194-2024, z dne 25.11.2024 in popravek 725056-2024, z dne 27.11.2024)

o d l o č i l:

Javno naročilo **P6058: TRP 29B - ODVODNIK PRENAPETOSTI NN ZUNANJA MONTAŽA (dobava)**, se odda ponudniku **IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš**, v skupni ponudbeni vrednosti **32.120,00 EUR** (brez DDV).

Obrazložitev:

Naročnik je v skladu z 49. čl. ZJN-3 izvedel povabilo k oddaji ponudb (2. faza DNS) št.:
P6058: TRP 29B - ODVODNIK PRENAPETOSTI NN ZUNANJA MONTAŽA (dobava).

Naročnik je do roka, določenega za oddajo ponudb (21. 11. 2025 do 10.00 ure), preko sistema BLIST (https://spletnirazpisi.elektro-ljubljana.si) prejel 3 (tri) ponudbe ponudnikov:
- IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš,
- MATELING, podjetje za trgovino, proizvodnjo in druge storitve, d.o.o., Železnikova ulica 18, 2000 Maribor in
- J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40 A, 1000 Ljubljana.

Odpiranje ponudbe je potekalo samodejno v informacijskem sistemu BLIST, dne 21. 11. 2025 s pričetkom ob 10.00 uri.

Ugotovljeno je:

Naročnik je ugotovil, da so bile prejete 3 (tri) ponudbe.

Naziv ponudnika:	Ponudbena cena (brez DDV)
IZOELEKTRO d.o.o.	32.120,00 EUR
MATELING, d.o.o.	33.600,00 EUR
J – RUPERT d.o.o.	76.400,00 EUR

1. Ponudba ponudnika IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz

predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane tehnične razpisne pogoje. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev.

Skladno z navedenim je ponudba ponudnika IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

2. Ponudba ponudnika MATELING, podjetje za trgovino, proizvodnjo in druge storitve, d.o.o., Železnikova ulica 18, 2000 Maribor je pravočasna, pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj ponudnik v ponudbi ni priložil zahtevanega obrazca Ponudba, kot je zahtevano v točki št. 3 Povabila k oddaji ponudbe, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila objavljenega 13. 11. 2025.

   Ponudba ponudnika MATELING, podjetje za trgovino, proizvodnjo in druge storitve, d.o.o., Železnikova ulica 18, 2000 Maribor, v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

3. Ponudba ponudnika J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40 A, 1000 Ljubljana je pravočasna, pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj ponudnik v ponudbi ni priložil Izjave o skladnosti za ponujeno blago, ki mora biti potrjena s strani proizvajalca. Prav tako je iz izpolnjene Tehnične preglednice ponujene opreme razvidno, da ponujena oprema ne izpolnjuje zahtev za Nazivni odvodni tok (8/20) I_n (zahtevano: ≥ 20 kA, ponujeno: 10kA) in Maksimalni odvodni tok (8/20) I_{smax} (zahtevano: ≥ 60 kA, ponujeno: 40kA).

   Ponudba ponudnika J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40 A, 1000 Ljubljana, v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

Na podlagi navedenega je naročnik izbral edinega ponudnika z dopustno ponudbo.

Pravni pouk:

Če je vrednost naročila nižja od praga za objavo v EU (443.000,00 EUR brez DDV):

Na podlagi 5. člena ZPVPJN je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:
Urban LIKOZAR

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA

V vednost:
- spis,
- arhiv