DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Franc Props
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 69208A4D000000005752434B
Potek veljavnosti: 16. 06. 2026
Čas podpisa: 08. 12. 2025 08:23
Št. dokumenta: 430-282/2024-3130-16

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 30
F: 01 478 83 31
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

Datum: 5. 12. 2025
Številka: 430-282/2024-3130-16
Oznaka JN: ODKLIME-24/2024

V skladu s petim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ter na podlagi predloga strokovne komisije št. 430-282/2024-3130-15 z dne 27. 11. 2025, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun, v postopku javnega naročila z oznako ODKLIME-24/2024 sprejme naslednjo

O D L O Č I T E V O Z A V R N I T V I V S E H P O N U D B

V javnem naročilu, katerega predmet je »Dobava in montaža okolju prijaznih in manj obremenjujočih klimatskih naprav na objektih v lasti Republike Slovenije«, in se oddaja po odprtem postopku, z oznako ODKLIME-24/2024, se zavrnejo vse ponudbe.

OBRAZLOŽITEV

1. Do roka za prejem ponudb, to je do dne 24. 9. 2025 do 12.00 ure, je v informacijski sistem e-JN prispelo šest ponudb, in sicer:

Zap. št.	Naziv ponudnika
1	KLIMAJ inštalacija, montaža, servis ter prodaja hladilnih sistemov d.o.o., Podbevškova ulica 15, 8000 Novo mesto
2	STAGOJ, inštaliranje klimatskih naprav in toplotnih črpalk, d.o.o., Višnja vas 015C, 3212 Vojnik
3	MINERGIA trgovina in storitve d.o.o., Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana
4	VILJEM KNAP s.p. inštalacije, prevoz, posredovanje, dajanje v najem, Ulica oktobrske revolucije 020, Izola, 6310 Izola – Isola v skupni ponudbi z VIKING KLIMATIZACIJA d.o.o., Cankarjev drevored 54 ,6310 Izola
5	ELEKTROINSTALATERSTVO, JANEZ DRAGAR, s.p., Mala Kostrevnica 044, 1275 Šmartno pri Litiji
6	KLIMA AS trgovina in storitve d.o.o., Ulica Jožeta Jame 012, Ljubljana, 1210 Ljubljana - Šentvid

2. Odpiranje ponudb je potekalo 24. 9. 2025 ob 14.00 uri avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

3. Naročnik je v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila ugotovil, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za navedeno javno naročilo v »Tehničnih specifikacijah« ni ustrezno v celoti opredeljena (oziroma dovolj podrobno pripravljena v delu »Ostali splošni pogoji za vgradnjo oz. zamenjavo«), ter posledično tudi v delu obrazca »Predračun«. Naročnik ni opredelil dodatnih storitev, ki so nujno potrebne pri izvajanju predmeta naročila. Tako je potrebno v »Tehničnih specifikacijah« dodati/opredeliti naslednje alineje:

- zamenjava obstoječih elektro instalacij pri demontažah starih obstoječih klim ali montiranju novih klim z vključeno izvedbo ustreznih sprememb na polnih shemah (označiti narejene spremembe na elektro omrežju);
- izvesti vsa zaključna dela po opravljeni montaži oziroma zamenjavi elektro instalacij, to je kitanje in pleskanje sten, ki niso zajeta v osnovni montaži.

V obrazcu »Predračun« bi bilo treba dodati novo postavko za črpalke za odvod kondenza pri novih klimatskih napravah. Predmetno je nujno potrebno za lokacije, kjer klima enota nima naravnega prostega padca do ustreznega odtoka ali kjer je potrebno kondenz odvajati navzgor ali horizontalno čez dolgo razdaljo in gravitacija ne zadostuje ali če je najbližji odtok predaleč od mesta, kjer nastaja kondenz oziroma, kjer standardna namestitev cevi za kondenz ni mogoča zaradi arhitekture zgradbe ali pa bi cev vidno kazila prostor.

Prav tako zaradi dodatnih potreb po zamenjavi dodatnega števila klim, ki so se pojavile pri naročniku po roku za prejem ponudb, obrazec »Predračun« ne odraža dejanskega stanja, in sicer v postavki 3. Količina pri postavki 3 obstoječega obrazca »Predračun« bi morala biti večja za vsaj 30 kosov. Na podlagi navedenega se bodo spremenile količine v obrazcu »Predračun«.

4. Naročnik iz vseh navedenih razlogov naročila na podlagi obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne more oddati. Naročnik zaradi navedenega, ne da bi preveril ali se opredeljeval do dopustnosti posameznih ponudb, zavrača vse predložene ponudbe.

   Naročnik bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila, v katerem bo upošteval zapisano v tej obrazložitvi. Naročnik bo tako v novem postopku podrobneje opredelil »Tehnične specifikacije« ter dopolnil obrazec »Predračun«.

   Na podlagi navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku osmih delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 1.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca oziroma sklic): 11 16110-7111290-00654525.

mag. Franc Props
minister