
A3: 297x420
A: 0.125 m²

04.03.2021
Varnostna Razsvetljava (210304).dwg

LEGENDA ZASILNE RAZSVETLJAVE:

S5em — LED svetilka z vgrajenim varnostnim mogulo, INTRA LIGHTING tip Trix line C/S L 1RS 110° 11400 lm 84 W 840 L3088 mm FO EMS 1h start IP20 whitekot npr. Eaton SiriosLED Autotest 1h, 120lm



Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Risba:
ENOPOLNA SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Merilo: SHEMA

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS 1418 A

Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e. — Id. št.: IZS E-2040

Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e. — Id. št.:

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_3/2	14331	jnuar 2021		3.2.21