A2: 420x594
A: 0.29 m²
24.03.2009
14331_4_PZI_PREZRAČEVANJE.dwg

povezovalna jeklenica, 6 mm

vmesno varnostno sidro

ojačano varnostno sidro

konektor
"force limiter"

Odvod zraka
Ø125

Varnostno sidro (npr. ABS-Lock X-T-500-SR) d = 16 mm sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za vgradnjo na različne površine. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla z zanko, ki jo je mogoče odviti in odstraniti, za vse strešne nad konstrukcije do največ 850 mm. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2013.

Odvod zraka
Zaključeno z deflektorjem
Ø315

Zajem zraka
Zaključeno s strešno kapo
Ø200

Odvod zraka
Zaključeno z deflektorjem
Ø200

Odvod zraka
zaključen s stešno kapo
Ø150

Toplotna črpalka

Prehod za cevi TČ
Ø100

Odvod dimnih plinov
Ø125

Toplotna črpalka

Ø100
oddušnik
zaključeno s
strešno kapo

Odvod zraka
zaključen s stešno kapo
Ø100

S1
strešna membrana kot npr. Sika Sarnafil TS 77

naklon 1°

varovanje - oporni sistem - delo na strehi

S2
naklon 1°

S2
strešna membrana kot npr. Sika Sarnafil TS 77

naklon 1°

naklon 1°

C D E F G G

LEGENDA

- sveži zrak
- zavržen zrak
- dovodni ogret zrak
- odvodni zrak

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Risba:
TLORIS STREHE
PREZRAČEVANJE,OGREVANJE, HLAJENJE,VODOVOD
Merilo: 1:50

Objekt:
NOVOGRADNJA
GASILSKI DOM PODGRAD

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, univ.dipl.inž.arh. — Id. št.: ZAPS A-1418
Odgovorni projektant: Matjaž Makarovič, univ.dipl.inž.str. — Id. št.: IZS S-1392
Sodelavci: Bogdan Lapajne, dipl.inž.str. — Id. št.:

Vrsta načrta: 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_4	14331	JANUAR 2021		4.3.3