



Vaš znak:
Naš znak: 30-1/2025-39964
Datum: 27. 10. 2025

ZADEVA: Odločitev o oddaji naročila št. JN2024/062 – P6049

Naročnik Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, je v 2. fazi dinamičnega nabavnega sistema (DNS), na podlagi izvedenega javnega razpisa, skladno z 49. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je objavljen na Portalu javnih naročil (št. objave: JN008486/2024-EUe17/01, z dne 25.11.2024 in popravek JN008486/2024-EUe17/01-P01, z dne 27.11.2024) in v Dodatku k Uradnemu listu EU (št. objave na TED: 716194-2024, z dne 25.11.2024 in popravek 725056-2024, z dne 27.11.2024)

o d l o č i l:

Javno naročilo **P6049: TRP 167 - KABEL OPTIČNI IN OPREMA (dobava)**, se odda ponudniku **ENERGONET trgovina in storitve d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana - Šentvid**, v skupni ponudbeni vrednosti **43.905,70 EUR** (brez DDV).

Obrazložitev:

Naročnik je v skladu z 49. čl. ZJN-3 izvedel povabilo k oddaji ponudb (2. faza DNS) št.: **P6049: TRP 167 - KABEL OPTIČNI IN OPREMA (dobava)**.

Naročnik je do roka, določenega za oddajo ponudb (**14. 10. 2025** do 10.00 ure), preko sistema BLIST (<https://spletnirazpisi.elektro-ljubljana.si>) prejel 2 (dve) ponudbi ponudnikov:

- **ENERGONET trgovina in storitve d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana - Šentvid**
- in
- **TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin.**

Odpiranje ponudb je potekalo samodejno v informacijskem sistemu BLIST, dne **14. 10. 2025** s pričetkom ob **10.00** uri.

Ugotovljeno je:

Naročnik je ugotovil, da so bile prejete 2 (dve) ponudbi.

Naziv ponudnika:	Ponudbena cena (brez DDV)
ENERGONET d.o.o.	43.905,70 EUR
TELMA TRADE d.o.o.	35.081,44 EUR

1. Ponudba ponudnika **ENERGONET trgovina in storitve d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana - Šentvid**, je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane tehnične razpisne pogoje. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev.

Skladno z navedenim je ponudba ponudnika **ENERGONET trgovina in storitve d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana – Šentvid**, v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

2. Ponudba ponudnika **TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin**, je pravočasna, pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Ponudba ne ustreza v celoti potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj ponujeni material ne izpolnjuje tehničnih zahtev, kot sledi:

a) Ponujeni ADSS (144 vl.) optični kabel ne ustreza tehničnim zahtevam v naslednjih mehanskih oziroma optičnih lastnostih:

- Teža kabla: 274 kg/km (zahtevano: $290 \text{ kg/km} \leq \text{teža kabla} \leq 310 \text{ kg/km}$),
- Pri pretržni sili v tabeli je sicer navedeno 40 kN; izračun pa pokaže vrednost 33,8 kN,
- Tabela 3 je nepopolna; manjkajo podatki – premer kabla z dodatnim bremenom, presek kabla z dodatnim bremenom in teža kabla z dodatnim bremenom,
- Dopustna natezna sila, pri kateri je raztezek vlakna še 0 %, ni skladna z razpisno dokumentacijo – v razpisu je zahtevana vrednost 14 kN, v ponudbi pa je navedeno 12 kN,
- V tabeli manjkajo podatki »raztezek kabla z dodatnim bremenom v m«; manjka komplet stolpec.

Ponujeni ADSS (48 vl.) optični kabel ne ustreza tehničnim zahtevam v naslednjih mehanskih oziroma optičnih lastnostih:

- Premer kabla: 14,2 mm (zahtevano: $12,5 \text{ mm} \leq \text{premer kabla} \leq 13,5 \text{ mm}$),
- Teža kabla: 163 kg/km (zahtevano: $130 \text{ kg/km} \leq \text{teža kabla} \leq 150 \text{ kg/km}$),
- Tabela 2: poves je pri temperaturah 20, 30 in 40 °C večji od zahtevanega maksimalnega povesa,
- Tabela 3 je nepopolna; manjkajo podatki – premer kabla z dodatnim bremenom, presek kabla z dodatnim bremenom, teža kabla z dodatnim bremenom (kg/km) in teža kabla z dodatnim bremenom (n/m),
- ADSS (144 vl. in 48 vl.) – premer rodovnega polja pri 1310 nm: $9,0 \pm 0,4 \mu\text{m}$ (zahtevano: $9,0 \pm 0,2 \mu\text{m}$).

b) Podatki o obesni opremi v preglednici št.7 in v preglednici št.8. Navedena kataloška številka za montažno spiralo tip:

montažna spirala Z1 (za ADSS 144 vl.): 98-XRD-16,61/18,79

montažna spirala Z1 (za ADSS 48 vl.): 87-XRD-13,13/14,67

V katalogu na strani št. 33 je za omenjeno kataloško številko napisano, da je montažna spirala primerna za alu in ACSR vodnike, ni pa primerna za ADSS kable.

Nejasno je tudi, ali optična vlakna ustrezajo zahtevanemu standardu ITU-T G.652.D ali G.657.A1 – v izpolnjenih preglednicah št. 1 in št. 4 je zapisano, da vlakna ustrezajo standardu G.652.D, medtem ko je na straneh ponudbe št. 5 in 12 zapisano, da vlakna ustrezajo standardu G.657.A1.

Ponudba ponudnika **TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin**, v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

Na podlagi navedenega je naročnik izbral edinega ponudnika z dopustno ponudbo.

Pravni pouk:


Če je vrednost naročila nižja od praga za objavo v EU (443.000,00 EUR brez DDV):

Na podlagi 5. člena ZPVPJN je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

V vrednost:

- spis,
- arhiv

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:
Urban LIKOZAR



Handwritten signature in blue ink, possibly 'Rg' or similar, located at the bottom right of the page.