PRILOGA 1: OCENITEV VZORCEV

Oddaja vzorcev za ocenjevanje

Tehnična ustreznost ponujenega blaga se bo poleg zahtevanih dokazil ugotavljala na podlagi oddanih vzorcev ponudnikov!

ODDAJA VZORCEV

Skladno s tč. 1.2.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila **»VEZNE OMARICE, NP-0736/2025 in/ali NP-0760/2025«.**, naročnik zahteva oddajo vzorcev ob oddaji ponudbe v količinah, ki so podane v tabeli 3.

Tabela 3: Specifikacija vzorcev

POZ.	POSTAVKA	NAZIV POSTAVKE	ŠT. VZORCEV	TEHNIČNA USTREZNOST
1.	644773	RAZVODNICA 4XPN16 IZOLATORJI EXE KOVINSKA (SKLOP 1)	1 kos	Ocenitev vzorca
2.	537589	RAZVODNICA 6000V 225 A PV-3 RE (SKLOP 2)	1 kos	Ocenitev vzorca

V izogib nejasnosti glede oddaje vzorcev, naročnik že sedaj obvešča ponudnike, da morajo vzorce oddati ob oddaji ponudbe. Kot pravočasen rok oddaje vzorcev se bo štelo, da so vzorci oddani osebno v glavnem skladišču na naslovu naročnika ali bodo prispeli po pošti najkasneje do roka za oddajo vzorcev **najkasneje do 26. 11. 2025 do 09:00 ure** na naslov:

PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o.
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Glavno skladišče s pripisom: NE ODPIRAJ VZOREC! JAVNO NAROČILO - »VEZNE OMARICE, NP-0736/2025 in/ali NP-0760/2025«.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika ter naročnikov naziv artikla.

V kolikor ponudnik ne bo oddal vzorcev na rok in v zahtevani količini, mu ne bo priznana sposobnost ponudnika.

OCENITEV VZORCEV

Naročnik bo vzorce pregledal oz. ocenil skladno s tehničnimi zahtevami artikla za posamezni sklop.

Protokol ocenjevanja:

Prejete vzorce veznih omaric se bo ocenjevalo ali ima naslednje lastnosti:

1) Tehnične zahteve podane v pod točko 1.3 Predmet javnega naročanja v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

	Tehnične zahteve za SKLOP 1	DA/NE
1.	Max. dovoljene dimenzije ohišja: 160x200x100 mm (dolžina x širina x višina), brez uvodnic in z nosilnimi ploščami (ušesi) namenjenimi pritrditvi oziroma obešanju.	
2.	ATEX certifikat za uporabo v metanskih jamah, protieksplozijska zaščita Ex I M2 Ex e I Mb.	
3.	Mehanska zaščita vezne omarice je IP66.	
4.	Vezna omarica ima 4 priključne izolatorje za fazne vodnike (16 mm2), napetost min. 500 VAC.	
5.	Vezna omarica ima 2 ozemljitvena priključka (16 mm2).	
6.	Vezna omarica ima 4x DRIM pocinkane trubaste kabelske uvodnice z ustreznim ATEX certifikatom za uporabo v metanskih jamah, navoj Pg29 ustrezne za kabel s	

	premerom 15-28mm in kovinskim reducirjem Pg29 / Pg29, v protieksplozijski zaščiti Ex I M2 Ex db eb I Mb. Nameščene so levo, desno, zgoraj in spodaj.	
7.	Priloženi so 4x kovinski slepi čep z navojem Pg29 v protieksplozijski zaščiti Ex I M2 Ex eb I Mb.	
8.	Barva ohišja: siva.	
9.	Material: železna pločevina debeline najmanj 3 mm.	
10.	Na spodnjem delu vezne omarice so nosilne plošče oziroma montažne izvrtine (ušesa) za pritrditev oziroma namestitev obešalne verige za obešanje.	
11.	Na vezni omarici je napisna ploščica iz kovinskega materiala. Na njej so napisani osnovni tehnični podatki vezne omarice ((tip omarice, ATEX certifikat, Ex zaščita, tovarniška številka, leto izdelave, mehanska zaščita, maksimalna napetost, maksimalen tok). Na vezni omarici mora biti tudi napisna ploščica z napisom: »Nevarnost eksplozije, ne odpiraj pod napetostjo«.	

	Tehnične zahteve za SKLOP 2	DA/NE
1.	Vezna omarica je opremljena z dvema trubastima uvodnicama za presek (premer) kabla 68 mm za izvedbo energetskih uvodov v glavni omarici (v MAINBOX-u.	
2.	Uvodnice se nahajajo na vsaki strani omarice.	
3.	Vezni (glavni) izolatorji v glavni omarici (v MAINBOX-u) so dimenzionirani za priključitev (spajanje) dveh kablov z žilo 50 mm2 (3P + PE).	
4.	V pomožni omarici (SIDEBOX-u) so priključne sponke (4 kos) za priključitev vodnikov 6 mm2 (za kontrolni vodnik).	
5.	Tokovna obremenitev: max 320 A.	
6.	Material: železna pločevina debeline najmanj 3 mm.	
7.	Max dovoljene dimenzije ohišja: 620 mm x 550 mm x 243 mm (dolžina x širina x višina), brez uvodnic.	
8.	Izvedba vezne omarice je v Ex e zaščiti (povečana varnost).	
9.	ATEX certifikat za uporabo v metanskih jamah protieksplozijska zaščita Ex e I M2, I M2 Ex eb I Mb.	
10.	Vezna omarica je rdeče barve.	
11.	Uvodnice imajo ustrezen in veljaven ATEX certifikat za uporabo v metanskih jamah.	
12.	Uvodnice imajo na vsaki strani (ne na istih straneh kot so uvodnice) po 3 montažne izvrtine (ušesa) za pritrditev oziroma namestitev obešalne verige za obešanje.	
13.	Notranja povezava med glavno in stransko omarico je izvedena kot prost prehod.	
14.	Na vezni omarici je napisna ploščica iz kovinskega materiala. Na njej so napisani osnovni tehnični podatki vezne omarice ((tip omarice, ATEX certifikat, Ex zaščita, tovarniška številka, leto izdelave, mehanska zaščita, maksimalna napetost, maksimalen tok). Na vezni omarici mora biti tudi napisna ploščica z napisom: »Nevarnost eksplozije, ne odpiraj pod napetostjo«.	

Vzorec vezne omarice za posamezni sklop mora izpolnjevati vse tehnične zahteve podane v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V kolikor vzorec vezne omarice za posamezni sklop ne bo izpolnil vseh tehničnih zahtev pod točko 1.3 Predmet javnega naročanja v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se ponudniku ne bo priznala sposobnost ponudnika.