



SKICA CEVI V JARKU




SKICA ARMIRANOBETONSKE PLOŠČE POD KAPAMI ARMATUR




OBJEKT	min. svetla razdalja (m)	
	Križanje	približevanje
Plinovod iz PVC ali PE do odvodnih kanalov	0,2	0,6
Plinovod iz PVC ali PE do vodovoda	0,2	0,6
Plinovod iz jekla ali litine do odvodnih kanalov	0,2	0,3
Plinovod iz jekla ali litine do vodovoda	0,2	0,3
Plinovodi med seboj	0,2	0,6
Plinovod do visokonapetostnih kablov	0,3	0,6
Plinovod do informacijskih kablov	0,3	0,5
Plinovod do vodov kemične industrije	0,2	0,6
Plinovod do bencinske črpalke	–	5,0
Plinovod do jam ali kanalov	0,2	0,3
Plinovod iz PVC ali PE do daljinskega toplovoda	0,3	0,4
Plinovod iz jekla ali litine do daljinskega toplovoda	0,2	0,3


SKICA KRIŽANJA IN PRIBLIŽEVANJA INSTALACIJ



SKICA KONDENČNE CEVI ZA PLINOVODE IZ PE



SKICA IZPIHALNE CEVI ZA PLINOVODE IZ PE



SKICA POZICIJSKE TABLICE ZA PLINOVOD

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Hevrolenov Rž
1000 Ljubljana

Investitor:	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana in ELEA iC d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana
Naziv objekta:	UREDITEV GJI NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA – 1. FAZA
Načrt:	4/1 – NAČRT PRESTAVITVE IN OBNOVE PLINOVODNEGA OMREŽJA
Vrsta projekta:	PZI

	Ime in priimek	Ident. št. IZS
Odg. vodja projekta:	U. Maršič, u.d.i.g	G-3272
Odg. projektant:	G. Redelonghi, d.i.s	S-1054

Naslov risbe: **SKICE IN DETAJLI**

Projektant:		Št. projekta:	9013-1F
Sodelovec:		Št. načrta:	N-27100/42492
Datum izdelave:	avgust 2025	Merilo:	M 1:x
		Št. risbe:	04