Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

ELEKTRO PRIMORSKA
Podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Erjavčeva 22
5000 NOVA GORICA

Številka: 6-B/NMV/2024-8

Nova Gorica, 19. 11. 2025

Na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), v zvezi z javnim naročilom »"RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov«, je naročnik ELEKTRO PRIMORSKA d. d. v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun v skupno javno naročilo vključenega naročnika ELES d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, v postopku javnega naročila z oznako 6-B/2024 sprejel naslednjo

ODLOČITEV

V postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je **»RTP 110/20 kV Ajdovščina – 110 kV stikališče z razpletom daljnovodov«**, in ki se vodi po odprtem postopku, se zavrnejo obe ponudbi.

OBRAZLOŽITEV:

Do roka za prejem ponudb, to je do dne 7. 7. 2025 do 12.00 ure, sta v informacijski sistem e-JN prispeli dve ponudbi. Odpiranje ponudb je potekalo istega dne ob 13.00 uri avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Zap. številka	Ponudnik	Vrednost ponudbe brez DDV
1.	C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 038, 1000 Ljubljana	15.889.670,43 EUR
2.	KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana – Črnuče s partnerjema ENS d.o.o. Šlandrova ulica 8 1231 Ljubljana in Mikomi d.o.o. Obrtna cona Logatec 36 1370 Logatec	17.995.240,21 EUR

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila »RTP 110/20 kV Ajdovščina – 10 kV stikališče z razpletom daljnovodov«, ki je bilo dne 17. 4. 2025 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave JN002774/2025-Eue17/01, dne 9. 10. 2025 sprejel Obvestilo o oddaji naročila, s katerim je oba ponudnika obvestil, da se javno naročilo ne odda in se postopek javnega razpisa ponovi. Naročnik je za oba ponudnika namreč ugotovil, da sta njuni ponudbi nedopustni iz razloga tehnične neustreznosti.

V skladu s šestim odstavkom 90. člena ZJN-3 pa lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Zoper odločitev z dne 9. 10. 2025 je naročnik dne 16. 10. 2025 prejel zahtevek za revizijo, v kateri vlagatelj zahtevka za revizijo navaja, da je naročnik s svojo odločitvijo neutemeljeno ocenil njegovo ponudbo kot tehnično neustrezno, odločitev pa da ne vsebuje konkretizirane obrazložitve, ki bi omogočala učinkovito pravno varstvo.

Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil Obvestilo o oddaji naročila št. 6-B/NMV/2024-5 z dne 9. 10. 2025. S tem se je naročnik vrnil v fazo pregleda ponudb in ponovno preučil celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in obe ponudbi.

Naročnik je v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila ugotovil, da je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju 2.10. med drugim od ponudnika zahteval predložitev določene dokumentacije, in sicer tudi v celoti izpolnjene dokumente za razpis v tabelah in ponudbenem predračunu, kjer je med dokumenti za 110 kV GIS stikališče navedena št. mape projekta: 4438.6E02, iz katere v točki 5.8.5 Prenosni senzorji plina SF6 izhaja obveznost, da mora ponudnik z GIS stikališčem dobaviti tudi prenosni senzor prisotnosti plina (v primeru dobave GISa z izolacijskim plinom SF6). Prenosni senzor služi za ugotavljanje tesnosti 110 kV GIS stikališča.

V poglavju 3 Merila za ocenjevanje ponudb pa je naročnik določil kot merilo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer je naročnik poleg ponudbene cene določil še dve merili, in sicer dodatne točke za ponudnika, ki bi ponudil 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem in dodatne točke za ponudnika, ki ponudi 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem s potrjeno referenco 1-polnega pogona.

Naročnik je nadalje ugotovil, da Uredba (EU) 2024/573 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014 (Besedilo velja za EGP) (v nadaljevanju: Uredba (EU) 2024/573) v povezavi s čistim žveplovim heksafluoridom (SF6) določa obveznost izogibanja uporabi čistega SF6 v električnih stikalnih mehanizmih, zlasti kadar je taka uporaba tehnično izvedljiva in kadar je na voljo predelan ali recikliran SF6. Uredba (EU) 2024/573 pa v 13. členu tudi eksplicitno prepoveduje dajanje v uporabo električne stikalne mehanizme, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane toplogredne pline v izolacijskem sredstvu ali sredstvu za prekinitev, in sicer za visokonapetostne električne stikalne mehanizme od 52 kV do vključno 145 kV. Navedeno je sicer kot obvezno predpisano šele od 1. januarja 2028 dalje (deveti odstavek 13. člena Uredbe (EU) 2024/573), vendar pa je naročnik odločil, da prispeva k ciljem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji že v okviru tega javnega naročila in bo zato v novem javnem naročilu spremenil tehnične zahteve tako, da bo omogočal izvedbo javnega naročila izključno z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem.

Naročnik iz navedenega razloga naročila na podlagi obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne more oddati. Naročnik zaradi navedenega, ne da bi se opredeljeval do dopustnosti posameznih ponudb, zavrača vse predložene ponudbe. Naročnik bo izvedel nov postopek oddaje javnega naročila, v katerem bo upošteval zapisano v tej obrazložitvi. Naročnik bo tako v novem postopku spremenil tehnične specifikacije na način, da bo v primeru stikal 110 kV GIS omogočil oziroma zahteval dobavo brez plina SF6.

Na podlagi navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

PRAVNI POUK:

Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku 8 delovnih dni od prejema tega obvestila.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja –ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13, 60/17, 72/19).

Vlagatelj mora zahtevek za revizijo vložiti preko Portala e-Revizija.

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance. Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00277425 - taksa za postopek javnega naročanja.

Predsednik uprave:
Uroš Blažica

ELEKTRO PRIMORSKA,
PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d.
NOVA GORICA, Erjavčeva 22
- 1 -

Vročitev opravljena z objavo na Portalu javnih naročil!