PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouška s.p.
Kosovelova 12, 6210 Sežana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI

Podatki o objektu

Investotor:	**OBČINA PIRAN** Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Naziv in klasifikacija objekta:	**STANOVANJSKA STAVBA V SEČOVLJAH**
Klasifikacija(CC-SI) objekta:	11220 – tri in večstanovanjske stavbe 100 %
Lokacija objekta:	Sečovlje 70 ,parcela št. 1430 k.o. Sečovlje
Podatki o načrtu:	št.: IZ – PV - 47/2025
Odgovorni projektant:	Radivoj Ostrouška, dipl.inž.grad,
Indentifikacijska številka:	IZS PI PV0753
Datum izdelave	September 2025

RADIVOJ OSTROUŠKA
dipl.inž.grad.
IZS PI PV0753

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PID :
Odgovorni projektant:
Indentifikacijska številka:
Dtuam izdelave:

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouška s.p.
Kosovelova 12, 6210 Sežana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani ukrepi (PGD)	Izvedeni deni ukrepi (PID)		
		Ukrep/ zahteva	Datum in podpis	Opomb
Širjenja požara na sosednje objekte				
Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč	Obravnavani ima predvidene naslednje odmike od sosednjih parcelnih mej-relevantnih mej: Površina ognje neodpornih površin je določena na osnovi tabele 1 smernice. Minimalni odmiki predvidene stavbe od parcelnih meja in sosednjih objektov so naslednji: Objekt je od parcelne meje s parcelo št. 1429/5 k.o. Sečovlje znaša 1.6 m, zunanja stena mora biti odporna proti požaru najmanj z obeh strani najmanj REW 60. Na fasadi je lahko 8 % ognje neodpornih površin – dejansko je 4.3 % ognje neodpornih površin. Objekt je od ostalih parcelnih mej in sredine javne površine v tem primeru ceste oddaljen ve kot znaša njegova višina in ni zahtev glede ognje neodpornih površin. Za stene , ki so od relevantne meje (parcelne meje) odmaknjene 1- 5 m, mora biti požarna odpornost zunanje stene najmanj (R)EW 30, pri odmiku več kot 5 m pa najmanj (R)E30.			
Zahteve za zunanje stene,fasade,strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti	Minimalne zahteve gorljivosti oblog zunanjih sten objekta je najmanj razreda **D-s3,d2,** določeno po tabeli 10, tehnične smernice TSG-1-001:2019 požarna varnost v stavbah. Prenos požara prek strehe ni možen, strešna kritina mora ustrezati razredu **Broof**			

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouška s.p.
Kosovelova 12, 6210 Sežana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po stavbi				
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta	**R 60**			
Zahteve za razdelitev stavbe v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev	**Da 4 PS - stanovanjski objekt** **1. požarni sektor PS1** : - prostor hišne tehnike (pritličje) - Neto površina 4.3 m2 **2. požarni sektor PS2** : - prostori stanovanja 1 (pritličje in nadstropje) - Neto površina 86.8 m2 **3. požarni sektor PS3** : - prostori stanovanja 2 (pritličje) - Neto površina 31.3 m2 **4. požarni sektor PS4** : - prostori stanovanja 3 (pritličje) - Neto površina 45.32 m2 Srene in strop med požarnimi sektorji morajo biti ognje odpornosti najmanj REI 60. OBJEKT S SHRAMBAMI Prostori so enoten požarni sektor. **1. požarni sektor PS1** : - prostor hišne tehnike (pritličje) - Neto površina 16.5 m2			
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene,stropi,odprtine,preboji za instalacije,parapeti,fasade, zaščite zunanjih požarnih stopnišč…)	Stene najmanj EI 60 in strop najmanj REI 60			
Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne	Poleg požarne odpornosti je finalna obdelava površin na zaščitenih poteh eden od glavnih parametrov od katerih je odvisen razvoj in širjenje			

,stenske in stropne obloge	požara, določeno po tabeli 10, tehnične smernice TSG-1-001:2019 požarna varnost v stavbah. Obloge stopnišča morajo biti iz negorljivih materialov (najmanj razreda B– s1,d0 za stene in strope in najmanj Cfl-s1za tla).			
Širjenja dima po stavbi in prezračevanje				
Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves	DA – isto kot PS			
Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje	Okna in vrata			
Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih)	Ni zahtev			
Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost,dimotesnost,vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru)	Ventilacijske cevi iz negorljivega materjala			
Evakuacijske poti				
Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih	V objektu bo istočasno maksimalno 10 oseb istočasno			
Zbirno mesto (zahteve za lokacijo)	1 - ob objektu na javnih površinah			
Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja)	Skupna širina izhodov iz objekta – posameznega stanovanja naj bo najmanj 0.9 m			
Zahteve za nezaščitene dele evakuacijskih poti(največje dovoljene dolžine in širine)	Ni zahtev			

Zahteve za zaščitene dele evakuacijskih poti(lokacija, zahtevana širina največje dovoljene dolžine)	Ni zahtev			
Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti	Ni zahtev po varnostni razsvetljavi			
Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali	Ni zahtev			
Odkrivanje požara in alarmiranje				
Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara)	Stalna prisotnost – organizacijski ukrepi			
Alarmiranje (stalna prisotnost-organizacijski ukrepi / avtomatsko alarmiranje z zvočniki, govornim ali svetlobnim sporočilom, prenos alarma na stalno zasedeno mesto)	Stalna prisotnost – organizacijski ukrepi - telefon			
Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce				
Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih hidrantov)	Obstoječe zunanje hidrantno omrežja. V radiju 45 m od objekta- en zunanji podzemni hidranta - potrebna količina vode 10 l/s.			
Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja,karakteristične zahteve za gašenje)	Gasilniki 4 x S6			
Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine	DA – ena dovozna pot in ena delovna površina			
Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce,dimenzije, zahteve za nadtlačno kontrolo…)	Ni zahtev			

PRO-projektiranje
Radivoj Ostrouška s.p.
Kosovelova 12, 6210 Sežana,
e-mail : wska@siol.net , gsm: 041 338263

Instalacije , ki vplivajo na požarno varnost				
Zahteve za instalacije vnetljivih plinov in tekočin	/			
Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenje goriva	/			
Zahteve glede protieksplozijske zaščite	/			
Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav	Strelovod predviden			