IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **ZH 22/24 Stanovanjska stavba v Sečovljah**
Lokacija stavbe: **Sečovlje 70, 6333 Sečovlje**
Investitor: **Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran**
Odgovorni vodja projekta: **Stanislava Pustoslemšek Koren, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0107 PA PPN**
Izdelovalec elaborata: **Pascal Serge Fusil, Dipl.-Ing., ZAPS 1581 PA**
Datum izdelave projektne dokumentacije: **20.11.2025**
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): (a) po smernici,
b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):
(a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),
b) izmerejnih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldan[dB(A)] = 60		

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	prostor 6, 1.nadstropje	$D_{2m,nT,Atr}$(dB)	min 25	36		

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
1	Stena med stanovanjema ali oskrbovanima stanovanjema	R'_w(dB)	min 52	53		
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)						
1	Medetažna konstrukcija med stanovanjema	R'_w(dB)	min 52	55		
		$L'_{n,w}$(dB)	max 55	38		

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

PASCAL SERGE FUSIL
DIPL.-ING., NEMČIJA
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA ZAPS 1581

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizicne) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: