



OPOMBA:

-PRED PRIČETKOM DEL JE POTREBNO PONOVNO PREVERITI DEJANSKE MOŽNOSTI PREDVIDENE IZVEDBE INSTALACIJ SKUPAJ S PREDSTAVNIKI VZDRŽEVALNE SLUŽBE INVESTITORJA. V PRIMERU VEČJIH ODSTOPANJ JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA IN NADZOR !

-VSE PRIKLJUČKE POSAMEZNIH ELEMENTOV TEHNOLOŠKE IN SANITARNE OPREME IZVESTI PO NAVODILIH PROIZVAJALCEV, POTREBNE PODATKE O IZBRANI OPREMI PRIDOBITI OD INVESTITORJA PRED PRIČETKOM IZVEDBE !

LEGENDA:

- NOVO
- SAN. TOPLA VODA (60°C, 18°dH)
  - MEHKA HLADNA VODA (15°C, 0°dH)
  - DEMINERALIZIRANA VODA (5µS)
  - FEKALNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČE IZVEDENO L2017
- SAN. HLADNA VODA (15°C, 18°dH)
  - CIRKULACIJA SAN. TOPLE VODE
  - SAN. TOPLA VODA (60°C, 18°dH)
  - MEHKA HLADNA VODA (15°C, 0°dH)
  - DEMINERALIZIRANA VODA (5µS)
  - FEKALNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČE STARO
- OBST. FEKALNA KANALIZACIJA
  - OBST. PADAVINSKA KANALIZACIJA

<b>ENG</b> PODJETJE ZA ELEKTRO IN STROJNI INŽENIRING d.o.o. INVESTITOR UKC MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor		ENG d.o.o. 2000 MARIBOR Partizanska cesta 5 Tel.(02) 2524-846 e-mail: eng@siol.net		NASLOV RISBE TLORIS KLETI 2. (vodovod, kanalizacija)	
NAZIV OBJEKTA PREUREDITEV OBSTOJEČIH PROSTOROV CENTRALNE STERILIZACIJE ZA POTREBE UMETITVE NOVEGA TRIKOMORNEGA TERMODEZINFECTORJA IN PREUREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV V UKC MARIBOR		VRSTA NAČRTA STROJNE INSTALACIJE			
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA M. SORŠAK, univ. dipl. inž. arh.		IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZAPS-0567-A	DATUM Oktober 2024	PODPIS	
ODGOVORNI PROJEKTANT J. BOREC, inž. str.		IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA S-0720	DATUM Oktober 2024	PODPIS	
SODELAVEC K. JARC		IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	DATUM		
VRSTA PROJEKTA PZI	ŠTEVILKA PROJEKTA 6-10/2024	ŠTEVILKA NAČRTA 2252/01	MERILO 1:50	DATUM Oktober 2024	ŠTEVILKA RISBE 3.1