

## DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

<b>Naročnika:</b>	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj  ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana
<b>Izvajalec naročila:</b>	ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Ulica Mirka Vadnova 3A 4000 Kranj
<b>Predmet javnega naročila:</b>	Rekonstrukcija RTP 110/20 kV Trata ter dobava in montaža VN energetske opreme
<b>Številka postopka:</b>	JN(S)25-018
<b>Vrsta postopka:</b>	Odprti postopek
<b>Objave javnega naročila:</b>	Portal za javna naročila TED

8. 1. 2026 POPRAVKI glede na sklep naročnika o zahtevku za revizijo

**VSEBINA:**

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

1. Povabilo k sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila
2. Obrazca Ponudba in Ponudbeni predračun
3. Tabele tehničnih podatkov
4. Obrazec »ESPD«
5. Obrazci v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev
6. Osnutek pogodbe o dobavi
7. Osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju sekundarne opreme
8. Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe
9. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
10. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

---

**KAZALO**

<b>POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA .....</b>	<b>3</b>
1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu .....	3
2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb .....	3
3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb .....	4
4. Dostop do dokumentacije JN .....	4
5. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo .....	4
6. Ogled .....	4
7. Veljavnost ponudbe.....	4
8. Vročanje pisanj .....	5
9. Pravna podlaga .....	5
10. Oblika ponudbe .....	5
11. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe.....	6
12. Skupna ponudba več ponudnikov .....	6
13. Ponudba s podizvajalci .....	6
14. Finančna zavarovanja .....	7
15. Cena in plačilni pogoji.....	9
16. Tuji ponudnik.....	9
17. Terminski plan, Izjava o delu (Work Statement) in Projektni priročnik .....	9
18. Preverjanje sposobnosti .....	11
19. Izločitev iz postopka javnega naročila .....	12
20. Merilo za oddajo javnega naročila .....	12
21. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe .....	14
22. Pravno varstvo.....	15
23. Ponudba .....	15

# POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

## 1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

ELEKTRO GORENJSKA, d.d. in ELES, d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) vabita zainteresirane gospodarske subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila za rekonstrukcijo RTP 110/20 kV Trata ter dobavo in montažo VN energetske opreme (v nadaljevanju: javno naročilo).

Izvedba postopka skupnega javnega naročila je na podlagi pooblastila naročnika za izvedbo postopka skupnega javnega naročila, prejetega od naročnika ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ELES, d.o.o.), in na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), prenesena v izvedbo in odločanje naročniku ELEKTRO GORENJSKA, d.d., ki bo javno naročilo izvedel v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun drugega naročnika.

Predmet naročila obsega nadgradnjo obstoječega objekta razdelilne postaje RP 20 kV Trata v razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Trata v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacije del (ponudbenih predračunov) in tehnično dokumentacijo (dokumentacijo za razpis (DZR), št. 9039/23 s pripadajočimi načrti).

Gradbeno dovoljenje za objekt je pridobljeno.

Naročnik navaja tudi, da bo ta investicija prijavljena v Sklad za modernizacijo v obdobju 2026-2030 (JP MS 2025; shema EE), zato bo v primeru odobritve, delno (so)financirana s strani EU projektov. Glede na navedeno, se naročnik in gospodarski subjekti, ki bodo v tem postopku oddali ponudbo, zavedajo in soglašajo, da lahko uradne institucije, npr. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors), kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta (izvedba kontrol in revizij).

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji JN, ki je objavljena na slovenskem portalu za javna naročila (<https://www.enarocanje.si/>), in preko vprašanj in odgovorov ter dodatnih pojasnil (<https://www.enarocanje.si/>).

## 2. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 18. 12. 2025 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

---

<sup>1</sup> Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

### 3. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN in se bo začelo **18. 12. 2025 ob 12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

### 4. Dostop do dokumentacije JN

Dokumentacijo JN lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

### 5. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije JN oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom, štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **5. 12. 2025 do 10. ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo JN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji JN. Vsak dodatek k dokumentaciji JN postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

### 6. Ogled

Naročnik bo za vse zainteresirane ponudnike organiziral dva termina ogleda lokacije gradnje in vgradnje opreme, in sicer **1. termin dne 20. 11. 2025 ob 9. uri, in 2. termin dne 26. 11. 2025 ob 9. uri** (zbirno mesto: mesto gradnje, RTP Trata, Škofja Loka). Za termin ogleda se mora ponudnik predhodno dogovoriti s predstavnikom naročnika (Tomaž Sitar, tel. 031 611 232, e-naslov: [tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si](mailto:tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si), ali Franci Malenšek, tel. 041 371 556, e-naslov: [franc.malensek@elektro-gorenjska.si](mailto:franc.malensek@elektro-gorenjska.si)). Naročnik dodatnih terminov ne bo razpisoval.

Ogled lokacije je zaradi zahtevnosti predmeta naročila obvezen. Ponudba ponudnika, ki se ogleda ne bo udeležil, bo izločena iz nadaljnjega postopka. Predstavnik ponudnika, ki bo prisoten na ogledu, mora imeti pooblastilo za sodelovanje pri ogledu. Ponudnik je dolžan na ogledu pridobiti s strani predstavnika naročnika potrdilo (PRILOGA D/14), ki je sestavni del ponudbe.

### 7. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati **najmanj šest mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudb**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti.

Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.

## **8. Vročanje pisanj**

Naročnik bo vsa pisanja (pozive na dopolnitve, pojasnila ponudb idr.) **ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN**. Šteje se, da ponudnik z oddajo ponudbe v sistemu e-JN daje soglasje, da vse komunikacije med naročnikom in ponudnikom po oddaji ponudbe potekajo preko tega sistema. Naročnik pri tem dokazuje zgolj, da je njegovo sporočilo zapustilo elektronski poštni sistem naročnika ter posredovalo sporočilo na elektronski naslov, s katerega je ponudnik oddal ponudbo v sistem e-JN. Ponudnik se zavezuje, da bo redno spremljal vsebino e-pošte, prejete preko sistema e-JN, ter bo na morebitno zahtevo naročnika elektronsko potrdil prejem posameznega sporočila.

## **9. Pravna podlaga**

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavne zakonodaje.

## **10. Oblika ponudbe**

### **Jezik**

Dokumentacija JN in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. V postopku oddaje javnega naročila se uporablja izključno slovenski jezik. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

Če ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v slovenski jezik. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status.

### **Ostale zahteve**

Ponudba mora biti podana na prilogah dokumentacije JN ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb oziroma v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih naročil, in morajo biti dokazljive. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od roka za oddajo ponudb, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot ponudnik ali soponudnik nastopa le v eni ponudbi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Gospodarski

subjekt je lahko podizvajalec v več ponudbah, v kolikor obenem ne nastopa v vlogi ponudnika ali sponudnika v drugih ponudbah.

### **11. Celovitost ponudbe in variantne ponudbe**

Ponudnik lahko odda ponudbo za celoto. Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

### **12. Skupna ponudba več ponudnikov**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj (konzorcij ponudnikov). Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Skupni ponudniki v vsakem primeru naročniku odgovarjajo solidarno, tudi če ta odgovornost v medsebojnem dogovoru ni tako opredeljena.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje sposobnosti, razen če se ekonomski in finančni pogoji ter tehnični in kadrovski pogoji (če so zahtevani) lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj izpolnijo te zahteve in pogoje, če je to v tej dokumentaciji posebej tako določeno.

Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.

Če je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, katerega namen je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

### **13. Ponudba s podizvajalci**

Ponudba s podizvajalcem je ponudba, pri kateri glavni ponudnik del javnega naročila odda v izvajanje podizvajalcu.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja material ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik vedno v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na skupno število podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi navesti vse eventualne podizvajalce in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev (dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvajal, količino in vrednost) ter izpolniti, podpisati in žigosati prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).

Kadar namerava ponudnik izvesti naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, kot so določeni v 23. točki te dokumentacije JN. Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih pogojev (če so zahtevani) bo, če ni drugače določeno v tej dokumentaciji, ugotovljeno skupaj za glavnega ponudnika in podizvajalce.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da je novi podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim glavni ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje iz dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

#### **14. Finančna zavarovanja**

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj:

- a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
- b) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- c) finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

##### K a): Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudniki morajo zavarovanje za resnost ponudbe predložiti skupaj s ponudbo, naslovljeno na izvajalca naročila, tj. naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Višina zavarovanja je določena v 23. točki dokumentacije JN (podtočka 17).

Zavarovanje mora veljati najmanj tako dolgo, kot je veljavna ponudba. Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe za dodaten čas, če v obdobju veljavnosti garancije pogodba še ni bila sklenjena (npr. izbor še ni zaključen, morebitna vložitev zahtevka za revizijo) oziroma ni predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo naročnika za podaljšanje veljavnosti. V takem primeru bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izločil iz nadaljnjega postopka.

Če ponudnik ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali
- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe.

##### K b): Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V osnutku pogodbe je določen rok predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, vsakemu od naročnikov izročiti ločeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

##### K c): Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V osnutku pogodbe je določen rok predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, njegova višina ter ostali pogoji v zvezi z zavarovanjem. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji, vsakemu od naročnikov ločeno izročiti instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku kot jamstvo za odpravo napak. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Ponudniki lahko, kot instrument finančnega zavarovanja, predložijo:

- a) bančno garancijo,
- b) zavarovanje zavarovalnice (velja le za finančno zavarovanje za resnost ponudbe),
- c) denarni depozit.

K a): Bančna garancija:

Bančna garancija mora biti izdana na podlagi Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdanih pri MTZ pod št. 758, mora biti nepreklicna, brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv. Izdana mora biti s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. V primeru spora med naročnikom in garantom je pristojno sodišče po sedežu javnega naročnika. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1, 2 in 3.

K b): Zavarovanje zavarovalnice:

Finančno zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice, mora biti nepreklicno, brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv, brez morebitnih dodatnih pogojev zavarovalnice (npr. ureditev s splošnimi pogoji, ki je v nasprotju z zahtevami naročnika). V predloženem zavarovanju ne sme biti navedeno, da je kot pogoj za unovčitev treba predložiti original. Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem v PRILOGI F/1, 2 in 3. Zavarovalnica, ki bo izdala finančno zavarovanje, mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

K c): Denarni depozit:

(Izbrani) ponudnik lahko na poslovni račun naročnika (št. SI56 2900 0000 1824 912, UniCredit banka) nakaže denarni brezobrestni depozit. Depozit mora biti nakazan v višini in za obdobje, kot je zahtevano za določeno finančno zavarovanje. Kot dokazilo (tako v fazi oddaje ponudbe, kot tudi v drugih primerih) mora naročniku predložiti potrdilo o vplačilu depozita. Na plačilnem nalogu mora v rubriki "namen nakazila" oziroma na potrdilu o vplačilu depozita, navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (depozit za zavarovanje ... *(resnosti ponudbe, dobre izvedbe del, odprave napak v garancijskem roku)*),
- številko javnega naročila ali pogodbe.

Splošna pravila:

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje lahko uveljavi, ne da bi (izbranega) ponudnika na to izrecno opozoril, mora pa (izbranega) ponudnika o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Unovčenje zavarovanja (izbranega) ponudnika ne odvezuje obveznosti izvršitve pogodbenih obveznosti. Unovčeno zavarovanje mora (izbrani) ponudnik takoj nadomestiti z novim.

V primeru povečanja pogodbene vrednosti mora izbrani ponudnik, na zahtevo naročnika, predložiti novo, višje finančno zavarovanje.

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku. Na pisno zahtevo izbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil:

- zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po podpisu pogodbe in pod pogojem, da je predložil ustrezno finančno zavarovanje, opredeljeno v tej dokumentaciji JN.
- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar šele po izpolnitvi vseh pogojev iz pogodbe,
- zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, vendar šele po poteku njegove veljavnosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, mu bo naročnik vrnil zavarovanje za resnost ponudbe, vendar šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.



## 15. Cena in plačilni pogoji

Ponujena cena mora vključevati vse stroške (dobave materiala, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške) in popuste, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo obveznosti tega javnega naročila in jih bo moral plačati naročnik za izvedbo javnega naročila.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR).

Naročnik ne bo plačeval nobenih dodatkov oziroma priznaval povišanja cene na enoto, ki bi odstopala od podane cene zaradi ponudnikove opustitve, pozabljivosti ali iz drugih razlogov neovrednotenih storitev.

Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo oddaje naročila preveriti ponudbeno vrednost in od ponudnika zahtevati pisna pojasnila (npr. zaradi neobičajno nizke ponudbe).

Naročnik ne nudi avansa. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v osnutku pogodbe.

## 16. Tuji ponudnik

Če država, v kateri ima tuji ponudnik (ali skupni ponudnik, drug subjekt ali podizvajalec) svoj sedež, ne izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo JN, bo naročnik, namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo ponudnika. Če takšna izjava v državi, kjer ima ponudnik sedež, ni predvidena, mora ponudbi predložiti izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

## 17. Terminski plan, Izjava o delu (Work Statement) in Projektni priročnik

Pri pripravi terminskega plana, Izjave o delu in Projektnega priročnika morajo ponudniki upoštevati končni terminski rok 31. 3. 2028. Vmesni terminski roki, ki jih določi izbrani ponudnik, morajo vsebovati najmanj naslednje aktivnosti:

- Izgradnja objektov:
  - 110 kV stikališče:
    - gradbena in obrtniška dela,
    - ostala dela vključno z STP-jem.
- Dobava in montaža opreme:
  - FAT testi opreme,
  - montaža in ožičenje opreme,
  - SAT testi in STP-ji,
  - zagonski preizkusi in priklop na omrežje,
  - končanje del za dobavo in montažo sekundarne opreme.

Ponudnik oz. izbrani dobavitelj mora pred spremembo vmesnega terminskega roka pridobiti pisno soglasje naročnika.

### Terminski plan

Ponudnik bo moral ponudbi priložiti okvirni terminski plan izvedbe gradnje ter dobave in montaže opreme, iz katerega bo razviden potek del po posameznih fazah.

Izbrani ponudnik/dobavitelj bo moral do podpisa pogodbe naročniku izročiti detajlni terminski plan gradbenih del, projektiranja, izdelave, tovarniškega preizkušanja, dobave, montaže, spuščanja v pogon, usposabljanja in poskusnega obratovanja opreme.

Terminski plan mora biti za vsako zaključeno tehnično celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na končni rok izdelave in termini faz izdelave najbolj kritičnih elementov, ki bodo morebiti predmet vmesne kontrole naročnika.

### Izjava o delu (Work Statement (WS))

Izbrani ponudnik mora takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pristopiti k izdelavi Izjave o delu (Work Statement); v nadaljevanju: WS), v kateri bodo definirana vsa tehnična in izvedbena določila v skladu s potrebami naročnika, ter jo predložiti naročniku v potrditev najkasneje v 30 dneh po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne bo potrdil WS, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

V WS mora izbrani ponudnik določiti najmanj naslednjo vsebino:

- a) obseg projekta,
- b) faze projekta,
- c) organizacija izvedbe,
- d) terminski plan,
- e) obvladovanje dokumentacije,
- f) projektna dokumentacija,
- g) tehnična dokumentacija,
- h) plan predaje dokumentov,
- i) seznam ukrepov (Action list),
- j) obisk/nadzor naročnika,
- k) aktivnosti v času montaže,
- l) pogoji za izvajanje del pri naročniku.

### Projektni priročnik

Izbrani ponudnik bo moral v 30 dneh po podpisu pogodbe naročniku v pregled in potrditev predložiti Projektni priročnik. V primeru, da izbrani ponudnik v zahtevanem roku ne predloži Projektnega priročnika ali če predložen Projektni priročnik, niti po izvedeni uskladitvi vsebine s strani naročnika, ni potrjen, pogodba preneha veljati. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

V Projektne priročniku mora dobavitelj opredeliti najmanj naslednjo vsebino:

- a) stanje revizij dokumenta
- b) sklicevanje na dokumente, ki so osnova za pripravo priročnika
- c) vsebina priročnika (kazalo)
- d) definicije in okrajšave
- e) namen in obseg
  - i. namen in obseg priročnika
  - ii. odnos do drugih dokumentov
  - iii. obseg projekta
  - iv. faze projekta
- f) organizacija izvedbe
  - i. projektna skupina naročnika
  - ii. projektna skupina
    - vodja projekta
    - izdelovalci načrtov
    - vodja del
    - inženir za QA in QC
  - iii. zamenjava članov projektne skupine
  - iv. podizvajalci in dobavitelji
- g) terminski plan
- h) komunikacija
  - i. sestanki
    - sestanki projektne skupine
    - dnevna koordinacija izvedbe del na gradbišču

- zapisniki sestanka
- ii. elektronska komunikacija
- iii. papirna komunikacija
- iv. komunikacijski kanali
- v. številčenje projektne korespondence
- i) obvladovanje dokumentacije
  - i. projektna dokumentacija
  - ii. tehnična dokumentacija
  - iii. dokazilo o zanesljivosti
  - iv. administrativna pogodbeno dokumentacija
  - v. projektni portal
  - vi. plan predaje dokumentov
- j) program kakovosti
  - i. predpisi in standardi
  - ii. varnostna klasifikacija dobav in storitev
  - iii. pregled QA/QC dokumentacije
  - iv. seznam ukrepov (Action list)
  - v. obisk/nadzor naročnika
  - vi. aktivnosti v času montaže
  - vii. poročila o neskladnosti (NCR)
  - viii. prijava odstopanj v času pogodbenega poskusnega obratovanja in garancijske dobe
- k) varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost
  - i. splošne zahteve iz VZD in VPP
  - ii. dokumentacija VZD in VPP
- l) pogoji za izvajanje del pri naročniku
  - i. splošne obveznosti izvajalca
  - ii. pogoji za izvajanje del pri naročniku v tehnološkem delu
  - iii. izvajanje del v času breznapetostnega stanja
  - iv. varnost in varnostna kultura
  - v. mobilizacija gradbišča
    - prisotnost delavcev
    - tehnične zahteve
  - vi. ureditev gradbišča
    - osnovni podatki
  - vii. dobava opreme
  - viii. obveznosti naročnika
  - ix. izvedba del na objektu
    - predpogoji
    - izvedba del
    - zaključek del
  - x. zaključevanje projekta
- m) priloge.

## 18. Preverjanje sposobnosti

Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveriti sposobnost potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti ter zagotavljanja kvalitete (AUDIT kontrola), in sicer za:

- ponudnika,
- izvajalca gradbenih in/ali elektromontažnih del in
- proizvajalce opreme.

Ponudnik mora naročniku omogočiti vse pogoje, da bo zgoraj navedeno kontrolo lahko izvedel. V primeru, da mu tega ne omogoči, in v primeru, če bo naročnik pri pregledu ugotovil, da ponudnik in/ali proizvajalec ni(sta) usposobljen(a), se ponudba izloči iz postopka.

Proizvajalec primarne opreme 110 kV/20 kV, VN kablov in sekundarne opreme mora imeti tudi certificirano proizvodnjo opreme (v skladu z določili IEC in ISO 9001 standardov).

Naročnik si pridržuje pravico kontrole skladnosti proizvajalčeve proizvodnje in montaže predmetne opreme v skladu z določili IEC in ISO 9001 standardov. Kontrolo bo, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel predstavnik priglašene organa za certificiranje proizvodnje.

## 19. Izločitev iz postopka javnega naročila

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to dokumentacijo JN oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te dokumentacije JN ali ZJN-3, bodo izločene kot nedopustne.

V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član ali član organa nadzora naročnika.

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določala izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

Naročnik bo iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil gospodarski subjekt (ponudnika, sponudnika), če na podlagi 5k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024) pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

Na zahtevo naročnika je gospodarski subjekt dolžan naročniku posredovati dokazila, ki izkazujejo, da te okoliščine ne obstajajo.

**Najvišja dopustna skupna ponudbena cena za obseg naročnika ELES, d.o.o.** v javnem naročilu je **zamejena in znaša 5.800.000,00 EUR brez DDV** in nepredvidenih del. V kolikor bo skupna ponudbena cena za naročnika ELES, d.o.o. višja od navedene zamejene cene, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

## 20. Merilo za oddajo javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki bo dopustna in bo po merilih za izbiro dosegla največje število točk. Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk.

V primeru, da bosta(dva) ali več ponudnikov dosegla isto število točk in naročnik zato ne bo mogel določiti ponudnika, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno vrednost.

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili:

$$T = T_{\text{pon}} + T_{\text{izkušnje}} + T_{\text{uspos-gis}} + T_{\text{gis}} + T_{\text{eko}} + T_{\text{sek}}$$

pri čemer je:

$T_{pon}$  = Ponudbena vrednost – največ ~~80~~88 točk

$T_{izkušnje}$  = Izkušnje ponudnika z izvedbo več poslov – največ 9 točk

~~$T_{uspos.gis}$  = Usposobljenost naročnika za obratovanje in vzdrževanje ponujenega GIS stikališča – največ 5 točk~~

$T_{gis}$  = Podaljšani garancijski rok za GIS stikališče – največ 2 točki

~~$T_{eko}$  = Ponujeno GIS stikališče ima vsebnost GWP  $\leq 1000$  – največ 3 točke~~

$T_{sek}$  = Podaljšani garancijski rok za celotno sekundarno opremo – največ 1 točka

#### **K merilu $T_{pon}$ = ponudbena vrednost**

- Ponudba z najnižjo ponudbeno vrednostjo (brez DDV) dobi največ ~~88~~80 točk.
- Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$T_{pon} = \frac{NPC}{PC} \times \del{80}{88}$$

kjer pomeni: -  $T_{pon}$  – število točk vrednotene ponudbe;

~~80~~88 – ponder, določen po merilu;

NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

#### **K merilu $T_{izkušnje}$ = Izkušnje ponudnika z izvedbo več poslov<sup>2</sup>**

Ponudnik ali skupni partner dobi točke, če bo izkazal dodatne izkušnje z izvedbo poslov z obsegom del, kot je zahtevan za referenčni pogoj (podtočka 9 točke 23 dokumentacije JN; v tem primeru se referenca, ki jo ponudnik uveljavlja kot pogoj, ne upošteva):

1. Dobava in montaža GIS stikališča (110 kV ali višjega napetostnega nivoja) ( $T_{GIS, SEK}$ ),
2. Dobava in montaža 110 kV sekundarne opreme (celoten sistem vodenja z lokalno SCADO in vključitev v DCV/RCV ter dobavo lastne rabe) ( $T_{GIS, SEK}$ ),
3. Gradbena dela na elektro energetskega objektu (110 kV ali višjega napetostnega nivoja) ( $T_{GRADBENA}$ ).

Pri točkah 1 in 2 bo naročnik upošteval tiste posle, pri katerih so bili izvedeni tudi tovarniški prevzemi (FAT), prevzemi na objektu (SAT), uspešno spuščanje v pogon in priklop na omrežje.

Ponudba, glede na izkazane izkušnje ponudnika z izvedbo več poslov ( $T_{izkušnje}$ ), dobi skupaj največ 9 točk po naslednjih kriterijih:

a)  $T_{GIS, SEK}$  = največ 6 točk:

- Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je poleg reference, ki jo uveljavlja kot pogoj, izvedel tudi en dodaten posel, ki je vključeval dobavo in montažo vse opreme, navedene v točkah 1 in 2 iz I. odstavka tega merila, bo dobil 6 točk.

b)  $T_{GRADBENA}$  = največ 3 točke:

- Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil izgradnjo ali rekonstrukcijo enega objekta za energetske opremo napetostnega nivoja 110 kV ali višje (kot to izhaja iz 9f. podtočke 23. točke dokumentacije JN), ki se je gradil v kompleksu obstoječih delujočih energetskih naprav (za delo v bližini napetostnega nivoja 110 kV ali višjo) – referenčni pogoj, ne bo prejel dodatnih točk.
- Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazal, da je opravil dve ali več izgradenj ali rekonstrukcij objektov za energetske opremo napetostnega nivoja 110 kV ali višje (kot to izhaja iz 9f.

<sup>2</sup> Ponudnik mora te izkušnje izkazati z izpolnjenimi obrazci referenčnih potrdil v vsebini, kot so navedena v podtočki 9 točke 23 dokumentacije JN. Naročnik ima pravico, da dodatne izkušnje preveri.

podtočke 23. točke dokumentacije JN), ki so se gradili v kompleksu obstoječih delujočih energetskih naprav (delo v bližini napetostnega nivoja 110 kV ali višjo), bo dobil 3 točke.

Skupno število točk po merilu T<sub>izkušnje</sub> se izračuna po naslednji formuli:

$$T_{izkušnje} = T_{GIS, SEK} + T_{GRADBENA}$$

~~K merilu T<sub>uspos, gis</sub> – Usposobljenost naročnika za obratovanje in vzdrževanje ponujenega GIS stikališča<sup>3</sup>~~

~~— Ponudnik, ki ponuja GIS stikališče, ki je pri naročniku že vgrajen in je vzdrževalno/obratovalno osebje naročnika ustrezno izšolano, prejme 5 točk.~~

~~— Ostali ponudniki ne dobijo točk po tem merilu oziroma prejmejo 0 točk.~~

**K merilu T<sub>gis</sub> = Podaljšani garancijski rok za GIS stikališče**

Zahtevani minimalni garancijski rok za GIS stikališče znaša tri leta. Ponudnik, ki bo ponudil daljši garancijski rok, bo dobil dodatne točke:

- a) Tri letni garancijski rok (pogoj) = 0 točk
- b) Štiri letni garancijski rok = 1 točka
- c) Pet letni garancijski rok = 2 točki.

~~K merilu T<sub>eko</sub> – Ponujeno GIS stikališče ima vsebnost GWP ≤1000~~

~~— Ponudnik, ki bo ponudil GIS stikališče, ki ima vsebnost GWP enako ali manjše od 1000, bo dobil 3 dodatne točke. Ponudniki z višjim GWP ne dobijo točk.~~

**K merilu T<sub>sek</sub> = Podaljšani garancijski rok za celotno sekundarno opremo**

Zahtevani minimalni garancijski rok znaša tri leta. Ponudnik, ki bo ponudil daljši garancijski rok, bo dobil dodatne točke:

- a) Tri letni garancijski rok (pogoj) = 0 točk
- b) Štiri letni garancijski rok = 0,5 točk
- c) Pet letni garancijski rok = 1 točka.

## 21. Odločitev o oddaji naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Akt o ustanovitvi naročnika namreč določa, da mora naročnik za sklenitev določenih pravnih poslov pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Če tega soglasja naročnik ne bo pridobil, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Naročnik bo po pravomočnosti odločitve o oddaji naročila, pridobljenem soglasju nadzornega sveta, in potrditvi predloženega Work Statementa (17. točka dokumentacije JN), ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 10 dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru ima naročnik pravico, da lahko sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in to naročilo odda naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

<sup>3</sup>Naročnik razpolaga z naslednjimi tipi 110 kV GIS stikališči, za katere je vzdrževalno/obratovalno osebje naročnika ustrezno izšolano: Siemens 8DN8, ABB ELK 04 in AREVA (General Electric) B65.

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci) v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK, naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

## **22. Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

## **23. Ponudba**

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

### **Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«**

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse pozicije, v skladu z navodilom k PRILOGI D/1.

**Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf., obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.**

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v obrazcu PONUDBA, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom, naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, tj. v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

### **ESPD**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala e-JN: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml.

obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

### **Ostali dokumenti**

**Ponudnik ostale dokumente**, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN **naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.**

Če ponudnik v ponudi priloži nepodpisan dokument, se kljub temu šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, saj z oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik že s tem izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo.

### **Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila**

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov:

<b>1.</b>	<b>PONUDBA</b> Ponudnik mora ponudbi predložiti: <ul style="list-style-type: none"><li>a) izpolnjena obrazec Ponudba in obrazec Ponudbenega predračuna, v skladu s pogoji iz te dokumentacije JN,</li><li>b) izpolnjene Tabele tehničnih podatkov,</li><li>c) cenik kalkulacijskih elementov.<sup>4</sup></li></ul> <b>DOKAZILO: Izpolnjena in podpisana obrazca Ponudba in Ponudbeni predračun (tudi podpisana izjava v PRILOGI D/1b), izpolnjene Tabele tehničnih podatkov ter cenik kalkulacijskih elementov (PRILOGA D/1a, PRILOGA D/1b, PRILOGA D/1c).</b>
<b>2.</b>	<b>ESPD</b> Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno).  <u>Razlogi za izključitev so naslednji:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter naštetih v 75. členu ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki jo jih izrekla tuja sodišča.</li><li>b) neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih</li></ul>

<sup>4</sup> Ponudnik mora ponudbi predložiti v nadaljevanju navedene kalkulacijske elemente, na osnovi katerih je sestavljena ponudba. Kalkulacijski elementi morajo vsebovati:

- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik prevozov,
- cenik materiala FCO gradbišče,
- cenik mokrih mešaníc FCO gradbišče,
- cenik odvoza odpadkov.

V kalkulacijskih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v ponudbenem predračunu, ob upoštevanju ponudbenih popustov.



	<p>obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec).</p> <p>c) ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.</p> <p>d) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p>e) če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.</p> <p>f) če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije.</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2).</b></p> <p><b>PREDLOŽITI:</b></p> <p>a) za ponudnika</p> <p>b) za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</p> <p>c) za vsakega podizvajalca</p> <p>d) za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik</p>
<b>3.</b>	<p><b>SKUPNI PARTNER</b></p> <p>Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 12. točko dokumentacije JN.</p> <p><b>DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).</b></p>
<b>4.</b>	<p><b>FINANČNI POGOJ:</b></p> <p>Ponudnik, ki <u>ima</u> sedež v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.</p> <p>Ponudnik, ki <u>nima</u> sedeža v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila,</li> <li>- s predložitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel II), izdanega s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani <a href="https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica">https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica</a>.</li> </ul> <p>Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.</p>

	<p>Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Ponudnik, ki <u>nima</u> sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni v originalnem jeziku dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.</p> <p>DOKAZILO: <b>eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni (PRILOGA D/4).</b></p> <p><b>PREDLOŽITI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za ponudnika</li> <li>- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</li> </ul>
<b>5.</b>	<p><b>NEKAZNOVANOST</b></p> <p>Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p> <p>Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p>Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). Če bodo na predloženem obrazcu ESPD (v Delu VI: Sklepne izjave), vse osebe (ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor), s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.</p> <p>Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam (PRILOGA D/5). Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe.</p> <p>DOKAZILA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>podpisan ESPD</b> (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) (PRILOGA D/2) <b>ali potrdila iz kazenske evidence, ki jih predloži ponudnik sam</b> (PRILOGA D/4).</li> </ul> <p><b>PREDLOŽITI za:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I. Pravne osebe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>o za ponudnika</b></li> <li><b>o za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe</b></li> <li><b>o za vsakega podizvajalca</b></li> <li><b>o za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik</b></li> </ul> </li> <li>- <b>II. Fizične osebe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>o za vse fizične osebe sodelujočih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.</b></li> </ul> </li> </ul>
<b>6.</b>	<p><b>TEHNIČNE ZAHTEVE</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično ponudbeno dokumentacijo, navedeno v DZR, in sicer:</p>

	<p><b><u>ZA 110/20 kV PRIMARNO OPREMO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu SIST EN 17050 – 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi.</li> <li>• Enopolna shema in enopolna shema s prikazanimi plinskimi predelki.</li> <li>• Shema postavitve GIS postroja v prostor z minimalno naslednjimi prikazi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ tloris,</li> <li>○ naris,</li> <li>○ stranski ris TR polje z GIL priključki na TR,</li> <li>○ stranski ris TR polje s kabelskim priključkom,</li> <li>○ stranski ris KB polje,</li> <li>○ stranski ris spojno polje,</li> <li>○ stranski ris merilno-ozemljilno polje,</li> <li>○ prikaz plinskih razdelkov GIS postroja,</li> <li>○ način pritrditve GIS postroja na nosilno ploščo.</li> </ul> </li> <li>• Popis opreme za posamezno polje.</li> <li>• Brošure, prospekti in ostali tehnični in komercialni material ponujenega tipa GIS postroja.</li> <li>• Tipiski atesti ponujenega postroja in ponujene opreme postroja.</li> <li>• Splošni opis in skice odvodnikov prenapetosti.</li> <li>• Tipiski atesti odvodnikov prenapetosti.</li> <li>• Brošure, prospekte in ostali tehnični material ponujenih 20 kV odvodnikov prenapetosti.</li> <li>• Splošni opis in dimenzijske skice ozemljilne naprave.</li> <li>• Brošure, prospekte in ostali tehnični material sestavnih delov ozemljilne naprave (upor, dušilka, ločilka, tokovni transformatorji).</li> <li>• Brošure, prospekte in ostali tehnični material ponujenega 20 kV kabla.</li> <li>• Brošure, prospekte in ostali tehnični material 20 kV kabelskih zaključkov (za vse ponujene tipe).</li> <li>• Podatki o transportnih pogojih celotne opreme do mesta vgradnje.</li> <li>• Detajlni program usposabljanj (primarna oprema).</li> <li>• Dokazila o odobritvi tipov ponujenih meril (TMT, NMT) v RS.</li> </ul> <p>Če ponudnik nudi GIS stikališče v SF6 izvedbi, mora, na lastno odgovornost, zagotoviti skladnost z uredbo EU, ki zadeva to področje (Uredba EU št. 517/2024) (izjava PRILOGA D/6a).</p> <p><b><u>ZA SN CELICE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izjavo o skladnosti ali certifikate o ustreznosti ponujene opreme s standardi in predpisi,</li> <li>• veljavne tipske teste, izdane s strani akreditiranega laboratorija v EU,</li> <li>• ustrezni tehnični material za ponujeno opremo, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujene opreme (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.).</li> <li>• Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu SIST EN 17050 – 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi.</li> </ul> <p><b><u>ZA 110/20 kV SEKUNDARNO OPREMO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podroben opis opreme in delovanja, z ustreznim prospektnim materialom, ki vsebujejo vse potrebne tabele in grafe, ki so merodajni za izbiro opreme.</li> <li>• Risbe oz. prikaze sistema sekundarne opreme, ki morajo vsebovati minimalno sledeče: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ blok shemo kompletnega sistema vodenja in zaščite RTP-ja,</li> <li>○ blok shemo vodenja in zaščite posameznega tipskega 110 kV polja,</li> <li>○ blok shemo vodenja in zaščite posamezne tipske 20 kV celice,</li> <li>○ blok shemo števnih meritev in kakovosti el. energije,</li> <li>○ blok shemo ponujene opreme lastne rabe,</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ izgled omar vodenja in zaščite posameznih tipičnih 110 kV polj,</li> <li>○ izgled NN krmilnih omaric posameznih tipičnih 20 kV celic,</li> <li>○ izgled omar sistema vodenja,</li> <li>○ izgled omare sistema števnih meritev in kakovosti el. energije,</li> <li>○ izgled omare lastne rabe (=NE/NJ/NK+LR – GIS prostor).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip ponujene naprave.</li> <li>• Detajlni program usposabljanj (sekundarna oprema).</li> </ul> <p><b>ZA 110 kV GIS KABELSKE KONČNIKE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ponujene opreme po obrazcu SIST EN 17050 – 1 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi.</li> <li>• Risba proizvajalca kablanskega končnika v GIS z navedenimi osnovnimi tehničnimi karakteristikami.</li> <li>• Tipski testi po standardu IEC 60840.</li> <li>• Seznam rutinskih testov nudenega 110 kV GIS kablanskega končnika.</li> <li>• Brošure, prospekte in ostali tehnični material 110 kV GIS kablanskih končnikov.</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Tehnična dokumentacija, navedena v tej točki (PRILOGA D/6) in izjava ponudnika (PRILOGA D/6a).</b></p>
<b>7.</b>	<p><b>KADROVSKE ZAHTEVE</b></p> <p>Ponudnik mora izpolnjevati naslednje kadrovske zahteve:</p> <p>a. <u>Vodja gradnje (VG) in vodje del (VD) (velja za več oseb)</u> , in sicer za gradbena dela, za montažo 110 kV GIS stikališča (primarne opreme), in za montažo sekundarne opreme, s katerimi bo sodeloval pri izvedbi pogodbe, morajo izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 199/2021 s spremembami), in so oziroma morajo biti do podpisa pogodbe vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS. VD morajo znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne znajo, je ponudnik/dobavitelj dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).</p> <p>Vodja gradnje mora, poleg vodenja gradnje, izvajati naloge vodje del še za najmanj eno od področij: primarna oprema 110kV ali sekundarna oprema.</p> <p>b. <u>Vodja načrta za izdelavo PZI in PID (sekundarna oprema)</u>, ki mora izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 199/2021 s spremembami), in je oziroma mora biti do podpisa pogodbe vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.</p> <p>c. <u>Montažer GIS stikališča</u>  Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj enega montažerja (fizično osebo, ki morat biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektromontažnih del za montažo GIS stikališča), ki je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega GIS stikališča. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za od navedenih dejanskih montažerjev predloži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrdilo ali certifikat proizvajalca GIS stikališča o opravljenem šolanju za montažo in vzdrževanje GIS stikališča. Iz potrdila mora biti jasno razvidno, da je bilo opravljeno šolanje za enak tip GIS stikališča, kot je ponujen tip ; oz. v primeru nudenja GIS stikališča brez SF6 plina in da za ta tip še nima pridobljenega certifikata, izjavo proizvajalca, da predmetni certifikat zadošča za dokazovanje usposobljenosti montažerja tudi za novi tip GIS-a; in</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (če ponujeno GIS stikališče vsebuje SF6) veljavno spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, izdanega s strani Ministrstva za okolje in prostor ali enakovrednega dokumenta, izdanega s strani avtorizirane inštitucije druge države članice EU. Enakovreden dokument mora biti predložen v originalu in uradnem prevodu v slovenski jezik.</li> </ul> <p>Če ponudnik ne razpolaga z montažerjem GIS stikališča z zahtevanimi pogoji, mora biti med montažo GIS stikališča prisoten supervizor s strani proizvajalca stikališča, ki ga zagotovi ponudnik. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti izjavo (PRILOGA D/7 – izjava ponudnika), da bo zagotovil prisotnost supervizorja s strani proizvajalca GIS stikališča.</p> <p>d. <u>Montažer SN celic – 20 kV stikališča</u></p> <p>Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj enega usposobljenega montažerja (fizično osebo, ki mora biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektromontažnih del za montažo SN celic), ki je usposobljen za elektromontažna dela ponujenih celic. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega od navedenih dejanskih montažerjev predloži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrdilo ali certifikat proizvajalca SN celic o opravljenem šolanju za montažo in vzdrževanje SN celic. Iz potrdila mora biti jasno razvidno, da je bilo opravljeno šolanje za enako družino SN celic kot je ponujena</li> </ul> <p>f) <u>Inženir za sekundarno opremo</u></p> <p>Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago usposobljen kader za konfiguriranje, parametriranje in preizkušanje sistema vodenja, zaščite in meritev ponujenega v ponudbi (tj. fizične osebe, ki morajo biti v delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu del za konfiguriranje, parametriranje in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev). Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega navedenega dejanskega izvajalca (fizično osebo) predloži certifikate s strani proizvajalca opreme, za delo z napravo, za potrebe konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja. Kopije certifikatov o usposobljenosti (za zaščitne releje, računalnike polj, mrežna stikala ter programsko opremo SCADA sistema in komunikacijskega računalnika) so obvezna priloga ponudbe. Certifikate ni treba predložiti za sprejemnik točnega časa, števec, merilnike kvalitete in strojno opremo komunikacijskega računalnika</p> <p><u>Splošne določbe (veljajo za točke c, d in e):</u></p> <p>Ponudnik izkazovanje pogoja o zaposlitvi zgoraj navedenega kadra izkazuje s predložitvijo izjave o izpolnjevanju kadrovskega pogoja (zaposlitev).</p> <p>Če bo izbran izvajalec, ki v času oddaje ponudbe nima zaposlenih ustrezno usposobljenih delavcev, bo dolžan do podpisa pogodbe predložiti pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno potrdilo o zaposlitvi za delavca (npr. potrdilo ZZS).</p> <p>Naročnik ima pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te točke iz uradnih evidenc oziroma zahtevati od ponudnika, da mu predloži vse zahtevane dokumente in podatke.</p> <p><b>DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/7 in temu obrazcu priložena zgoraj navedena dokazila za izpolnjevanje kadrovskega zahtev (potrdilo, certifikat, spričevalo, dokazilo o usposobljenosti) in izjava ponudnika (zaposlitev kadra).</b></p>
8.	<p><b>CERTIFIKATI IN PRIROČNIKI</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi predložiti naslednje certifikate oz. priročnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certifikat serije standarda ISO 27001 (obvezno za ponudnika in vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certifikat serije standardov ISO 9001 in 14001 (obvezno za vodilnega ponudnika, in proizvajalce 110 kV GIS stikališča, sekundarne opreme in</li> <li>• certifikat serije standardov ISO 45001 ali OHSAS 18001 (obvezno za proizvajalce GIS stikališča, sekundarne opreme, 110 kV GIS končnikov in dejanske montažerje),</li> <li>• Q/A priročnik (obvezno za proizvajalce primarne opreme in sekundarne opreme ter 110 kV GIS končnikov) – zahteva se predložitev izvlečkov, ki pokrivajo proizvodne procese ponujene opreme (naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva predložitev celotnega priročnika).</li> </ul> <p>Ključni elementi GIS stikališča so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odklopnik,</li> <li>- ločilnik in ozemljilnik,</li> <li>- napetostni merilni transformatorji (110 kV),</li> <li>- prenapetostni odvodniki v GIS izvedbi,</li> <li>- GIS kabelski končniki.</li> </ul> <p>Ključni elementi sekundarne opreme so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaščitni releji in pripadajoča oprema,</li> <li>- elementi sistemov lokalnega vodenja ter komunikacij s centrom vodenja.</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Certifikati serije standardov ter Q/A priročnik (PRILOGA D/8).</b></p>
9.	<p><b>REFERENCE</b></p> <p>Ponudnik mora izkazati naslednje reference:</p> <p>a) <u>Reference proizvajalca GIS stikališča:</u></p> <p>Za GIS stikališče mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjene referenčne liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da letno proizvede vsaj 150 GIS polj napetostnega nivoja 110 kV ali več (velja za komulativo obeh tehnologij SF6 in brez SF6 tehnologiji).</li> </ul> <p>Za GIS stikališče mora ponudnik predložiti s strani končnega uporabnika potrjeni referenčni listi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da je vsaj na enem objektu na območju ENTSO-E že vsaj tri leta (šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila) v obratovanju GIS stikališče z vsaj 3 VN polji od katerih imata vsaj 2 polji vgrajene enopolne pogone (lahko v SF6 ali brez SF6 tehnologiji).</li> <li>• da je vsaj na enem objektu na območju ENTSO-E že vsaj dve leti v vgrajen in v obratovanju GIS postroj z vsaj 3 VN polji v brez SF6 (zeleni) tehnologiji istega tipa, kot je ponujen.</li> </ul> <p>Iz referenčnih list proizvajalca morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• napetostni nivo</li> <li>• tip opreme</li> <li>• število polj</li> <li>• država končnega kupca</li> <li>• kupec</li> <li>• leto vgradnje</li> <li>• število polj z enopolnimi pogoni.</li> </ul> <p>Proizvajalec ponujenega GIS stikališča <b>mora tudi izkazati:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da vsa GIS 110 kV daljnovodna polja zagotavljajo enofazni APV,</li> <li>• (če ponujeno GIS stikališče vsebuje SF6) da ima ponujeni tip GIS stikališča (napetostnega nivoja 110 kV ali več) z enopolnimi pogoni, v obratovanju že vsaj tri leta pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na vsaj treh različnih objektih (lahko tudi na enem ali dveh objektih, če je kumulativni obseg najmanj šest polj z enopolnim pogonom) na območju ENTSO-E,</li> <li>• (če ponujeno GIS stikališče ne vsebuje SF6) da ima ponujeni tip GIS stikališča (napetostnega nivoja 110 kV ali več) z enopolnimi pogoni, v obratovanju pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na vsaj enem objektu na območju ENTSO-E,</li> <li>• referenčni objekt mora obsegati vsaj tri polja, od katerih morata imeti vsaj dve polji enopolni pogon.</li> </ul> <p>b) <u>Reference proizvajalca 110 kV GIS kabelskih končnikov:</u></p> <p>Proizvajalec mora s predložitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 na območju EU ali EFTA letno proizvedel vsaj 100 kosov ponujenega tipa 110 kV GIS kabelskih končnikov.</p> <p>Iz referenčne liste mora biti razvidno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tip ponujenega 110 kV GIS končnika,</li> <li>- količina,</li> <li>- naziv proizvajalca,</li> <li>- država in lokacija proizvajalca,</li> <li>- leto izdelave in</li> <li>- država kupca.</li> </ul> <p>c) <u>Reference proizvajalca SN celic - 20 kV primarna oprema (brez SF6):</u></p> <p>Ponudnik mora za proizvajalca ponujenega tipa SN 20 kV celic (primarna oprema), izkazati, da je v letih 2022, 2023 in 2024 proizvedel (velja za proizvajalca SN 20 kV celic) vsaj 300 SN 20 kV celic iz njegove proizvodne družine ponujenega tipa/letno.</p> <p>d) <u>Reference proizvajalca sekundarne opreme:</u></p> <p>Proizvajalec sekundarne opreme mora z izpolnitvijo in predložitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024, na območju EU ali EFTA letno proizvedel vsaj 100 numeričnih naprav za zaščito in vodenje posameznega tipa (dobava mora biti izkazana za naslednje posamezne tipe opreme: distančni rele, diferenčni rele, računalnik polja, zaščita upora in dušilke sekundarne strani transformatorja, nadtokovna, kratkostična in prenapetostna zaščita sekundarne strani TR polj, naprava za zaščito in vodenje v SN celicah), ki jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu.</p> <p>Zahtevane reference za proizvajalca se bodo upoštevale le za opremo, ki je vgrajena v objekte referenčnega naročnika in uspešno obratuje. Ponudnik mora ponudbi predložiti izjavo proizvajalca, iz katere je razvidno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobavljeni tip opreme,</li> <li>- komu in kdaj (leto dobave) je dobavil referenčno opremo,</li> <li>- število posamezne opreme.</li> </ul> <p><u>Splošna določba za reference proizvajalcev:</u></p> <p>Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe proizvajalcev v referenčnih listah. V primeru, da navedbe v referenčni listi niso točne, bo ponudnikova ponudba izločena iz nadaljnega postopka.</p>
--	--

	<p><b>Če je oprema istega proizvajalca in tipa, kot je predmet ponudbe, že vgrajena na objektu ELES, d.o.o. ali Elektro Gorenjska, d.d., lahko ponudnik namesto referenčne liste proizvajalca izpolni PRILOGO D/9a.</b></p> <p>e) <u>Reference izvajalca gradbeno obrtniških del izgradnje objekta za GIS stikališče:</u>  Ponudnik, soponudnik ali podizvajalec mora priložiti izpolnjeno, žigosano in podpisano referenčno potrdilo, da je od 1.1.2020 dalje, v elektroenergetskem objektu 110 kV ali višjem napetostnem nivoju v EU, izvedel gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) s CC-SI:  12510 – Industrijske stavbe ali  22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali  22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali  23020 – Elektrarne in drugi energetske objekti ali  23030 – Objekti kemične industrije ali  23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje.  Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obrtniška dela, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije).</p> <p>Referenčni objekt, na katerega se nanaša referenca, mora biti najmanj v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih. Šteje se, da so dela zaključena, ko so izvedena in zaključena vsa dela, naročena s pogodbo ali naročilnico).</p> <p>f) <u>Reference za dobavo, montažo in spuščanje v pogon GIS stikališča:</u>  Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec mora z referenco izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA kot pogodbeni partner končnega naročnika izvedel dobavo, montažo in spuščanje v pogon najmanj enega 110 kV GIS stikališča ponujenega proizvajalca, Referenca mora kumulativno obsegati najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 polj 110kV GIS stikališča ponujenega proizvajalca v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami.</li> <li>- 6 kosov 110 kV GIS končnikov.</li> </ul> <p>g) <u>Reference ponudnika SN celic in 20 kV sekundarne opreme:</u>  Ponudnik mora z referencami izkazati, da je v zadnjih da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA, dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, izdelava projektne dokumentacije sekundarne opreme (PZI in PID), testi, spuščanje v pogon, konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu za vsaj en objekt 20 kV napetostnega nivoja (RTP) z minimalno 18 SN 20 kV celicami in sekundarno opremo zaščite in vodenja, kot ponujena, ali druga, vendar primerljiva oprema (tehnološko podoben tip SN 20 kV celic oziroma tehnološko podoben sistem za zaščito in vodenje).  Dela so se morala izvajati med tem ko so sosednji sistemi ali sektorji v energetske objektu obratovali (delo se je moralo izvajati v bližini SN ali VN naprav pod napetostjo).</p> <p>h) <u>Reference za dobavo, montažo in spuščanje v pogon 110 kV sekundarne opreme:</u>  Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec mora z referencami izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA kot pogodbeni partner končnega naročnika dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, spuščanje v pogon, konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev idr.) vsaj en objekt 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami.</p>
--	---



<p><u>Splošna določba za izkazovanje sodelovanja pri poslu v primeru izkazovanj reference:</u> . Ponudnik, skupni partner ali podizvajalec, ki bo izkazal posamezno referenco, mora sodelovati tudi pri izvedbi predmetnega javnega naročila, najmanj v vrednosti 50 % ponudbene vrednosti dobave in montaže opreme za katero prilaga referenco (velja za zahteve iz točk od e do vključno h).</p> <p>Vrednost del, ki jih bo prevzel posamezni subjekt, ki izkazuje reference, mora biti razvidna iz ponudbene dokumentacije (npr. za skupne ponudnike v medsebojni pogodbi, za podizvajalca v prilogi osnutka pogodbe »Priloga-podizvajalec«).</p> <p>i) <u>Reference vodje del izgradnje objekta GIS stikališča:</u>  Ponudnik, sponudnik ali podizvajalec mora imeti zaposlenega vodjo del, ki je na projektu od 1.1.2020 dalje opravljal funkcijo vodje del in bil odgovoren za vodenje del pri izvedbi gradbeno-obrtniških del na komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali  22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali  22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali  23020 – Elektrarne in drugi energetske objekti ali  23030 – Objekti kemične industrije ali  23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje</p> <p>Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obrtniška, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije).</p> <p>j) <u>Reference vodje del montaže GIS stikališča:</u>  Ponudnik mora za vodjo del montaže 110 kV GIS stikališča izkazati referenco, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA vodil vsaj en projekt montaže, sodelovanja pri spuščanju v pogon in vseh ostalih aktivnosti (prevzem opreme, testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehničnih pregledih) dobave in montaže najmanj enega 110 kV GIS stikališča z najmanj 5 polji v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami na enem objektu, napetostnega nivoja 110 kV ali več.</p> <p><u>k) Reference vodje del montaže sekundarne opreme:</u>  <u>Ponudnik mora za vodjo del montaže sekundarne opreme izkazati referenco, da je od 1. 1. 2020, na območju EU ali EFTA vodil izvedbo dobave, montaže ter spuščanja v pogon sekundarne opreme za vsaj en objekt 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji v izvedbi z dvosistemskimi<sup>5</sup> zbiralkami. V času izvajanja montaže sta morala vzporedno obratovati tako obstoječi kot novi sistem vodenja in zaščite.</u></p> <p><del>k) Reference vodje del montaže sekundarne opreme:</del>  <del>Ponudnik mora za vodjo del montaže sekundarne opreme izkazati referenco, da je od 1. 1. 2020, na območju EU ali EFTA vodil izvedbo dobave, montaže ter spuščanja v pogon sekundarne opreme za vsaj dva objekta 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. V času izvajanja montaže sta morala vzporedno obratovati tako obstoječi kot novi sistem vodenja in zaščite.</del></p> <p><u>h) Reference za vodjo gradnje ( VG po GZ-1):</u>  Ponudnik mora predložiti najmanj eno pozitivno referenco za vodjo del elektro stroke, ki je moral na referenčnem objektu, opravljati funkcijo vodje gradnje (VG po GZ-1), in je v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudb, znotraj EU območja, vodil dela oz. izvedel projekt za montažo, sodelovanje pri spuščanju v pogon in vse ostale aktivnosti (prevzem opreme, FAT,</p>
---

<sup>5</sup> Naročnik je v odgovoru z dne 10.12.2025 ob 13:56 spremenil referenčni pogoj tako, da bo upošteval tudi reference z enosistemskimi zbiralnicami.

	<p>SAT, sodelovanje pri strokovnih tehničnih pregledih), in sicer na vsaj enem elektroenergetskem objektu RTP (najmanj 110 kV napetostnega nivoja) kjer so se izvajala dela v naslednjem obsegu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dela na primarni opremi v 110kV stikališču v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami,</li> <li>- dela na primarni opremi v 20kV stikališču,</li> <li>- dela na sekundarni opremi 110kV in 20kV stikališču (elektromontažna dela),</li> <li>- izvedba pripadajočih elektroinštalacijskih del.</li> </ul> <p><u>Velja za vse vodje del:</u> V primeru referenc pred letom 2021 mora vodja del izpolnjevati pogoje v skladu z takrat veljavno zakonodajo. Za vodjo gradnje se šteje, da izpolnjuje kadrovske zahteve, če je bil vodja gradnje po pogodbi, kjer so se izvajala vsa zgoraj navedena dela.</p> <p><u>m)) Reference izvajalca elektromontažnih del za GIS stikališče:</u>  Ponudnik mora za dejanskega izvajalca elektromontažnih del za montažo GIS stikališča izkazati najmanj eno pozitivno referenco, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA izvedel montažo vsaj enega GIS stikališča z najmanj 5 polji v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami na enem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali več.</p> <p>Če ponudnik ne razpolaga z montažerjem GIS stikališča z zahtevano referenco, mora biti med montažo GIS stikališča prisoten supervizor s strani proizvajalca stikališča, ki ga zagotovi ponudnik. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti izjavo (PRILOGA D/7 - izjava), da bo zagotovil prisotnost supervizorja s strani proizvajalca GIS stikališča.</p> <p><u>n) Reference izvajalca elektromontažnih del 110 kV sekundarne opreme:</u>  <i>Ponudnik mora za dejanskega izvajalca elektromontažnih del za sekundarno opremo izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA zmontiral in spustil v pogon vsaj en objekt 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji v izvedbi z dvosistemskimi<sup>6</sup> zbiralkami.</i></p> <p><del>n) —Reference izvajalca elektromontažnih del 110 kV sekundarne opreme:</del>  <del>Ponudnik mora za dejanskega izvajalca elektromontažnih del za sekundarno opremo izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA zmontiral in spustil v pogon vsaj dva objekta 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami</del></p> <p><u>o) Reference izvajalca elektromontažnih del SN celic-20 kV primarne in sekundarne opreme</u>  <i>Ponudnik mora za dejanskega izvajalca elektromontažnih del za 20 kV primarno sekundarno opremo izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA zmontiral in spustil v pogon vsaj en objekt VN/20 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno 18 celicami, s tako opremo, kot jo ponuja ponudnik, ali primerljivo.</i></p> <p><del>o) —Reference izvajalca elektromontažnih del SN celic-20 kV primarne in sekundarne opreme:</del>  <del>Ponudnik mora za dejanskega izvajalca<sup>4</sup> elektromontažnih del za 20 kV primarno sekundarno opremo izkazati, da je od 1. 1. 2020 dalje, na območju EU ali EFTA zmontiral in spustil v pogon vsaj dva objekta VN/20 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno 18 celicami, s tako opremo, kot jo ponuja ponudnik, ali primerljivo.</del></p> <p><u>p) Reference vodje načrta PZI in PID za sekundarno opremo:</u>  <i>Ponudnik mora za vodjo načrta za izdelavo projektne dokumentacije sekundarne opreme (PZI in PID) izkazati pozitivno potrjeno referenco, da je od 1. 1. 2020 dalje izdelal projektno</i></p>
--	--

<sup>6</sup> Naročnik je v odgovoru z dne 10.12.2025 ob 13:56 spremenil referenčni pogoj tako, da bo upošteval tudi reference z enosistemskimi zbiralnicami.

	<p><u>dokumentacijo za vsaj en objekt 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji znotraj EU ali EFTA območja, s tako opremo, kot jo ponuja ponudnik, ali primerljivo.</u></p> <p><u>p) Reference vodje načrta PZI in PID za sekundarno opremo:</u></p> <p><del>Ponudnik mora za vodjo načrta za izdelavo projektne dokumentacije sekundarne opreme (PZI in PID) izkazati pozitivno potrjeno referenco, da je od 1. 1. 2020 dalje izdelal projektno dokumentacijo za vsaj dva objekta 110 kV ali višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji znotraj EU ali EFTA območja, s tako opremo, kot jo ponuja ponudnik, ali primerljivo.</del></p> <p><u>Splošne zahteve za vse reference (razen za proizvajalce opreme):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upoštevale se bodo reference, za katere velja, da je objekt v funkcionalnem obratovanju (npr. uspešno opravljen strokovno tehnični pregled, drug ekvivalenten pregled, ipd.) oziroma kot je to posebej določeno pri posamezni referenci. V nasprotnem primeru bo naročnik smatral ponudbe za neustrezne in jih bo izločil.</li> <li>- Reference se ne seštevajo. Kompletna zahtevana referenčna količina mora biti dobavljena, zmontirana in spuščena v pogon na enem objektu.</li> <li>- Referenčna potrdila morajo biti podpisana in žigosana s strani končnega uporabnika (investitorja energetskega objekta).</li> <li>- Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva dokazilo npr. kopijo zapisnika tehničnega pregleda. Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če naročnik teh referenc ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), le-te ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri.</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Seznam referenc proizvajalca (PRILOGA D/9-PRO-GISa, D/9-PRO-KKb, D/9-PRO-SN-CELICEc in D/9-PRO-SEKd), referenčna potrdila za ponudnika - dobavitelja (PRILOGA D/9-IZV-GDe, D/9-DOB-GISf, D/9-DOB-SN-CELICEg in D/9-DOB-SEKh), referenčna potrdila za vodje del (PRILOGA D/9-VD-GDi, D/9-VD-GISj, D/9-VD-SEKk in D/9-VGI), referenčna potrdila za izvajalce elektromontažnih del (PRILOGA D/9-EMD-GISm, D/9-SEKn, D/9-EMD-SN-CELICEo) in referenčno potrdilo za vodjo načrta (PRILOGA D/9-VNp) ter PRILOGA D/9a.</b></p>
10.	<p><b>IZJAVA PONUDNIKA</b></p> <p>Ponudnik mora fizično, sam oz. s člani konzorcija, izvesti predmet tega javnega naročila (dobava opreme, ki jo je ponudil, ter izvedba del) v višini 50 % vrednosti celotne ponudbe, kar dokaže z lastno izjavo. V primeru, da za preostalih 50 % vrednosti del iz ponudbe nominira podizvajalca, mora slednji izpolnjevati vse pogoje, kot so za ponudnika zahtevani v tej dokumentaciji JN. Če po podpisu pogodbe nominira novega podizvajalca, mora slednji prav tako izpolnjevati vse pogoje, kot so bili za ponudnika zahtevani v dokumentaciji JN.</p> <p>Ponudnik (oz. vodilni član v primeru skupne ponudbe ali konzorcija) mora biti dejanski izvajalec del za vsaj dva celotna tehnična sklopa (navedeni v nadaljevanju).</p> <p>Usposobljenost izkaže z lastno referenco dejanskega izvajalca del in dokazili usposobljenega kadra.</p> <p>Tehnični sklopi so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primarna oprema,</li> <li>- SN celice,</li> <li>- sekundarna oprema,</li> <li>- gradbena dela.</li> </ul> <p><b>DOKAZILO: Lastna izjava ponudnika (PRILOGA D/10).</b></p>

<b>11.</b>	<p><b>PROGRAM USPOSABLJANJA</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti detajlni program usposabljanja za primarno in sekundarno opremo ter kibernetsko varnost (vsebinsko in časovno), ki mora biti izdelan v skladu z zahtevami v DZR.</p> <p>DOKAZILO: <b>Detajlni program usposabljanja</b> (PRILOGA D/11).</p>
<b>12.</b>	<p><b>OKVIRNI TERMINSKI PLAN</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti okvirni terminski plan izvedbe gradnje ter dobave in montaže opreme, iz katerega bo razviden potek del po posameznih fazah.</p> <p>DOKAZILO: <b>Okvirni terminski plan</b> (PRILOGA D/12).</p>
<b>13.</b>	<p><b>ORGANIZACIJSKA SHEMA VODENJA</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, v kateri morajo biti navedeni dejanski izvajalci za posamezna dela na objektu ter poimensko navedeni kadri (vodje del, izvajalci elektromontažnih del, izvajalec gradbenih del, vodja načrta itd.).</p> <p>DOKAZILO: <b>Organizacijska shema vodenja in izvajanja projekta</b> (PRILOGA D/13).</p>
<b>14.</b>	<p><b>POTRDILO O OGLEDU</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o ogledu objekta, podpisano s strani naročnika.</p> <p>DOKAZILO: <b>Potrdilo o ogledu objekta</b> (PRILOGA D/14).</p>
<b>15.</b>	<p><b>OSNUTEK POGODBE O DOBAVI IN MONTAŽI OPREME</b></p> <p>V PRILOGI D/15 se nahaja osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino osnutka pogodbe.</p> <p>V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora priložiti tudi izpolnjeno prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</p> <p>V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.</p> <p>DOKAZILO: <b>Izpolnjen ESPD</b> (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena »Priloga – podizvajalec« osnutka pogodbe.</p>
<b>16.</b>	<p><b>OSNUTEK POGODBE O POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJU OPREME</b></p> <p>V PRILOGI D/16 se nahaja osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju opreme, ki jo bo naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. predvidoma sklenil z izbranim ponudnikom za vzdrževanje opreme. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino osnutka pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju opreme.</p> <p>Ponudnik mora izpolniti in ponudbi priložiti izpolnjeni prilogi te pogodbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priloga 1: Cenik za periodični pregled in intervencijsko pripravljenost, in</li> <li>- Priloga 2: Cenik urnih postavk za storitve.</li> </ul> <p>V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora priložiti tudi izpolnjeno prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).</p> <p>V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.</p>

	DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena »Priloga – podizvajalec« osnutka pogodbe ter izpolnjeni Priloga 1: Cenik za periodični pregled in intervencijsko pripravljenost, in Priloga 2: Cenik urnih postavk za storitve.
17.	<p><b>FINANČNO ZAVAROVANJE</b></p> <p>Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani ustreznega subjekta, v skladu s 14. točko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1.</p> <p>Finančno zavarovanje mora biti predloženo v višini 250.000,00 EUR.</p> <p>DOKAZILO: <b>Finančno zavarovanje</b> (PRILOGA F/1).</p>

Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.  
predsednik uprave:  
dr. Ivan Šmon, MBA