PREJETO 14.8.2025

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja PRIREDITVENI PROSTOR V VRTOJBI

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	T-2 d.o.o.
naslov	Verovškova 64 a, 1000 Ljubljana
št. mnenja	1035/2025
datum	7.8.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	
postopek vodil	Primož Zver
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Jože Zrimšek
podpis	

T-2 d.o.o.
Verovškova ul. 64a
1000 Ljubljana

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Šempeter – Vrtojba
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	MATERIA d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg Marka Plenčiča 11, 5250 Solkan

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	PRIREDITVENI PROSTOR V VRTOJBI
kratek opis gradnje	Izvedba vzdrževanih del na javnih površinah z ureditvijo prireditvenega prostora in parkirišča ter prenovo komunalne infrastrukture v središču Vrtojbe

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	139
datum izdelave	April 2025
projektant (naziv družbe)	MATERIA d.o.o.
vrsta gradnje	VZDRŽEVALNA DELA

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	(•)	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	( )	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	**Da**
pogoji za izvajanje gradnje	**Da**
pogoji za uporabo objekta	**Da**

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pozitivno mnenje je izdano k gradnji objekta po projektni dokumentaciji št: 139, april 2025, ki ga je izdelal MATERIA d.o.o.

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o. na katerega je možno priključiti predvideni objekt. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Za informacije o možnostih - priključitve in poteku TK -omrežja se obrnite na: **Igor Kobal (041/394-555).**

Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del, na **T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana.**

Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri **Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,** kontakt: **Igor Kobal (041/394-555).**

Križanje vodov z optičnimi vodi T-2 d.o.o. se jih v prokjektu izognite. Stroški bremenijo investitorja.
Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel.

Križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije je potrebno izvesti pod nadzorom predstavnika podjetja **Gratel d.o.o.**
Vsako poškodbo optičnega omrežja je potrebno takoj javiti na tel: **064/064-064 ali 064/111-310.**

Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev odločitve