Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

09292025052700474

ARHIPELAG D.O.O.
POLJE 11F

6310 IZOLA/ISOLA

Številka: 143884 - LJ/10046-MB
Vaš znak: 190-23 DGD
Datum: 27.5.2025

Vlagatelj:	ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA/ISOLA
Investitor:	OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA 1B, 4280 KRANJSKA GORA
Objekt:	P-BGM - BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI - GM
Lokacija objekta:	GOZD MARTULJEK, Občina: KRANJSKA GORA
KO: GOZD	Parc. št.: 180/2

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 143884- LJ/10046-MB

Za projekt št.: 190-23 DGD, izdelovalca Arhipelag d.o.o., za objekt: P-BGM - BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI - GM.

Izdajamo pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).
Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka.
Minimalni odmik izkopa je 1 m od elektronskega komunikacijskega omrežja.
Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno.
Stroški bremenijo investitorja.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Benjamin Udir, tel.: 04 260 4313, e-pošta: benjamin.udir@telekom.si

Pripravil:
Marko Bukovac

Žig: TelekomSlovenije d.d.

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: P-BGM - BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI - GM

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	143884 - LJ/10046- MB
Datum	27. 05. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA KRANJSKA GORA
naslov ali poslovni naslov družbe	Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Arhipelag d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Polje 11F, 6310 Izola/Isola

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	P-BGM - BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI - GM
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	190-23 DGD

datum izdelave	december 2023
projektant (naziv družbe)	Arhipelag d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)

Izdajamo pozitivno mnenje.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo trase elektronskega komunikacijskega omrežja in zaščititi obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).
Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim elektronskim komunikacijskim omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka.
Minimalni odmik izkopa je 1 m od elektronskega komunikacijskega omrežja.
Dela v bližini elektronskega komunikacijskega omrežja izvajati ročno.
Stroški bremenijo investitorja.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev