

Številka: JN25-022

Na podlagi II. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in 26. člena Statuta delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d. uprava naročnika sprejema naslednjo

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

DOBAVA SN TRIŽILNIH 20 KV KABLOV

Naročilo se odda ponudniku MR, trgovina, proizvodnja, montaža, inženiring, gradbeništvo, popravila, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor, v vrednosti 877.480,00 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je 25. 11. 2025 na Portalu javnih naročil (št. objave JN009195/2025-EUE17/01; TED št. 781883-2025) objavil predmetno javno naročilo.

V informacijski sistem e-JN sta bili do roka za oddajo ponudb (14. 1. 2026 do 10. ure) pravočasno oddani ponudbi (ki sta bili ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, samodejno odprti), naslednjih ponudnikov z naslednjimi vrednostmi (brez DDV):

Ponudnik	Vrednost ponudbe	Vrstni red ponudb glede na merilo
MR, trgovina, proizvodnja, montaža, inženiring, gradbeništvo, popravila, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor	877.480,00 EUR	1/dopustna
TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin	699.460,00 EUR	1/nedopustna

Naročnik je, skladno z II. odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril obstoj in vsebino podatkov prejetih ponudb. Ugotovljeno je bilo naslednje:

1. Ponudba št. 366/2025 z dne 30. 12. 2025, ponudnika MR, trgovina, proizvodnja, montaža, inženiring, gradbeništvo, popravila, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor, izpolnjuje vse kriterije po 29. točki I. odstavka 2. člena ZJN-3, zato je dopustna.

2. Ponudba št. 090126-EG z dne 9. 1. 2026, ponudnika TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin:

- Naročnik je v podtočki 6, točke 22 dokumentacije v zvezi z oddajo JN določil, da mora ponudnik za vse ponujene tipe SN kablov predložiti veljavne tipske preizkuse za 20 kV – povzetke rezultatov (type test).

Ponudnik je ponudbi predložil tipski test za test staranja – long duration test, ki ni v skladu z zahtevami naročnika. Predložen je tipski test za enožilni SN kabel EXP AX-F 1 x 240 LT, ki pa ni ponujeni tip kabla, ki ga je ponudnik predložil v ponudbi AXALJ- - TT – E- Path.

2 TEST OBJECTS

Table 1: Test cables EXP AX-F 1x240 LT 24kV – DOW.

Cable	Cable type	ACBD after 1 year ageing	ACBD after 2 years ageing

- Naročnik je v podtočki 9, točke 22 dokumentacije v zvezi z oddajo JN določil, da mora ponudnik obvezno v celoti izpolniti in podpisati tabele tehničnih podatkov.

V Specifikaciji zahtev naročnika (PRILOGA D/9), točka 1: Trižilni kabel 3x150/25/35 Al mm² 12/20/24 kV, je naročnik v podtočki 9, četrta alineja, določil najmanjši dovoljeni radij krivljenja pri montaži, in sicer je zahteval vrednost ≤ 780 (mm). Ponudnik je navedel vrednost 768 mm, ki ustreza izračunu po točki standarda za trižilne kable SIST HD 620:S2 10M na strani 13: Page 10-M-13, HD 620 S2:2010, Part 10, Section M (Standard v točki - A.4.6 Radij krivljena v času polaganja (Bending radii during Installation) zahteva za radij krivljenja v času polaganja kabla za večžilne kable v tem primeru trižilne kable During installation: 12 D za enožilne kable - Single term bending at termination: 8 D).

9. Karakteristike kabla:		
- masa kabla	$\leq 3,50$ kg/m	
- delovna temperatura kabla	-20 °C do +90 °C /navesti	
- najmanjši dovoljeni radij krivljenja med obratovanjem	≤ 520 (mm)	
- najmanjši dovoljeni radij krivljenja pri montaži	≤ 780 (mm)	768 mm

V Specifikaciji zahtev naročnika (PRILOGA D/9), točka 2: Trižilni kabel 3x240/35/50 Al mm² 12/20/24 kV je naročnik v podtočki 9, četrta alineja, določil najmanjši dovoljeni radij krivljenja pri montaži, in sicer je zahteval vrednost ≤ 890 (mm). Ponudnik je navedel vrednost 890 mm, ki ne ustreza izračunu po točki standarda za trižilne kable SIST HD 620:S2 10M na strani 13: Page 10-M-13, HD 620 S2:2010, Part 10, Section M (Standard v točki - A.4.6 Radij krivljena v času polaganja (Bending radii during Installation) zahteva za radij krivljenja v času polaganja kabla za večžilne kable v tem primeru trižilne kable During installation: 12 D za enožilne kable - Single term bending at termination: 8 D).

Iz priloženega datasheeta proizvajalca Prysmian, kjer je naveden podatek za premer kabla obeh ponujenih presekov 150 mm² (64 mm) in 240 mm² (77 mm), ob upoštevanju standarda v točki A.4.6., se po spodnji formuli izračuna minimalni radij krivljenja pri polaganju 12 D, in sicer za ponujena preseka kabla:

- za kabel 150 mm² = 12*64 = 768 mm.
- za kabel 240 mm² = 12*77 = 924 mm.

Iz izračuna izhaja, da je ponudnik v točki 2, podtočka 9 PRILOGE D/9, napačno navedel minimalni radij krivljenja pri montaži za presek kabla 240 mm². Minimalni radij krivljenja pri montaži je večji (924 mm) od zahtevanega v Specifikaciji zahtev naročnika.

9. Karakteristike kabla:		
- masa kabla	≤ 4,50 kg/m	
- delovna temperatura kabla	-20 °C do +90 °C /navesti	
- najmanjši dovoljeni radij krivljenja med obratovanjem	≤ 600 (mm)	
- najmanjši dovoljeni radij krivljenja pri montaži	≤ 890 (mm)	

KABLEDIMENSIONER

Produktname	Diameter ledare [mm]	Nominell tjocklek isolering [mm]	Diameter över isolation [mm]	Ytterdiameter [mm]
AXALJ-TT E Path 3x50/25 ALCL 24kV	8	5,5	19,5	54
AXALJ-TT E Path 3x95/35 ALCL 24kV	11,3	5,5	22,8	58
<u>AXALJ-TT E Path 3x150/35 ALCL 24kV</u>	14,2	5,5	25,7	<u>64</u>
<u>AXALJ-TT E Path 3x240/50 ALCL 24kV</u>	18	5,5	29,6	<u>77</u>

Glede na navedeno, ponudba ponudnika TELMA TRADE Telekomunikacije, elektroenergetika Ljubljana d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin, ne izpolnjuje vseh kriterijev po 29. točki I. odstavka 2. člena ZJN-3, zato je nedopustna.

Naročnik bo v skladu z 20. točko Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in prejemu soglasja nadzornega sveta, v roku osmih dni ponudnika pozval k podpisu pogodbe.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku osem delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša: 21.410,51 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,

60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) in imeti priloženo potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ter imeti priloženo tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencom. Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje referenca: 11 16110-7111290- 00919525.

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Vročiti:

- ponudnikom – objava na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si/>)
- dokumentacija JN