

REZ B-B



REZ A-A



KABELSKI JAŠEK 1,2x1,2x1,6m

Za KABELSKI JAŠEK 1,0x1,2x1,6m uporabiti narisano armaturo s smiselno prilagoditvijo dolzine in stevila palic armature

SPEFIFIKACIJA ARMATURE CO 200 MB20


					Fi
TIP	0ZN.	KOM.	L(m)	L(m)	
120x120	1	12	1,65	19,80	10
	2	12	1,65	19,80	6
	3	20	0,77	14,40	6












REZ C-C



Vstop cevi v kabelski jašek prilagoditi trasi kablovoda-ov.

ELNAP d.o.o. , Pivka			
investitor:	Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri	teh. dok.: DGD	št. načrta.: 001/25 / št. lista: 3
		datum: februar 2025	merilo: 1:100
objekt:	Ureditev centralnega mestega prostora Žiri- faza 2	odgovorni vodja projekta:	
		odgovorni projektant:	I. ČELIGOJ el. ing.:
nacrt:	kabelski jašek 1500x1500x1500 mm	id. št. E-0993	