2605979

komunala metlika

Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
t. +386 7 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

ID za DDV SI38241528
TRR SI56 0299 4001 9444 579 pri NLB
TRR SI56 1910 0001 0247 619 pri DBS

02. 11. 2023

Davčna številka: 38241528
Matična številka: 5157064000

Številka: 410
Datum: 24.10.2023

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA

Na osnovi vloge projektivnega podjetja GPI, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, vam na podlagi 42.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.list RS št.: 26/10 in 51/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur.list RS št.: 22/14), izdajamo

MNENJE - Vodovod

Objekt:	**VODOVOD BERČICE - GRABROVEC**
Lokacija objekta:	**Berčice - Grabrovec**
Parc.številka:	Po projektni dokumentaciji
Katastrska občina:	GRABROVEC

1. Upravljavec vodovoda soglaša s projektno situacijo izgradnje vodovoda Grabrovec - Berčice.
2. V projektni situaciji je predvideti izgradnjo vodovodnega sistema iz PE-HD cevi, RC kvalitete in ustrezne dimenzije.
3. Za celotno območje je izdelati hidravlično presojo ter po možnosti predvideti tlačne obratovalne redukcije distribucije vode v idealnem območju tlaka od 3 do 5 barov.
4. V projektu je predvideti navrtalne zasune za hišne priključke in sekundarni vodovod za zidaniško območje ter dela izgradnje cevovoda in zaščite izven cestnega asfaltnega vozišča.
5. Odmike in križanja ter varovalno-vzdrževalni pas vodovoda je predvideti na osnovi pogojev iz Tehničnega pravilnika za vodovod (Ur.list RS št.: 26/10, 51/12, 88/13).
6. Projektant predvidi po izgradnji vodovoda vzpostavitev ceste v asfaltno prevozno stanje skupaj s predvidenim ustreznim odvodnjavanjem meteornih vod.
7. V popisu del je potrebno predvideti geodetski posnetek izvedenih del z vsemi atributi za direkten vnos v GJI in GIS - sistem ter nadzor upravljalca-inženirja v času gradnje v okviru 20 inženirskih ur.
8. Mnenje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja.
10. Veljavnost mnenja je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravil:
Anton Ogulin

komunala metlika
Cesta XV. brigade 4
8330 Metlika

Direktor
Bojan Krajačič