



**ACMA d.o.o.,  
Lokarjev drevored 1,**

**5270 AJDOVŠČINA**

datum: 05.01.2024

Vlagatelj:	<b>ACMA d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 AJDOVŠČINA</b>
Investitor:	<b>Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici</b>
Objekt:	<b>Kulturna dvorana in zdravstveni dom Šempeter</b>
Lokacija objekta:	<b>Šempeter-Vrtojba</b>
Katastrska občina:	<b>razvidno iz projekta 2021-23</b>
Parcelna številka:	<b>razvidno iz projekta 2021-23</b>

Na podlagi 42. in 43. člena gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) in vloge vlagatelja izdajamo:

### **MNENJE št. 003024\_MS K PROJEKTNIM REŠITVAM**

#### **Pogoji:**

1. Pozitivno mnenje je izdano k vlogi za mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev projektnih in drugih pogojev, št. proj. DGD 2021-23, februar 2023 – dopolnitev december 2023, projektanta, ACMA d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 AJDOVŠČINA za investitorja Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. V območju predvidene gradnje potekajo obstoječi TK vodi podjetja T-2 d.o.o. Vsa dela v varovalnem pasu elektronskega komunikacijskega omrežja T-2, kot je opredeljen v 17. členu ZEKom-2, ki zahtevajo izvedbo zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja T-2, izvede Gratel d.o.o. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del po pogojih nadzornega osebja **Gratel d.o.o.**
3. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja T-2, zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja T-2, ter nadzora bremenijo investitorja. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak na elektronskem komunikacijskem omrežju T-2, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastal T-2.
4. Za informacijo o poteku omrežja kontaktirajte g. **Igor Kobal, tel. 041/394-555 (igor.kobal@gratel.si).**
5. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 60 dni pred pričetkom del na **projektiva@gratel.si**
6. Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri **Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, projektiva@gratel.si**  
Stroški bremenijo investitorja.

7. Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja **Gratel d.o.o.**
8. Vsako poškodbo optičnega omrežja je potrebno takoj javiti na tel.: **04/251 99 10** ali **064 064 064**. Stroške morebitne poškodbe krije investitor.
9. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri Gratel d.o.o. naročiti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite predmetnega elektronskega omrežja T-2 in si pridobiti pisno izjavo o izpostavljenih pogojih.
10. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Pripravil:   
Marjan Svetek

V vednost:

- naslovnik,
- arhiv.

  
Direktor:  
Aleksander Schara, inž.grad.

Gradbeni inženir  
telekomunikacij d.o.o.  
Laze 1sa, 4000 Kranj