



VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.

Kromberk, Cesta 25. Junija 1b, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05 339 11 00, Faks: 05 339 11 28
www.vlk-ng.si, e-mail: Info@vlk-ng.si

Številka: K- 270/2023

Datum: 13.12.2023

VODOVODI IN KANALIZACIJA Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, izdaja na podlagi 43. člena GRADBENEGA ZAKONA (GZ-1), UL RS št. 199/2021; ODLOKA o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS št. 53/2023; 15. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 49/2014, na zahtevo investitorja Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, ki jo zastopa

ACMA d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

z dne: 12.12.2023

v zadevi izdaje mnenja, kanalizacija – naslednje

MNENJE

za objekt: **Kulturna dvorana in zdravstveni dom Šempeter**

Parcela št.: po seznamu navedenem v navedeni dokumentaciji, k.o. Šempeter

Investitor: **Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici**

Na podlagi pregleda prejete dokumentacije, DGD, št. dokumentacije 2021-23, datum izdelave dokumentacije: februar 2023 – dopolnitev december 2023, dokumentacijo izd. ACMA d.o.o., Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, za v naslovu naveden objekt, mnenjedajalec ugotavlja, da je navedena dokumentacija v skladu s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.

Pogoji za izvedbo gradnje in uporabo objekta

1. Odpadne vode, ki se odvajajo v vode in javno kanalizacijo, morajo ustrezati določilom UREDBE o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, UL RS št. 64/2012 z dopolnitvami in spremembami ter glede na vrsto dejavnosti (industrijske odpadne vode).
2. Prestavitve / prilagoditve interne kanalizacije objekta ter priključevanje na javno kanalizacijo se izvede v skladu s določili 3. odstavka 20. člena in določili 1. odstavka

24. člena ODLOKA o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS št. 49/2014.
3. Na parceli št. 3052/19 in 3052/10 je obstoječa javna kanalizacija izvedena v ločenem sistemu odvajanja odpadnih voda; priključevanje odpadnih voda obravnavanega predvidenega objekta na območju kjer je javna kanalizacija izvedena v ločenem sistemu, se mora strogo in dosledno izvesti priključitev odpadnih komunalnih voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal v skladu s določili 4. odstavka 22. člena ODLOKA o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter – Vrtojba, UL RS 49/2014.
4. Posegi v varovalni pas javne kanalizacije ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja le te – 7. odstavek 61. člena ODLOKA o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 53/2023.
5. Pri gradnji obravnavanega objekta se mora upoštevati varovanje kanalizacijskega omrežja, objektov in naprav v skladu s določili 40. člena ODLOKA o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba, UL RS št. 49/2014. Nadzor nad delom v varovalnem pasu javne kanalizacije, prestavitve komunalne infrastrukture – kanalizacija ter priključevanje na le to, nadzira izvajalec javne službe na stroške izvajalca del.

Obrazložitev

Objekte, ki se gradijo, rekonstruirajo ali se jim spreminja namembnost, je treba priključiti na predpisano obvezno komunalno opremo – 60. člen ODLOKA o občinskem prostorskem načrtu občine Šempeter – Vrtojba, UL RS št. 53/2023; 19. člen ODLOKA o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter – Vrtojba, UL RS št. 49/2014, pod pogoji kot jih določajo veljavni predpisi.

Območje obravnavane predvidene gradnje je opremljeno z javno kanalizacijo – fekalno/meteorno, kar obravnavanemu predvidenemu objektu zagotavlja minimalno komunalno oskrbo – odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

Mnenje, opredelitve, stališče ter pogoji za izvedbo gradnje upošteva veljavne predpise iz pristojnosti mnenjedajalca, ki so podlaga za izdajo mnenja.

Postopek vodil: B. Bizjak

Direktor:
Borut MOZETIČ

