



- LEGENDA:
- požarna odpornost 60 min
  - požarna vrata s samozapiralom 30 min
  - izhod iz objekta
  - smer zapustitve objekta
  - I2 gasilnik na prah I2EG
  - Δ gasilnik na CO2 - SEG
  - meja požarnega sektorja v objektu
  - varnostna razsvetljava
  - sistem avtomatskega in ročnega javljanja požara
- EN 1125 - evakuacijska letev po SIST EN 1125
- EN 179 - evakuacijska kljuka po SIST EN 179
- notranji hidrantni priključek
  - detekcija plina
  - tipka za ročno odpiranje odprtin za oddimljanje in odprtin za dovod svežega zraka
  - odprline za dovod svežega zraka
  - odprline za oddimljanje

TLORIS KLET		Feniiks 2 d.o.o. Zagorje ob Savi		
INVESTITOR:	OBČINA TREBNJE Goljev trg 5, 8210 Trebnje	NAČRT POŽARNE VARNOSTI		
OBJEKT:	NOVOGRADNJA TELOVADNICE OB OS VELIKI GABER	FAZA PROJEKTA: PZI - SPREMEMBA		
RISBA:	TLORIS KLET	IDENTIF.ŠT.	DATUM	PODPIS
PROJEKTANTI:	IME IN PRIIMEK	ZAPS 0251 A	julij 2023	
VODJA PROJEKTA:	Iztok N. Čančula u.d.i.a.	125 P1 PV0678	julij 2023	
ODG.PROJEKTANT:	VALERIJA SKOK u.d.i.g.			
PROJEKTANT:				
ŠT.NAČRTA/PV 208-10/22- november 2022, apr. julij 2023	MERILO: 1:100	DATUM: julij 2023	ŠT.RISBE: 2	