



- LEGENDA:**
- požarna odpornost 60 min
  - požarna vrata s samozapiralom 30 min
  - izhod iz objekta
  - smer zapustitve objekta
  - gasilnik na prah 12EG
  - gasilnik na CO<sub>2</sub> - SEG
  - meja požarnega sektorja v objektu
  - varnostna razsvetljava
  - sistem avtomatskega in ročnega javljanja požara
  - EN 1125 - evakuacijska letov po SIST EN 1125
  - EN 179 - evakuacijska kijkla po SIST EN 179
  - notranji hidrantsni priključek
  - detekcija plina
  - tipka za ročno odpranje odprtine za oddiljanje
  - odprtine za dovod svežega zraka
  - odprtine za oddiljanje

**TLORIS 1. NADSTROPJA**

INVESTITOR: OBČINA TREBNJE Goliev trg 5, 8210 Trebnje		Feniks 2 d.o.o. Zagorje ob Savi		
OBJEKT: NOVOGRADNJA TELOVADNICE OB OŠ VELIKI GABER		NACRT POŽARNE VARNOSTI		
RISBA: TLORIS 1. NADSTROPJA		FAZA PROJEKTA: PZI - SPREMEMBA		
PROJEKTANTI	IME IN PRIMEK	IDENTIF.ŠT.	DATUM	PODPIS
VODJA PROJEKTA:	Iztok N. Čarčula u.d.l.a.	ZAPS 0251 A	julij 2023	S23
ODG.PROJEKTANT:	VALERIJA SKOK u.d.i.g.	IZS P1 PV0678	julij 2023	
PROJEKTANT:				
ŠT.NACRTA: PV 236-10/22 november 2022, apr. julij 2023		MERILO: 1:100	DATUM: julij 2023	ŠT.RISBE: 4