

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Vzdrževanje sistemov prezračevanja in hlajenja v PS DARS
(int. ev. št. 000022/2026)

marec 2026

V skladu s členoma 10. in 11. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje odgovore v zvezi z oddajo javnega naročila in spreminjamo razpisno dokumentacijo:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Spoštovani, prosim za informacijo o prvi poziciji na obrazcu PONUDBENI PREDRAČUN in sicer me zanima:

- ali 12 kos pomeni pregled 2 enot, 2x letno, v trajanju 3 leta
- ali je potrebno v to ceno vključiti tudi pregled suhega hladilca GUNTNER ali bi bilo bolje dodati pozicijo Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor 1: 1. Da, 12 kos v ponudbenem predračunu za sklop 2 pomeni pregled 2 enot, 2x letno, v trajanju 3 leta.

2. Enota pomeni hladilna omara + hladilec. V ceno/EM za pozicijo 1 je vključen servisni pregled 1 hladilne omare STULZ CYBERAIR in 1 suhega hladilnika GÜNTNER. Naročnik v nadaljevanju tega dodatka spreminja ponudbeni predračun.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Spremeni se poimenovanje 1. postavke v ponudbenem predračunu za sklop 2: Vzdrževanje sistema hlajenja podatkovnega centra, tako da sedaj glasi: Redni servisni pregled (1 pregled 1 omare + suhega hladilca).

Naročnik kot priložo tega dodatka objavlja dopolnjen ponudbeni predračun za sklop 2, ki v celoti nadomešča ponudbeni predračun za sklop 2, ki ga je naročnik objavil s prvotno razpisno dokumentacijo.

DARS, d. d.