



MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D.

2000 MARIBOR, Jadranska c. 24 - Telefon (02) 320 77 00, Telefax (02) 320 34 60, <http://www.mb-vodovod.si>
TRR št.: SI56 0451 5000 0539 052 pri NKBM d.d. BIC banke: KBMASI2X Matična št.: 5067880 ID za DDV: SI68041527



PROINŽENIRING D.O.O.
MEDNARODNI PREHOD 2B

30 -12- 2020
1016

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Vaš znak:

Naš znak: **-18923** /IV/450

Maribor, 28.12.2020

ZADEVA: Projektni pogoji

Na osnovi vaše vloge, ki smo jo prejeli dne 24.12.2020, 30. člena Gradbenega zakona GZ, Ur. L. RS, št. 61/2017), vam kot upravljavci vodovodnih objektov in naprav na območju Mestne občine Maribor in drugih občin, ki jih oskrbujemo s pitno vodo dajemo naslednje

PROJEKTNE POGOJE

k dokumentaciji št. 1064 (IZP), izdelani v SUDOP BRNO spol. s r. o., Brno v v decembru 2020 za potrebe rekonstrukcije, prizidave in novogradnje - Podvoz Ledina in novo železniško postajališče Ledina na glavni žel. progi št. 30 Zidani most-Šentilj-d.m. na območjih k.o. Razvanje, k.o. Tezno in k.o. Ob železnici, kot sledi :

1. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega podvoza Ledina na južnem obrobju industrijske cone Tezno v Mariboru vključno z izvedbo novega cestišča in odvodnjavanjem meteornih vod.
2. V sklopu del je potrebno:
 - Zgraditi tranzitni povezovalni vodovod LŽ DN 400 med Perhavčevo ulico 44 in Tržaško cesto 67 A (E. Leclerc)
 - Upoštevati vzpostavitev krožnih povezav do sedaj slepih cevni krakov (cevovod DN 110 – zahodno)
 - Upoštevati prevezave preostalih objektov v zaselku Ledina
3. Obvezno je upoštevanje določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12), Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/2019), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (MUV 03/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 11/12-UPB1), Odloka o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor (MUV 13/12) ter kataster vodovodnih naprav in objektov.
4. Z ozirom na Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanjskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11 in 22/13) se območje predvidenega posega nahaja v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III.



Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vložka 1/00102/00.
Osnovni kapital 1.191.324 EUR.



5. Obvezno je upoštevanje katastra ter zakoličba vseh obstoječih vodovodnih objektov in naprav na kraju samem pred in v času gradnje. Izbere se naj takšna tehnologija gradnje, da bodo onemogočene kakršnekoli poškodbe obstoječih vodovodnih cevovodov. V kolikor do poškodb kljub temu pride, mora investitor (izvajalec) cevovode na svoje stroške nadomestiti z novimi.
6. V fazi gradnje je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami Mariborskega vodovoda d.d..

Pripravila:

Ida PODGORELEC ŽUPANEC, dipl. inž. grad.

Priloga:

- grafika

DIREKTOR:

Miran JUG

univ. dipl. inž. stroj.

**MARIBORSKI VODOVOD,
JAVNO PODJETJE d. d.
MARIBOR, Jadranska c. 24**
7



Mariborski vodovod javno podjetje d.d.

Jadranska c. 24 p.p.1202, 2100 Maribor
Slovenija

Št. protokola: 202018756

ODGOVORNE OSEBE

Izdelal: **Miran ZUPE**

Odgovorna oseba: **Miran ZUPE**

Datum: **24.12.2020**

SITUACIJA M 1:2000

