

PROINŽENIRING d.o.o.

Vrtojba Mednarodni prehod 2 B

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

PROJEKTNI POGOJI

Številka: 2021-PP-K-032

Datum: 27.01.2021

JAVNA KANALIZACIJA

Vloga podana dne: 14.01.2021

Za objekt: Podvoz Ledina in novo železniško postajališče Ledina na glavni žel. progi št. 30 Zidani most-Šentilj-d.m.

Občina: Maribor

Investitor: MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Ulica: /

KO: Razvanje, Tezno, Ob železnici

Parcele: po seznamu

Dokumentacija: Projektna dokumentacija

Izdelal: SUDOP BRNO, spol.s r.o.

Vrsta:

Številka: 1064

Datum: december 2020

- Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno pri izvajalcu GJS pridobiti natančne podatke o legi obstoječih kanalizacijskih vodih.

- V projektu kanalizacije je potrebno predvideti vodotesno izvedbo kanalizacije in pri izdelavi projekta upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (MUV, šte. 12/2016), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17).

- Za pridobitev gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti naše Mnenje k projektni dokumentaciji. Za izdajo pozitivnega mnenja je potrebno predložiti predhodno usklajeno projektno rešitev.

- Projektne pogoje podajamo kot Koncesionar - vzdrževalec javne kanalizacije in na podlagi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) in Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor (MUV št.11/2016, 27/2017).

Posebni pogoji:

- Izdelava se naj ustrezna projektna dokumentacija odvodnjavanja odpadnih vod v ločenem sistemu. Padavinske odpadne vode se naj odvede v lokalno ponikanje ali v bližnji vodotok.

- Obstoječe črpališče ČP LEDINA se ob rekonstrukciji - izgradnji podvoza, ustrezno ukine.

V fazi projektiranja je potrebno projektne rešitve sproti usklajevati v izvajalcem GJS - služba za kanalizacijo Nigrad d.o.o.!

V pregled in izdajo našega Mnenja poda investitor izključno predhodno usklajeno projektno rešitev.

Ob neupoštevanju teh projektnih pogojev ni možno izdati pozitivnega mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek vodil(-a):

Matej Majerič




Nigrad, komunalno podjetje, d.o.o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Matjaž Krevelj
direktor družbe Nigrad d.o.o.

