

## PROINŽENIRING d.o.o.

### Vrtojbja Mednarodni prehod 2 B

5290 ŠEMPETER PRI GORICI

## PROJEKTNII POGOJI

Številka: 2021-PP-JR-005

Datum: 27.01.2021

### JAVNA RAZSVETLJAVA IN SEMAFORIZACIJA

Vloga podana dne: 14.01.2021

**Za objekt:** Podvoz Ledina in novo železniško postajališče Ledina na glavni žel. progi št. 30 Zidani most-Šentilj-d.m.

**Občina:** Maribor

**Investitor:** MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

**Ulica:** /

**KO:** Razvanje, Tezno, Ob železnici

**Parcele:** po seznamu

**Dokumentacija:** Projektna dokumentacija

**Izdelal:** SUDOP BRNO, spol.s r.o.

**Vrsta:**

**Številka:** 1064

**Datum:** december 2020

V kolikor poseg tangira objekte razsvetljave oziroma prometne semaforizacije (v večji meri), je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za posege v javno razsvetljavo oziroma prometno semaforizacijo. Na omenjeni projekt je potrebno pridobiti pisno Mnenje s strani vzdrževalca - Nigrad d.o.o..

V kolikor poseg tangira objekte javne razsvetljave (v manjši meri) je potrebno pred izvajanjem kontaktirati predstavnike vzdrževalca Nigrad d.o.o. ter pridobiti pisne pogoje za izvajanje.

Na izvedeno stanje je pred tehničnim pregledom potrebno zaprositi za izjavo vzdrževalca o upoštevanju le-teh. Za pridobitev gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti še naše Mnenje k projektni dokumentaciji.

- Projektne pogoje podajamo kot Koncesionar - vzdrževalec javne razsvetljave in prometne semaforizacije in na podlagi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.).

#### Posebni pogoji:

- Oprema JR mora biti predvidena in izvedena v skladu s standardi in tipizacijo, ki obstaja v MO Maribor (v fazi projektiranja pridobiti informacije pri koncesionarju - izvajalcu GJS).

- Elementi JR se naj predvidijo/izvedejo s tipskimi oporišči, kovinska oporišča morajo biti montažna.

- Elementi in objekti JR se morajo predvideti/izvesti z upoštevanjem Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

- Odjemno mesto črpališča mora biti ločeno od odjemnega mesta JR!

- Vse morebitne posege v obstoječo javno razsvetljavo in prometno semaforizacijo (npr. prestavitev le-te) mora izvesti izvajalec GJS Nigrad d.d., vključno z morebitnim začasnimi prevezavami, demontažo in deponiranjem obstoječih drogov JR in elementov semaforizacije.

- V projektni dokumentaciji - popisu del je potrebno predvideti izvedbo geodetskega posnetka sprememb na sistemu javne razsvetljave in prometne semaforizacije ter izvedbo projekta PID v elektronski obliki (Format \*.pdf) po končani gradnji.

Ob neupoštevanju teh projektnih pogojev ni možno izdati pozitivnega mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek vodil(-a):

Matej Majerič



Matjaž Krevelj  
direktor družbe Nigrad d.o.o.

