

SEZNAM SMS ALARMNIH SPOROČIL V SBC

opisalarma	status
Preverjanje ure v Dializi - 9.00M	TRUE
Urgenca: POZARNI ALARM NA POZARNI CENTRALI - PREVERI !!!	TRUE
Urgenca: MOTNJA - NAPAKA NA POZARNI CENTRALI - PREVERI STANJE.	FALSE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D01 - IM -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D01 - IM -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D02 - IM -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D04 -OP-IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D03 - OP -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D06 -OP -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D07 -OP -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: V/I KLIMA CENTRALE D08,9,10-OP -IZKLOPI	TRUE
UKAZ: ZAPRI LOPUTO STROJNICA -OP	TRUE
UKAZ: ZAPRI LOPUTO STROJNICA -IM	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA: Aquacon merilnik trdote v alarmu !!!	TRUE
NAPAJALNIK UPS-IM-IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJALNIK UPS-IM-MOTNJA	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 3 IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 3 IZPAD	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 4 IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 4 IZPAD	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 5 IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 5 IZPAD	TRUE
NAPAJALNIK UPS-IM-IZKLOP ROČNO	TRUE
NAPAJALNIK UPS-OP1-IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJALNIK UPS-OP2-IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJALNIK UPS-OP1,2-MOTNJA	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 1 IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 1 IZPAD	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 2 IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJ. OP- SVETILK- DVORANA 2 IZPAD	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D01 C1 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D01 C2 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
RAZD. RLM ID/1M-MREŽA-IZKLOPLJENA	TRUE
RAZD. RLM ID/1A-AGREGAT-IZKLOPLJEN	TRUE
RAZD. RLM ID/6-DOVOD 1-IZKLOPLJEN	TRUE
RAZD. RLM ID/6-DOVOD 2-IZKLOPLJEN	TRUE
RAZD. RLM ID/II.A-AGREGAT-IZKLOPLJEN	TRUE
RAZD. RLM ID/III.A-AGREGAT-IZKLOPLJEN	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D01 C3 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D01 C4 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D02 C1 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D02 C2 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D10 C0 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D01 C0 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D02 C0 L2 -IM- ZAPRTA	TRUE
rezerva	TRUE
RAZDELILEC RLM IB1/1 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB1/1 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB/1M-MREŽA- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB/1A-AGREGAT- IZKLOPLJEN	TRUE
NAPAJALNIK OP SVETILK -INTERV.- VKLOPLJEN	FALSE
NAPAJAL. OP SVETILK -INTERV. - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RLM IB/IIA AGREGAT-IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB/IIIA AGREGAT-IZLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB1/2 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB1/2 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB2/1 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB2/1 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB2/2 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE

RAZDELILEC RLM IB2/2 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB3 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM IB3 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID1 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID1 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D01 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
RAZDELILEC RKC D02 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D02 - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RKC D02 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
RAZDELILEC RKC D04 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D04 - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RLM ID2 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID2 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID3 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID3 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID4 -DOVOD 1- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID4 -DOVOD 2- IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D01 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D01 -- MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RKC D04 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
RAZDELILEC RKC D05 - IZKLOPLJEN	TRUE
POŽARNA LOPUTA D01 C1 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA D01 C2 L1 - IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA D01 C3 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA D01 C4 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA D01 C0 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
NAPAJAL.NAPETOST 220V - IZKLOPLJENA	TRUE
RAZDELILEC RKC D05 - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RKC D05 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
RAZDELILEC RKC D06 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RKC D06- MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RKC D06 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
RAZDELILEC RKC D08,9,10- IZKLOPLJEN	FALSE
RAZDELILEC RKC D08,9,10 - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RKC D08,9,10 - IZKLOP/ROČNO	FALSE
POŽARNA LOPUTA: D02 C1 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D02 C2 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D05 C0 L1 - OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D06 C1 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D06 C2 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D06 C3 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D06 C0 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D06 C0 L2 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D02 C0 L1 -IM- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D04 C1 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D04 C2 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D04 C0 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D05 C1 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D05 C2 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D05 C3 L1 -OP- ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D05 C4 L1 - OP-ZAPRTA	TRUE
POŽARNA CENTRALA OP - POŽAR	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D07 C1 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
RAZDELILEC D07 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM D07 - MOTNJA	TRUE
RAZDELILEC RLM D07 - IZKLOP/ROČNO	TRUE
KOMPRESORJA KLET - DELUJETA	TRUE
KOMPRESOR 1 KLET - NAPAKA	TRUE
KOMPRESOR 2 KLET - NAPAKA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D07 C2 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D07 C3 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D07 C0 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D07 C0 L2 - OP - ZAPRTA	TRUE
POŽARNA CENTRALA-IM - POŽAR	TRUE
POŽARNA LOPUTA: D10 C0 L1 - OP - ZAPRTA	TRUE
RAZDELILEC RLM ID5/1-DOVOD 1 - IZKLOPLJEN	TRUE
RAZDELILEC RLM ID5/2-DOVOD 2 - IZKLOPLJEN	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 14M1 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL VENTILATORJA GORILNIKA 1M3 !	TRUE

ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL MOTORJA GORILNIKA 1M4 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL VENTILATORJA GORILNIKA 2M3 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL MOTORJA GORILNIKA 2M4 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 6M1 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 6M2 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 6M5 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 6M6 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA 7M1 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA RAZTEZNE POSODE-1!	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - BIMETAL ČRPALKA RAZTEZNE POSODE-2!	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - IZPAD BIMETALA VENTILA!	TRUE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - izpad Črpalke 1 ali 2 !	TRUE
ALARM - CT-MR KLIMAT - BIMETAL VENTILATORJA !	TRUE
ALARM - CT-MR KLIMAT - BIMETAL ČRPALKE GRELNICA !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - IZPAD PRISOTNOSTI FAZ !	TRUE
ALARM - CT-MR KLIMAT - FILTER ZAMAZAN !	TRUE
ALARM - CT-MR KLIMAT - NAPAKA HLADILNEGA KROGA !	TRUE
ALARM - CT-MR KLIMAT - SIGNAL ZA POŽAR !	TRUE
ALARM - CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - IZPAD AGREGATA !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - IZPAD MREŽE !	TRUE
ALARM: CT-MR KLIMAT - MOTNJA PRETOKA !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - UPS BATERIJE PRAZNE !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - UPS IZPAD NAPETOSTI !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - UPS PREOBREMENJEN !	TRUE
ALARM: CT-MR RAZDELILEC KLIMATA - UPS SKUPNA NAPAKA!	TRUE
ALARM: CT-MR KLIMAT - PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA!	TRUE
ALARM: NAPETOST NA TP1 JE SLABA !	FALSE
DG1-HITROST VRTLAJEV -PREVELIKA - ALARM	FALSE
DG1-NIZEK PRITISK OLJA - ALARM	FALSE
DG2-TEMP.MOTORJA PREVISOKA - ALARM	FALSE
DG2-NIVO HLADILNE VODE PRENIZEK - ALARM	FALSE
DG2-POVRATNA MOČ - ALARM	FALSE
DG2-GENERATOR PREOBREMENJEN - ALARM	FALSE
DG2-NAPAKA VKLJUČEVANJA	FALSE
DG1-TEMP.MOTORJA PREVISOKA - ALARM	FALSE
DG1-NIVO HLADILNE VODE PRENIZEK - ALARM	FALSE
DG1-POVRATNA MOČ - ALARM	FALSE
DG1-GENERATOR PREOBREMENJEN - ALARM	FALSE
DG1-NAPAKA VKLJUČEVANJA	FALSE
DG2-HITROST VRTLAJEV -PREVELIKA - ALARM	FALSE
DG2-PRITISK OLJA PRENIZEK - ALARM	FALSE
TP1-NIVO GORIVA V REZERVOARJU JE MINIMALEN - ALARM	FALSE
DG1-NAPAKA SINHRONIZACIJE	FALSE
DG2-NAPAKA SINHRONIZACIJE	FALSE
ALARM: NAPETOST NA TP2 JE SLABA !	FALSE
ALARM: DELOVANJE DA1 !	FALSE
ALARM: DELOVANJE DA2 !	FALSE
ALARM - STROJNICA C03 - DEMI VODA !	FALSE
TP2-CELICA 2-KOMPENZACIJA KRK1 - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP2-CELICA 13-KOMPENZACIJA KRK2 - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP2-KOMPENZACIJA -KRK1- MOTNJA -ALARM	TRUE
TP2-KOMPENZACIJA -KRK2- MOTNJA -ALARM	TRUE
TP2-VEZNO POLJE- IZKLOP - ALARM	FALSE
ALARM: KOTLOVNICA - DIMNE LOPUTE NA KOTLU K3 SO ZAPRTE!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - DIMNE LOPUTE NA KOTLU K2 SO ZAPRTE!	TRUE
DIALIZA - RLM-PC3-A - DOVOD AGREGAT - ALARM!	TRUE
DIALIZA - RLM-PC3-M - DOVOD MREŽA - ALARM!	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - FREKVENČNIK-A ZA OBTOČNE ČRPALKE !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - FREKVENČNIK-B ZA OBTOČNE ČRPALKE !	TRUE
VCERAJSNJA DNEVNA PORABA VODE (ŠTEVEC GLAZIJA) JE PREVISOKA - ALARM !!!	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - NIZEK TLAK NA TOPLOTNEM IZMENJEVALCU 6P1 !	TRUE
ALARM - DIALIZA - RO1 - IZPAD BIMETALA	TRUE
ALARM - DIALIZA - RO2 - IZPAD BIMETALA	TRUE
DIALIZA-OZMOZA-NAPAJANJE 380 V - IZPAD - ALARM	TRUE
DIALIZA-CNS-NAPAJANJE 380 V - IZPAD - ALARM	TRUE
ALARM - ODJEM KISIKA JE PREVISOK - KISIK ODTEKA	TRUE
TLAK KISIK PRIMAR - REZERVA DESNO POD MEJO	TRUE
TLAK KISIK PRIMAR - REZERVA LEVO POD MEJO	TRUE
KISIK - REZERVOAR POD DOVOLJENIM NIVOJEM	TRUE

TLAK KISIK SEKUNDAR PO MEJO	TRUE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- TLAK.KLIMATA.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- OBA VENTILAT.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- ZASILNI IZKLOP	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- ODVOD.VENTILATOR-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- FILTER-1- IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- FILTER-2- IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B04-POLIKLINIKA- ROTOTERM- IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- TLAK.KLIMATA.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- OBA VENTILAT.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- ZASILNI IZKLOP	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- ODVOD.VENTILATOR-IZPAD	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- FILTER-1- IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- FILTER-2- IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-B05-POLIKLINIKA- ROTOTERM- IZPAD	FALSE
KLIMAT-D13-RENTGEN- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN -AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- TLAK.KLIMATA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- OBA VENTILAT.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D16-RENTGEN- DOV.VENT-NIZKA.H.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D16-RENTGEN- DOV.VENT-VISOKA.H.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- OBTOČ.ČRPALKA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D16-RENTGEN- OBTOČ.ČRPALKA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D16-RENTGEN- ODV.VENT.TLAK.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D16-RENTGEN- TLAK KLIMATA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- ZASILNI IZKLOP	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- ODVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- FILTER-1- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- FILTER-2- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-D13-RENTGEN- ROTOTERM- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- -AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- TLAK.KLIMATA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- OBA VENTILAT.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C13-HALL- DOV.VENTILAT.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- OBTOČ.ČRPALKA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C13-HALL- OBTOČ.ČRPALKA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C13-HALL- ODV.VENT.TLAK.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C13-HALL- TLAK KLIMATA.- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- ZASILNI IZKLOP	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL - ODVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- FILTER-1- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- FILTER-2- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-C08-HALL- ROTOTERM- IZPAD	TRUE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA-AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- TLAK.KLIMATA.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- OBA VENTILAT.- IZPAD	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- ZASILNI IZKLOP	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- FILTER-1- IZPAD TLAKA	FALSE

KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- FILTER-2- IZPAD TLAKA	FALSE
KLIMAT-C11-TRANSFUZIJA- ROTOTERM- IZPAD	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - OMARA DIALIZA IZPAD 24VDC - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č1 - HLADNA VODA - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č10 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č11 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č12 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č13 - HLADNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č14 - HLADILNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č2 - HLADNA VODA - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č66 - HLADNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č4 - HLADILNA VODA - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č5 - HLADILNA VODA - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č67 - HLADNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č7 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č8 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č9 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - HIDROFORNA POSTAJA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - HLADILNA CENTRALA NAPAKA - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - KOMPRESOR 4 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - R-K4-1 - DOVOD FAZA R-S-T - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RHC - DOVOD FAZA R-S-T - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RHC2 - DOVOD FAZA R-S-T - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V1 - HLADILNI STOLP 1 - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V2 - HLADILNI STOLP 2 - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V3 - HLADILNI STOLP 3 - ALARM!	FALSE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V4 - HLADILNI STOLP 4 - ALARM!	TRUE
ALARM-KLIMA LABORATORIJ: Izpad klimata.	TRUE
ALARM-KLIMA LABORATORIJ: Motnja na klimatu.	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: Agregat napetost -IZPAD GER-VII/10 EX	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: izpad frekvenčnega pretvornika 1!	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: izpad frekvenčnega pretvornika 2!	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: Mrežna napetost -IZPAD GER-VII/10 EX	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: požarni izpad !	TRUE
LEKARNA-SKLADISCE: izpad avtomatskih varovalk !	TRUE
ALARM - STROJNICA C03 - MEHČANJE VODE - MOTNJA!	TRUE
ALARM: KLIMA MENERGA V. nadstropje - skupna napaka !	TRUE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - HCl na MINIMUMU!	TRUE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - NaOH na MINIMUMU!	TRUE
KOTLOVNICA - RAZT. POSODA - MIN NIVO PRED IZKLJUČITVIJO VAR.VER!	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - KOTEL-1, MOTNJA PLAMENA !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - KOTEL-2, MOTNJA PLAMENA !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - PARNI KOTEL-3, MOTNJA PLAMENA !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - NAPAKA NAPAJALNE ČRPALKA 1M1 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - NAPAKA NAPAJALNE ČRPALKA 1M2 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - NAPAKA NAPAJALNE ČRPALKA 2M1 !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - NAPAKA NAPAJALNE ČRPALKA 2M2 !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - IZPAD NAPETOSTI V RAZDELILCU RG !	TRUE
Skladišče kemikalij - NAROČITI KISLINO - HCl !	FALSE
Skladišče kemikalij - NAROČITI LUG - NaOH !	FALSE
ALARM - KOTLOVNICA - KOTEL-1, NIVO VODE V KOTLU PRENIZEK !	TRUE
TLAK OKSIDUL PRIMAR - REZERVA DESNO POD MEJO	FALSE
TLAK OKSIDUL PRIMAR - REZERVA LEVO POD MEJO	FALSE
TLAK OKSIDUL SEKUNDAR PO MEJO	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - NAPAKA V DELOVANJU ČRPALKE 1 !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - NAPAKA V DELOVANJU ČRPALKE 2 !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - NAPAKA V DELOVANJU ČRPALKE 3 !	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- AGREGAT. NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- TLAK.KLIMATA. - IZPAD	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- OBA VENTILAT. - IZPAD	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- FILTER-2- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- IZKLOP KLIMATA ZARADI PP CENTRALE	TRUE
ALARM: NAPAKA V DELOVANJU ZASILNE RAZSVETLJAVE V CKP	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- FILTER-4-REKUPERATOR- IZPAD TLAKA	TRUE
ALARM: ORTOPEDIJA - NAPAKA V DELOVANJU FREKVENČNEGA REGULATORJA!	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- ZASILNI IZKLOP	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- DOVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- ODVOD.VENTILATOR-IZPAD	TRUE

KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- DOVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- ODVOD.VENT.-IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- FILTER-3- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- FILTER-1- IZPAD TLAKA	TRUE
KLIMAT-B01-ORTOPEDIJA- OBTOČNA ČRPALKA BIMETAL- IZPAD	TRUE
PARNA POSTAJA: ČRPALKA UPARJALNIKA 1 - BIMETAL!	TRUE
PARNA POSTAJA: ČRPALKA UPARJALNIKA 2 - BIMETAL!	TRUE
PARNA POSTAJA: ČRPALKA ZBIRALNIK KONDENZATA 1 - BIMETAL!	TRUE
PARNA POSTAJA: ČRPALKA ZBIRALNIK KONDENZATA 2 - BIMETAL!	TRUE
PARNA POSTAJA: NAPAVALNI REZERVOAR MAX-NIVO - ALARM!	TRUE
PARNA POSTAJA: NAPAVALNI REZERVOAR MIN-NIVO - ALARM!	TRUE
PARNA POSTAJA - IZPAD DOVOD MREŽA - ALARM!	TRUE
PARNA POSTAJA: ZBIRALNIK KONDENZATA MIN-NIVO - ALARM!	TRUE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - POPLAVA PROSTORA !	FALSE
DIALIZA-POŽARNA CENTRALA- MOTNJA !!!	FALSE
DIALIZA-POŽARNA CENTRALA- ALARM POŽAR	FALSE
ALARM: KOTLOVNICA - PRESOSTAT 1P2 - PREVISOK TLAK NA KOTLU K2!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - PRESOSTAT 2P2 - PREVISOK TLAK NA KOTLU K3!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - PRESOSTAT - PREVISOK TLAK V RAZTEZNI POSODI!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - PRESOSTAT - PRENIZEK TLAK V RAZTEZNI POSODI!	TRUE
ALARM - DIALIZA - PREVODNOST (DIREKT) NAD 10 uS	TRUE
DIALIZA - PREVODNOST VIŠJA OD 10 uSiemens - ALARM	TRUE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - Rezervoar HCl PUŠČA !	FALSE
ALARM: Klet C3 - Skladišče kemikalij - Rezervoar NaOH PUŠČA !	FALSE
ALARM: RLM-II-C - Izpad mreže 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-II-C - Izpad agregata 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: UPS 40kVA - Izpad omrežja - 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: UPS 40kVA - Nizka napetost - 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-II-C / IT - Izpad mreže za IT 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-II-C / IT - Izpad agregata za IT 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: R KLIMA MENERGA - Izpad mreže 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: R KLIMA MENERGA - Izpad agregata 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: UPS 40kVA - Skupni alarm 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: RUPS - Prisotnost agregata - 5. nadstropje.	TRUE
ALARM: Transformator preklon N3 LINIJA 2 - 2. nadstropje.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L3 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L4 zaprta.	TRUE
ALARM: R KLIMA MENERGA - Izpad ups - 5. nadstropje.	TRUE
ALARM-POŽAR: RCNS - Požarna centrala - vmesnik 5.nad.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa IV. nadstropje - L7 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa IV. nadstropje - L8 zaprta.	TRUE
ALARM: Transformator preklon N4-KONTR.IZOLACIJE - 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: Neuro - Izpad kisika O2 - 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: Neuro - Izpad zraka - 2. nadstropje.	TRUE
ALARM: Neuro - Izpad vakuum - 2. nadstropje.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L1 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L2 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa IV. nadstropje - L9 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa IV. nadstropje - L10 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa III. nadstropje - L11 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa III. nadstropje - L12 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa III. nadstropje - L13 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa III. nadstropje - L14 zaprta.	TRUE
ALARM: RLM-III-C - Izpad mreže 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-III-C - Izpad agregat 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: Trauma - Izpad vakuum - 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-III-C-IT - Izpad IT-1 del 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-III-C-IT - Izpad IT-2 del 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: IT del-1 N3 - Izpad preklonni modul 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: IT del-1 N4 - Izpad preklonni modul 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: IT del-2 N3 - Izpad preklonni modul 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: IT del-1 N4 - Izpad preklonni modul 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: Trauma - Izpad kisika O2 - 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: Trauma - Izpad zraka - 3. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-IV-C - Izpad mreže 4. nadstropje.	TRUE
ALARM: RLM-IV-C - Izpad agregat 4. nadstropje.	TRUE
ALARM: Visceralni odd. - Izpad vakuum - 4. nadstropje.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L41 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstropje - L42 zaprta.	TRUE

ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstopje - L43 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa V. nadstopje - L44 zaprta.	TRUE
ALARM: RLM-IV-C-IT - Izpad IT-1 del 4. nadstopje.	TRUE
ALARM: RLM-IV-C-IT - Izpad IT-2 del 4. nadstopje.	TRUE
ALARM: IT del-1 N3 - Izpad preklopni modul 4. nadstopje. Ch5.4	TRUE
ALARM: IT del-1 N4 - Izpad preklopni modul 4. nadstopje. Ch5.5-zakasnjen	TRUE
ALARM: IT del-2 N3 - Izpad preklopni modul 4. nadstopje. Ch5.6	TRUE
ALARM: IT del-2 N4 - Izpad preklopni modul 4. nadstopje. Ch5.7	TRUE
ALARM: Visceralni odd. - Izpad kisika O2 - 4. nadstopje.	TRUE
ALARM: Visceralni odd.- Izpad zraka - 4. nadstopje.	TRUE
ALARM-KLIMA STERILIZACIJA: Izpad klimata.	TRUE
ALARM-KLIMA STERILIZACIJA: Motnja na klimatu.	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - TERMOSTAT 6T1 - PREVISOKA TEMP.TOPL.IZMENJ.I	TRUE
KUHINJA- DOVCD 2 - GER VIII - IZKLOP - ALARM	TRUE
KUHINJA- DOVCD 3 - GER VIII - IZKLOP - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - NAPAKA - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - POŽAR.LOPUTA 1 - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - POŽAR.LOPUTA 2 - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - POŽAR.LOPUTA 3 - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - POŽAR.LOPUTA 4 - ALARM	TRUE
KUHINJA-KLIMA CENTRALA - POŽAR.LOPUTA 5- ALARM	TRUE
KUHINJA-POGOJ ZA PLIN - MANJKA - ALARM	TRUE
KUHINJA- DOVCD 1- GER VIII - IZKLOP - ALARM	TRUE
UPS -GAMA KAMERE- PRAZNE BATERIJE - ALARM	TRUE
UPS -GAMA KAMERE- SPLOŠNI ALARM	TRUE
KORONAROGRAFIJA UPS - IZPAD OMREŽJA - ALARM	TRUE
KORONAROGRAFIJA UPS - PRAZNE BATERIJE - ALARM	TRUE
KORONAROGRAFIJA UPS - SPLOŠNI ALARM - ALARM	TRUE
UPS -GAMA KAMERE- IZPAD OMREŽJA - ALARM	TRUE
UPS - AKTIVNI BYPASS - IZKLOP-ALARM	TRUE
UPS - DOVOD 1 - GER VI/19 - IZKLOP-ALARM	TRUE
UPS - DOVOD 2 - GER VI/19 - IZKLOP-ALARM	TRUE
UPS-1 INFORMATIKA - SPLOSNI ALARM - ALARM	TRUE
UPS-1 INFORMATIKA - IZPAD MREZE - ALARM	TRUE
UPS-1 INFORMATIKA - NIZKA NAPETOST BATERIJ - ALARM	TRUE
UPS-1 INFORMATIKA - AKTIVNI BYPASS - IZKLOP-ALARM	TRUE
UPS-2 INFORMATIKA - SPLOSNI ALARM - ALARM	TRUE
UPS-2 INFORMATIKA - IZPAD MREZE - ALARM	TRUE
UPS-2 INFORMATIKA - NIZKA NAPETOST BATERIJ - ALARM	TRUE
UPS-2 INFORMATIKA - AKTIVNI BYPASS - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP1-POLJE 6 -TRAFO 1 - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP1-POLJE 6 -TRAFO 1 - TEMPERATURA 1 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 7-KOMPENZACIJA - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP1-KOMPENZACIJA -KRK- MOTNJA -ALARM	TRUE
TP1-USMERNIK 110 VDC - NE DELUJE- ALARM	FALSE
TP1-USMERNIK 110 VDC - MOTNJA - ALARM	FALSE
TP1-VEZNO POLJE- IZKLOP - ALARM	FALSE
TP1-KRMILNA OMARA-NAPAJANJE-ALARM	TRUE
TP1-POLJE 6 -TRAFO 1 - TEMPERATURA 2 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 6 -TRAFO 1 - BUCHHOLZ 1 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 6 -TRAFO 1 - BUCHHOLZ 2 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 3 -TRAFO 2 - IZKLOP-ALARM	TRUE
TP1-POLJE 3 -TRAFO 2 - TEMPERATURA 1 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 3 -TRAFO 2 - TEMPERATURA 2 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 3 -TRAFO 2 - BUCHHOLZ 1 - ALARM	TRUE
TP1-POLJE 3 -TRAFO 2 - BUCHHOLZ 2 - ALARM	TRUE
TP1-24VDC- PADEC NAPETOSTI POD 23 VDC - ALARM	TRUE
PEDIATRIJA- ZVONEC V KABINI DVIĞALA - ALARM.	TRUE
PEDIAT-ČRPALKA V JAŠKU DVIĞALA V OKVARI - BIMETAL.	TRUE
PEDIAT- V JAŠKU DVIĞALA JE VODA, ČRPALKA NE DELUJE ! - ALARM-	TRUE
TP1-DIESEL .AGREGAT - USMERNIK DA1 - IZKLOP-ALARM	FALSE
TP1-DIESEL .AGREGAT - USMERNIK DA2 - IZKLOP-ALARM	FALSE
TP1-DVIĞALO PEDIATRIJA SPLOŠNI ALARM.	TRUE
TP1-MREŽNI TOKOVNIKI - VKLOP	TRUE
TP1-AGREGATNI TOKOVNIKI - VKLOP	TRUE
ALARM: klima kapelica - požarni modul !	TRUE
ALARM: Prisotnost napetosti klima C05 - izpad!	TRUE
ALARM: klima C05 - napaka v delovanju!	TRUE
ALARM: klima C05 - požarni modul !	TRUE

ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL1 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL10 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL11 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL12 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL13 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL14 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL15 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL16 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL17 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - sesalna predav. zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - tlačna predav. zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL2 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa1 trakt C2-3 - predavalnica. zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa2 trakt C2-3 - predavalnica. zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa3 trakt C2-3 - predavalnica. zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL3 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL4 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL5 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL6 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL7 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C2-3 - PL8 zaprta.	TRUE
ALARM-POŽAR: Požarna loputa trakt C1 - PL9 zaprta.	TRUE
ALARM: Trakt C1 - stanje IT komponent v razdelilcu NAPAKA !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - stanje transformatorja in IT razvoda NAPAKA !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1 agregat izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1 IT agregat izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1 IT mreža izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1 mreža izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1 UPS izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1/2 agregat izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - razdelilec RLM-PC1/2 mreža izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - medicinski plin - kisik izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - medicinski plin - oksidul izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - medicinski plin - vakuum izpad !	TRUE
ALARM: Trakt C1 - medicinski plin - zrak izpad !	TRUE
Alarm Unit00 - Klimati COP in CIM - lopute - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
Alarm Unit01 - Klimat B04 - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
Alarm Unit02 - Klimat B05 - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
Alarm Unit03 - Klimat D12 - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
Alarm Unit04 - Klimat C08 - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
Alarm Unit05 - Klimat C11 - komunikacija RS422 je izpadla (preveriti delovanje klimatov)!	TRUE
STROJNICA D2 - UPS URGENTNI LABORATORIJ BYPASS AKTIVEN - ALARM!	TRUE
STROJNICA D2 - UPS URGENTNI LABORATORIJ PRAZNE BATERIJE- ALARM!	TRUE
STROJNICA D2 - UPS URGENTNI LABORATORIJ SPLOŠNI ALARM!	TRUE
STROJNICA D2 - UPS URGENTNI LABORATORIJ IZPAD OMREŽJA - ALARM!	TRUE
TLAK VAKUUM MREŽA POD MEJO	TRUE
KOTLOVNICA - KOTEL K3 - VAROVALNA VERIGA JE IZKLOPLJENA!	TRUE
KOTLOVNICA - KOTEL K1 - VAROVALNA VERIGA JE IZKLOPLJENA!	TRUE
KOTLOVNICA - KOTEL K2 - VAROVALNA VERIGA JE IZKLOPLJENA!	TRUE
KOTLOVNICA - RAZTEZNA POSODA - VAROVALNA VERIGA JE IZKLOPLJENA!	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - PRVI ALARM - VISOKA VODA V ZBIRNEM JAŠKU !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - DRUGI ALARM - VISOKA VODA V ZBIRNEM JAŠKU !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - VISOKA VODA V ČRPALIŠČU !	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - POGOJ ZA VKLOP DVEH ČRPALK IZPOLNJEN!	TRUE
ALARM: ČRPALIŠČE - VENTIL OBSTAL V VMESNEM POLOŽAJU !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - KOTEL-1, ZASILNI POGON !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - KOTEL-2, ZASILNI POGON !	TRUE
ALARM - KOTLOVNICA - PARNI KOTEL-3, ZASILNI POGON !	TRUE
TLAK ZRAK NA MREŽI POD MEJO	TRUE
LEKARNA SKLADIŠČE - VENTILATOR PREZRAČEVANJA VKLOPLJEN NA 2. STOPNJI !!!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RHC3 - DOVOD FAZA R-S-T - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RAZDELILEC R-K1-1 KOMPRESOR K1 NAPAKA V NAPAJANJU R-S-T!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - KOMPRESOR K1 - NAPAKA!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č1 - HLADNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č4 - HLADILNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V1 - HLADILNI STOLP 1 - ALARM!	TRUE
TP1: ZASILNA RAZSVETLJAVA - VKLOP !	TRUE
TP1: ZASILNA RAZSVETLJAVA - NAPAKA V DELOVANJU!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP1- IZKLOP AVTOMATIKE!	TRUE

ALARM TP1: Preklopno polje TP1 - Preklop na ročno upravljanje!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP1- Poseg v delovanje avtomatike!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2- IZKLOP AVTOMATIKE!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2 - Preklop na ročno upravljanje!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2- Poseg v delovanje avtomatike!	TRUE
OPOZORILO TP1: 110 VDC sistem Opozorilo v delovanju!	TRUE
ALARM TP1: 110 VDC sistem Nizka napetost baterij!	TRUE
ALARM TP1: 110 VDC Praznjenje baterij	TRUE
ALARM TP1: 110 VDC sistem napajanja Alarm!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP1- OPOZORILNI ALARM!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP1- IZKLOP NAPETOSTI!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP1- NAPAKA KRMILJENJA!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2- OPOZORILNI ALARM!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2- IZKLOP NAPETOSTI!	TRUE
ALARM TP1: Preklopno polje TP2- NAPAKA KRMILJENJA!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA - MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL4 - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL5 - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL6 - ALARM!	TRUE
KLIMAT FIZIOTERAPIJA - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT FIZIOTERAPIJA - PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA - ALARM!	TRUE
KLIMAT FIZIOTERAPIJA - VENTILATOR M1 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT FIZIOTERAPIJA - VENTILATOR M2 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT FIZIOTERAPIJA - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA - AGREGAT-IZPAD	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA - POŽARNI IZKLOP DPL - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA - POŽARNI IZKLOP DPKL - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA - POŽARNI IZKLOP DPV - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL1 - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL2 - ALARM!	TRUE
ODD. FIZIOTERAPIJA- POŽARNA LOPUTA PL3 - ALARM!	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- AGREGAT-IZPAD	TRUE
KLIMAT DERMA - VENTILATOR M1 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT DERMA - VENTILATOR M2 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT DERMA - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- KISIK-IZPAD	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- ZRAK-IZPAD	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- VAKUUM -IZPAD	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- POŽARNI IZKLOP - ALARM!	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- POŽARNA LOPUTA L1 - ALARM!	TRUE
ODD. DERMATOLOGIJA- POŽARNA LOPUTA L2 - ALARM!	TRUE
KLIMAT DERMA - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT DERMA - PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA - ALARM!	TRUE
LEKARNA - GER VII/4 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4 AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - GER VII/4.3.2 AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - POŽARNA LOPUTA L1 - IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - POŽARNA LOPUTA L2 - IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - POŽARNA LOPUTA L3 - IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - POŽARNA LOPUTA L4 - IZPAD	TRUE
UPRAVA-STROJNICA - POŽARNI IZKLOP DPP1 - IZPAD!	TRUE
UPRAVA - R-UPRAVA: SB2 MREŽNA NAPETOST IZPAD!	TRUE
UPRAVA - R-UPRAVA: SB2 AGREGAT NAPETOST IZPAD!	TRUE
LEKARNA - GER VII/4 ODVODNIK MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4 ODVODNIK AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.4 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.4 AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.3 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.3 AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.3.1 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
LEKARNA - GER VII/4.3.1 AGREGAT NAPETOST-IZPAD	TRUE
KLIMAT LEKARNA - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT LEKARNA - PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA - ALARM!	TRUE
KLIMAT LEKARNA - VENTILATOR M1 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT LEKARNA - VENTILATOR M2 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT LEKARNA - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT ASEPTIKA/CITOSTATIKA - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	FALSE
KLIMAT ASEPTIKA/CITOSTATIKA - PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA - ALARM!	FALSE

KLIMAT ASEPTIKA/CITOSTATIKA - VENTILATOR M1 IZPAD - ALARM!	FALSE
KLIMAT ASEPTIKA/CITOSTATIKA - VENTILATOR M2 IZPAD - ALARM!	FALSE
KLIMAT ASEPTIKA/CITOSTATIKA - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	FALSE
KLIMAT KUHINJA PODSTRESJE - NAPAKA FREKVENČNI PRETVORNI - ALARM!	TRUE
KLIMAT KUHINJA PODSTRESJE - IZPAD NAPAJANJA - ALARM!	TRUE
KLIMAT KUHINJA PODSTRESJE - TERMIČNA ZASČITA MOTORJA - ALARM!	TRUE
ALARM: DELOVANJE DEA1 !	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- IZKLOP AGREGATA !	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- IZKLOP NAPETOSTI!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Zaprta loputa sesalnega zraka!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Preklop na ročno upravljanje!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Minimalni nivo hladilne tekočine!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- NAPAKA KRMILJENJA!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- OPOZORILNI ALARM!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Zasc. stikalo min. pritiska olja!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- IZKLOP AVTOMATIKE!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Poseg v delovanje avtomatike!	TRUE
ALARM DEA1: Diesel Agregat 1- Pregret pogon !	TRUE
ALARM: DELOVANJE DEA2 !	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- IZKLOP AGREGATA !	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- IZKLOP NAPETOSTI!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Zaprta loputa sesalnega zraka!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Preklop na ročno upravljanje!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Minimalni nivo hladilne tekočine!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- NAPAKA KRMILJENJA!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- OPOZORILNI ALARM!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Zasc. stikalo min. pritiska olja!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- IZKLOP AVTOMATIKE!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Poseg v delovanje avtomatike!	TRUE
ALARM DEA2: Diesel Agregat 2- Pregret pogon !	TRUE
ALARM: DELOVANJE DEA3 !	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- IZKLOP AGREGATA !	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- IZKLOP NAPETOSTI!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Zaprta loputa sesalnega zraka!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Preklop na ročno upravljanje!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Minimalni nivo hladilne tekočine!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- NAPAKA KRMILJENJA!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- OPOZORILNI ALARM!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Zasc. stikalo min. pritiska olja!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- IZKLOP AVTOMATIKE!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Poseg v delovanje avtomatike!	FALSE
ALARM DEA3: Diesel Agregat 3- Pregret pogon !	FALSE
KLIMAT CT-RADIOLOGIJA - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CT-RADIOLOGIJA - PROTIZMRZOVALNA ZASČITA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CT-RADIOLOGIJA - VENTILATOR M1 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT CT-RADIOLOGIJA - VENTILATOR M2 IZPAD - ALARM!	TRUE
KLIMAT CT-RADIOLOGIJA - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - POŽARNI IZKLOP KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - PROTIZMRZOVALNA ZASČITA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - JERMEN M1 IZPAD!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - JERMEN M2 IZPAD!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - IZPAD NAPAJANJA KLIMATA - ALARM!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - BIMETAL ČRPALKA 1-GRETJE IZPAD!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - BIMETAL ČRPALKA 2-GRETJE REZERVA IZPAD!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - NAPAKA FREKVENČNIKA DOVODNI VENTILATOR - IZPAD!	TRUE
KLIMAT CIM-D01 - BIMETAL ODVODNI VENTILATOR - IZPAD!	TRUE
UROLOGIJA - MREZNO STIKALO GER V/8 JE IZKLOPLJENO	TRUE
UROLOGIJA - GER V/8 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - MEDIC. PLINI - KISIK - IZPAD.	TRUE
UROLOGIJA - MEDIC. PLINI - KOMPR.ZRAK - IZPAD.	TRUE
UROLOGIJA - MEDIC. PLINI - VAKUUM - IZPAD.	TRUE
UROLOGIJA - MEDIC. PLINI - N2O- IZPAD.	TRUE
UROLOGIJA - GER 11 MREŽNO STIKALO IZKLOPLJENO.	TRUE
UROLOGIJA - GER 11 MREŽNA NAPETOST-IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - GER V/8.1.IT-OP1 NAPAKA IT -IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - GER V/8.2.IT-OP2 NAPAKA IT -IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - GER V/8.1.IT-OP1 PRIORITETNI DOVOD -IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - GER V/8.2.IT-OP2 PRIORITETNI DOVOD -IZPAD	TRUE
UROLOGIJA - KLIMAT KN2 - OP2 - NAPAKA/IZPAD.	TRUE

UROLOGIJA - KLIMAT KN1 - OP1 - NAPAKA/IZPAD.	FALSE
UROLOGIJA - UPS - DELOVANJE NA BATERIJE.	TRUE
UROLOGIJA - UPS - DELOVANJE NA BYPASS.	TRUE
UROLOGIJA - UPS - BATERIJE IZPRAZNJENE.	TRUE
UROLOGIJA - UPS - IZPAD LOAD-PROTECT.	TRUE
KOTLOVNICA - IZPAD VAROVALKE 6F020 ZA KRMILJENJE TRANSPORTNIH CRPALK - FREKVENČNI PRETVORNIK!	TRUE
KOTLOVNICA - IZPAD 24VDC USMERNIKA ZA KRMILJENJE!	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Poliklinika B04 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Poliklinika B05 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Transfuzija C11 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Sterilizacija C08 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Laboratorij C12 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad napajanja R-S-T.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekvenčnik.	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekvenčnik	TRUE
Klimat Posteljni trakt D03 - alarm poz centrala ali poz.lopute!	TRUE
Alarm: KOTLOVNICA - Izpad komunikacija s KAMSTRUP merilnikom vroče vode. Lahko so težave pri regulaciji frekvenca - prestaviti na ročno in preveriti podatke!	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE

Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat PATOLOGIJA - požarni alarm.	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RAZDELILEC R-K2-2 KOMPRESOR K2 NAPAKA V NAPAJANJU R-S-T!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RHC - DOVOD FAZA R-S-T - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - RAZDELILEC R-K2-1 KOMPRESOR K2 NAPAKA V NAPAJANJU R-S-T!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - KOMPRESOR K2 - NAPAKA!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č2 - HLADNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - Č5 - HLADILNA VODA - ALARM!	TRUE
KOMPRESORSKA POSTAJA - V2 - HLADILNI STOLP 2 - ALARM!	TRUE
Pozarna centrala B - avla - glavni vpis: NAPAKA CENTRALE!	FALSE
Pozarna centrala B - avla - glavni vpis: POZARNI ALARM!	FALSE
Pozarna centrala A - transfuzija: NAPAKA CENTRALE!	FALSE
Pozarna centrala A - Transfuzija: POZARNI ALARM!	FALSE
Pozarna centrala D ali E - COB in CIM ali CKP: NAPAKA CENTRALE!	FALSE
Pozarna centrala D ali E - COB in CIM ali CKP: POZARNI ALARM!	FALSE
Pozarna centrala F - KOTLOVNICA: NAPAKA CENTRALE!	FALSE
Pozarna centrala F - KOTLOVNICA: POZARNI ALARM!	FALSE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - požarni alarm.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - protizmrzovalna zaščita.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - Izpad ventilatorjev	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - Okvara crpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - Okvara toplotne crpalke	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - Skupna napaka na klimatu (lahko drugi vzroki).	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA - Zamazani filtri.	TRUE
KLET C03 - DEMI: napaka (skupna) = napaka v delovanju	FALSE
KLET C03 - DEMI: µS4 visoki = previsoka izhodna kvaliteta vode za laboratorij	FALSE
KLET C03 - DEMI: napaka mA (skupna) = napaka enega od senzorjev 4-20 mA	FALSE
KLET C03 - DEMI: napaka črpalke = bimetalna zaščita ene od črpalk izključena ali izpad frekvenčnika	FALSE
KLET C03 - DEMI: nizek pretok DEI = prenizek pretok za delovanje naprave DEI	FALSE
KLET C03 - DEMI: nizek nivo R1 = nivo demineralizirane vode v rezervoarju R1 je nižji od delovnega nivoja	FALSE
Septika - izpad napetosti RLM-PA/2 AGREGAT.	TRUE
Septika - izpad IT mreže OP1.	TRUE
Septika - izpad IT mreže OP2.	TRUE
Septika - izpad IT mreže RECOVERY.	TRUE
Septika OP1 medicinski plin O2 izpad.	TRUE
Septika OP1 medicinski plin AIR5 izpad.	TRUE
Septika OP1 medicinski plin AIR8 izpad.	TRUE
Septika OP1 medicinski plin N2O izpad.	TRUE
Septika OP1 medicinski plin VAKUUM izpad.	TRUE
Septika OP2 medicinski plin O2 izpad.	TRUE
Septika OP2 medicinski plin AIR5 izpad.	TRUE
Septika OP2 medicinski plin AIR8 izpad.	TRUE
Septika OP2 medicinski plin N2O izpad.	TRUE
Septika OP2 medicinski plin VAKUUM izpad.	TRUE
Septika RECOVERY medicinski plin O2 izpad.	TRUE
Septika RECOVERY medicinski plin AIR5 izpad.	TRUE
Septika RECOVERY medicinski plin AIR8 izpad.	TRUE
Septika RECOVERY medicinski plin N2O izpad.	TRUE
Septika RECOVERY medicinski plin VAKUUM izpad.	TRUE
Septika - dovod mreža OS1 NAPAKA.	TRUE
Septika - izpad napetosti RLM-PA/2 MREŽA.	TRUE
Septika OP1 generalna napaka PA1-1-IT	TRUE
Septika OP2 generalna napaka PA1-2-IT	TRUE
Septika RECOVERY generalna napaka PA1-3-IT	TRUE
Septika - izpad napetosti RLM-PA/2 UPS.	TRUE
Septika - 1Q1 napajanje UPS stikalo NAPAKA.	TRUE
Septika OP1 izpad napetosti RLM-PA/2 IT-1.	TRUE
Septika OP2 izpad napetosti RLM-PA/2 IT-2.	TRUE
Septika RECOVERY izpad napetosti RLM-PA/2 IT-3.	TRUE
Septika - dovod agregatni iz TP1 NAPAKA.	TRUE
Septika - dovod agregatni iz TP2 NAPAKA.	TRUE
Septika - dovod UPS primar OS1 NAPAKA.	TRUE
Septika - dovod UPS sekundar OS2 NAPAKA.	TRUE
Septika - 2Q1 bypass UPS NAPAKA.	TRUE
Septika UPS slaba baterija	TRUE
Septika UPS deluje na baterijo	TRUE
Septika UPS baterija nizka napetost	TRUE
Septika UPS baterija se prazni	TRUE

Septika UPS baterija previsoka temperatura	TRUE
Septika UPS dovod energije slab	TRUE
Septika UPS odvod energije slab	TRUE
Septika UPS odvod preobremenjen	TRUE
Septika UPS Bypass vključen	TRUE
Septika UPS Bypass slab	TRUE
Septika UPS izklopljen odvod na zahtevo	TRUE
Septika UPS izklopljen na zahtevo	TRUE
Septika UPS polnilnik baterije izpad	TRUE
Septika UPS izklopljen odvod	TRUE
Septika UPS sistem izklopljen	TRUE
Septika UPS napaka ventilatorja	TRUE
Septika UPS pregorela varovalka	TRUE
Septika UPS generalna napaka	TRUE
Septika UPS napaka pri diagnostičnem testu	TRUE
Septika UPS komunikacija izpad	TRUE
Septika UPS čaka na moč	TRUE
Septika UPS predviden izklop	TRUE
Septika UPS nujni izklop	TRUE
Septika UPS testiranje v teku	TRUE
Klimat SN1 - požarni alarm.	TRUE
Klimat SN1 - Protizmrzovalna zaščita grelnika	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona1 - dovod.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona2 - dovod.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona1 - prostor.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona2 - prostor.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona3 - dovod.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja Cona3 - prostor.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Klimat SN1 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Klimat SN1 - Izpad napajanja	TRUE
Klimat SN1 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Klimat SN1 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na črpalki glikolnega izmenjev	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na obtočnem ventilatorju OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil ogrevanje OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil hlajenje OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil vlaženje OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka pretok zraka OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil ogrevanje OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil hlajenje OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na obtočnem ventilatorju OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na dP senzorju dovod	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na dP senzorju odvod	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na dP senzorju OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka na dP senzorju OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka senzorja vlage OP1	TRUE
Klimat Septika OP - napaka senzorja vlage OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil predgrevanje klimat	TRUE
Klimat Septika OP - napaka ventil vlaženje OP2	TRUE
Klimat Septika OP - napaka pretok zraka OP2	TRUE
Klimat Septika SN2 - požarni alarm.	TRUE
Klimat Septika SN2 - Protizmrzovalna zaščita grelnika	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad Odvodni ventilator-frekvenčnik	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad Dovodni ventilator-frekvenčnik	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad napajanja	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad senzorja B2 - Temp. dov.kanal.	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad ventilatorja v sanitarijih.	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad senzorja B1 - Temp. odv.kanal.	TRUE
Klimat Septika SN2 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odv.kanal.	TRUE
Klet C3 - Izpad črpalke Vroče vode za klimata Septika!	TRUE
Klet C3 - Izpad črpalke Hladne vode za klimata Septika!	TRUE
Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute3	TRUE

Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute6	TRUE
Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute7	TRUE
Klimat Septika N2 - Izpad Požarne lopute8	TRUE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/1 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12B/2 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/2 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/3 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/4 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/5 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/6 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/7 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12A/8 napaka	FALSE
TP1 Agregatno polje - stikalo 12B/1 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/1 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/2 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/3 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/4 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/5 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/6 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/7 napaka	FALSE
TP2 Agregatno polje - stikalo 18A/8 napaka	FALSE
ABSORBER - SKUPNA NAPAKA!	TRUE
Kompresor K1 - OPOZORILO - DELOVANJE KOMPRESORJA OMEJENO!	TRUE
Kompresor K2 - OPOZORILO - DELOVANJE KOMPRESORJA OMEJENO!	TRUE
Kompresor K4 - OPOZORILO - DELOVANJE KOMPRESORJA OMEJENO!	TRUE
Kompresor K1 - ALARM - IZKLOP KOMPRESORJA ZARADI NAPAKE V DELOVANJU!	TRUE
Kompresor K2 - ALARM - IZKLOP KOMPRESORJA ZARADI NAPAKE V DELOVANJU!	TRUE
Kompresor K4 - ALARM - IZKLOP KOMPRESORJA ZARADI NAPAKE V DELOVANJU!	TRUE
Pralnica crpalisce: krmiljenje izklopljeno ali izpad varovalke krmiljenja!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad crpalke ogrevanja na grelcuY1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad crpalke ogrevanja na grelcuY1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP OP strop	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad ventilator-1 OP modul1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad ventilator-2 OP modul1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad ventilator-3 OP modul2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad ventilator-4 OP modul2	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad Požarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad Požarne lopute4	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzorja B2-temp.sk.dovod.kanal	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP necisto / okolica	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP Priprava pac./okolica	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP Filter / okolica	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP Kirurska umiv / okol	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzorja temperature v OP	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor vlage dovod v OP	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor tlaka dovodni kanal	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor tlaka odvodni kanal	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP Shramba cisto/okolica	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad senzor dP OP / Priprava pac.	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kan	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kan	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca OP - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kan	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad odvodni ventilator M1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad dovodni ventilator M2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izklopljeno napajanje OP modul1!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izklopljeno napajanje OP modul2!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - izpad napajanja klimata.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - protizmrzovalna zascita	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - tlak med OP in pripravo pacienta!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca OP - požarni alarm!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad crpalke ogrevanja na gre	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute10	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute11	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute12	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute13	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute14	TRUE

Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute15	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute16 ali 17	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute17	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute18	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute19	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute20	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute21	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute22	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute23	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute4	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute5	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute6	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute7	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute8	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad Požarne lopute9	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzorja B2-temp.sk.dovo	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzorja tlaka M1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzor tlaka M2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzor tlaka M4	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzor tlaka M5	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad senzor tlak predprostor	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad adiabatike!	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovo	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad senzorja B1 - Temp. odvo	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Pritličje - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvo	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad odvodni ventilator M1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad dovodni ventilator M2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - izpad napajanja klimata.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - protizmrzovalna zascita	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Pritličje - požarni alarm!	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad crpalke ogrevanja na gre	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute10	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute11	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute12	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute13	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute14	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute15	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute16 ali 17	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute4	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute5	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute6	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute7	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute8	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad Požarne lopute9	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad senzorja B2-temp.sk.dovo	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad senzor odvod lijak	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad senzor tlak dovod kanal	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad senzor tlak odvod kanal	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad senzorja B1 - Temp. odvo	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Klet - Izpad senzor tlak dovod lijak	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad odvodni ventilator M1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad dovodni ventilator M2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - izpad napajanja klimata.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - protizmrzovalna zascita	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Klet - požarni alarm!	TRUE
Alarm: Urgenca Naprava za vzdrževanje tlaka!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RN_1M!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RN_1A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RN_1U!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RN_1C!	TRUE
Alarm: Urgenca Zračni glikolni hladilnik!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RN_2C!	TRUE
Alarm: Urgenca Hladilni agregat!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP-1C!	TRUE

Alarm: Urgenca Nizek pritisk Oksidul OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Kisik OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Kisik OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Vaccum OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Zrak 5bar OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Zrak 5bar OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Zrak 8bar OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Zrak 8bar OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Oksidul OP dvorana!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Zrak 5bar opazovanje!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Zrak 5bar opazovanje!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Kisik reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Kisik reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Vacuum reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Kisik opazovanje!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Kisik opazovanje!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Zrak 8bar opazovanje!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Zrak 5bar reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Zrak 5bar reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Visok pritisk Oksidul reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca Nizek pritisk Oksidul reanimacija!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_2C!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RK_1A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RK_1U!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_2A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_2U!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_3A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_4A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_GM!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_GA!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_1M!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_1A!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RP_1U!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje razdelilec RK_1M!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 1T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 2T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 11T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 12T!	TRUE
Alarm: Urgenca Poplavno črpališče!	TRUE
Alarm: Urgenca Fekalno črpališče!	TRUE
Alarm: Urgenca Fekalno črpališče - poplava!	TRUE
Alarm: Urgenca napaka izpust vode KEMPER klet!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 3T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 4T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 5T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 6T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 7T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 8T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 9T!	TRUE
Alarm: Urgenca izpad napajanje IT sistem 10T!	TRUE
Alarm: Urgenca Reducirna postaja izpad Kisik!	TRUE
Alarm: Urgenca Reducirna postaja izpad AIR5 (zrak 5bar)!	TRUE
Alarm: Urgenca Reducirna postaja izpad AIR8 (zrak 8bar)!	TRUE
Alarm: Urgenca napaka termodezinfekcija Danfoss Klet!	FALSE
Alarm: Urgenca napaka termodezinfekcija Danfoss RP 1C zg.!	FALSE
Alarm: Urgenca napaka termodezinfekcija Danfoss RP 1C sp.!	FALSE
Alarm: Urgenca UPS Masters - mali UPS!	TRUE
Alarm: Urgenca UPS Masters - potrebno prev. vzdrževanje!	TRUE
Alarm: Urgenca UPS Delphys - potrebno prev. vzdrževanje!	TRUE
Alarm: Urgenca UPS Delphys - veliki UPS!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M4A izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M4B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M5A izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M5B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M6A izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M6B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M7A izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M7B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: črpalka M8A izpad!	TRUE

ALARM HLP9 Urgenca: Črpalka M8B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Črpalka M9A izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Črpalka M9B izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor P81 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T71 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T72 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T73 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T74 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T75 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T76 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T77 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T78 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T82 izpad!	TRUE
ALARM HLP9 Urgenca: Senzor T83 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Ventil EV0 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Ventil EV1 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: NAPAKA NA GLIKOLNEM HLADILNIKU!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: NAPAKA NA HLADILNEM AGREGATU!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M10 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M11 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M12 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M1A izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M2A izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M2B izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M3A izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M3B izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M9A izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Črpalka M9B izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: KOMUNIKACIJA S KALORIMETRI izpad - MBUS!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: MEHČALNA NAPRAVA izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: NAPRAVA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor P15 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: STV - tlak pod mejo!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor P24 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Ogrevalni sistem - tlak pod mejo!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: STV NIZKA TEMPERATURA cirkulacije < 45°C	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T11 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T12 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T13 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T14 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T16 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T17 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T18 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T21 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T22 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T23 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T25 izpad!	TRUE
POZOR TPP9 Urgenca: STV-Temp. povratka cirkulacije pod 45°C!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T26 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T27 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Senzor T28 izpad!	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: Ogrevalni sistem termostat TPP9_TZAH_OGR	TRUE
ALARM TPP9 Urgenca: STV termostat TPP9_TZAH_STV!	TRUE
ALARM - Urgenca poplavni jasek NAPAKA v delovanju!	TRUE
ALARM - Urgenca poplavni jasek ni v pripravljenosti!	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad napajanja R-S-T	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad crpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Pozarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Pozarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Pozarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Pozarne lopute4	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodn	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodn	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodn	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodn	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja Cona1 - dovod.	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad senzorja Cona1 - prostor.	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Odvodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Izpad Dovodni ventilator.	TRUE

Alarm: Klimat Endoskopija B06 - Protizmrzovalna zascita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat Endoskopija B06 - pozarna centrala ali lopute.	TRUE
Alarm URGENCA: IZPAD KOMUNIKACIJE UPS VELIKI - DELPHYS!	TRUE
Alarm URGENCA: IZPAD KOMUNIKACIJE UPS MALI - MASTERYS!	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Pralnica Linija P15:201	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Dializa - trafo postaja TP2:110	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Kotlovnica:109	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Trafo postaja TP1:108	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Kompresorska postaja-klet:107	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Uprava-oddelek:99	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Urologija-oddelek:98	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat COB-CIM-D01:64	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Rentgen CT-MR:63	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Dermatologija:62	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Fizioterapija:61	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Lekarna-lab(uprava):60	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Poliklinika B05:66	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Poliklinika B04:65	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Transfuzija C11:67	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Sterilizacija C08+C12:68	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Interna int. D03:69	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Patologija PAT:70	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Septika OP-N1:71	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Septika ostalo-N2:72	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP1 T-objekt:41	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP2 Poliklinika:42	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP3 Kirurgija:43	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP4 Pralnica:44	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP5 Očesna:45	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP6 Infekcija:46	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP7 Ginekologija:47	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP8 Poliklin-klimat:48	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: SPTE Kogeneracija:106	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimati D04-D05-D06 vlaženje in ogrevanje con:105	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: TPP9 in HLP9 (RN-1C) Urgenca: 49	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Urgenca RP-1C (razsvetljava in prostori prezračevanje): 97	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Urgenca klet: 73	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Urgenca pritličje: 74	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Urgenca OP dvorana: 75	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Endoskopija B06: 76	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica: 77	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad črpalke ogrevanja.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - OP strop več luput ni odprlo	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - OP strop več luput ni zaprlo	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad senzorja B2-temperatura dovodni kanal	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad senzorja tlaka M1	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad senzor tlaka M2	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad senzor tlak OP-hodnik	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad črpalke glikolni rekuperator	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica - Izpad senzorja B2 - Vlaga	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica - Izpad senzorja B1 - Temperatura dovod	TRUE
Alarm: Klimat Urgenca Kirurška šivalnica - Izpad senzorja B1 - Vlaga	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad odvodni ventilator M2.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad dovodni ventilator M1.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - izpad napajanja klimatske naprave.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - protizmrzovalna zascita.	TRUE
Alarm: klimat Urgenca Kirurška šivalnica - požarni alarm!	TRUE
Alarm: Urgenca Dvigalo v alarmu!	TRUE
Pozor: Urgenca Dvigalo je blokirano zaradi poplave v kleti (bodisi črpališče ali fekalno črpališče)!	TRUE
Aseptika: Nadtlak prenizek več kot 10 minut .. pod 0.2Pa.	FALSE
Aseptika: Nadtlak previsok več kot 10 minut .. nad 10 Pa.	FALSE
Citostatika: Podtlak previsok več kot 10 minut .. nad -5 Pa.	FALSE
Citostatika: Podtlak prenizek več kot 10 minut .. pod -20 Pa.	FALSE
Diabetoloski oddelek: izpad mrezne napetosti!	TRUE
Diabetoloski oddelek: izpad agregatske napetosti!	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad napajanja R-S-T	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad crpalke ogrevanja	TRUE

Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Pozarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Pozarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Pozarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Pozarne lopute4	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodn	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodn	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodn	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodn	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja Cona1 - dovod.	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad senzorja Cona1 - prostor.	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Odvodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Izpad Dovodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - Protizmrzovalna zascita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat Diabetologija B07 - pozarna centrala ali lopute.	TRUE
Alarm: Urgenca pritlicje - prisilno prezracevanje - pozarna centrala!	TRUE
Napaka: Urgenca pritlicje - prisilno prezracevanje - izpad pozarne lopute 1!	TRUE
Napaka: Urgenca pritlicje - prisilno prezracevanje - izpad pozarne lopute 2!	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (kardio) - izpad napajanja GER VI/11 - mreža.	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (kardio) - izpad napajanja GER VI/11 - agregat.	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (kardio) - izpad kisik (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (kardio) - izpad zrak5 (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (pulmo) - izpad kisik (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (pulmo) - izpad zrak5 (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (pulmo) - izpad napajanja GER VI/8 - mreža.	TRUE
Alarm: Koronarni oddelek (pulmo) - izpad napajanja GER VI/8 - agregat.	TRUE
Alarm: Pediatrija sistemski prostor - izpad napetosti GER IX-3 UPS (1.nadstropje).	TRUE
Alarm: Pediatrija sistemski prostor - generalni alarm UPS1 (1.nadstropje).	TRUE
Alarm: Pediatrija sistemski prostor - nizka napetost baterije UPS1 (1.nadstropje).	TRUE
Alarm: Pediatrija sistemski prostor - generalni alarm UPS2 (1.nadstropje).	TRUE
Alarm: Pediatrija sistemski prostor - nizka napetost baterije UPS2 (1.nadstropje).	TRUE
Alarm: Pediatrija (2.nadstropje) - izpad napajanja GER VII/4.2 - mreza.	TRUE
Alarm: Pediatrija (2.nadstropje) - izpad napajanja GER VII/4.2 - agregat.	TRUE
Alarm: Pediatrija (2.nadstropje) - izpad kisik (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Pediatrija (2.nadstropje) - izpad zrak5 (nizek tlak).	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izpad crpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izpad Odvodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Izpad Dovodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - Protizmrzovalna zascita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat UROLOGIJA-STARI - pozarna centrala.	TRUE
ALARM: Strojnica COB-CIM izpad vakum crpalke 1!	TRUE
ALARM: Strojnica COB-CIM izpad vakum crpalke 2!	TRUE
ALARM: Strojnica COB-CIM izpad vakum crpalke 3!	TRUE
Alarm: AER_ODDELEK - izpad napajanja GER V/5 - mreza.	TRUE
Alarm: AER ODDELEK - izpad napajanja GER V/5 - agregat.	TRUE
Alarm: AER_ODDELEK - izpad kisik (nizek tlak).	TRUE
Alarm: AER_ODDELEK - izpad zrak5 (nizek tlak).	TRUE
Alarm: VOKA povezava Webservice z SQL in NodeRed ne deluje 3 minute! Preveri na AVR racunalniku delovanje.	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Diabetologija B07: 76	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: PLC12-RCNS 5C-neuro preko CLK(12) iz Dialize: 110	FALSE
Izpad komunikacije s PLC: PLC2-ortopedija preko CLK(8) iz Klimat DERMA: 62	FALSE
Izpad komunikacije s PLC: Pralnica Linija P18: 203	TRUE
Izpad ene ali obeh crpalk za podtalnico v T-objektu - TPP1!	TRUE
Izpad ene ali obeh crpalk za podtalnico v kleti D - TPP8!	TRUE
Klimat Urologija (stari) - alarm na kompresorju hladilca!	TRUE
Alarm: Razdelilec RLM_P.D/5 izpad agregatskega napajanja! (prostor novi MR 2018)	TRUE
Alarm: prostor novi MR 2018 - napaka hladilni agregat za MR na strehi.	TRUE
Alarm: prostor novi MR 2018 - napaka na UPSu 10kVA!	TRUE
Alarm: Razdelilec RLM_P.D/5 izpad mreznega napajanja! (prostor novi MR 2018)	TRUE
Alarm: Skupna napaka na MR aparatu (novi MR 2018).	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad črpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE

Alarm: Klimat D14 - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat D14 - požarni alarm.	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad Pozarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad Pozarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad Pozarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat D14 - Izpad Pozarne lopute4	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat D14 - novi MR: IP=79!	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf (GER VI/klimat A) - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad TOPLOTNE ČRPALKE	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad PARNEGA GENERATORJA.	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - Protizmrzovalna zaščita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat Angiograf - požarna centrala ali lopute.	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini AIR5 tlak visok!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini AIR5 tlak nizek!	TRUE
Alarm: Klimat Angio-Koronarograf - izpad krmilne napetosti 24V!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini Oksidul tlak visok!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini Oksidul tlak nizek!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini kisik tlak visok!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini kisik tlak nizek!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini Generalna napaka!	TRUE
Alarm: Angio-Koronarograf Medicinski plini Vacuum tlak visok!	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat ANGIOGRAF-KORONAROGRAF: IP=80!	TRUE
Alarm: Izpad IT sistema Stari Koronarograf!	TRUE
Alarm: Izpad Agregatsko napajanje (GER IV/Koronarograf) Stari Koronarograf!	TRUE
Alarm: Izpad Agregatsko napajanje (GER XI/Koronarograf) Stari Koronarograf!	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf (GER VI/klimat K) - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad TOPLOTNE ČRPALKE	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad Požarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad Požarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad PARNEGA GENERATORJA.	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad Odvodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Izpad Dovodni ventilator - jermen ali frekve	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - Protizmrzovalna zaščita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat Koronarograf - požarna centrala ali lopute.	TRUE
Alarm: Klimat Angio-Koronarograf - izpad krmilne napetosti 24V!	TRUE
Alarm: IZLIV VODE - Urgenca strojnica v 1. nadstopju (preveriti - trije senzorji izliva vode)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q1 - DOVOD IZ TR1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q2 - R-K2-2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q3 - R-K2-1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q4 - R-R-PR!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q5 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q6 - D13 (KLET D)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q7 - R-RHC1 !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q1 - R-RTG-PD/2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q2 - R-K1-1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q3 - R-KOMPRESOR!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q4 - RLM-PA/2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q5 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q6 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q1 - VEZNO ST.!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 4Q1 - DOVOD IZ TR2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q1 - R-K4-1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q3 - RLM KLET!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q4 - RLM-IB/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q5 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q6 - Rezerva!	TRUE

ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q7 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q8 - RLM-P.D/4 !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q9 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q10 - RLM P.D/3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q11 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q1 - VEZNO ST.!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q2 - RLM IIA/1, IIIA/1, !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q3 - RLM KA/1, !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q4 - RLM P.C/2 !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q5 - RLM IIB, IIIB,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q1 - DOVOD TR3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q3 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q4 - RLM ID COB!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q5 - RLM PB/1 M7!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q6 - RHC2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q7 - R-PR-D00/KL!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q1 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q3 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q4 - RLM P.C1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q5 - RLM P.C3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q6 - RLM KC/2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q7 - RLM KC/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q8 - RLM II.C,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q9 - RHC3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q10 - RLM TALNO!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q11 - R-PR B00!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q12 - RLM PD/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q13 - R-A1PA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q14 - RLM IC/1, IC/2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q15 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q16 - R-PR-COO!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 9Q1 - Mrezo stikalo!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q2 - RLM-PE1/IV!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q3 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q4 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q5 - R-D00/2N!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q6 - RLM-III.C-IT,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q7 - RLM IV.-OP BLOK!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q8 - RLM-P.D/3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q9 - RLM-P.D/3.1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q10 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q1 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q3 - RLM-PE1/II!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q4 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q5 - KLET C3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q6 - RLM-IV.C-IT,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q7 - R-PR-B00!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q8 - R-CN-B!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q9 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q10 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q11 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q1 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q2 - R-DVIGALO 1,2,3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q3 - RLM PC.1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q4 - RLM PC.1-IT!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q5 - R-TPP!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q6 - R-TPP!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q7 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q1 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q3 - RLM-PE1/V!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q4 - R-PR-C00!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q5 - R DVIGALA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q6 - RLM-III.C-IT!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q7 - RLM-IV.C-IT!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q8 - RLM-PA/2!	TRUE

ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q9 - RLM-PE1/III!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q10 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q11 - R-LM-A!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q1 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q2 - R Crpalisce!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q3 - R-PP PARNA !	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q4 - R-PP PARNA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q5 - RLM IB(IA)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q6 - RLM IB(IA)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q7 - RLM-IB (II.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q8 - RLM-IB (II.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q9 - RLM-ID (II.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q10 - RLM-ID (II.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q11 - RLM-ID(III.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q12 - RLM-ID(III.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q13 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q14 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q15 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q16 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q1 - R-UPS-V.C!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q2 - R-UPS-V.C!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q3 - R POTOPNA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q4 - RLM II,III,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q5 - RLM KL.PR.I.!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q6 - RLM II,III,IV!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q7 - RLM PB/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q8 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q9 - RLM-IB/3(III.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q10 - RLM-IB/3(III.A)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q11 - RLM-ID (IA)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q12 - RLM-ID (IA)!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q1 - RLM-I.C/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q2 - RLM-I.C/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q3 - RLM-P.C2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q4 - RLM-P.C2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q5 - R-PR-D00/K!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q6 - R VRATAR-!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q7 - RLM KC1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q8 - RLM K.C2!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q9 - R PREDAVAL-!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q10 - RLM PD/1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q11 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q12 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q13 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q14 - RLM-II.C, III.C,!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q15 - RLM-P.C3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q16 - RLM-P.C3!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q1 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q2 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q3 - RLM KD.1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q4 - R cRPALiscE!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q5 - RLM!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q6 - RLM IV.B!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q7 - R STROJ.!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q8 - R cRPALiscE!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q9 - R cRPALiscE!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q10 - R cRPALiscE-1!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q11 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q12 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 1Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 3Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 4Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 6Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 7Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Stikalo 9Q1 - odklopnik ni povezan v ohisju!	TRUE
ALARM TP2: Prenapteostna zascita 9F0 agregat.napajanje!	TRUE
ALARM TP2: Kompenzacija1 je izkljucena!	TRUE
ALARM TP2: Kompenzacija2 je izkljucena!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR1 (2ATr1): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE

ALARM TP2: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - temperatura TR1 kriticna!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - prenapetost, TR1 se deluje!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - TRIP - izkljucitev TR1!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR2 (4ATr2): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - temperatura TR2 kriticna!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - prenapetost, TR2 se deluje!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - TRIP - izkljucitev TR2!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR3 (7ATr3): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - temperatura TR3 kriticna!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - prenapetost, TR3 se deluje!	TRUE
ALARM TP2: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - TRIP - izkljucitev TR3!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na GA11 Kompresor-1!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na GA11 Kompresor-2!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na GA11 Kompresor-3!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na GA11 Kompresor-4!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na G65+ Susilec zraka-1!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na G65+ Susilec zraka-2!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: opozorilo, izpad ali napaka na ES-MEDICAL krmilnem sistemu!	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na GA11 kompresorju-1.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na GA11 kompresorju-2.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na GA11 kompresorju-3.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na GA11 kompresorju-4.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na G65+ susilec zraka-1.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na G65+ susilec zraka-2.	TRUE
Opozorilo za blizajoci servis - Kompresorska postaja COB: Potreben bo servis na ES-MEDICAL krmiljenju.	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: Analizator mreze v R-KOMPRESORJI ima napako.	TRUE
ALARM Postaja medicinskih plinov: Analizator mreze v R-MP ima napako.	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB: Izpad napajanja (RST) v razdelilcu R-KOMPRESORJI.	TRUE
ALARM Postaja medicinskih plinov: Izpad napajanja (RST) v razdelilcu R-MP!	TRUE
ALARM Postaja medicinskih plinov: Izpad napajanja (RST) v razdelilcu GER-XV!	TRUE
ALARM-1 Racunalniska serverska soba - Povehana temperatura (23 stopinj). KLICI DEZURNEGA RACUNALNICARJA!	TRUE
ALARM-2 Racunalniska serverska soba - Kriticno povehana temperatura (26 stopinj). KLICI DEZURNEGA RACUNALNICARJA!	TRUE
ALARM-1 Racunalniska soba kolokacija - Povehana temperatura (23 stopinj). KLICI DEZURNEGA RACUNALNICARJA!	TRUE
ALARM-2 Racunalniska soba kolokacija. Kriticno povehana temperatura (26 stopinj). KLICI DEZURNEGA RACUNALNICARJA!.	TRUE
ALARM: Postaja medicinskih plinov - izpad 24VDC napajanja R-MP!	TRUE
ALARM Kompresorska postaja COB - IZPAD KOMUNIKACIJE na kompresorjih - modbus RTU ?!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: N2O skupni alarm!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 8.5Bar skupni alarm!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 9Bar skupni alarm!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 10Bar skupni alarm!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: IZPAD KOMUNIKACIJE MODBUS RTU ali meritev rezervoarja kisika na AD pretvorniku!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik Rezervoar1 - zaloga plina minimalna!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik Rezervoar2 - zaloga plina minimalna!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Oksidul menjati levo stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Oksidul menjati desno stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Oksidul menjati rezervo!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Oksidul velika poraba!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 8,5Bar menjati levo stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 8,5Bar menjati desno stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 8,5Bar velika poraba!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 9Bar menjati levo stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 9Bar menjati desno stran!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 9Bar velika poraba!	TRUE
ALARM Postaja Medic.Plinov: Kisik 10Bar velika poraba!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q1 - DOVOD IZ TR1 transforma	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q4 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q7 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q3 - GER XI Urologija OP!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q5 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q6 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q7 - RLM-PB\1 Endoskopija,!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q8 - GER IX. !	TRUE

ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q9 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q10 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q1 - REZERVA!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q3 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q7 - INFEKCIJA I. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q8 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q9 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q10 - KUHINJA I. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q11 - KUHINJA II. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q12 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q13 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 4Q1 - DOVOD IZ TR2 transform	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q2 - GER X RTG!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q4 - OKULISTIKA ambulante!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q7 - KUHINJA R-slašičarna!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q8 - GINEK oddelek II.!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q9 - GER VII. Pediat., Lekar	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q10 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q11 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q12 - GER X. RTG!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q1 - VEZNO ST. TR1,2-TR3!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q2 - RLM P.D/V nova magnetna	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q3 - PRALNICA II. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q4 - PRALNICA I. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q1 - VEZNO ST. MREŽA-DEA!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q9 - !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 9Q1 - DOVOD IZ TR3 transform	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q7 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q8 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q9 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q10 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q11 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q12 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q13 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q7 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q8 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q1 - Dovod DEA!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q2 - GER IV. stari OP!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q3 - GER IV. stari OP!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q4 - GER IV. stari OP!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q5 - REZERVA !	TRUE

ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q1 - Tovorna dvigala!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q2 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q3 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q4 - GER V. Urologija!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q5 - GER II. Infekcija!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q6 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q7 - Rezerva!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q8 - KOTLOV. 1 SPTE!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q9 - KOTLOV. 1 SPTE!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q10 - KOTLOV. 2 SPTE!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 14Q11 - KOTLOV. 2 SPTE!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q1 - Dvigalo Pediatrija!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q2 - Dvigalo Pediatrija!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q3 - RLM-PB/1 Endoskopija!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q5 - RLMA-PA/2 Septika!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q7 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q8 - GER XV !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q9 - RLM PD/3.1 Diagnostika	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q10 - KUHINJA III. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q11 - RLM -PD/3 NOVI CT!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q12 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q13 - HEMO- Dializa III!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q14 - HEMO- Dializa III!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q15 - GER I. Delavnice!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 15Q16 - GER I. Delavnice!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q1 - GER IX. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q2 - GER VI. Pediat., Lekar	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q3 - GER X. RTG!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q4 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q6 - POSTAJA MEDICINSKIH!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q7 - R-LM-A !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q8 - R-LM-M !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q9 - GER VI. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q10 - GINEK. I. !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q11 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q12 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q13 - RLM P.D/5 nova mag.!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q14 - GER X. novi!	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q15 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 16Q16 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q1 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q2 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q3 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q4 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q5 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q6 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q7 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q8 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q9 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 17Q10 - REZERVA !	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 1Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 4Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 6Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 7Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 9Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 12Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Prenapteostna zaščita 12F0 agregat.napajanje!	TRUE
ALARM TP1: Kompenzacija1 je izključena!	TRUE
ALARM TP1: Kompenzacija2 je izključena!	TRUE
ALARM TP1: Stikalo 13Q5 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR1 (2ATr1): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - temperatura TR1 kritična!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - prenapetost, TR1 se deluje!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR1 (2ATr1) - TRIP - izključitev TR1!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR2 (4ATr2): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - temperatura TR2 kritična!	TRUE

ALARM TP1: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - prenapetost, TR2 se deluje!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR2 (4ATr2) - TRIP - izkljucitev TR2!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR3 (7ATr3): Fault (z relejem je nekaj narobe, je potrebno preveriti).	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - temperatura TR3 kriticna!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - prenapetost, TR3 se deluje!	TRUE
ALARM TP1: Zascitni rele za TR3 (7ATr3) - TRIP - izkljucitev TR3!	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 1Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q8 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q9 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q10 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q11 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 2Q12 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 3Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 4Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q1 - RLM PE1/UCC MREZA !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q8 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q9 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q10 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 5Q11 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 6Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 7Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 8Q8 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 9Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q1 - RLM PE1/V UCC RTG !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q2 - rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q3 - RLM PE1/II UCC UPS !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q4 - RLM PE1/III UCC IT !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q5 - RLM PE1/IV UCC IT !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 10Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q2 - Rezerva !	TRUE

ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 11Q7 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 12Q3 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q1 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q2 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q3 - R-LM-A !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q4 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q5 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Izpad stikala (SD ali SDE trip) 13Q6 - Rezerva !	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 1Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 3Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 4Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 6Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 7Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 9Q1 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
ALARM TP3: Prenapetostna zaščita 9F0 agregat.napajanje!	TRUE
ALARM TP3: Kompenzacija1 - 3Q2 je izključena!	TRUE
ALARM TP3: Kompenzacija2 - 4Q2 je izključena!	TRUE
ALARM TP3: Stikalo 12Q3 - odklopnik ni povezan v ohišju!	TRUE
OPOZORILO TP3: Zaščitni rele trafo1 - 2ATr1 ima napako.	TRUE
Predalarm TP3: Zaščitni rele trafo1 - 2ATr1 visoka temperatura!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo1 - 2ATr1 ima PRENAPETOST!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo1 - 2ATr1 je IZKLOPIL (trip)!	TRUE
OPOZORILO TP3: Zaščitni rele trafo2 - 4ATr2 ima napako.	TRUE
Predalarm TP3: Zaščitni rele trafo2 - 4ATr2 visoka temperatura!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo2 - 4ATr2 ima PRENAPETOST!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo2 - 4ATr2 je IZKLOPIL (trip)!	TRUE
OPOZORILO TP3: Zaščitni rele trafo3 - 9ATr3 ima napako.	TRUE
Predalarm TP3: Zaščitni rele trafo3 - 9ATr3 visoka temperatura!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo3 - 9ATr3 ima PRENAPETOST!	TRUE
ALARM TP3: Zaščitni rele trafo3 - 9ATr3 je IZKLOPIL (trip)!	TRUE
TP1 ALARM na PING ene ali vec Schneider stikal preko NodeRed-a - potrebno je preveriti izpad	TRUE
TP2 ALARM na PING ene ali vec Schneider stikal preko NodeRed-a - potrebno je preveriti izpad	TRUE
TP3 ALARM na PING ene ali vec Schneider stikal preko NodeRed-a - potrebno je preveriti izpad	TRUE
TP1 ALARM na URO iz NodeRed-a, ki se ne osvezi v krmilniku - preveri delovanje NodeRed in Rpi	TRUE
TP2 ALARM na URO iz NodeRed-a, ki se ne osvezi v krmilniku - preveri delovanje NodeRed in Rpi	TRUE
TP3 ALARM na URO iz NodeRed-a, ki se ne osvezi v krmilniku - preveri delovanje NodeRed in Rpi	TRUE
UROLOGIJA - CAKALNICA GINEK, izpad agregatskega napajanja GER IV/7.1.-2.	TRUE
UROLOGIJA - CAKALNICA GINEK, izpad mreznega napajanja GER IV/7.1.-2.	TRUE
ALARM MR-2019: Izpad 24V napajanja!	TRUE
ALARM MR-2019: Hladilni agregat napaka delovanja (SBC)!	TRUE
ALARM MR-2019: Klimat napaka delovanja!	TRUE
ALARM MR-2019: Crpalka C21 napaka delovanja (SBC)!	TRUE
ALARM MR-2019: Crpalka C22 napaka delovanja!	TRUE
ALARM MR-2019: Izklop IK1 MR naprave (2019) v SBC!	TRUE
ALARM MR-2019: Avtomatski vklop zasilnega hlajenja MR (vodovod) v SBC!	TRUE
ALARM MR-2019: Visoka temperatura predtok Hlad.agregat!	TRUE
ALARM MR-2019: Visoka temperatura predtok iz vodovoda!	TRUE
ALARM MR-2019: Visoka temperatura na vstopu MR (SBC)!	TRUE
ALARM MR-2019: Visoka temperatura povratak iz MR - ni dovolj hlajenja (SBC)?	TRUE
ALARM MR-2019: Visoka temperatura v vodovodu na zasilnem hlajenju MR.	TRUE
ALARM MR-2019: Hladilni agregat ne deluje (SBC)?!	TRUE
ALARM MR-2019: Vklop zasilnega hlajenja (vodovod) za MR aparat (SBC)!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad Pozarne lopute1	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad Pozarne lopute2	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad Pozarne lopute3	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad Pozarne lopute4	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad Pozarne lopute5	TRUE
Alarm: Klimat D06 - OP5 - požarna centrala ali lopute.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - OP5 - Protizmrzovalna zaščita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat D06 - OP5 - Izpad Odvodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - OP5 - Izpad Dovodni ventilator.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad crpalke ogrevanja	TRUE

Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona1 - dovod Temperatura.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona2 - dovod Temperatura.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona3 - dovod Temperatura.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona1 - dovod Vlaga.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona2 - dovod Vlaga.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Izpad senzorja Cona3 - dovod Vlaga.	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil skupno ogrevanje!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil skupno hlajenje!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil rekuperacija!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil dogrelec Cona1!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil dogrelec Cona2!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil dogrelec Cona3!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil vlažilec Cona1!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil vlažilec Cona2!	TRUE
Alarm: Klimat D06 - Preveriti ventil vlažilec Cona3!	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat Klimat ANGIO-KORONA: 80	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Postaja Medicinskih plinov: 81	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: MR novi 2019 - PLC CP1L: 187	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat D06-OP5: 82	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Fekalno crpalisce: 83	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - 2Q1 zaščita odklop. nap. iz tp1	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - 2Q2 zaščita odklop. nap. iz tp3	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - 2F1 nadzor faz	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - 3F3 varovalka za KOF 2/22	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - kontakt - napaka črpalka Č1	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - kontakt - napaka črpalka Č2	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - VISOKA voda – plovec3!	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - izpad napajanja 1F6 (24vdc)	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - izklop napajanje KOF	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F2	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F3	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F4	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F5	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F6	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -3F7	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - prenap. odvodnik -0V1	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -4F1	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -4F2	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -4F3	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - varovalka -4F4	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - izklopljeno stikalo 4S2 zun. razsvetljava	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - jašek odprt	TRUE
PREDALARM: Fekalno črpališče - nivo vode v fekalnem črpališču se dviga	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - nivo vode v fekalnem črpališču previsok	TRUE
ALARM: Vodovod Ipavčeva - tlak vodovod previsok	TRUE
ALARM: Vodovod Ipavčeva - tlak vodovod prenizek	TRUE
ALARM: Fekalno črpališče - izpad senzorja nivoja	TRUE
ALARM: Vodovod Ipavčeva - izpad senzorja tlaka	TRUE
ALARM: Fekalno crpalisce - Crpalka 1 ni na avtomatsko!	TRUE
ALARM: Fekalno crpalisce - Crpalka 2 ni na avtomatsko!	TRUE
Alarm: Klimat OP-ORL - Izpad Pozarni izklop!	TRUE
Alarm: Klimat AMBULANTA OP-ORL - Izpad Pozarni izklop!	TRUE
Alarm: Klimat OP-ORL - Izpad Pozarne lopute1 - dovod!	TRUE
Alarm: Klimat OP-ORL - Izpad Pozarne lopute2 - odvod!	TRUE
Alarm: Klimat AMBULANTA-OP-ORL - Izpad Pozarne lopute3 - dovod!	TRUE
Alarm: Klimat AMBULANTA-OP-ORL - Izpad Pozarne lopute4 - odvod!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - SKUPNI ALARM!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - pozarni izklop!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - varnostni termostat parni vlazilnik !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Crpalka rekuperator!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Crpalka gretje in predgretja!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - ventilator dovod !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - ventilator odvod 2!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - ventilator odvod 3!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura svezi zrak !	TRUE

ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura vpih v prostor !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura povratek 2!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura povratek 3!	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter dovod F7!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo vlage svezi zrak !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo vlage vpih v prostor !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura predgrelec !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura izpuh!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura protizmrzovalna zaSCita!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo kanalskega tlaka na dovodu !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo kanalskega tlaka na odvodu 2!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo kanalskega tlaka na odvodu 3!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura povratek predgrelnik !	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter dovod F9!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura dovod predgrelnik !	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura povratek grelnik!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura dovod grelnik!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura glikolni rekuperator!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura strojnica klimata!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Izpad hladilni agregat HA1.01!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura Citostatiki C04!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo relativna vlaga Citostatiki C04!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo tlak prostor C04 Citostatiki (proti hodniku)!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo tlak predprostor C02 Citostatiki (proti hodniku	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter odvod 2 F9!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo temperatura Aseptiki A03!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo relativna vlaga Aseptiki A03!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo tlak prostor A03 Aseptiki (proti hodniku)!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - tipalo tlak predprostor A02 Aseptiki (proti hodniku)!	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter odvod 2 H13!	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter odvod 3 F9!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Ni povezave s klimatom (ura preko modbusa)!!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Protizmrzovalna zaSCita!	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter odvod 3 H13!	TRUE
MOTNJA: Klimat Lekarna - filter prostor C04!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - kontrolnik faz!	TRUE
ALARM: Klimat Lekarna - Visoka temperatura hladilne vode na dovodu v izmenjevalec!	TRUE
ALARM ALI MOTNJA: Klet D14 hladilni sistem - hladilni agregat MR.	TRUE
ALARM: Klet D14 hladilni sistem Crpalka C1 - veja1	TRUE
ALARM: Klet D14 hladilni sistem Crpalka C2 - veja2	TRUE
ALARM: Klet D14 hladilni agregat ne hladi ali pa je prenizka temperatura na povratku - potrebno je preveriti delovanje in nastavitve.	TRUE
ALARM: TP1 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 1 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM: TP1 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 2 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM: TP2 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 1 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM: TP2 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 2 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM: TP3 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 1 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM: TP3 Napaka na komunikaciji s kompenzacijsko napravo 2 - preveri/resetiraj komunikacijo.	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja RLM-5NF1/1!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja RLM-5NF1/I!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N napaka ogrevanje heliport predprostor!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N napaka ogrevanje heliport klancina!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N napaka ogrevanje heliport ploscad!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N napaka ogrevanje heliport evakuacija!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N alarm glikolni zracni izmenjevalec - streha!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja RNSN-5NF1/II!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja RNSN-5NF1/III!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja RNSN-5NF1/2!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N napaka crpalka heliport!!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N pozar na heliportu!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izliv goriva heliport (gobica)!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N pozar ploscad heliport (gobica)!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N izpad napajanja ROGK-5NF1/IX!	TRUE
ALARM F1 objekt - sistem presurizacije skupni alarm (odvod dima in toplote)!	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N Izpad sonde nivo poz.vode v rezervoarju	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N Spodnji nivo rezervoar poz.vode	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N Zgornji nivo rezervoar poz.vode	TRUE
ALARM F1 objekt - 5.N Preliv rezervoar poz.vode	TRUE

ALARM F1 objekt - KLET Izpad sonde nivo odpadne poz. vode v rezervoarju	TRUE
ALARM F1 objekt - KLET Zgornji nivo rezervoar odpadne poz.vode	TRUE
ALARM F1 objekt - KLET Preliv rezervoar odpadne poz.vode	TRUE
ALARM F1 objekt - pritlicje: izpad napajanja RLM-PF1/1!	TRUE
ALARM F1 objekt - pritlicje: izpad napajanja RLM-PF1/!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: crpalisce gasilsko dvigalo!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja ali komunikacije crpalisce gasilsko dvigalo!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja RLM-KF1/1II	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: crpalisce poplavna voda!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja ali komunikacije crpalisce poplavna voda!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: crpalisce fekalnih vod!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja ali komunikacije crpalisce fekalnih vod!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja RLM-KF1/1!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja RLM-KF1/!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja RLM-KF1/VIII!	TRUE
ALARM F1 objekt - klet: izpad napajanja RLM-KF1/2!	TRUE
ALARM F1 objekt - inst.jasek TP2: crpalisce za TP2!	TRUE
ALARM F1 objekt - inst.jasek TP2: izpad napajanja ali komunikacije crpalisce za TP2!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt klet - SKUPNI ALARM!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt klet - Ni povezave s klimatom (ura preko modbusa)!!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt klet - kontrolnik faz!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt klet - filter dovod M5!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt klet - filter dovod F9!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt klet - filter odvod M5!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt pritlicje - SKUPNI ALARM!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt pritlicje - Ni povezave s klimatom (ura preko modbusa)!!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt pritlicje - kontrolnik faz!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt pritlicje - filter dovod M5!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt pritlicje - filter dovod F9!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt pritlicje - filter odvod M5!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt avla - SKUPNI ALARM!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt avla - Ni povezave s klimatom (ura preko modbusa)!!	TRUE
ALARM: Klimat F1 objekt avla - kontrolnik faz!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt avla - filter dovod M5!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt avla - filter dovod F9!	TRUE
MOTNJA: Klimat F1 objekt avla - filter odvod M5!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC10 - Pozar - javljen za gasilsko dvigalo!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC3 - signal iz poz.cent. jasek-1 Klet!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC4 - signal iz poz.cent. jasek-1 Pritlicje!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC5 - signal iz poz.cent. jasek-1 1.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC6 - signal iz poz.cent. jasek-1 2.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC7 - signal iz poz.cent. jasek-1 3.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC8 - signal iz poz.cent. jasek-1 4.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC9 - signal iz poz.cent. jasek-1 5.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC22 - signal iz poz.cent. urgenco Pritlicje!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC11 - signal iz poz.cent. jasek-2 Klet!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC12 - signal iz poz.cent. jasek-2 Pritlicje!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC13 - signal iz poz.cent. jasek-2 1.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC14 - signal iz poz.cent. jasek-2 2.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC15 - signal iz poz.cent. jasek-2 3.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC16 - signal iz poz.cent. jasek-2 4.nad.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC17 - signal iz poz.cent. jasek-2 5.nad. Dispecer!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC19 - signal iz poz.cent. jasek-2 5.nad. 5N.13!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC20 - signal iz poz.cent. jasek-2 5.nad. 5N.07!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC18 - signal iz poz.cent. Evakuacijsko stopnisce!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: PC21 - Elektro prostor 5N.04 signal pozar iz poz.cent.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: 4PL1: Elektro prostor 5N.04 Pozarna loputa 1!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: 4PL2: Elektro prostor 5N.04 Pozarna loputa 2!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: 4B32 ali 4B33: Elektro prostor 5N.04 visoka temp.!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: GEZE centrala vrat NI OK ali napaka!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: Izpad ene ali vec varovalk v krmilni omari!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: Pozar predprostor dvigal!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: Vkllop ročni javljalik požara!	TRUE
ALARM: F1 objekt-presurizacija: SKUPNI ALARM - PREVERI IN SPREMLJAJ DELOVANJE!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - 2B1 nadzor faz napajanja!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Napaka crpalka2 - Notranji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Izpad crpalka1 - Zunanji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Napaka crpalka1 - Zunanji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Izpad crpalka2 - Zunanji-hidranti!	TRUE

ALARM: Crpal.poz.vod - Napaka crpalka2 - Zunanji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpaisce požarnih vod (rezervoar pred urgenco) nivo vode prenizek!!!	TRUE
ALARM: Crpaisce požarnih vod (rezervoar pred urgenco) nivo vode previsok (preliv) !!!	TRUE
ALARM: Vodovod Oblakova - tlak vodovod previsok!	TRUE
ALARM: Vodovod Oblakova - tlak vodovod prenizek!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - nizek tlak notranji hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - 1Q1 zascita odklop. nap. iz TP1!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - visok tlak notranji hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - nizek tlak zunanji hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - visok tlak zunanji hidranti!	TRUE
ALARM: Pozarno crpalisce - izpad senzorja nivoja!	TRUE
ALARM: Pozarno crpalisce - izpad senzorja tlaka vodovod Oblakova!	TRUE
ALARM: Pozarno crpalisce - izpad senzorja tlaka notr.hidrant!	TRUE
ALARM: Pozarno crpalisce - izpad senzorja tlaka zun.hidrant!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - 1Q2 zascita odklop. nap. iz TP3!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - 3Q1 varovalka crpalka TS40!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - jasek1 ali 2 odprt!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - poplava v strojnici!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Izpad crpalka1 - Notranji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Napaka crpalka1 - Notranji-hidranti!	TRUE
ALARM: Crpal.poz.vod - Izpad crpalka2 - Notranji-hidranti!	TRUE
Alarm: Urgenca Vakumska postaja - izpad crpalka1!	TRUE
Alarm: Urgenca Vakumska postaja - izpad crpalka2!	TRUE
Alarm: Urgenca Vakumska postaja - izpad crpalka3!	TRUE
Alarm: Urgenca Vakumska postaja - tlak ni dosezen!	TRUE
Alarm: Urgenca Vakumska postaja -sistemska napaka!	TRUE
ALARM F1 objekt: Prisoten signal za pucanje vrocevoda - upornost!	TRUE
ALARM HLP10 F1 objekt: Hladilni agregat HA1 izpadel!	TRUE
ALARM KOTL: Prisoten signal za pucanje vrocevoda - upornost!	TRUE
ALARM: F1 objekt dovoz - izpad senzorja nivoja podtalnice!	TRUE
ALARM: podtalnica nad nivojem Roxtec 1.vrsta tesnil!	TRUE
ALARM: podtalnica nad nivojem Roxtec 2.vrsta tesnil!	TRUE
ALARM: podtalnica nad nivojem Roxtec 3.vrsta tesnil!	TRUE
ALARM: visoka podtalnica - nevarnost poplave!	TRUE
SBC Nivo podtalnice je -4m pod nulto tocko - preveriti temelje v urgenci.	TRUE
ALARM KOTLOVNICA: Prisoten signal za pucanje vrocevoda - upornost!	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO ZRAK 5, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO ZRAK 8, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO N2O, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO VAKUUM, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO Splosni alarm (komunikacija, tlaki, temperatura...) !	TRUE
ALARM: Klet F1 KZO KISIK, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Klet F1 KZO ZRAK 5, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Klet F1 KZO VAKUUM, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM: Klet F1 KZO Splosni alarm (komunikacija, tlaki, temperatura...) !	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka kisik vstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka kisik izstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka Zrak vstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka Zrak izstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka Oksidul vstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Avla Klet F1 alarm meritev tlaka Oksidul izstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Infekcija alarm meritev tlaka kisik vstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Infekcija alarm meritev tlaka kisik izstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Infekcija alarm meritev tlaka Zrak vstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Infekcija alarm meritev tlaka Zrak izstop reducirna postaja!	TRUE
ALARM: Pritlicje F1-Ambulanta/ Soba P8 KZO Splosni alarm display mediplini!	TRUE
ALARM: Pritlicje F1-Kemoterapija/sprejemni pult KZO Splosni alarm display mediplini!	TRUE
ALARM: Klet F1-Kopalnica 2/ Soba3 KZO Splosni alarm display mediplini!	TRUE
ALARM: Pritlicje F1 KZO KISIK, alarm tlaka (previsok ali prenizek) !	TRUE
ALARM F1 objekt: Prisoten signal za pucanje vrocevoda - upornost!	TRUE
Zadnji alarm v bazi.	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Pozarno crpalisce IP84	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: F1 objekt krmiljenje HLP10: IP86	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: F1 objekt krmiljenje TPP10: IP87	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: F1 objekt CNS-PF1-1C - prtlicje: IP88	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: F1 objekt CNS-5NF1-C - 5.nadstropje: IP89	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: F1 objekt RPRNS-5NF1/IV - sistem ODT: IP90	TRUE
Izpad komunikacije s PLC: Klimat CT-2022: IP91	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - požarni alarm.	TRUE

Alarm: Klimat CT(2022) - Protizmrzovalna zascita grelnika	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad Odvodni ventilator!	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad Dovodni ventilator!	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izklop napajanja	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad crpalke ogrevanja	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad senzorja B2 - Temp. dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad senzorja B2 - Vlaga dovodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad senzorja B1 - Temp. odvodni kanal.	TRUE
Alarm: Klimat CT(2022) - Izpad senzorja B1 - Vlaga odvodni kanal.	TRUE
ALARM F1 objekt- GASILSKO dvigalo: Okvara!	TRUE
ALARM F1 objekt- GASILSKO dvigalo: Klic v sili!	TRUE
ALARM F1 objekt- GASILSKO dvigalo: Poplava v jasku!	TRUE
ALARM F1 objekt- GASILSKO dvigalo: Pozarni rezim!	TRUE
ALARM F1 objekt- OSEBNO dvigalo: Okvara!	TRUE
ALARM F1 objekt- OSEBNO dvigalo: Klic v sili!	TRUE
ALARM F1 objekt- OSEBNO dvigalo: Poplava v jasku!	TRUE
ALARM F1 objekt- OSEBNO dvigalo: Pozarni rezim!	TRUE
OPOZORILO: SPTE (kogeneracija) - SN STIKALISCE IZKLOPLJENO!	TRUE
OPOZORILO: SPTE (kogeneracija) - NN STIKALISCE IZKLOPLJENO!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA SPTE TRANSFORMATOR - PREVISOKA TEMPERATURA!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - KOGENERATOR1 V ALARMU!	TRUE
OPOZORILO: KOTLOVNICA - KOGENERATOR1 PREVERI!	TRUE
ALARM: KOTLOVNICA - KOGENERATOR2 V ALARMU!	TRUE
OPOZORILO: KOTLOVNICA - KOGENERATOR2 PREVERI!	TRUE
Alarm: HLADILNI AGREGAT ZA Klimat CT (2023) - Generalni alarm.	TRUE
Zadnji alarm v bazi	TRUE