

Zaporedna številka	Krmilni in nadzorni sistemi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotlovnica</li> <li>o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor za TPP trigeneracijo</li> <li>o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor za CNS SBC</li> <li>o CS1H</li> <li>o Modbus RTU</li> <li>§ 3x črpalke</li> <li>o Siemens ethernet</li> <li>§ Reverzna ozmoza</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pralnica</li> <li>o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor</li> <li>o CJ1M – tunel P15</li> <li>o CJ1M – tunel P18</li> <li>o CPM1 – likalni stroj</li> <li>o CPM1 – stiskalnica P15</li> <li>o CPM1 – stiskalnica P18</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dializa (TP-II) + Modbus TCP + RS485</li> <li>o Nadzorni računalnik PC: Klet C3</li> <li>o CS1G-1</li> <li>o CS1G-2</li> <li>o Terminal</li> <li>o RS485:</li> <li>§ kompenzacija</li> <li>o RS485</li> <li>§ Klimat COB in CIM (Iopute)</li> <li>o ModbusTCP</li> <li>§ Trafo postaja 2:</li> <li>17x komunikacijski vmesnik</li> <li>149x preklopna stikala Schneider</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortopedija</li> <li>o C200HE</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologija</li> <li>o C200HE</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trafo postaja (TP-I) + Modbus TCP</li> <li>o CS1H</li> <li>o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor</li> <li>o Terminal</li> <li>o RS485:</li> <li>§ kompenzacija</li> <li>o ModbusTCP</li> <li>§ Diesel agregati in preklopno polje (5 krmilnih sistemov)</li> <li>§ Trafo postaja 1:</li> <li>13x komunikacijski vmesnik</li> <li>137x preklopna stikala Schneider</li> <li>§ Trafo postaja 3:</li> <li>8x komunikacijski vmesnik</li> <li>77x preklopna stikala Schneider</li> </ul>

7	- Klimat COB-CIM-D01 o CJ1M
8	- Klimat Rentgen CT-MR o CJ1M
9	- Klimat Dermatologija o CJ1M
10	- Klimat Fizioterapija o CJ1M
11	- Klimat Uprava (brez Lab) o CJ1M
12	- Klimat Poliklinika B05 o CJ1M
13	- Klimat Poliklinika B04 o CJ1M
14	- Klimat Transfuzija C11 o CJ1M
15	- Klimat Sterilizacija C08+C12 o CJ1M
16	- Klimat Interna int. D03 o CJ1M
17	- Klimat Patologija PAT o CJ1M
18	- Klimat Septika OP dvorane o CJ2M
19	- Klimat Septika o CJ2M
20	- Klimat Urologija o CJ1M (urologija) – modbus
21	- Toplotna podpostaja 1: T-objekt o CJ2M o NB terminal
22	- Toplotna podpostaja 2: Poliklinika o CJ2M o NB terminal
23	- Toplotna podpostaja 3: Kirurgija o CJ2M o NB terminal
24	- Toplotna podpostaja 4: Pralnica o CJ2M o NB terminal
25	- Toplotna podpostaja 5: Očesna ambulanta o CJ2M o NB terminal
26	- Toplotna podpostaja 6: Infekcija o CJ2M o NB terminal
27	- Toplotna podpostaja 7: Ginekologija o CJ2M o NB terminal

28	- Toplotna podpostaja 8: Poliklinika klimat o CJ2M o NB terminal
29	- Toplotna podpostaja 9 + hladilna podpostaja 9: Urgenca o CJ2M o 2*Nb terminal
30	- Urgentni center celje o CJ2M o 2*Nb terminal
31	- Klimat Urgenca klet o CJ2M o terminal
32	- Klimat Urgenca pritličje o CJ2M o Terminal
33	- Klimat Urgenca OP o CJ2M o Terminal
34	- Klimat Endoskopija o CJ2M o terminal
35	- Klimat Urgenca kirurška šivalnica o CJ2M o terminal
36	- Klimat Urgenca diabetologija o CJ2M o terminal
37	- PLC12-RCNS pri Menega klimatu (CLK povezava Dializa) o C200HE
38	- PLC2-Ortopedija (CLK povezava Dializa) o C200HE
39	- Pralnica Linija P18 o CJ2M
40	- Klimat MR 2018 o CJ2M o Terminal
41	- Klimat Angiografija in Koronarografija o CJ2M o Terminal 2x
42	- Postaja medicinskih plinov o CJ2M o Terminal
43	- Hlajenje novi MR 2019 o CP1L o terminal
44	- Klimat D06-OP5 o CJ2M o terminal
45	- Fekalno črpališče o CJ2M

46	- Požarno črpališče o CJ2M
47	- Toplotna podpostaja 10: F1-objekt o CJ2M o Terminal o ModbusRTU črpalke in oprema o Mbus kalorimetri
48	- Priprava STV 10: F1-objekt o CJ2M o Terminal o ModbusRTU črpalke in oprema o Mbus kalorimetri
49	- Hladilna podpostaja 10: F1-objekt o CJ2M o Terminal o ModbusRTU črpalke in oprema o Mbus kalorimetri
50	- 5.nadstropje F1 objekt (s heliportom) o CJ2M o terminal
51	- Pritličje F1 objekt (z izpustom hladilne vode) o CJ2M o Terminal o ModbusRTU črpalke in oprema
52	- 5.nadstropje F1 objekt – Sistem presurizacije – ODT o CJ2M o terminal
53	- Klimat CT o CJ2M o terminal
54	- Kompresorska postaja o CJ2M o Nadzorni računalnik Klet C3
55	- Uprava o CJ2M
56	- Samostojni računalniški sistemi za nadzor in upravljanje o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor telefonska centrala o Nadzorni računalnik PC: CX-Supervisor elektro delavnica o Nadzorni računalnik PC: SMS alarmiranje in Modbus/TCP koncentrator o Nadzorni računalnik PC: Energetski informacijski sistema