





prejeto 4. 9. 2025
PP2025/087

PRILOGA 10A

**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

| | |
|-------------------------------|---|
| MNENJEDAJALEC | |
| navedba mnenjedajalca | PETROL d.d. (kot koncesionar za distribucijo zemeljskega plina, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v občini Komenda) |
| naslov | Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana |
| št. mnenja | KOM-S1217/25-B.Zupančič |
| datum | 03.09.2025 |
| predpis oz. podlaga za mnenje | Gradbeni zakon GZ-1, Energetski zakon EZ-2 in Koncesijska pogodba |
| postopek vodil | Boštjan Zupančič |
| podpis |   150 <small>Petrol Slovenija - distribucija zemeljskega plina, d.d. - Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50</small> |
| odgovorna oseba mnenjedajalca | po pooblastilu Boštjan Zupančič |
| podpis |   150 <small>Petrol Slovenija - distribucija zemeljskega plina, d.d. - Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50</small> |

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe **DARS d.d.**
naslov ali poslovni naslov družbe **Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje**

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

POOBLAŠČENEC*podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*

ime in priimek ali naziv družbe **PNG Ljubljana, d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe **Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje **prestavitev distribucijskega plinovoda dimenzije PE 250 in zaščita obstoječega distribucijskega plinovoda na odseku glavne ceste Mengeš-Žeje-Vodice**

kratak opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta PZI, št. PNG-806/23 (št. načrta: 16612_3_41)

datum izdelave Maj 2025

projektant (naziv družbe) PNG Ljubljana, d.o.o. (načrt: PROJEKT d.d. Nova Gorica)

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE*podatki se vpisujejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje*

številka poročila

datum izdelave poročila

izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

**JE SKLADNA** s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. To Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.**NI SKLADNA** s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca.**POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA**

pogoji za PZI

pogoji za izvajanje gradnje

pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJAobrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Obveznosti investitorja so:

- Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo obstoječih plinovodnih cevi (naša geodetska služba je: 123GEO d.o.o., matjaz.novak@123geo.si, 040-750-810). Z zakoličbo mora biti seznanjen neposredni izvajalec, zakoličba pa vnesena v gradbeni dnevnik.
- Vsi izkopi v bližini plinovodnih cevi morajo biti izvedeni ročno. Odkopane cevi je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami.
- Vsa križanja in približevanja z obstoječimi plinovodnimi cevmi izvesti tako, da bodo upoštevani minimalni horizontalni in vertikalni odmiki.
- Vsa križanja in približevanja kanalizacije s plinovodnimi cevmi mora pred zasipanjem pregledati naš predstavnik. V kolikor ugotovi nepravilnosti jih je izvajalec dolžan odpraviti.
- Vse potrebne prestavitve obstoječih vodov oziroma naprav bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali na plinovodu zaradi morebitnih poškodb pri gradnji, obratovanju ali kasnejšem vzdrževanju.
- Pred izvedbo mora investitor s koncesionarjem skleniti pogodbo o prestavitvi obstoječega plinovodnega omrežja.
- Pred izvedbo mora investitor s koncesionarjem skleniti pogodbo (ali naročilnica) za nadzor gradnje v bližini obstoječega plinovodnega omrežja.

Posebni pogoji:

- Prestavitev plinovodnega omrežja se lahko izvede le izven kurilne sezone.



obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

Situacija z vrisanim obstoječim plinovodnim omrežjem