

## **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA: STORITEV**

### **Vzdrževanje klimatskih naprav**

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
  - B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  - C) Specifikacija zahtev naročnika
- 
- 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
  - 2. Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
  - 3. Obrazec predračuna (OBR-2.1, OBR 2.2, OBR 2.3)
  - 4. Obrazec rekapitulacije (OBR-3)
  - 5. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4)
  - 6. Vzorec pisnega sporazuma VPD (OBR-5)
  - 7. Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)
  - 8. izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskega zahtev (OBR-7)
  - 9. Obrazec seznam referenc (OBR-8)
  - 10. Obrazec potrdilo o referenčnem delu (OBR-8.1, OBR 8.2, OBR 8.3)

Priloga:

- obrazec ESPD

Številka povabila: 461-20-(810118)/2026-2  
Datum: 22.4. 2026

## **A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo:

### **Vzdrževanje klimatskih naprav**

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:  
**Vzdrževanje klimatskih naprav**  
**B) NAVODILA PONUDNIKOM**  
**ZA IZDELAVO PONUDBE**

## I SPLOŠNO

### 1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p><b>Vzdrževanje klimatskih naprav</b></p> <p>Predmet javnega naročila je storitev rednega vzdrževanja in izrednega vzdrževanja (popravila) klimatskih naprav opredeljenih v Specifikaciji zahtev naročnika in seznamu opreme.</p> <p>Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:</p> <table border="1"> <tr> <td>Sklop 1</td><td>Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko</td></tr> <tr> <td>Sklop 2</td><td>Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev</td></tr> <tr> <td>Sklop 3</td><td>Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči</td></tr> </table> <p><u>Ponudnik lahko odda ponudbo za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila, v celoti ali po posameznem sklopu.</u></p> <p>Predmet tega javnega naročila je tudi dobava vseh rezervnih delov in potrošnega materiala potrebnega za izvajanje storitev iz prvega odstavka.</p>	Sklop 1	Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko	Sklop 2	Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev	Sklop 3	Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči
Sklop 1	Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko						
Sklop 2	Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev						
Sklop 3	Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči						
Vrsta postopka:	<p>Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. <a href="#">91/15</a>, <a href="#">14/18</a>, <a href="#">121/21</a>, <a href="#">10/22</a>, <a href="#">74/22</a> – odl. US, <a href="#">100/22</a> – ZNUZSZS, <a href="#">28/23</a>, <a href="#">88/23</a> – ZOPNN-F in <a href="#">83/25</a> – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.</p>						
Trajanje naročila:	<p>Naročnik bo s ponudnikom, ki bo ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo končno ponudbeno vrednost po posameznem sklopu sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh (2) let od pričetka veljavnosti, predvidoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za sklop 1 in 3: od 8. 8. 2026 do 31. 8. 2028,</li> <li>za sklop 2: od 26. 9. 2026 do 31. 8. 2028,</li> </ul> <p>oziroma,</p> <p>v kolikor bo odločitev o oddaji pravnomočna šele po 8. 8. 2026 za sklop 1 in 3 oziroma po 26. 9. 2026 za sklop 2, velja za ta sklop od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31. 8. 2028.</p>						
Rok za oddajo ponudb:	<p>Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/">https://ejn.gov.si/</a> do <b>22. 05. 2026 do 9. ure</b> (Glej točko 2.5 teh navodil).</p>						
Javno odpiranje ponudb:	<p>Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne <b>22. 05. 2026</b> in se bo začelo <b>ob 11. uri</b> na spletnem naslovu <a href="https://ejn.gov.si/">https://ejn.gov.si/</a> (Glej točko 2.6 teh navodil).</p>						



Naročnik si pridružuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam klimatskih naprav v času trajanja okvirnega sporazuma, v kolikor se v času trajanja sporazuma pojavi potreba po vzdrževanju in popravilu klimatske naprave, ki ni uvrščena na seznam (dopolnitev seznama), ali se določena klimatska naprava izloči iz uporabe. Nova klimatska naprava bo uvrščena na seznam klimatskih naprav, ki se bo redno posodabljal.

Naročnik bo v primeru nakupa nove klimatske naprave ali uvrstitve druge klimatske naprave na seznam pozval sklenitelja okvirnega sporazuma k predložitvi ponudbe za vzdrževanje te nove oziroma dodatne klimatske naprave, kadarkoli v času trajanja tega sporazuma. Sklenitelj okvirnega sporazuma bo pri pripravi ponudbe za morebitno novo klimatsko napravo vezan na cene, ki so dogovorjene s tem sporazumom.

Kakršnokoli zvišanje ponudbene cene, zaradi dodajanja nove oziroma dodatne klimatske naprave na seznam klimatskih naprav iz 3. člena tega sporazuma, ne sme presegati 30 odstotkov ponudbene vrednosti

Naročnik bo za to klimatsko napravo z izvajalcem sklenil aneks k okvirnemu sporazumu.

## **1.2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

### **1.2.1 Tuji ponudniki**

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov iz točke 2.11 teh navodil, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali ti ne zajemajo vseh primerov iz točke 2.11 teh navodil, lahko te dokumente nadomesti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

### **1.2.2 Skupna ponudba**

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) in izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo **skupno**.

### 1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)\*\*,
- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) in
- priložiti izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6), če predstavlja več kot 10% vrednosti naročila.

*\*\* V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.*

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki izpolnjujejo s priglašnim podizvajalcem.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, bo naročnik za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

#### **1.2.4 Zmožljivosti drugih subjektov**

V primeru uporabe zmožljivosti drugih subjektov, bo naročnik preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.11.1 teh navodil) in ali izpolnjujejo pogoje za sodelovanje (poglavje 2.11.2.1). V ta namen mora ponudnik za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v poglavju 2.11.1 teh navodil.

**Tak subjekt mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec ali partner skupne ponudbe. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.**

#### **1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil<sup>1</sup>. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 08. 05. 2026 do 11. ure.**

#### **1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila**

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na [Portal javnih naročil](http://www.enarocanje.si).

<sup>1</sup> <http://www.enarocanje.si>

Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na [Portal javnih naročil](#).

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest (6) ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

## II PONUDBA

### 2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

### 2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

### 2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe.

Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>2</sup>).

Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);

<sup>2</sup> [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

2. izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);
3. izpolnjen obrazec predračuna (OBR-2.1) in/ali (OBR-2.2) in/ali (OBR-2.3);
4. izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-3);
5. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4);
6. izpolnjen vzorec pisnega sporazuma VPD (OBR-5);
7. izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6);
8. izpolnjena izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-7);
9. izpolnjen obrazec seznam referenc (OBR-8) – ločeno za vse sklope, na katere se prijavi ponudnik;
10. izpolnjen obrazec potrdilo o referenčnem delu (OBR-8.1) in/ali (OBR-8.2) in/ali (OBR-8.3) – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi**;
11. obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
12. **izvod veljavnega cenika rezervnih delov in potrošnega materiala** potrebnega za vzdrževanje vitalnih delov posameznih klimatskih naprav, ki so navedene v Specifikaciji zahtev naročnika in seznam opreme – **ponudnik ga predloži ločeno po sklopih, za katere se ponudnik prijavlja**;
13. dokumente, ki so zahtevani v točki 1.2.3 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

**Opomba:**

*Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.*

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s podizvajalci** mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva za soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6) – samo v primeru, če predstavlja več kot 10% vrednosti naročila;
- izpolnjen ESPD obrazec.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s skupno ponudbo** mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6);
- izpolnjen ESPD obrazec.

Vsi obrazci so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (e enotnim pečatom). Dokumente podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba. Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, za katerega je zaželeno, da poleg xml oblike (obvezno) predložen v PDF datoteki.

**Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Rekapitulacija (OBR-3)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.**

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

**Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:**

1. v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
2. v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »rekapitulacija (OBR-3)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
3. v razdelek »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

**Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!**

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

**Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Drugi dokumenti«.**

## **2.4 Izpolnjevanje obrazcev**

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu, vključno z navodili na ESPD obrazcu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

### **ESPD obrazec**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnike prosimo, da v ESPD obrazcu (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi) v razdelku »B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« v polju »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavnstvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO ....)« navedejo tudi **podatek o številki EMŠO** za vse predstavnike (zakonite zastopnike in/ali člane nadzornega odbora) posameznega gospodarskega subjekta.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

## 2.5 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 22. 05. 2026 do 9. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## 2.6 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **22.05. 2026** in se bo začelo **ob 11. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## 2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

## 2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

## 2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **2.10 Stroški priprave ponudbe**

Ponudnik nosi sam vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

## **2.11 Ugotavljanje sposobnosti**

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

### **2.11.1 Razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [54/15](#), [6/16](#) – popr., [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#) in [105/22](#) – ZZNSPP, [16/23](#) in [107/24](#) – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:
  - terorizem (108. člen KZ-1),
  - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
  - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
  - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
  - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
  - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
  - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
  - goljufija (211. člen KZ-1),
  - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
  - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
  - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
  - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
  - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
  - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
  - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
  - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
  - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
  - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
  - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
  - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
  - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
  - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
  - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
  - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
  - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
  - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),



- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

*Kot dokazila za izpolnjevanje navedenega pogoja lahko gospodarski subjekt predloži potrdila iz kazenske evidence, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

5. na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:
- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

**Dokazilo:** Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6).

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju iz točke 5 teh navodil.

#### **2.11.1.1 Popravni mehanizem**

##### ***Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev:***

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 teh navodil.

## 2.11.2 Pogoji za sodelovanje

### 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

#### **za VSE SKLOPE:**

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec ESPD velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

#### **Opomba:**

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorijo z DA in v prvo vrstico vpišejo povezavo na AJ PES, pod "Referenca/Koda" vpišejo ponovno številko, ki so jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišejo Ajpes.

2. da ima potrdilo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitve, vzdrževanje, popravilo in razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk v skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. [60/16](#), [44/22](#) – ZVO-2 in [56/25](#) – PoZ).

#### **Dokazilo:**

- ESPD obrazec in
- potrdilo pristojnega ministrstva – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

#### **Opomba:**

*Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo potrdila, izdanega s strani pristojnega ministrstva, o izpolnjevanju pogoja.*

### 2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

#### **za VSE SKLOPE:**

1. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovske zasedbo za izvedbo predmeta javnega naročila, kar pomeni, da ima vsaj 4 zaposlene. Pri tem morata imeti vsaj 2 zaposlena spričevalo, izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) 842/2006 (UL L št. 150 z dne 16. 4. 2014) ter Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009).

#### **Dokazilo:**

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-7).

#### **SKLOP 1:**

2. da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, opravljal vzdrževanje na hladilnih agregatov, v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV letno.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD,
- Seznam referenc (OBR-8) in
- Izpolnjen obrazec »Potrdilo o referenčnem delu« (OBR-8.1) – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi.**

**Opomba:**

**Vgradnja novih hladilnih agregatov se ne šteje kot vzdrževalno delo.**

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

3. da je pooblaščen za servisiranje hladilne opreme UNIFLAIR.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD in
- Potrdilo, izdano s strani proizvajalca hladilne opreme UNIFLAIR, da je serviser pooblaščen za servisiranje hladilne opreme UNIFLAIR – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi.**

**Opomba:**

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrdilo, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje hladilne opreme UNIFLAIR.

**Ponudnik lahko potrdilo predloži že v ponudbi.**

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatna dokazila.

**SKLOP 2:**

4. da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, opravljal vzdrževanje na »split sistemih« oz. vodnih konvektorjih, v vsaj 2 objektih, ki se uvrščajo v klasifikacijo stavb 122 ali 126 in obsegajo vsaj 250 klimatskih naprav oz. vodnih konvektorjev na objekt.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD,
- Seznam referenc (OBR-8) in
- Izpolnjen obrazec »Potrdilo o referenčnem delu« (OBR-8.2) – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi.**

**Opomba:**

**Vgradnja novih »split sistemov« ali vodnih konvektorjev se ne šteje kot vzdrževalno delo.**

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

5. da je pooblaščen za servisiranje klimatskih naprav, vsaj za 2 različni znamki iz seznama (razvidno v dokumentu Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme).

**Dokazilo:**

- Izpolnjen obrazec ESPD in
- Potrdilo, izdano s strani proizvajalcev klimatskih naprav, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje klimatskih naprav tega proizvajalca  
– **zaželeno, da se predloži že v ponudbi.**

**Opomba:**

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrdilo, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje klimatskih naprav tega proizvajalca.

**SKLOP 3:**

6. da je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, opravljal vzdrževanje na hladilnih agregatih, v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV letno v vsaj 2 objektih, ki se uvrščajo v klasifikacijo stavb 122 ali 126.

**Dokazilo:**

- Izpolnjen obrazec ESPD,
- Seznam referenc (OBR-8) in
- Izpolnjen obrazec »Potrdilo o referenčnem delu« (OBR-8.3) – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi.**

**Opomba:**

**Vgradnja novih hladilnih agregatov se ne šteje kot vzdrževalno delo.**

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

**2.12 Tehnične zahteve**

Ponudnik mora:

- zagotavljati dobavo vseh rezervnih delov za klimatske naprave, ki so predmet javnega naročila;
- dobavljati originalne rezervne dele in material oz. rezervne dele in material, ki ustrezajo tehničnim in kakovostnim zahtevam s strani proizvajalca klimatske naprave;
- zagotavljati, da rezervni deli in material, ki so predmet tega javnega naročila, ustrezajo vsem zakonom, pravilnikom in predpisom, ki so v času veljavnosti javnega naročila v veljavi v Republiki Sloveniji;
- zagotavljati izvajanje kontrol tesnosti hladilnih naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ter vodenje vseh predpisanih evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati vse potrebne podatke in dokumentacijo za izpolnjevanje obveznosti poročanja pristojnemu organu, vključno z Agencija Republike Slovenije za okolje in izvesti vsa potrebna poročanja;
- preventivno vzdrževanje (redni servis) vseh klimatskih naprav iz sklopa 2 je potrebno zaključiti največ v roku 2 mesecev od začetka izvajanja preventivnega vzdrževanja.

**2.13 Ponudbena vrednost**

Ponudnik mora izpolniti obrazec za vsak posamezen sklop in sicer :

1. **Za sklop 1 – Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko** - vse postavke, ki so navedene v obrazcu »Predračun (OBR-2.1)«.
2. **Za sklop 2 – Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev** - vse postavke, ki so navedene v obrazcu »Predračun (OBR-2.2)«.
3. **Za sklop 3 – Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči** - vse postavke, ki so navedene v obrazcu »Predračun (OBR-2.3)«.

**V obrazec »Rekapitulacija (OBR-3)« ponudnik vpiše skupno vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV. Vrednosti morajo biti enake kot so v obrazcih predračunov (OBR-2.1 in/ali OBR-2.2 in/ali OBR-2.3).**

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR) in vse vrednosti morajo biti **zaokrožene na dve (2) decimalni mesti**. Posebej je potrebno izkazati stopnjo davka na dodano vrednost (DDV).

### **Sklop 1:**

V obrazec predračuna za preventivno vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko je potrebno vpisati ceno tedenskega pavšala za komplet vseh klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme". V ceno tedenskega pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihodom servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrina, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški) ter morebitni drugi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo te storitve, popusti in rabati.

### **Sklop 2:**

V obrazec predračuna za preventivno vzdrževanje »split sistemov« in vodnih konvektorjev je potrebno vpisati ceno pavšala za redni servis klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme". V ceno pavšala za redni servis so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihodom servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrina, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški) ter morebitni drugi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo te storitve, popusti in rabati.

**Naročnik trenutno ne razpolaga z natančnimi podatki o količinah klimatskih naprav (po zadnjem popisu je bilo 1.132 enot), zato si pridržuje pravico, da ob prvem rednem servisu uporabi klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«. Morebitna ugotovljena odstopanja bo naročnik naknadno uredil z aneksom k okvirnemu sporazumu.**

### **Sklop 3:**

V obrazec predračuna za preventivno vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči je potrebno vpisati:

1. **Cena pavšala za redni servis pred začetkom hladilne sezone** klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme".

V ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihodom servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrina, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški) ter morebitni drugi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo te storitve, popusti in rabati;

2. Cena pavšala za kontrolni servis klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme".

V ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihodom servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrino, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški) ter morebitni drugi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo te storitve, popusti in rabate;

### **Skupno za sklop 1, 2 in 3:**

V ceni celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika, mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo te storitve, popuste in rabate.

V ceni prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika mora ponudnik upoštevati potne stroške (kilometrino), dnevnice, stroške servisnega tehnika na poti ter morebitne druge stroške.

**V obrazcih predračunov niso vključeni stroški rezervnih delov in potrošnega materiala, ki so potrebni pri korektivnem vzdrževanju (popravilu) klimatskih naprav po posameznih sklopih, zato mora ponudnik k ponudbi priložiti veljavni cenik rezervnih delov in potrošnega materiala po posameznem sklopu.**

Rezervni deli in potrošni material se obračunavajo po vsakokrat veljavnem ceniku. Veljaven cenik rezervnih delov in potrošnega materiala mora izvajalec priložiti v ponudbi. V primeru spremembe cen rezervnih delov in potrošnega materiala je izvajalec dolžan predložiti nov cenik rezervnih delov in potrošnega materiala, sicer se bodo obračunale cene za rezervne dele po zadnjem predloženem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala. Cena rezervnih delov in potrošnega materiala brez DDV mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške.

Cene preventivnega vzdrževanja klimatskih naprav (ts. cena mesečnega pavšala za redni servis za sklop 1, cena pavšala za redni servis za sklop 2, ceni pavšalov za redni servis pred začetkom hladilne sezone za sklop 3 in cena pavšalov za kontrolni servis za sklop 3), cene celovitega izvajanja kontrol tesnosti, vodenja in priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika, cene delovne ure servisnega tehnika za sklop 1, 2 in 3 in cene prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika za sklop 1, 2 in 3 so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih okvirnih sporazumih dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Spremembe cen bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k okvirnemu sporazumu. Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni

davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja pogodbe oz. okvirnega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

## 2.14 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.**

### Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ponudbeno vrednost za posamezni sklop brez DDV, bo naročnik za te sklope opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

## 2.15 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo,
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.

### *Izjava o lastništvu*

Skladno s šesto točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) mora izbrani ponudnik **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

## 2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 6 mesecev od datuma za predložitev ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## 2.17 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.



### III SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop in katerega ponudba bo dopustna, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 5 točke 2.3 teh navodil.

Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh (2) let od pričetka veljavnosti, predvidoma za sklop 1 in 3: od 8. 8. 2026 do 31. 8. 2028, za sklop 2: od 26. 9. 2026 do 31. 8. 2028, oziroma v kolikor bo odločitev o oddaji pravnomočna šele po 8. 8. 2026 za sklop 1 in 3 oziroma po 26. 9. 2026 za sklop 2, velja za tak sklop od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do končnega datuma 31. 8. 2028.

Ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum najkasneje v roku 10 dni od naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

### IV KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

### V PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#), [72/19](#) in [83/25](#) – ZOUL), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290- XXXXXXLL. (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

## C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA IN SEZNAM OPREME

### **SKLOP 1: Servis hladilnega agregata Center za informatiko:**

**Redni servis se opravlja 1 x tedensko z vključenim dežurstvom 24/7 – 365 dni – 4 urni odzivni čas.**

#### **Seznam klimatskih naprav:**

- Preventivni servis TDAV1321A ser. št. UCT 088930 UNIFLAIR
- Preventivni servis zračnega kondenzatorja 30CAP1301P3 ser. št. UZT 038723 UNIFLAIR
- Preventivni servis TDAV1321A ser. št. UZT 038723 UNIFLAIR
- Preventivni servis zračnega kondenzatorja 30CAP1802P ser. št. SZD 062961 UNIFLAIR
- Preverjanje uhajanja – hladilni krog
- Menjava filtrov - Filter – Ecofil KA-40/90 KO
- Dežurstvo – 24/7-365 – 4 urni odzivni čas
- TDAV1321A, ser. št.: UCT 088930, UNIFLAIR, KLET 1 - ONKOLOGIJA
- TDAV1321A, ser. št.: UCW 109896, UNIFLAIR, KLET 2 - ONKOLOGIJA
- Hladilni stolp CAP1802P, ser. št.: CA201900221, Modine CIS Italy

Izvajalec mora zagotavljati izvajanje kontrol tesnosti hladilnih naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ter vodenje vseh predpisanih evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati vse potrebne podatke in dokumentacijo za izpolnjevanje obveznosti poročanja pristojnemu organu, vključno z Agencija Republike Slovenije za okolje in izvesti vsa potrebna poročanja.

#### **Zahteve naročnika glede popravil oziroma odprav napak:**

- Izvajalec mora biti dosegljiv 24/7 vse dni v letu.
- Odzivni čas izvajalca je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila.
- Popravilo oziroma odprava napake mora biti izvršena najkasneje v roku dveh (2) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.
- V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljivost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

### **SKLOP 2: Servis »split« sistemov in vodni konvektorji**

**Split sistemi pri katerih se redni servis opravi 2x na leto, prvi servis marec, april, drugi servis september, oktober.**

#### **Redni servis obsega sledeča opravila:**

1. Čiščenje notranje enote
  - Čiščenje in pranje filtrov
  - čiščenje uparjalnika (izmenjevalca toplote)
  - čiščenje ventilatorja (turbine)
  - dezinfekcija (proti bakterijam, plesni, vonju)
  - čiščenje odtočne posode kondenzata
2. Čiščenje zunanje enote
  - čiščenje kondenzatorja (rebra)
  - odstranitev umazanije, listja, prahu

- pregled ventilatorja, čiščenje ventilatorja
- 3. Pregled odtoka kondenzata
  - preveri, ali voda normalno odteka
  - po potrebi spiha ali čiščenje cevi
  - preprečevanje zamakanja
- 4. Preverjanje hladilnega sistema
  - preverjanje tlakov plina
  - preverjanje morebitnega uhajanja plina
  - pregled izolacije cevi
  - dopolnjevanje plina po potrebi
- 5. Električni pregled
  - pregled priključkov
  - pregled kablov
  - test delovanja
  - zamenjava baterij v daljinskem upravljalniku
  - pregled črpalke za odvod kondenzata, v kolikor je montirana
- 6. Test delovanja
  - meritev temperature vpihanega zraka
  - preverjanje hrupa
  - preverjanje daljinca

**Opomba:** pri kontroli količine plina v sistemu in pri dodajanju plina za zagotavljanje funkcionalnosti sistema klimatske naprave je plin všteti v ceno rednega servisa, in sicer do 0,2 kg na posamezno klimatsko napravo.

Izvajalec prične z izvajanjem rednega servisa po predhodnem dogovoru z naročnikom. Redni servis mora izvajalec zaključiti največ v roku 2 mesecev od začetka izvajanja.

Zaradi enostavnejše evidence in kontrole mora izvajalec ob vsakem servisu na notranji enoti nalepiti nalepko z datumom servisiranja.

**Naročnik si pridržuje pravico izvesti nadzor nad opravljenim delom izvajalca in po potrebi zahtevati odpravo nepravilnosti.**

**Seznam klimatskih naprav je razviden iz Priloge št. 1.**

Izvajalec mora zagotavljati izvajanje kontrol tesnosti hladilnih naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ter vodenje vseh predpisanih evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati vse potrebne podatke in dokumentacijo za izpolnjevanje obveznosti poročanja pristojnemu organu, vključno z Agencijo Republike Slovenije za okolje in izvesti vsa potrebna poročanja.

**Zahteve naročnika glede popravil oziroma odprav napak:**

- Odzivni čas izvajalca za nujne primere je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila.
- Odzivni čas izvajalca za vse preostale zadeve je največ štiriindvajset (24) ur za prihod na objekt po prejemu obvestila.
- Popravilo oziroma odprava napake v nujnih primerih mora biti izvršena najkasneje v roku treh (3) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.
- Popravilo oziroma odprava napake v preostalih primerih mora biti izvršeno najkasneje v roku petih (5) dni od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.
- V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma

obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljivost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

### **SKLOP 3: Servis hladilnih agregatov večjih moči**

Potrebno je izvesti kontrolo tesnosti ozonu škodljivih snovi in fluoriranimi toplogrenimi plini po veljavni zakonodaji. Naprave, katere vsebujejo do 30 kg freona, je potrebno preverjanje uhajanja 1x letno. Naprave, katere vsebujejo od 30 kg do 300 kg freona, je potrebno preverjanje uhajanja 2 x letno.

#### **Redni servis se izvede pred začetkom hladilne sezone in obsega sledeča opravila:**

- vizualna kontrola hladilnih agregatov
- kontrola delovanja krmiljenja – regulacije
- kontrola tlaka plina
- kontrola tesnosti hladilnih agregatov
- kontrola varnostnih funkcij hladilnega agregata
- kontrola pretoka hlajene tekočine in spojev
- kontrola nastavljenih parametrov delovanja hladilnih agregatov
- kontrola merilnih inštrumentov
- kontrola navitja motorjev kompresorja
- kontrola konfiguracije procesorja hladilnih agregatov
- kontrola olja
- kontrola lovilca umazanije ter čiščenje
- izdaja poročila o kontroli delovanja hladilnih agregatov
- izvedba kontrole tesnosti ozonu škodljivih snovi in fluoriranimi toplogrednimi plini po veljavni zakonodaji.

#### **Kontrolni servis in priprava na zimovanje se izvede po zaključku ogrevalne sezone in obsega sledeča opravila:**

- vizualna kontrola hladilnih agregatov
- priprava na zimovanje
- kontrola tlaka plina
- kontrola tesnosti hladilnih agregatov
- merjenje in po potrebi dodajanje protizmrzne tekočine

Vsak poseg je potrebno vpisati v servisno knjigo posameznega hladilnega agregata.

#### **Seznam klimatskih naprav je razviden iz Priloge št. 2.**

Izvajalec mora zagotavljati izvajanje kontrol tesnosti hladilnih naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ter vodenje vseh predpisanih evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 in veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati vse potrebne podatke in dokumentacijo za izpolnjevanje obveznosti poročanja pristojnemu organu, vključno z Agencija Republike Slovenije za okolje in izvesti vsa potrebna poročanja.

#### **Zahteve naročnika glede popravil oziroma odprav napak:**

- Odzivni čas izvajalca je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila.
- Popravilo oziroma odprava napake v nujnih primerih mora biti izvršena najkasneje v roku treh (3) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.
- Popravilo oziroma odprava napake v preostalih primerih mora biti izvršeno

najkasneje v roku deset (10) dni od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.

- V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljivost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

SEZNAM SPLIT SISTEMOV - januar 2026

ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT

1110

			STAVBA 1										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL	LETO IZDELAVE	PROSTOR	moč kW	VRV ALI MULTI SPLIT	OZNAČBE KLIM ZELENIH ENERGIJ	INVENTARNA ŠTEVILKA	OPOMBA
STAVBA 1			STAVBA 1-skupno	1		split sistema		strojnica dvigala			SO-3277		
STAVBA 1	VHOD 1A		STAVBA 1,VHOD 1A- Urgentni center UKC Maribor	7	DAIKIN	DAIKIN-KASETA CH-S18FTXQ-NG COOPER&HUNTER		sistemski prostor			SO-3291		
				NOTRANJA ENOTA		CH-S09FTXQ-NG COOPER&HUNTER		rtg					
				NOTRANJA ENOTA		CH-S09FTXQ-NG COOPER&HUNTER		pisarna rtg					
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/O	2025	OPAZOVALNICA 3/2	x			na 00164100	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/1	2025	OPAZOVALNICA 3/2	5			00164100	
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/O	2025	OPAZOVALNICA 3/1	x			na 00164101	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/1	2025	OPAZOVALNICA 3/1	5			00164101	
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/O	2025	OPAZOVALNICA 1	x			na 00164102	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO50VG/1	2025	OPAZOVALNICA 2	5			00164102	
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO35VG/O	2025	TRIAŽA SOBA 1	x			na 00164103	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	SUPRA AZI-WO35VG/1	2025	TRIAŽA SOBA 1	3,5			00164103	
STAVBA 1	VHOD 1A		STAVBA 1,VHOD 1A,- Zdravstveni dom Maribor - Nujna medicinska pomoč - dežurna ambulanta	0									
STAVBA 1	VHOD 1A		STAVBA ,VHOD 1A, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor	26	DAIKIN	FTKS50FV1B		higijenska ekipa			SO- 2173		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AUD35T/A-T	2020	Soba 1			SO- 2174	110149	STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AUD35T/A-T	2020	Soba 2			SO- 2175		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD50ZD/A-T		hormonski laboratorij			SO- 2176		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC071FBNDEH	2020	hormonski laboratorij vodja			SO- 2177		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC071FBNDEH	2020	hormonski laboratorij vodja			SO- 2178		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35CVMB	2004	imunoloski laboratorij			SO- 2179		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBUSHI	SLZ-M50FA2		prostor nasproti knjižnice - RAČUNALNIŠKI KABINET			SO- 2180		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBUSHI	SLZ-M50FA2		prostor nasproti knjižnice			SO- 2181		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM50R2V1B		biokemijski laboratorij 01 E 85			SO- 2182		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM50R2V1B		biokemijski laboratorij 01 E 85			SO- 2183		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		proteinski laboratorij			SO- 2184		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD35T/A-T		laboratorij za pretočno litometrijo			SO- 2189		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD35T/A-T	2013	laboratorij za pretočno Citometrijo			SO- 2190		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18ACD- K6DNA1D/T	2020	urinski laboratorij			SO- 2188		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD50ZS/A-T	2021	laboratorij za analizo kovin			SO- 2187		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX50GV1B		čakalnica					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR09TXEAA		oddelek za medicinsko mikrobiologijo					
				NOTRANJA ENOTA	LG	CT12R NR0		Centralni laboratorij			SO- 2501		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	LG	CT12R NR0		Centralni laboratorij			SO- 2502		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	TH060EAV1		Centralni laboratorij			SO- 2503		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	TH060EAV1	Stran 1	Centralni laboratorij			SO- 2504		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH052FMEA		Hematološki laboratorij			SO- 2505		STROPNA KLIMA

				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH052FMEA		Hematološki laboratorij			SO- 2506		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	HR71VFK - NOTRANJA ENOTA	2025	Hematološki laboratorij	7				DODATNE KLIME
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	HR71VFK - NOTRANJA ENOTA	2025	Hematološki laboratorij	7				DODATNE KLIME
STAVBA 1	VHOD 1A		STAVBA 1,VHOD 1A,- Specialistične ambulate Klinike za kirurgijo UKC Maribor	4	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F/I, GWHI2AFC-K6DNA2F/O		tajništvo			SO- 1824	153200	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F/I, GWHI2AFC-K6DNA2F/O		strokovni vodja - SEJNA SOBA			SO- 1825	153201	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-SI2FTXLA2-NG, CH-SI2FTXLA2-NG		zdravniška soba dr. Movrin			SO- 1826	157908	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-SI2FTXLA2-NG		zdravniška soba dr. Horvat			SO- 1827	157907	
STAVBA 1	VHOD 1A		STAVBA 1,VHOD 1A-Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor	35	DAIKIN	FFQ35C2VEB		laboratorij za hemo-staziologijo			SO-1871		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD71T1/A-S, GUD71W1/NHA-S		laboratorij za hemo-staziologijo			SO- 1872	156147	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ACO35FCADEH		imuno-hematološki laboratorij IV.			SO-2490		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S18FTXQ-QNG		arhiv-vzorci			SO- 1874		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S18FTXQ-QNG		arhiv vzorci			SO- 1875		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	CH-S12FTXLA2-NG		predelava krvi			SO- 1876		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS50J2V1B, RXS50J2V1B		imuno-hematološki laboratorij I.			SO- 1877		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS50GV1B, RXS50G2V1B		virološki laboratorij II.			SO- 1878		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT60GZV1NB, R60GZ7W1		virološki laboratorij I.			SO- 1879		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ35B8V1B		hitro zamrzovanje			SO- 1880		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC140RN4DKG, AC140RXADNG		hitro zamrzovanje			SO- 1881		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS71GV1B, RK571FAV1B		skladisce materiala 2			SO- 1882		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ35C2VEB, RXS35L3V1B		skladisce materiala 1			SO- 1883		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35K2V1B, RXS35L3V1B		dežurna soba			SO- 1884		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FAYP100BV1, RP100B7W1		centrifugiranje krvi			SO - 1885		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT60GZV1NB,		centrifugiranje krvi			SO- 1886		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FLXS35BAVMB9		predelava krvi			SO- 1887		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	4MXS80E3V3B.		pod vhodom urgence.					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25K2V1B, RXS25L2V1B		predelava krvi- majhen prostor			SO- 1887		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS50G2V1B, RK550G2V1B		shranjevanje krvnih pripravkov.			SO- 1895		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC035FBRDEH, AC035FCADEH		shranjevanje krvnih pripravkov			SO- 1896		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ50C2VEB, RXS50L2V1B		shranjevanje krvnih pripravkov.			SO- 1893		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ50C2VEB, RXS50L2V1B		shranjevanje krvnih pripravkov			SO- 1894		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25K2V1B		imunohematoloski laboratorij II.			SO- 1890		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25K2V1B		sprejem vzorcev krvi in naročil za krvne pripravke.			SO- 1891		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ35C2VEB		odvzem krvi krvodajalcem.			SO- 1897		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ35C2VEB		odvzem krvi krvodajalcem.			SO- 1898		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35D2VMW		računalniška soba			SO- 1899		
				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	42UQV035M2, 38UYV035M2	Stran 2	laboratorij			SO- 2507		



				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	42UQV035M2, 38UYV035M2		posebni odvzemi afereze ambulanta za pregled krvodajalcev 1.			SO- 2508		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT353DA7V1		prostor med "odvzemom krvi krvodajalcem" in jedilnico			SO- 2509		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB, FFQ35C2VEB, RXS35L3V1B		jedilnica za krvodajalce			SO- 2510		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN						SO- 2511		
				NOTRANJA ENOTA	gree	GWH12AAB-K6DNA5A,		imuno-hematološki laboratorij IV.			SO- 2490		
				NOTRANJA ENOTA	CUPPER & HUNTER			predelava krvi			SO- 1876	157906	
STAVBA 1	VHOD 1B		STAVBA 1,VHOD 1B- Radiološki oddelek - enota B UKC Maribor	23	GREE	/		sprejemna pisarna			SO- 2126		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35G2V1B		administracija izvidov			SO- 2123		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35G2V1B	2009	administracija izvidov			SO- 2124		
				NOTRANJA ENOTA	LG	S12EQ NSJ		hodnik			SO- 2113		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25G2V1B		soba za pocitek			SO- 2214		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FFQ50B8V1B		diagnostika 1.2					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FAQ100BVV1B	2005	ct2			SO- 2130		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS60BVMB	2005	ct 2			SO- 2215		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35CVMB		sistemski prostor			SO- 2180		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	Šef odelka			SO- 2110		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	zdravnik Breznik			SO- 2109		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	zdravnik Kulaš			SO- 2111		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	zdravnik			SO- 2112		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		kuhinja					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		glavni inženir radiologije			SO- 2127		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GTH36K3FI		ct2.1			SO- 2130		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	FH052EAV1		ct2.1			SO- 2129		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25G2V1B		ct2.1 sprejm			SO- 2128		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		radioloski odelek seminar					
				NOTRANJA ENOTA	LG	S18EQ NSK		tehnicni prostor			SO- 2125		
				NOTRANJA ENOTA	LG	S12EQ NSJ		magnetna resonanca					
				NOTRANJA ENOTA	LG	S12EQ NSJ		hodnik radioloski					
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	/		radioloski odelek					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	4S84540000785		NA ZADNJEM HODNIKU PRI UPS NAPRAVAH PRED OP	5			NI INVENTARNE	
STAVBA 1	VHOD 1B		STAVBA 1,VHOD 1B- Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino UKC Maribor	7	GREE	GWH12YC-K6DNAIA/L, GWH12YC- KGDNA1N/O		individualna fizioterapija A			SO- 1833		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12YC-K6DNA1A/I, GWH12YC- K6DNATA/O-		individualna fizioterapija B			SO- 1834		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12YC-K6DNAIA/I, GWH12YC- K6DNATA/O		individualna fizioterapija C			SO- 1835		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18ACD- K6DNA1D/I, GWH18QD- K6DNA1D/O		telovadnica			SO- 1836		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXN50LV1B9, RXN50LV1B9		galvanske kopeli, parafin			SO- 1837	121307	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AUD35T/A-T, ZUD35W/NHA-T		dnevni prostor			SO- 1838		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18ACD- K6DNA1D/I, GWH18QD- K6DNA1D/O		prostor 10			SO- 1839		
STAVBA 1	VHOD 1B		STAVBA 1, VHOD 1B-Ambulanta za zdravljenje bolečin UKC Maribor	3	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		ambulanta za zdravljenje bolečin			SO- 2512		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX35GV1B		ambulanta za zdravljenje bolečin			SO- 2513		parno čiščene november 2025
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		ambulanta za zdravljenje bolečin			SO- 2582		parno čiščene november 2026

STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 16	STAVBA 1,VHOD 1C-16. Etaža, Predavalnica (velika, mala) UKC Maribor	1	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO- 1946		
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 15	STAVBA 1,VHOD 1C,-15 Etaža, Oddelek za torakalno kirurgijo UKC Maribor	16	SAMSUNG	AJ062TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO- 1785		
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	RXYQ12M8W1B		galerija		VRV - 1XL-ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MVE		soba 4			SO- 1800		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MVE		soba 5			SO- 1799		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MVE		soba 6			SO- 1798		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MVE		soba 7			SO- 1797		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MVE		soba 3			SO- 1796		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MVE		soba 2			SO- 1795		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MVE		delovni prostor osebja			SO- 1794		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MVE		delovni prostor osebja			SO- 1793		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		mala operacijska soba			SO- 1792		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MVE		soba 1			SO- 1791		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MVE		sejna soba			SO- 1790		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		vodja tima zn			SO- 1789		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		zdravniška soba Bojan Veingerl			SO- 1788		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MVE		zdravniška soba Goran Gačevski			SO- 1787		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MVE		Pisarna oddelka za torakalno kirurgijo			SO- 1786		
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 14	STAVBA 1,VHOD 1C-14 Etaža, Oddelek za urologijo UKC Maribor	13	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO- 1959		
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	RXYQ12P7W1B		balkon galerija		VRV - 1XL- ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		soba 5			SO- 1958		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 4			SO- 1957		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 6			SO- 1956		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 7			SO- 1955		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 3			SO- 1954		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 2			SO- 1953		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		delovni prostor osebja			SO-1952		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE	2025	urgentna ambulanta			SO- 1951		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 1			SO- 1950		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		pisarna oddelka za urologijo.			SO- 1949		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		zdravniška soba			SO- 1948		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba pri dvigalih			SO- 1947		
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 13	STAVBA 1,VHOD 1C-13 Etaža, Oddelek za urologijo UKC Maribor	16	SAMSUG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO- 1961		
			19.11.2021	ZUNANJA ENOTA	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		balkon galerija		VRV - 1XL ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 4			SO- 1976	00151630	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 5			SO- 1978	00151631	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3			SO- 1974	00151628	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 6			SO- 1973	00151632	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 7			SO- 1972	00151633	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2			SO- 1971	00151627	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1			SO- 1970	00151626	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	/		delovni prostor osebja			SO- 1968	00151638	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		delovni prostor osebja			SO- 1969	00151636	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		sprejem uroloških pacientov			SO- 1967	00151629	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		zdravniška soba nasproti delovnega prostora osebja (leva)			SO- 1965	00151635	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		zdravniška soba nasproti delovnega prostora osebja (desna)					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		zdravniška soba			SO- 1977		
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBVD18/016-N11		sejna soba			SO- 1964	00151625	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		soba pri dvigalih			SO- 1963	00151637	

STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 12	STAVBA 1,VHOD 1C-12 Etaža, Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo UKC Maribor	13	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija balkon		VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT		SO- 1978	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11	7.10.2021	soba 5				00150892	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4				00150891	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 6/7				00150893	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3				00150890	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2				00150889	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1				00150888	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja				00150898	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja				00150894	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		preiskovalnica				00150895	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV018/016-N11		seminar				00150887	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		vodja tima ZN				00150897	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 11	STAVBA 1,VHOD 1C-11 Etaža, Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo UKC Maribor	12	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija balkon		VRV - 1XL- ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ080TX4KG		galerija balkon		MULTI SPLIT - znanja enote		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT		SO- 1994	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 5				SO-1995	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4				SO- 1996	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 6,7				SO- 1997	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3				SO- 1998	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2				SO- 1999	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1				SO- 2000	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	/		delovni prostor osebja				SO- 2001	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		delovni prostor osebja				SO- 2002	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		pisarna oddelka				SO- 2004	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		posvetovalnica za stome					
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 10	STAVBA 1,VHOD 1C-10 Etaža, Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo UKC Maribor	12	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija balkon		VRV- 1XL- ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT		SO- 2007	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4				SO- 2008	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		fizioterapija				SO- 2009	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3				SO- 2010	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 5,6				SO- 2011	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2				SO- 2012	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	/		delovni prostor osebja				SO- 2013	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1				SO- 2014	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV016-N11		seminar				SO- 2015	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		zdravniška soba - desna					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		zdravniška soba - leva					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV009-N11		zdravniška soba ob dvigalih					
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 09	STAVBA 1,VHOD 1C-09 Etaža, Klinični oddelek za ortopedijo UKC Maribor	14	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija		VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT		SO- 2032	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4				SO- 2031	00150041
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 5				SO- 2030	00150042
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3				SO- 2029	00150040
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		svzn oddelka za ortopedijo				SO- 2023	00150049
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		soba 7				SO- 2024	00150039
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL			delovni prostor osebja				SO- 2026	00150050
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11	Stran 5	delovni prostor osebja				SO- 2027	00150043
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1					

				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV018/016-N11		konferencna soba			SO- 2028	00150037	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba - desna					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba - leva					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba pri dvigalih			SO- 2037	00150046	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 08	STAVBA 1,VHOD 1C-08 Etaža, Klinični oddelek za ortopedijo UKC Maribor	13	SAMSUNG	AM022FN1DEH		bolniška soba 5			SO- 2584		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036FN1DEH		bolniška soba 4			SO- 2585		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM015JNVDKH/EU		bolniška soba 6			SO- 2586		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM015JNVDKH		bolniška soba 6			SO- 2587		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036FN1DEH		bolniška soba 3			SO- 2588		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036FN1DEH		bolniška soba 2			SO- 2589		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036FNNDKH/EU		delavni prostor osebje			SO- 2590		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036FN1DEH		bolniška soba 1			SO- 2591		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM056JN1DEH		fizioterapija			SO- 2594		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM022FN1DEH		zdravniška soba			SO- 2593		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM015JNVDKH		zdravniška soba			SO- 2592		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM015JNVDKH		pisarna za narocanje			SO-4094	00135048	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG/EU		avla 8nd		MULTI SPLIT	SO-2583		
				ZUNANJA ENOTA	SAMSUNG	AM100KXMDGH		balkon		VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 7	STAVBA 1,VHOD 1C-07 Etaža, Oddelek za travmatologijo UKC Maribor	15	AIRWELL	AWSI-HBVO12-N11		bolniška soba 5			SO-2601	00150056	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBVO12-N11		bolniška soba 4			SO-2600	00150055	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		bolniška soba 7			SO-2609	00150058	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		bolniška soba 7			SO-2602	00150057	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBVO12-N11		bolniška soba 3			SO-2604	00150054	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBVO12-N11		bolniška soba 2			SO-2605	00153053	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBVO12-N11		bolniška soba 1			SO-2606	00150052	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	/		delavni prostor			SO-2607	00150063	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		jedilnica			SO-2608	00150059	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBVO12-N11		vodja tima			SO-2609	00150060	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBVO12-N11		zdravniška soba 1					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBVO18/016-N11		sejna soba			SO-2610	00150051	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG/EU		avla 3			SO-2899		
				ZUNANJA ENOTA	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		zunanja vrv		VRV- 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	SAMSUNG	/		balkon		MULTI SPLIT		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		sejna soba			SO-2611	00087394	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 6	STAVBA 1,VHOD 1C-06 Etaža, Oddelek za travmatologijo UKC Maribor	16	AIRWELL	/		galerija balkon, pokvarjena balkonska vrata-nedostopno.		VRV-1XL - ARSO			ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO-2132		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH(09)MA-K3DNE2E/1		soba 4			SO-2133	00130314	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH(09)MA-K3DNE2E/1		soba 4			SO-2134	00130313	
					GREE	/		galerija balkon, pokvarjena balkonska vrata-nedostopno.		MULTI SPLIT - samo 2 enoti		ZUNANJA ENOTA	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 5			SO-2135	00150068	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3			SO-2136	00150067	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 6			SO-2137	00150069	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 7			SO-2138	00150070	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2			SO-2139	00150066	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	/		delovni prostor osebja			SO-2142	00150071	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2141	00150075	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1			SO-2140	00150065	

				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba - desna					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba - leva					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV018/016-N11		travmatološki oddelek za zgodnjo rehabilitacijo			SO-2145	00150064	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18QD-K3DNB6G/1		travmatološki oddelek za zgodnjo rehabilitacijo		split sistem enojni	SO-2144		
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba pri dvigalih			SO-2147	00150074	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 5	STAVBA 1,VHOD 1C-05 Etaža, Oddelek za travmatologijo UKC Maribor	15	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija		VRV - 1XLO- ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO-2148		
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4			SO-2149	00150079	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 5			SO-2150	00150080	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3			SO-2153	00150078	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 6			SO-2151	00150081	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		soba 7			SO-2152	00150082	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2			SO-2154	00150077	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2156	00150087	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2157	00150083	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2158	00150086	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1			SO-2155	00150076	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba			SO-2159	00150084	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba pri dvigalih			SO-2161	00150085	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX50GV1B		pisarna oddelka za travmatologijo.		split sistem enojni	SO-2160	00129887	
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI		2025	LEKARNA NA ODDELKU		split sistem enojni		00164941	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 4	STAVBA 1,VHOD 1C, 04 Etaža,Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter opeklina UKC Maribor	16	SANSUNG	GWH18QD-K3DNA1G/O		zunanja podest		MULTI SPLIT		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	RX50G3V1B		zunanja podest				zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	LG	ARUM120LTE5		izhod na podest		VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 1			SO-2542		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 2			SO-2527		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		sejna soba			SO-2528		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 3			SO-2531		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 4			SO-2532		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		prevezovalnica			SO-2529		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		fizioterapija			SO-2530		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		soba 5			SO-2533		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		soba 6			SO-2534		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 7			SO-2535		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		sestrska baza			SO-2534		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		zdravniška soba Nemec			SO-2537		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		zdravniška soba Šparaš					
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		svzn			SO-2539		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		zdravniška soba neoznacena			SO-2541		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		garderoba in kakalnica			SO-2540		
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 4	STAVBA 1,VHOD 1C-4.etaža Klinični oddelek za kardiokirurgijo UKC Maribor	19	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija balkon		VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	GREE	/		galerija balkon		dvojček split sistem		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO-2614	zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH(09)MA-K3DNE2E/I		soba 6		dvojček split sistem	SO-2615	00130316	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH(09)MA-K3DNE2E/I		soba 5		dvojček split sistem	SO-2616	00130315	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 7			SO-2617	00153126	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3			SO-2619		

				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba -desna			SO-2618	00153133	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		zdravniška soba - leva					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2			SO-2622	00153124	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		fizioterapija			SO-2624	00153122	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		delovni prostor osebja			SO-2625	00153121	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2627	00153131	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		delovni prostor osebja			SO-2626	00153130	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1			SO-2623	00153122	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		UZ AMBULANTA			SO-2628	00153129	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		pisarna			SO-2629	00153128	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		sejna soba			SO-2630	00153119	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		pisarna - čakalna knjiga			SO-2631	00153120	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		kontrolna ambulanta in prevezovalnica			SO-2633	00153127	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		pisarna oddelka			SO-2632	00153118	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 4	STAVBA 1,VHOD 1C-Skupne službe klinike za kirurgijo (OP blok, Centralna sterilizacija) UKC Maribor	3	GREE	GUD50T/A-T		OP10					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18JNK6NO		OP10					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18YE-S6DBA1B/T		TUR					
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 4	STAVBA 1,VHOD 1A-AMBULANTE za terapijo bolečin+plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo	8	DAIKIN	FTX25GV1B		ambulanta za zdravljenje boleči					
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		ambulanta za zdravljenje boleči					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX35GV1B		ambulanta za zdravljenje boleči					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25CVMB		ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo - pisarna	X				
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25CVMB		ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo	X				
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25CVMB		ambulanta za plastično in rekonstruktivno kirurgijo - previjališče	X				
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35D3VMW		/					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35D3VMW		/					
STAVBA 1	VHOD 1A	Etaža 3	STAVBA1,VHOD1A-3. etaža-infekcijski oddelek Urgenca UKC Maribor	7	SAMSUNG	RD060MHXEA		balkon 3 nad		MULTI SPLIT	zunanja enota	so iz leta 2013	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN056NDEHA		SESTRSKI PROSTOR		X	SO-2648	so iz leta 2013	STROPNA KASETA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND022QHxEB		sejna zdravniška soba		X	SO-2647	so iz leta 2013	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND036QHxEB		soba 1		X	SO-2644	so iz leta 2013	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND022QHxEB		soba 2		X	SO-2646	so iz leta 2013	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND022QHxEB		soba 3		X	SO-2642	so iz leta 2013	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND022QHxEB		SOBA DESNO 2		X	SO-5406	so iz leta 2013	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ND022QHxEB		predstojnik oddelka - SOBA DESNO 1			145397	SO-2643	so iz leta 2013
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM50N2V1B							
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDLG/EU		galerija		MULTI SPLIT	SO-2649	so iz leta 2014	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 3	STAVBA 1,VHOD 1C-3.etaža Oddelek za kardiokirurgijo UKC Maribor	3	SAMSUNG	/		galerija		X	SO-2649	so iz leta 2018	STROPNA KASETA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija				so iz leta 2018	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	NI ZUNANJE ENOTE		galerija				so iz leta 2018	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 2	STAVBA 1,VHOD 1C-02 Etaža, Oddelek za žilno kirurgijo UKC Maribor	14	SAMSUNG	AM120KXMDGH		galerija		VRV - 1XL- ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija			SO-2758		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		soba 4			SO-2760		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		zdravniška soba pri galeriji			SO-2759		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		soba 3			SO-2763		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM028JNVDKH		soba 5			SO-2761		

				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		soba 6			SO-2762		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		delovni prostor osebja			SO-2766		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		soba 2			SO-2764		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		svzn oddelka			SO-2769		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM036JNVDKH		seminar			SO-2768	00137426	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	/		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AM028JNVDKH		soba pri dvigalih			SO-3178		
				ZUNANJA ENOTA	AIRWELL	AWAU-YDV400-H13		galerija		VRV		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	MINI OP	3,5			00162001	
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 02	STAVBA 1,VHOD 1C- Vodstvo UKC Maribor UKC Maribor	4	COOPER&HUNTER	CHML-U18NK2		sejna soba					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25K2V1B		stokovni direktor ukc			SO-3163		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25K2V1B		tajništvo ukc			SO-3162		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35J2V1B		direktor ukc			SO-3164		
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 02	STAVBA 1,VHOD 1C-Etaža 02, Trgovina z medicinsko-tehničnimi pripomočki UKC	1	UGODA	AUS-12HR53CA2		trgovina					
STAVBA 1	VHOD 1C	Etaža 1	STAVBA 1,VHOD 1C-01.etaža Oddelek za nevrokirurgijo UKC Maribor	18	SAMSUNG	AJ026TNNDKG		galerija		MULTI SPLIT	SO-2192	zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	AIRWELL					VRV - 1XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 1			SO-2205		
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/0078-N11		zdravniška soba zraven fizioterapije			SO-2194		
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		fizioterapija			SO-2195	00150879	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 4			SO-2196	00150874	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 2			SO-2200	00150876	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		delovni prostor osebja			SO-2201	00150883	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		delovni prostor osebja			SO-2202	00150878	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-yKD009-H91		izhod na teraso					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HKD009-H91		pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV009/007-N11		prevezovalnica			SO-2203	00150877	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HKD009-N91		pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HKD009-N91		pisarna oddelka za nevrokirurgijo					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-HBV018/016-N11		soba 1					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		zdravniška soba zraven prevezovalnice			SO-2204	00150881	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV012-N11		soba 6			SO-2197	00150872	
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AW-YKD012-H91		ob stavbi					
				NOTRANJA ENOTA	AIRWELL	AWSI-HBV007-N11		umivalnica			SO-2199	00150882	
STAVBA 1	VHOD 1C	PRITLIČJE	STAVBA 1- PRITLIČJE - CT2	1	AZURI		2024	CT2				00161999	
STAVBA 1	VHOD 1C	PRITLIČJE	STREŽNIŠKI PROSTOR STAVBA 1-VHOD 1C- Služba za korporativno varnost UKC Maribor	1	AZURI		2024	STREŽNIŠKI PROSTOR ZA URGENCO				00162039	
STAVBA 1	VHOD 1C		STAVBA 1,VHOD 1C-0 Klet Razdelilna kuhinja	0		ni splitov							NI SPLITOV
STAVBA 1	VHOD 1C	0 Klet		4	SAMSUNG	AR18MSWNAWKNEU		razdelilna kuhinja			SO-2208		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR18MSWNAWKNEU		razdelilna kuhinja			SO-2209		
				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	42QHF018DSA		razdelilna kuhinja			SO-2211		
				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	42QHF018DSA		razdelilna kuhinja			SO-2210		
STAVBA 1		0 Klet	STAVBA 1-KLET 02 -SKLADIŠČE MEDICINSKEGA MATERIALA V KLETI 02	2	DAIKIN	FTYN35CVMB9	2004	PROSTOR A1			SO-3265	00099272	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTYN35CVMB9	2004	DNEVNI PROSTOR			SO-3264	00099271	
STAVBA 1	VHOD 1C	01 Klet	STAVBA 1-KLET 01, (MFT 1),-DEŽURNE SOBE	6	DAIKIN	RE25G7V1		Izhod na teraso			SO-3167		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25GV1B		dežurni tehnicne sluzbe			SO-3168		
				NOTRANJA ENOTA	Mitsubishi			pisarna			SO-3169		
				NOTRANJA ENOTA	VOX	IVA1-12R		anastezijski tehnik			SO-3170		
				NOTRANJA ENOTA	VOX	IVA1-12R		dnevni prostor			SO-3172		
				NOTRANJA ENOTA	VOX	IVA1-12R		DEŽURNA SOBA			SO-3171		



STAVBA 1	VHOD 1C	01 Klet	STAVBA 1-KONTEJNERJI	1				KONTEJNERJI			SO-3173		
STAVBA 1	VHOD 1D		STAVBA 1,VHOD 1D- Centralna lekarna (SO-1633)	2	DAIKIN	X		CENTRALNA LEKARNA - SKLADIŠČE			SO-3264	0099271	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	X		CENTRALNA LEKARNA - SKLADIŠČE			SO-3265	0099272	
			STAVBA 2										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 2	VHOD 2A		STAVBA 2,VHOD 2A, MANSARDA	4	AZURI		2024	SOBA IZ STOPNIŠČA DESNO PO HODNIKU, 4 VRATA DESNO				00161980	NOVA 2024
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ZDRAVNIŠKA SOBA ( POŽAREC L4.3 )				00161981	NOVA 2024
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ZDRAVNIŠKA SOBA ( POŽAREC L1.8 )				00161982	NOVA 2024
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	SOBA 4				00161983	NOVA 2024
STAVBA 2	VHOD 2A		STAVBA 2,VHOD 2A, Vodstvo klinike - skupne službe za interno medicino	1				TAJNIŠTVO			SO-3904		
STAVBA 2	VHOD 2A	3 NAD.	STAVBA 2,VHOD 2A, Oddelek za pljučne bolezni (SO-1592)	19	DAIKIN	CTXM15R2V1B		administracija					KLIMA BREZ POKROVA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		tajništvo			SO-2689		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM35R5V1B		sejna soba			SO-2690		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		predstojnik			SO-2691		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		strokovni vodja zdravstvene nege			SO-2692		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		zdravniška soba			SO-2693		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		zdravniška soba			SO-2694		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		zdravniška soba			SO-2695		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		zdravniška soba			SO-2696		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		dežurna soba			SO-2697		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		sestrski prostor			SO-2698		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		sestrski prostor			SO-2699		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		čajna kuhinja					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		bronhoskopija					
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	4MXM68N2V1B9		drugo nadstropje streha		MULTI SPLIT			ZUNANJA ENOTA
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	4MXM68N2V1B9		streha		MULTI SPLIT			ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	4MXM68N2V1B9		/		MULTI SPLIT			
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	4MXM68N2V1B9		streha		MULTI SPLIT			
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM35R5V1B		rtg					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	CTXM15R2V1B		rtg					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM25R5V1B		komunikacijski prostor					
STAVBA 2	VHOD 2A	2.NAD	STAVBA 2,VHOD 2A- Klinika za nevrologijo (SO-1596)	38	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 11			SO-2651		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 10			SO-2650		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 09			SO-2665		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 08			SO-2664		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 07			SO-2667		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 06			SO-2662		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 05			SO-2661		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 04			SO-2675		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 03			SO-2680		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ40MAVE		soba 02			SO-2679		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 01			SO-2684		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		konzolirana ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		sprejemna ambulanta			SO-2682		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		odelcna pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		dežurna sesterska soba					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		dnevna bolnisnica 13			SO-2685		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		medicinske sestre			SO-2673		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		sesterska soba			SO-2674		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		prestopnica odelka					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 18					



				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 17 - shramba			SO-2565		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		zdravniška soba			SO-2676		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 15			SO-2658		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 16			SO-2657		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		strokovni vodja			SO-2653		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		konferenčna soba			SO-2654		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		fizioterapija			SO-2678		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		soba 14			SO-2663		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		delovni prostor medicinskih sester			SO-2652		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		delovni prostor medicinskih sester			SO-2666		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ20MAVE		emk			SO-2671		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FXAQ25MAVE		emk			SO-2672		
				ZUNANJA ENOTA	DAIKIN	/		balkon prvo nadstropje		VRV - 2XL - ARSO		zunanja enota	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	intenzivna nega	3,5			00161984	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	intenzivna nega	5			00162037	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	intenzivna nega	5			00162038	
STAVBA 2	VHOD 2A	1.NAD	STAVBA 2,VHOD 2A-Oddelek za revmatologijo (SO-1634)	21	AZURI	/	2024	soba 10			SO-4150	00161968	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	/	2024	soba 11			SO-4159	00161969	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	TA-12CHS	2024	soba 12			SO-4158	00161970	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	TA-12CHS	2024	soba 13			SO-4157	00161971	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWHI2AAB-K6DNASA/I, GWHI2AAB-K6DNA3A/O	2024	soba 14			SO-2723	112535	NI VIDNA INVENTARNA ŠT.
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	/	2024	soba 15			SO-4156	00161972	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	TA-12CHS	2024	soba 16			SO-4155	00161973	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	TA-12CHS	2024	soba 17			SO-4154	00161974	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	TA-12CHS	2024	soba 18			SO-4153	00161975	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		zdravnik			SO-2716	157891	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWHI2AAB-K6DNASA/I, GWHI2AAB-K6DNA3A/O		predstojnik oddelka za revmatologijo				112538	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-SI8FTXLA2-NG		fizikalna terapija			SO-2718	157911	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWHI2ACC-K6DNA1F/I, GWHI2AFC-K6DNA2F/O		preiskovalnica			SO-2707	154010	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWHI2ACC-K6DNA1F/I, GWHI2AFC-K6DNA2F/O		soba za posege			SO-2705	154009	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWHI2ACC-K6DNA1F/I, GWHI2AFC-K6DNA2F/O		sestrski prostor			SO-2725	154008	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	glavna medicinska sestra oddelka za revmatologijo			SO-4151	00161966	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	pisarna primarija (neoznacena).			SO-2714	00161967	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		strokovni vodja zdravstvene nege					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTYN25DAV3B		predstojnik oddelka					
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	/	/		zdravniška soba zraven zdravniške sobe (kn 853)					
STAVBA 2	VHOD 2A	1 NAD.	STAVBA 2,VHOD 2A-Oddelek za nefrologijo (SO-1635)	17	AZURI	TA-12CHS		svzn odd.za nefrologijo				112530	BREZ NALEPKE
				NOTRANJA ENOTA	AIRMENT	TA-12G		soba 9			SO-2749	111244	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		soba 8			SO-2757	111247	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	soba 7			SO-4150	00161977	
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET TA-12	TA-12	Stran 11	soba 6			SO-2741	111249	
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET TA-12	TA-12		soba 5			SO-2740	111250	INVENTARNA NA KLIMI KANALA

				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ068FCJ3EH		soba 4			SO-2739	122842	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AJ068FCJ3EH		soba 3			SO-2738	122841	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		soba 2			SO-2739	157888	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		soba 1			SO-2736		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMENT	TA-12G		predstojnik oddelka za nefrologijo				111255	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	strokovni vodja klinike za interno medicino	3,5			00161976	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	PROSTOR ZA ZDRAVILA	3,5			00161978	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	AMBULANTA ZA UZ LEDVIC	3,5			00161979	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12AGB-K6DNA1A/I		sestrski prostor			SO-2746		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMENT	TA-12G		sestrski delovni prostor			SO-2782	111246	
				NOTRANJA ENOTA	AIRMENT	TA-12G		preiskovalnica				111245	
STAVBA 2	VHOD 2A		STAVBA 2,VHOD 2A-Oddelek za intenzivno interno medicino (SO-1636)	7	MITSUBISHI	FDTC60VH, SCM712M-S1		hodnik			SO-2780		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	FDTC60VH, SCM712M-S1		hodnik			SO-2779		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	FDTC60VH, SCM712M-S1		hodnik			SO-2778		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	FDTC60VH, SCM712M-S1		hodnik			SO-2777		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25CAVMB		zdravniška soba			SO-2781		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25CAVMB		predstojnik OIIM			SO-2782		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS25CAVMB		seminar			SO-2783		
STAVBA 2	VHOD 2A	1.NAD.	STAVBA 2,VHOD 2A-Radiološki oddelek-enota A (SO-1637)	25	SAMSUNG	AVXCMH028EE		nevroloska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH036EE		ambulanta 1					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH028EE		pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	/		eeg					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/1		antikoagulacijska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	MLZ-KA35VA		pljučna diagnostika					
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	MSZ-SF15VA		pljučna diagnostika					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXP2OM5V1B	2009	ct4-f					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXP2OM5V1B		ct4-f					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXM5ON2V1B		ct4-f					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH036EE		nevroloska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH028EE		ultrazvok vratnega ozilja					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH028EE		logoped					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH028EE		psiholog					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AVXCMH028EE		tcd					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	/		emg					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS60BVMB		gastrodiagnostika					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMENT	TA-12G		pisarna endoskopija					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		gastrodiagnostika					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	ultrazvok 1			so-5420		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	diagnostika B			so-2313		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/BABT	2021	ZDRAVNIK CAF- PETRUN			SO-5416		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/BABT	2021	ZDRAVNIK			SO-5417		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T	2021	zdr. soba			so-2310		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/BABT	2021	dnevni prostor			so-2327		
				ZUNAJA ENOTA	GREE	GMW-120WL/C-X				VRV - 1XL- ARSO		zunanja enota	ZUNAJA ENOTA
STAVBA 2	VHOD 2A	3.NAD.	STAVBA 2, VHOD 2A, Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo (SO-1587)	21	AIRMET	TA-12G		delavni prostor medicinskih sester					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		delovni prostor					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		čajna kuhinja					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		šefica odelka					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		strokovni vodja					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		delavni prostor zdravnikov					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 13 ambulanta za sistemsko onkološko zdravljenje DREISINGER					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 2					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKB25D2VMW		soba 1					

				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS50D2V1W		soba 7					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25D2VMW		soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 12					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS50D2V1W		soba 6					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 13 odd. za kardiologijo in angiologijo					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		onkološko zdravljenje HAUPTMAN FALETIČ					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS50D2V1W		soba 5					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS50D2V1W		soba 4					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKB50CV1B		delavni prostor preiskovalnica					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS50D2V1W		pisarna oddelka za hermatologijo in hematološko onkologijo					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		delovni prostor zdravniki hematologija					
STAVBA 2	VHOD 2A		STAVBA 2,VHOD 2A,Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo (SO-1638)	20	AZURI	NATURALUX - AZI - WM25VA/O	2025	RTG - SERVŠER, ZADNJIH HODNIK		ZUNANJA ENOTA		NA 00164104	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NATURALUX - AZI - WM25VA/1	2025	RTG - SERVŠER, ZADNJIH HODNIK				00164104	
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	NATURALUX - AZI - WM25VA/O	2025	PATOLOGIJA		ZUNANJA ENOTA		NA 00164105	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NATURALUX - AZI - WM25VA/1	2025	PATOLOGIJA				00164105	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT35JZV1NB		soba 3			SO-2236		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35CVMB		soba 6			SO-2235		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT35JZV1NB		soba 2			SO-2238		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		soba 7			SO-2237		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT35JZV1NB		soba 1			SO-2239		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35CVMB		soba 8			SO-2240		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		priprava terapije			SO-2241		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS35CVMB		preiskovalnica edukacija			SO-2250		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25CVMB		gostujočo zdravniki			SO-224		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		sestrski prostor			SO-2246		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		zdravnik, seminar			SO-2247		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		konziliarni zdravnik			SO-2248		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		sef oddelka			SO-2249		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		glavna sestra oddelka			SO-2243		
				NOTRANJA ENOTA	ARTEL	SKI12RN4		dnevni prostor			SO-2244		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	/		čajna kuhinja			SO-2244		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		administracija			SO-2245		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FH35BJV1		centralna administracija			SO-2251		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	MSZ-AXV09WV		strokovni vodja klinike			SO-2252		
STAVBA 2	VHOD 2A	1. NAD.	STAVBA 2,VHOD 2A,Oddelek za kardiologijo in angiologijo (SO-1601)	15	AZURI			bolniška soba 9			SO-4230	00162031	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 8	3,5		SO-4229	00162030	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 7	3,5		SO-4228	00162029	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 6	3,5		SO-4227	00162028	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 5	3,5		SO-4226	00162027	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	sesterski prostor	3,5		SO-4225	00162032	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 4	3,5		SO-4224	00162026	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		bolniška soba 20			SO-2259	00158003	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXQ-NG		priprava terapije			SO-2260		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		zdravniško delavni prostor			SO-2261	00157894	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 3	3,5		SO-4223	00162025	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXQ-NG		dnevni prostor			SO-2263		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 2	3,5		SO-4222	00162024	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXQ-NG		čajna kuhinja			SO-2266		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	bolniška soba 1	3,5		SO-4221	00162023	
STAVBA 2	VHOD 2A	PRITLIČJE	STAVBA 2, VHOD 2A, OD: za gastroenterologijo (SO-1591)	25	AIRMET	TA-12G		soba 5			SO-2817		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 6			SO-2831		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 4			SO-2829		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 7			SO-2828		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 3			SO-2818		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 8			SO-2830		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G	Stran 13	soba 9			SO-2819		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 2			SO-2820		

				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		soba 1 opazovalnica			SO-2822		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12AGB-K6DNA1A/I		soba 10			SO-2821		
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-HR35VFK		priprava terapije			SO-2823		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		sestrski prostor					
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		dnevni prostor			SO-2825		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		kardiološka intenzivna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12YC-K6DNA1A/I		cajna kuhinja			SO-2824		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		zdravniki			SO-2826		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		zdravniki			SO-2827		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		strokovni vodja zdravstvene nege			SO-2821		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		zdravnik			SO-2813		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		zdravnik			SO-2814		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		neoznacena soba			SO-2815		
				NOTRANJA ENOTA	AIRMET	TA-12G		skladisce					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ULTRAZVOK- UZ 1	3,5			00161985	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ENDOSKOPSKI ULTRAZVOK	3,5		SO-2816	00161986	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA	3,5			00162033	
STAVBA 2	VHOD 2A	PRITLIČJE	STAVBA 2 VHOD 2A-Endoskopija (SO-1771)	4	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	SCM60ZM-S		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	SCM60ZM-S		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		zdravnik					
STAVBA 2	VHOD 2A	KLET 2-PRITLIČJE	STAVBA 2,VHOD 2A- Specialistične ambulate Klinike za interno medicino (SO-1640)	12	DAIKIN	FTX35J2V1B		sprejemna pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25GV1B		ambulanta A					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25GV1B		ambulanta 9					
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		ambulanta 8					
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		ambulanta 2					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25GV1B		ambulanta B					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25GV1B		ambulanta 0					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR12HSFSAWKN		ambulanta 6					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	AMBULANTA 1	3,5				
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	AMBULANTA 3	3,5				
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	AMBULANTA 5	3,5				
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	AMBULANTA 7	3,5				
STAVBA 2	VHOD 2A		STAVBA 2,VHOD 2A, Koronarografija (SO-1821)	12	SAMSUNG	AC060FBNDEH		operacijska soba 1 sistemski prostor			SO-1043		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC071NNNDKH		operacijska soba 2 sistemski prostor			SO-2854		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC060FBNDEH		operacijska soba 2 sistemski prostor			SO-1044		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT18GV1B		pisarna za narocanje			SO-2847		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FH45BZV1		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FH35J2V1NB		ehikardiografija 1					
				NOTRANJA ENOTA	LG	E12SQ		ehikardiografija					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT35J2V1NB		ehikardiografija 2					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25J2V1B		/					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT40GV1B		cikloergometrija			SO-2850		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		karidoloska ambulanta soba 4			SO-2848		
				ZUNANJA ENOTA	AZURI	SUPRA	2025	SKLADIŠČE ZDRAVIL - LAB. ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO		LOKACIJA 158020 - PRITLIČJE	ZUNANJA ENOTA	NA 00164099	ZUNANJA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	SUPRA	2025	SKLADIŠČE ZDRAVIL - LAB. ZA INTERVENTNO KARDIOLOGIJO	3,5	LOKACIJA 158020 - PRITLIČJE		00164099	
STAVBA 2	VHOD 2A	KLET 2	STAVBA 2,VHOD 2A- Enota za interni transport in upravljanje voznega parka - elektrovozički	1	GREE		2021	PROSTOR OB KAVNEM AVTOMATU				00149698	ŠE NI BILA NIKOLI OČIŠČENA
STAVBA 2	VHOD 2C		STAVBA 2,VHOD 2C,Oddelek za dializo (SO-1599)	10	DAIKIN	FT35J2V1NB		server			SO-2268		
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	SLZ-KA50VAL		dializna soba 1		STROPNA	SO-2271		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	SLZ-KA50VAL		dializna soba 2		STROPNA	SO-2272		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	sejna soba			SO-2270	00161965	

				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	zdravniška soba			SO-2269	00161964	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	organizacijski vodja			SO-2275	00161963	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	strokovni vodja			SO-2276	00161961	
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-GE35VA		dializna soba 3			SO-2274		
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-GE35VA		dializna soba 4			SO-2273		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI			DELILNA KUHINJA				00161962	
STAVBA 2	VHOD 2D		STAVBA 2, VHOD 2D,Ambulantni center klinike za nevrologijo (SO-1594)	/	NI KLIM					NI KLIM			
STAVBA 2	VHOD 2D	KLET 1	STAVBA 2-VHOD 2D-Revmatološke ambulate (SO-1642)	11	SAMSUNG	ADN028NDEHA	VRV	internisticne ambulate					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN028NDEHA	VRV	oddelek za revmatologijo - arhiv					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN022NDEHA	VRV	oddelek za revmatologijo - sprejem bolnikov					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN022NDEHA	VRV	oddelek za revmatologijo - sprejem bolnikov					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN028NDEHA	VRV	posegi					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN022NDEHA	VRV	ambulanta 1					
				NOTRANJA ENOTA	/	/	VRV	ambulanta za denzitometrijo					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN022NDEHA	VRV	ambulanta 2					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN022NDEHA	VRV	ambulanta 2					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA	VRV	dnevna bolnisnica					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA	VRV	dnevna bolnisnica					
				ZUNANJA ENOTA	SAMSUNG					VRV- 1XL - ARSO		ZUNANJA ENOTA	ZUNANJA ENOTA
STAVBA 2	VHOD 2D		STAVBA 2-VHOD 2A-Pisarne internistov v mansardi (SO-1643)	11	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/1		edukacija - diabetološka ambulanta			SO-2278	00130598	
	MANSARDA			NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/1		edukacija - diabetološka ambulanta			SO-2285	00130597	
				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	42UQV035M2		zdravniška soba zadnja levo					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09QC-K3DNB6G/1		zdravnik			SO-2281		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09QC-DNB6G/1		strokovni vodja zdravstvene nege			SO-2282		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		oddelek za revmatologijo			SO-2277		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20J2V1B		oddelek za revmatologijo			SO-2284		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09QC-K2DNB6G/1		zdravnik			SO-2283		
				NOTRANJA ENOTA	ELECTROLUX	EXS124S1W1		oddelek za endokrinologijo			SO-2279		
				NOTRANJA ENOTA	GREE			STROJNICA DVIGAL DUPLEX					
				NOTRANJA ENOTA	GREE			STROJNICA DVIGALA ŠT.15					
STAVBA 3													
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 3	Etaža 5	4.NAD	STAVBA 3,Etaža 5-Služba zdravstvene nege	6	SAMSUNG	MH020FNEA		tajništvo			118912		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH020FNEA		svetovalka			118913		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH020FNEA		pomočnik direktorja					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH035FNEA		koordinator					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	MH020FNEA		vodja enote			118912		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	RJ100F5HXEA		streha		MULTI SPLIT			
STAVBA 3	Etaža 5	4NAD	STAVBA 3,Etaža 5-Socialna služba	5	TOSHIBA	RAV-183K-PE		patologija knjižnica					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	socialna delavka DESNO				00162012	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	socialna delavka LEVO				00162013	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	ATX35J2V1B		arhiv					
				NOTRANJA ENOTA	ELECTROLUX	EPS12V38HWI		sluzba za kadrovske zadeve					
STAVBA 3	Etaža 4	3.NAD.	STAVBA 3,Etaža 4,oddelek za patologijo (SO-1608)	22	SAMSUNG	AR12HSFNBWKN		hodnik			SO-2551		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR12HSFNBWKN		hodnik			SO-2552		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		histoloski laboratorij			SO-2554		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18ACD-K6DNA1D/I		histoloski laboratorij			SO-2555		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18QD-K3DNB6G/I		laboratorij za imunohistokemijo			SO-2553		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		histoloski laboratorij			SO-2556		

				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		histoloski laboratorij			SO-2557		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12ACC-K6DNA1F/I		soba zraven histoloski laboratorij			SO-2558		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		sprejem materiala			SO-2561		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		sprejem materiala			SO-2562		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12QC-K3DNB6G/I		parafin			SO-2559		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	TAJNICA	3,5		SO-2563	00162016	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	VOĐJA KAKOVOSTI	3,5		SO-2564	00162018	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	zdravniška soba Simon Hutter	3,5		SO-2565	00162015	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	KNJIŽNICA	5		SO-2566	00162036	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ZDRAVNIK Peter Kadiš	3,5			00162017	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	pisarna s 4 ženskami	3,5			00162019	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	JEDILNICA	3,5			00162020	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	SOBA DR.VRBANČIČ	3,5			00162021	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	SOBA KRISTINA GORNIK	3,5				
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	glavni laboratorijski inženir oddelka	3,5		SO-2567	00162014	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18QD-K3DNB6G/I		narezovalnica			SO-2560		
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3-Služba za kadrovske zadeve	6	AZURI	AZI-WE25VF1		vodja			SO-2750		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		kadrovski			SO-2744		
				NOTRANJA ENOTA	CARRIER	38UYV035M2		kadrovski			SO-2747		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		pisarna 17			SO-2756		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZIWE35VF1		pisarna 2			SO-2752		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AC052MXADKH		hodnik			SO-2772		
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3- Služba za obračun plač in registracijo delovnega časa	3	COOPER&HUTER	CH-S18FTXLAZ-NG		sluzba za obracun plac			SO-2771		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUTER	CH-S12FTXLA2-NG		vodja - SOBA 18			SO-2756	00157887	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUTER	CH-S12FTXLA2-NG		sluzba za obracun plac			SO-2754		
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3,Služba za nabavo zdravstvenega materiala in storitev	2	SAMSUNG	TH035EAV1		hodnika nabava		STROPNA	SO-2774		STROPNA
				NOTRANJA ENOTA	ARTEL	RG17RN4A		nabava hodnik			SO-2775		
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3,- Služba za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev	2	DAIKIN	FTX50GV1B		hodnik			SO-2784		
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	PISARNA VESNA FRAS IN KARIN				00162022	
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3-Oddelk za kožne in spolne bolezni	4	SAMSUNG	AR09TXFYAWKN		strokovni vodja			SO-2785		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR09TXFYAWKH		predstojnik oddelka			SO-2787		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR09TXFYAWKN		tajnistvo			SO-2786		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR09NXWSAURN		server prostor			SO-2788		
STAVBA 3	Etaža 3		STAVBA 3,Etaža 3-Specialistične dermatološke ambulante	0	NI KLIM								
STAVBA 3	Etaža 2		STAVBA 3,Etaža 2-Oddelk za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk	20	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		dežurna sestra			SO-2804		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		soba 1			SO-2801	00150711	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 2			SO-2800	00150712	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS20D3VMW		konziliarna soba			SO-1002		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		hodnik			SO-2807	00150753	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 3			SO-2799	00150713	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		fizioterapija			SO-2798	00150714	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35DAVMW		sestre			SO-2789		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 5			SO-2797	00150715	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		zdravniki			SO-2802		
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	MSZ-HJ35VA		zdravniki			SO-2803		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		preiskovalnica			SO-2796	00150745	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-N22G/B4B-T		kuhinja			SO-2795		
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 6			SO-2794	00150716	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		SOBA 7A				00150717	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		soba 7			SO-2793	00150718	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 8			SO-2792	0015719	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		soba 9			SO-2790	00150743	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 10			SO-2791		

				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		svetnik					
				ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	GREE					VRV - 2XL- ARSO		ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM
STAVBA 3	Etaža 1		STAVBA 3,Etaža 1-Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo	23	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		preiskovalnica					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		dnevna klinika				00150709	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		pisarna obmp					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		uroginekološka ambulanta				00150700	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		seminarska soba					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 6				00150701	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		tajništvo					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		vodstvo					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 5					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		dnevni prostor					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 4				00150705	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28T/E-T		sestre					STROPNA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND36T/E-T		hodnik				00150751	STROPNA ENOTA
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		zdravniška soba					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		instrumentarka					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		zdravniki					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	AN35AV1B		zdravniki					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ambulanta za zdravljenje neplodnosti - JELENKO					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 3				00150706	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		histroskopska ambulanta				00150700	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		soba 2				00150707	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		ambulanta za zdravljenje neplodnosti - RAKIČ				00150708	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ambulanta za izventesno oploditev					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		zdravniška soba					
				ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	GREE					VRV - 2XL - ARSO		ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM
STAVBA 3	Pritličje		STAVBA 3,Pritličje- Specialistične ambulate Klinike za ginekologijo in perinatologijo	25	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		center za naročanje					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		administracija					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		kabinet uroginekologija					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ambulanta za sprejeme in konzoliarne preglede					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ambulanta za sprejeme in konzoliarne preglede					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		ginekološki dispanzer 1					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		vodja pisarne					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND36T/E-T		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		neoznacena soba					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND36T/E-T		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ambulanta za zdravljenje neplodnosti - KOZAR					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		ambulanta za ginekološko onkologijo					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		delitev terapije					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB		androloska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		androloska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		folikulometrija					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT35JZV1NB		folikulometrija					
				NOTRANJA ENOTA	MITSUBISHI	MSZ-GE71VA		diagnostika za mamografijo					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		pisarna					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		center za bolezni dojk					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND28G/B4B-T		ambulanta za sprejeme					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		ginekološki dispanzer 1					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		neoznacena soba					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMV-ND22G/B4B-T		zdravniki					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GMH12ACC-K6DNA1F/I							
				NOTRANJA ENOTA	GREE			STROJNICA DVIGAL					



				ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	GREE					VRV - 2XL- ARSO		ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM	ZUNANJI ENOTI - NA TLEH PRED VHODOM
			STAVBA 4										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 4			STAVBA 4,Oddelek za perinatologijo (porodnišnica)-skupno	0	NI KLIM								
STAVBA 4			STAVBA 4,Oddelek za perinatologijo (porodnišnica) -PRITLIČJE	12	CARRIER	42UQV035M2		klinika za ginekologijo			SO-2917		
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		zdravniška soba 1			SO-2918	00157901	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		dežurna soba			SO-2919	00157902	
				NOTRANJA ENOTA	COOPER&HUNTER	CH-S12FTXLA2-NG		diplomirane medicinske sestre					
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GSJC4		pisarna porodnega oddelka		VRV			
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GTRD4		neoznacen prostor					
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GTRD4		ginekoloski dispanzer 3		STROPNA	SO-2925		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		ginekoloski dispanzer 3		STROPNA	SO-2924		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GTRD4		ginekoloski dispanzer 3			SO-2923		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GTRD4		hodnik			SO-2926		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GTRD4		ginekoloski dispanzer 2			SO-2927		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		ginekoloski dispanzer 2			SO-2928		
STAVBA 4			STAVBA 4,Oddelek za perinatologijo (porodnišnica) -1.NADSTROPJE	25	LG	ARNU09GSJC4		soba 11		VRV	SO-2937		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		pernatoloska ambulanta			SO-2938		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		administracija			SO-2939		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GSJC4		sestrski prostor			SO-2940		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		zdravniška soba			SO-2941		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GSJC4		ambulanta za tvegano nosečnost			SO-2942		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35CVMB9		ambulanta za tvegano nosečnost			SO-2943		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		zdravniška soba			SO-2944		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		ordinacija			SO-2945		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU05GSJC4		neonatalna ambulanta			SO-2946		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		ambulanta za klinicno psihologijo			SO-2947		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 1			SO-2948		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 2			SO-2949		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 3			SO-2950		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 4			SO-2951		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 5			SO-2952		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 6			SO-2953		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 7			SO-2954		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 8			SO-2955		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 9			SO-2956		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 10			SO-2957		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		svetovalka v zdravstveni negi			SO-2966		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GTRD4		dnevni prostor			SO-2967		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		zdravniška soba			SO-2968		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		neonatalna ambulanta			SO-2969		
STAVBA 4			STAVBA 4,Oddelek za perinatologijo (porodnišnica) -2.NADSTROPJE	29	LG	ARNU09GSJC4		soba 17		VRV	SO-2970		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		strokovni vodja			SO-2971		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		sejna soba			SO-2972		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 15			SO-2973		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		predstojnik oddelka			SO-2974		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GSJC4		sestrski prostor			SO-2975		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR12HSFAWKNE		intenzivna terapija dojenčkov			SO-2976		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		laktarij			SO-2977		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA		hodnik			SO-2985		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 1			SO-2979		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 2			SO-2980		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 3			SO-2981		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA		hodnik			SO-2982		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 4			SO-2983		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 5			SO-2984		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA	Stran 18	hodnik			SO-2988		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 6			SO-2986		



				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 7			SO-2987		
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	ADN036NDEHA		hodnik			SO-2978		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU09GSJC4		soba 8			SO-2989		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 9			SO-2990		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 10			SO-2991		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 11			SO-2992		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 12			SO-2993		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		soba 13			SO-2996		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU07GSJC4		soba 14			SO-2995		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GTRD4		dnevni prostor			SO-2996		
				NOTRANJA ENOTA	LG	ARNU12GSJC4		zdravniška soba 2			SO-2997		
				NOTRANJA ENOTA	LG	/		vodja oddelka za neonatologijo			SO-2998		
STAVBA 4			STAVBA 4,Oddelek za perinatologijo (porodnišnica) -3.NADSTROPJE	1	GREE	GWH09ACC-K6DNA1A/O		strojnica dvigala					
				ZUNANJA ENOTA - NA BALKONU	LG					VRV - 2XL - ARSO		ZUNANJA ENOTA - NA BALKONU	ZUNANJA ENOTA - NA BALKONU
			STAVBA 5										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A,Skupne službe klinike za kirurgijo (otroška kirurgija)	0	NI KLIM								
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A- Klinika za pediatrijo-PRITLIČJE	10	AZURI		2024	endoskopija				00161992	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	otroska gastroenteroloska diagnostika - ENDOSKOPIJA 2				00161993	
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		ambulanta 3 - zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		ambulanta 3 - zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		konziliarni pregledi					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		ambulanta 2					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		ambulanta 2 - zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		amb. za alergologijo					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	/		ambulanta za pneumologijo					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AQV09YWAN		respiratorni laboratorij					
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A- Klinika za pediatrijo-1 NADSTROPJE	1	SAMSUNG	AR09TXFYAWKN		dnevni prostor					
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A- Klinika za pediatrijo-2. NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A- Klinika za pediatrijo-3. NADSTROPJE	7	GREE	/		bolniška soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		dnevni prostor - jedilnica					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		preiskovalnica					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		bolniška soba 10					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	/		hodnik					
STAVBA 5	VHOD 5A		STAVBA 5,VHOD 5A- Klinika za pediatrijo-4. NADSTROPJE	10	AZURI		2024	bolniska soba 6				00161994	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25DVMW		bolniska soba 5					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25DVMW		bolniska soba 4					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25DVMW		bolniska soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	sestrski prostor				00161996	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	TAJNIŠTVO				00161995	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	ZDRAVNIŠKA SOBA				00161997	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25DVMW		bolniska soba 2					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25DVMW		bolniska soba 1					
				NOTRANJA ENOTA	SAMSUNG	AR18TXFCAWKN		ambulanta za otroško kirurgijo					
STAVBA 5	VHOD 5B		STAVBA 5,VHOD 5B-Oddelek za nuklearno medicino	19	FRESH	FS(A) 12 R10		klet 1					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		AMBULANTA					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH09ACC-K6DNA1F/I		čakalnica 1. nadstropje					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	NI FOTKE		ambulanta za scitnice					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT45GAZV1NB		zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	NI FOTKE		inženir					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FT25JZV1NB	Stran 19	zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	NI FOTKE		cakalnica2/ 2nd					

Stran 20

				NOTRANJA ENOTA	GREE	6WH09ACC-K6DNA1A/I		AMBULANTA					
			STAVBA 6 - PORUŠENA STAVBA										
			STAVBA 7										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 7	VHOD 7A	PRITLIČJE	STAVBA 7,VHOD 7A,PRITLIČJE, ORL URGENCA IN AMBULANTE (SO-1670)	5	DAIKIN	FTXP20M5V1B9		ortopedska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS35CVMB		ortopedska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTXS50J2V1B		ortopedska ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GW		TEMNICA					
STAVBA 7	VHOD 7A	1.NADSTROPJE	STAVBA 7,VHOD 7A,1.NADSTROPJE-ODDELEK ZA ORL IN MAKSILOFACIALNO KIRURGIJO	0	NI KLIM								
STAVBA 7	VHOD 7A	2.NADSTROPJE	STAVBA 7, VHOD 7A, 2.NADSTROPJE- Oddelek za očne bolezni, bolniške sobe (SO-1672)	0	NI KLIM								
STAVBA 7	VHOD 7A	3.NADSTROPJE	STAVBA 7,VHOD 7A,3.NADSTROPJE- Oddelek za očne bolezni, ambulate,urgenca,sprejem (SO-1673)	0	NI KLIM								
STAVBA 7	VHOD 7A	4.NADSTROPJE	STAVBA 7,VHOD 7A, 4.NADSTROPJE- Pomožne službe	13	C&H	CH-518FTXLA2-NG		center za odnose z javnostjo			SO- 3045	00157912	
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pravni oddelek			SO- 3054		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1			SO- 3052		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1			SO- 3057		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1			SO- 3060		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1			SO- 3042		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1			SO- 3050		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1 - VODJA ZA PRAVNE ZADEVE			SO- 3047		
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E		pisarna 1- PREDSTOJNIK			SO- 3038		
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RBC-UM21PG(W)-E (SE NE VIDI NA FOTKI)		pisarna 1			SO- 3062		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	NI TOTKE		pisarna 1			SO- 3065		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	NI FOTKE		pisarna 1			SO- 3069		STROPNA KLIMA
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA			pisarna 1			SO-3070		STROPNA KLIMA
STAVBA 7	VHOD 7A	4.NADSTROPJE	STAVBA 7,VHOD 7A, 4.NADSTROPJE- KLINIČNI INŠTITUT ZA GENETSKO DIAGNOSTIKO	1	GREE	GWH09AAB-K6DNA5A/I		LABORATORIJ ZA MED GENETIKO-SOBA Z APARATI					
STAVBA 7	VHOD 7B	KLET	STAVBA 7,VHOD 7B,KLET-Kapela A. M. Slomška	0	NI KLIM								
			STAVBA 8										
				ŠTEVILO NOTRANJNH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 8			STAVBA 8 - ODDELEK ZA PSIHIATRIJO-KLET	2	AZURI		2024	SKLADIŠČE TEHNIČNEGA MATERIALA				00161783	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	SKLADIŠČE TEHNIČNEGA MATERIALA				00161784	
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SREDINSKI OBJEKT-PRITLIČJE	1	MCQUAY	SE NE VIDI NA FOTKI		dežurna sestra - DEŽURNA AMBULANTA					
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SREDINSKI OBJEKT-1.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SREDINSKI OBJEKT-2.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SREDINSKI OBJEKT-3.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SREDINSKI OBJEKT-4.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SEVERNI OBJEKT (LEVI)-PRITLIČJE	27	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		ČAJNA KUHINJA				00159275	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		KADILNICA				00159247	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 7				00159250	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 6				00159249	

				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 5				00159248	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 4				00159247	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 3				00159273	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		medicinske sestre				00159246	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 2				00159272	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba1				00159271	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND36G/B6B-T		dnevni prostor			SO-1511	00159298	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		recepcija			SO-1512	00159270	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		PSIHOLOG			SO-1513	00159244	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		zdravnik			SO-1515	00159245	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		Janja Kelc			SO-1516	00159269	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		kopalnica			SO-1517	00159276	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		timska soba			SO-1518	00159277	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND36G/B6B-T		dnevni prostor			SO-1519	00159299	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 1			SO-1520	00159281	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		bolniška soba 2			SO-1521	00159280	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		medicinske sestre			SO-1522	00159254	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 3			SO-1523	00159279	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 4			SO-1524	00159278	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 5			SO-1525	00159253	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 6			SO-1526	00159252	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 7			SO-1527	00159251	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI			ZDRAVNIK MURŠEC			SO-1514	00159268	
				ZUNANJI ENOTI	AZURI					VRV - 2XL - ARSO		ZUNANJI ENOTI	ZUNANJI ENOTI
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SEVERNI OBJEKT (LEVI)-1.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SEVERNI OBJEKT (LEVI)-2.NADSTROPJE	28	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		odmor bolnikov					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		ambulanta					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 7					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 6					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 5					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 4					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 2					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 1					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND36G/B6B-T		dnevni prostor					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		čajna kuhinja					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		pravosodni policist					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		hodnik					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	NI FOTKE		delovna terapija					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		timska soba					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 5					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		bolniška soba 4					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		bolniška soba 3					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		NI OPISA					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND15G/B6B-T		nadzorna soba					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND36G/B6B-T		bolniška soba 1					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI	AZI-ND22G/B6B-T		ambulanta					
				ZUNANJI ENOTI	AZURI					VRV - 2XL - ARSO		ZUNANJI ENOTI	ZUNANJI ENOTI
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SEVERNI OBJEKT (LEVI)-3.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo - SEVERNI OBJEKT (LEVI)-4.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo -JUŽNI OBJEKT (DESNI)-PRITLIČJE	0	NI KLIM								

STAVBA 8			STAVBA 8-Oddelek za psihiatrijo -JUŽNI OBJEKT (DESNI)-1.NADSTROPJE	0	NI KLIM								
			STAVBA 8-ODDELEKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - H2 – 2 NADSTROPJE	35	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 5	2,5		SO-4116		LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 4	4		SO-4118		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 6	2,5		SO-4115		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 3	3,2		SO-4109		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		URGENTNA AMBULANTA 2	4		SO-4124		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 14	2,5		SO-4113		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 13	2,5		SO-4112		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		URGENTNA AMBULANTA 1	3,2		SO-4110		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 12	2,5		SO-4111		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		SPREJEM	4		SO-4097		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		SPECIALNA AMBULANTA 2	4		SO-4119		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		SKLADIŠČE	4		SO-4098		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		SPECIALNA AMBULANTA 1	3,2		SO-4096		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		AULA	4,5		SO-4129		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		ČAJNA KUHINJA	2,5		SO-4125		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		TIMSKA / SEJNA SOBA	4		SO-4126		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 1	4		SO-4117		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 2	3,2		SO-4114		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 11	2,5		SO-4120		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 3	2,5		SO-4101		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 10	3,2		SO-4128		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 4	2,5		SO-4103		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 9	3,2		SO-4104		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 5	3,2		SO-4105		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 8	2,5		SO-4102		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 6	3,2		SO-4107		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		BOLNIŠKA SOBA 7	3,2		SO-4106		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		SHRAMBA	4		SO-4121		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		PISARNA ZDRAVNIK	4		SO-4122		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		PREDSTOJNICA ODDELKA	3,2		SO-4108		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)		STROKOVNI VODJA	3,2		SO-4100		
				NOTRANJA ENOTA	LG	LG KLIME (IZ STARE INFEKCIJE)	Stran 23	SESTERSKI PROSTOR	4		SO-4099		

Stran 24

				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-GE35VA		garaža					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	skladišče tekstila	5			00162041	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	skladišče tekstila	5			00162040	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH12YC-K6DNA1A		pisarna vzdrževalca pralnice			SO-3086		
STAVBA 10			STAVBA 10-Oddelek za biomedicinsko tehniko	3	DAIKIN	FTXS35CVMB		laboratorij - ELEKTRONIKI			SO-3109		
				NOTRANJA ENOTA	PANASONIC	CS-TZ35WKEW		laboratorij - ELEKTRONIKI			SO-3111		
				NOTRANJA ENOTA	FRESH			laboratorij - ELEKTRONIKI			SO-3107		
			STAVBA 11										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 11			STAVBA 11- Kotlovnica	2	mitsubishi	MSZ-GE25VA		energetski prostor					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-GE25VA		vodja kotlovnice					
			STAVBA 12										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 12			STAVBA 12, Finančno-računovodska služba Ekonomsko-analitska služba,Center za kakovost in organizacijo	22	DAIKIN	FTX25GV1B		1,soba 12			SO-3103		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX35GV1B		2,soba 11			SO-3104		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		3, soba 10			SO-3102		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		4, soba 9			SO-3401		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		5, soba 13			SO-3106		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		6, soba 8			SO-3400		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		soba 14			SO-3108		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		8, soba 15			SO-3140		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		9, soba 7			SO-3099		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		10, kuhinja			SO-3100		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		11, soba 6			SO-3098		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		12, soba 5			SO-3097		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		13, soba 5			SAMO ENA K. V SONI 5		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		14, soba 4			SO-3095		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		15, soba 2			SO-3094		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		16, soba 1			SO-3093		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		17, soba 21			SO-3117		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		18, soba 20			SO-3116		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		19, soba 19			SO-3115		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		20, soba 18			SO-3114		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX25GV1B		21, soba 17			SO-3113		
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX20GV1B		22, soba 16			SO-3112		
			STAVBA 13										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 13			STAVBA 13-Vzdrževanje TT in telefonska centrala, Glavna pisarna, Blagajna UKC Maribor-rehabilitacijski center (SO-1687)	7	AZURI	FT35GV1B	2024	telefonska centrala			SO-4198	00162010	
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTKS25CVMB		centrala			SO-4199		
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RAV-458CED		SISTEMSKI PROSTOR - EKSPEDIT			SO-2166	00093425	
				NOTRANJA ENOTA	TOSHIBA	RAV-458CED		SISTEMSKI PROSTOR - EKSPEDIT			SO-2165	00093426	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	glavna pisarna - BLAGAJNA			SO-4200	00162008	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	glavna pisarna			SO-4201	00162009	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2024	Telefonska centrala - DELAVNICA				00162011	
			STAVBA 14										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 14			STAVBA 14-Inštitut za anatomijo in fiziologijo	/	NE SERVISIRAMO NIHOVIH KLIM								
			STAVBA 15										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL	Stran 25	PROSTOR					

STAVBA 15	VHOD 15A		STAVBA 15 -ODDELEK ZA ONKOLOGIJO+DORA	5	M.E.SF 25			DIAGNOSTIKA 3 - DODATNE PREISKAVE		VRV SISTEM - ENA ZUNANJA ENOTA IN 4 NOTRANJE		NI INVENTARNE ŠT.	
			V	NOTRANJA ENOTA	M.E.SF 25			DIAGNOSTIKA 2				NI INVENTARNE ŠT.	
				NOTRANJA ENOTA	M.E.SF 25			DIAGNOSTIKA 1 - KLABINA 1				NI INVENTARNE ŠT.	
				NOTRANJA ENOTA	M.E.SF 25			PRESEJALNA MAMOGRAFIJA - KABINA B				NI INVENTARNE ŠT.	
				NOTRANJA ENOTA	M.E.SF 25			HODNIK STOPNIŠČE				NI INVENTARNE ŠT.	
STAVBA 15	VHOD 15A	KLET 1	STAVBA 15 -ODDELEK ZA ONKOLOGIJA - TOPLOTNA PODPOSTAJA- KLET 1	2	DAIKIN	FTX60KMV1B		TOPLOTNA PODPOSTAJA - K1					
				NOTRANJA ENOTA	DAIKIN	FTX60KMV1B		TOPLOTNA PODPOSTAJA - K2					
			STAVBA 16										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 16			STAVBA 16-Oddelek za medicinsko statistiko+Notranji revizor (SO-1690)	1	GREE	GWH12AAB-K6DNA5A/I		odelek za notranji revizor					
			STAVBA TP 22 - PRED STAVBO 2										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
TP 22			UKC Maribor TP 22 (med stavbama 14 in 3)	1	GREE			TP22 - PRED STAVBO 2			SO-3129		
			STAVBA 17 - PTUJ TRANSFUZIJA										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 17			STAVBA 17, SB PTUJ-TRANSFUZIJA - DISLOCIRAN ODDELEK UKC MB	5	ARTEL	RSI 9R4G		laboratorij					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	ihla	3,5			00161987	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	odvzem krvi	3,5			00161988	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	odvzem krvi	3,5			00161989	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GWH18ACD-K6DNA1D/I		ledenica					
			STAVBA 18 - MURSKA SOBOTA - TRANSFUZIJA										
				ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL		PROSTOR					
STAVBA 18			STAVBA 18, SB MURSKA SOBOTA-TRANSFUZIJA-DISLOCIRAN ODDELEK UKC MB	10	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		hodnik nad vrati					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		krvodajalski laboratorij					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		cahalnica					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		zdravnik					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		odvzem krvi					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		vhod desno					
				NOTRANJA ENOTA	mitsubishi	MSZ-AP25VGK		jedilnica					
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	laboratorij 2	3,5			00161990	
				NOTRANJA ENOTA	AZURI		2025	laboratorij 1	3,5			00161991	
				NOTRANJA ENOTA	GREE	GUD71T/A-T		ledenica					

Skupna vsota split sistemov

1110

VODNI KONVEKTORJI

STAVBA		ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	PROIZVAJALEC	MODEL
STAVBA 9	STAVBA 9- Jedilnica in kuhinja	5	WESPER	AHC 40 D
			WESPER	AHC 40 D
			WESPER	AHC 40 D
			WESPER	AHC 40 D
			WESPER	AHC 40 D



<b>STAVBA 15 - VHOD 15 A-KLET 2</b>	<b>STAVBA 15 - ODDELEK ZA ONKOLOGIJA -</b>			
	KLET 2	<b>17</b>	SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	1.1.2 R2K-U10
	KLET 2		SYSTEMAIR	1.1.2 R2K-U10
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	KLET 2		SYSTEMAIR	X
	PRITLIČJE		SYSTEMAIR	X
<b>SKUPAJ : 22 KOM</b>				

**PRILOGA ŠT. 2 – SKLOP 3****SEZNAM VEČJIH AGREGATOV:**

	PROIZVAJALEC	TIP	SERIJSKA ŠTEVILKA	KOLIČINA FREONA	LOKACIJA
<b>GINEKOLOGIJA:</b>					
1.	CARRIER	30RBS 0800295 PEE	12B101969	15 KG R410A	GINEKOLOGIJA - IVF
2.	DAIKIN	RXYSQ10TMY1B		7 KG -R410A	GINEKOLOGIJA - OP blok
<b>PORODNIŠNICA</b>					
3.	DAIKIN	EUWM 50 FY1703	3800007	17 KG - R22	PORODNIŠNICA
<b>RACUNALNIŠKI CENTER</b>					
4.	UNIFLAIR	TDAV 1321A	UCT 088930	25 KG -R 410A	RAČUNALNIŠKI CENTER naprava 1
5.	UNIFLAIR	TDAV 1321A	UCW 109896	13,7 KG-R410A	RAČUNALNIŠKI CENTER naprava 2
<b>PRALNICA</b>					
6.	DAIKIN	RXYA16A7Y1B		10,6KG-R32	PRALNICA (4kom)
<b>ORL</b>					
7.	RHOSS	TCCP 1114	RHTA20114C080001	23 KG- R407C	ORL 2
<b>INTERNI</b>					
8.	McQUAY	M4LC040CRFFBA	2046330300241	3,1 KG-R407C	OP SIT
9.	YORK	YCSA 36 TP	133175 FN 004	11,4KG R407C	KORONOGRAFIJA
10.	CARRIER	30RBS 050B0179-PE	M2016006947	5,9 kg C2H2F2Br2	KORONOGRAFIJA- NOVA
11.	MENERGA	RESOLAIR-680791	104366-1	10 KG-R407C	DIALIZA
12.	AIRWELL	AQL 60BLN	2792832898	11,6KG- R410A	MAGNETNA REZONANCA
13.	HITACHI	RAS-10 HRNM	U47P3237	7,8 KG-R410A	Sprejemni blok - IPP
14.	CARRIER	30RBS-060CO159-PE	M2019005026	6,7 KG R 410A	OIIM
15.	PANASONIC	U-200PZH2E8		4,2 KG -R32	INTENZIVNA NEGA 1 KARDIO
<b>STOLPNICA</b>					
16.	CARRIER	30RB-033CH	B2017088557	8,6 KG- R410A	RAZDELILNA KUHINJA
17.	DAIKIN	ZXYSCQ6TMV1B		3,7KG- R410A	16. NADSTROPJE 2 KOM.

**PRILOGA ŠT. 2 – SKLOP 3**

<b>JEDILNICA:</b>					
18.	WESPER	AQL 35	182926FR001	7,6 KG R407C	JEDILNICA
<b>ONKOLOGIJA</b>					
19.	BLUEBOX	TETRIS W 24.2 LN	BB0X085597	22 KG- R410A	ONKOLOGIJA - naprava 1
20.	BLUEBOX	TETRIS W 24.2 LN	BB0X085595	22 KG- R410A	ONKOLOGIJA - naprava 2
21.	HIDRIA	direktni uparjalnik DUF12	548773460	8 KG-R407C	KN3
22.	HIDRIA	direktni uparjalnik DUF12	548783460	12 KG-R407C	KN4
23.	HIDRIA	direktni uparjalnik DUF12	548793460	7 KG-R407C	KN5
24.	HIDRIA	direktni uparjalnik DUF12	548803460	12 KG-R407C	KN6
25.	HIDRIA	direktni uparjalnik DUF12	548753460	11,5 KG-R407C	KN7
<b>ORL</b>					
26.	RHOSS	CWA/EX 215,modelA72004312 15	21114199	70 KG-R407C	ORL 1
<b>PATOLOGIJA</b>					
27.	YORK	YCSA -80-380 T	BBOX009371	46 KG-R407C	PATOLOGIJA
<b>PSIHIATRIJA</b>					
28.	BLUE BOX	BETA LN-584	BB0X009371	46 KG -R407C	PSIHIATRIJA 1
29.	BLUE BOX	BETA LN-584	BB0X009372	46 KG -R407C	PSIHIATRIJA 2
<b>INTERNI</b>					
30.	TRANE	ECCUH225C7TEXXC XXB	J1155852	2X15 KG- R407C	SIT
<b>URGENCA</b>					
31.	BLUE BOX	TETRIS W 38.4ln	SB10004675	44.7 KG R410A	ODVODNA STROJNICA
32.	DAIKIN	EWVHC12VZSSA20 03		220 KG -R1234ZE	MFT II 2 KOM.
<b>PORODNIŠNICA</b>					
33.	LG	ARUM 500 LTS		52,9	PORODNIŠNICA
<b>DIALIZA INTERNI</b>					

**PRILOGA ŠT. 2 – SKLOP 3**

34.	Capeland Scroll digital	ZRD94KCE-TFD-522	12EA1975D		DIALIZA
<b>PEDIATRIJA</b>					
35.	DECSA s.r.l. (hladilni stolp)	REF.C.075	07.0537		PEDIATRIJA (dela na vročo vodo)
36.	CARRIER (Vin prom)	16 JB 021/36 HW	0464 inv. št.: 00102343		PEDIATRIJA (ABSORBER)

# PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).<sup>1</sup>

<b>1. Opis predmeta javnega naročila: Vzdrževanje klimatskih naprav</b>
<b>2. Podatki o ponudniku</b>
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 EMŠO zakonitega zastopnika*:
2.9 E-mail ponudnika:
2.10 Kontaktna oseba:
2.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma:

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

\*Opomba

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

<sup>1</sup> V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

## PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila »**Vzdrževanje klimatskih naprav**« vključili naslednjega podizvajalca:

### 1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
EMŠO zakonitega zastopnika*:	
Kontaktne podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

Opomba\*

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

### 2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (EUR brez DDV)	

Datum:

\_\_\_\_\_  
žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja

### 3. Soglasje podizvajalca

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) (*izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo*):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

#### IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega  
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega  
zastopnika podizvajalca:

Datum:

**NAVODILO:**

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

PONUDNIK:

---



---



---

Številka ponudbe:

Datum:

## PREDRAČUN ZA SKLOP 1:

## Vzdrževanje hladilnega agregata Center za informatiko

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1. Preventivno vzdrževanje (komplet - vseh klimatskih naprav)						
1.	Cena tedenskega pavšala za redni servis klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme" - v ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihod servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrina, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	teden	52	0,00		0,00
2.	Cena celovitega izvajanja vodenja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika.	kpl	1	0,00		0,00
2. Korektivno vzdrževanje (popravlilo posamezne klimatske naprave)						
3.	Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času (ponedeljek - sobota, med 6.00 in 22.00 uro).	ura	300	0,00		0,00
4.	Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	prihod	30	0,00		0,00
I.	SKUPAJ SKLOP 1: Servis hladilnega agregata center za informatiko					0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE						0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)						0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE						0,00

**Opomba:**

Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in da jo ponudnik ponuja brezplačno.

Ponudnik mora vpisati stopnja davka na dodano vrednost (DDV).

Za korektivno vzdrževanje je naročnik navedel okvire in predvidene 1-letne količine. Te količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje do 31.8.2028.

Žig in podpis ponudnika:

---



PONUDNIK:

---



---



---

Številka ponudbe:

Datum:

## PREDRAČUN ZA SKLOP 2:

## Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjih

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
<b>1. Preventivno vzdrževanje (redni servis)</b>						
1.	Cena pavšala za redni servis klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme" - v ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihod servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški). <u>Opomba: Naročnik po zadnjem popisu razpolaga z 1.132 enotami, redni servisi se izvajajo 2x letno.</u>	enota	2.264	0,00		0,00
	Cena pavšala za prvi redni servis klimatskih naprav je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«.					
2.	Cena celovitega izvajanja vodenja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika.	kpl	1	0,00		0,00
<b>2. Korektivno vzdrževanje (popravlilo posamezne klimatske naprave)</b>						
3.	Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času (ponedeljek - sobota, med 6.00 in 22.00 uro).	ura	500	0,00		0,00
4.	Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevnic, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	prihod	70	0,00		0,00
<b>I. SKUPAJ SKLOP 2: Servis "split" sistemov</b>						<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE</b>						<b>0,00</b>
<b>ZNESEK DAVKA (EUR)</b>						<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE</b>						<b>0,00</b>

**Opomba:**

Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in da jo ponudnik ponuja brezplačno.

Ponudnik mora vpisati stopnja davka na dodano vrednost (DDV).

Za korektivno vzdrževanje je naročnik navedel okvirne in predvidene 1-letne količine. Te količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje do 31.8.2028.

Žig in podpis ponudnika:

---

PONUDNIK:

---



---



---

Številka ponudbe:

Datum:

**PREDRAČUN ZA SKLOP 3:**  
**Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči**

ZŠ	Opis	EM	Količina	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
<b>1. Preventivno vzdrževanje (redni servisi)</b>						
1.	Cena pavšala za redni servis pred začetkom hladilne sezone klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme" - v ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihod servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevni, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	enota	36	0,00		0,00
2.	Cena pavšala za kontrolni servis klimatskih naprav navedenih v dokumentu "Specifikacija zahtev naročnika in seznam opreme" - v ceno pavšala so zajeti vsi stroški vezani na delo (vključno z vsem potrebnim orodjem in čistili, ki jih pri tem potrebuje servisni tehnik) in prihod servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevni, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	enota	36	0,00		0,00
3.	Cena celovitega izvajanja vodenja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika.	kpl	1	0,00		0,00
<b>2. Korektivno vzdrževanje (popravlilo posamezne klimatske naprave)</b>						
4.	Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času (ponedeljek - sobota, med 6.00 in 22.00 uro).	ura	100	0,00		0,00
5.	Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (kilometrini, dnevni, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški).	prihod	25	0,00		0,00
<b>I. SKUPAJ SKLOP 3: Servis hladilnih sistemov agregatov večjih moči</b>						<b>0,00</b>

<b>SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE</b>	<b>0,00</b>
<b>ZNESEK DAVKA (EUR)</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE</b>	<b>0,00</b>

**Opomba:**

Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in da jo ponudnik ponuja brezplačno.

Ponudnik mora vpisati stopnja davka na dodano vrednost (DDV).

Za korektivno vzdrževanje je naročnik navedel okvirne in predvidene 1-letne količine. Te količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje do 31.8.2026.

Žig in podpis ponudnika:

---

PONUDNIK:

---



---



---

Številka ponudbe:

---

Datum:

---

## REKAPITULACIJA

## Predmet javnega naročila: Vzdrževanje klimatskih naprav

ZŠ	Opis	Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1.	SKLOP 1: Vzdrževanje hladilnega agregata Center za informatiko	0,00
2.	SKLOP 2: Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev	0,00
3.	SKLOP 3: Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči	0,00
<b>SKUPAJ (1+2+3):</b>		<b>0,00</b>

Žig in podpis ponudnika:

---

**Opombe:**

Za korektivno vzdrževanje je naročnik navedel okvirne in predvidene 1-letne količine. Te količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje do 31.8.2028.

**Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.**

## VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA za vzdrževanje klimatskih naprav – Sklop 1 in/ali 2 in/ali 3

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med., (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka za DDV izvajalca: , matična številka izvajalca: .

### I. UVODNE DOLOČBE

#### 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitev: **Vzdrževanje klimatskih naprav** po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (*Uradni list RS*, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. *US*, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#), [88/23](#) – ZOPNN-F in [83/25](#) – ZOUL.), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave .

#### 2. člen

S tem okvirnim sporazumom (v nadaljevanju: sporazum) se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

### II. PREDMET SPORAZUMA

#### 3. člen

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev korektivnega in preventivnega vzdrževanja klimatskih naprav v UKC Maribor.

Predmet tega javnega naročila je tudi dobava vseh rezervnih delov in potrošnega materiala potrebnega za izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik in izvajalec sklepata ta sporazum za vzdrževanje klimatskih naprav, in sicer za:

- Sklop 1: Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko in/ali;
- Sklop 2: Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev in/ali
- Sklop 3: Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči.

Ponudba, št. z dne , in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del tega sporazuma.

#### 4. člen

Izvajalec bo na klimatskih napravah, ki so predmet tega sporazuma, izvajal storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja skladno s specifikacijo zahtev naročnika.

Naročnik določa za nadzorno osebo .

Ob zamenjavi iztrošenih ali okvarjenih delov bo izvajalec uporabljal in vgrajeval originalne nadomestne dele.

Na zahtevano naročnika bo izvajalec predal okvarjene dele nadzorni osebi naročnika.

Obseg storitev je okviren. Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celoten obseg storitev po predračunu. Naročnik bo pri izvajalcu naročal obseg storitev in materiala, ki ga bo v obdobju iz 32. člena tega sporazuma, dejansko potreboval.

## **5. člen**

Naročnik si pridružuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam klimatskih naprav v času trajanja tega sporazuma, v kolikor se v času trajanja sporazuma pojavi potreba po vzdrževanju klimatske naprave, ki ni uvrščena na seznam (dopolnitev seznama), ali določeno klimatsko napravo izloči iz uporabe. Nova klimatska naprava bo uvrščena na seznam klimatskih naprav, ki se bo redno posodabljal.

Naročnik bo v primeru nove klimatske naprave oz. uvrstitve druge klimatske naprave na seznam pozval sklenitelja okvirnega sporazuma k predložitvi ponudbe za vzdrževanje te nove oziroma dodatne klimatske naprave, kadarkoli v času trajanja tega sporazuma. Sklenitelj okvirnega sporazuma bo pri pripravi ponudbe za morebitno novo klimatsko napravo vezan na cene, ki so dogovorjene s tem sporazumom.

Kakršnokoli zvišanje ponudbene cene, zaradi dodajanja nove oziroma dodatne klimatske naprave na seznam klimatskih naprav, ne sme presegati 30 odstotkov ponudbene vrednosti.

## **III. NAROČANJE STORITEV, ROKI IN POGODBENA KAZEN**

### **Sklop 1: Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko**

## **6. člen**

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s predstavnikom oz. nadzorno osebo naročnika. Preventivno vzdrževanje (redni servis) se izvaja enkrat (1x) tedensko po cenah iz ponudbenega predračuna ter v skladu z določili iz tehničnih zahtev.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja (izredno popravilo) po predhodnem pozivu s strani pooblaščenega osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico.

## **7. člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo vzdrževanje klimatskih naprav izvajal pravočasno in v dogovorjenih rokih.

Za naročnika bo prijavo napak v rednem delovnem času (tj. ponedeljek – sobota med 6:00 uro in 22:00 uro), vršil vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Za naročnika bo prijavo napak izven rednega delovnega časa, med vikendi in prazniki, vršil dežurni vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Odzivni čas izvajalca je čas, ki preteče od prejema pisne prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. **Izvajalec mora biti dosegljiv 24/7 vse dni v letu.**

**Odzivni čas izvajalca je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila.**

Popravilo oziroma odprava napake mora biti izvršena najkasneje v roku dveh (2) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.

V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljivost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

Če ponudnik zaradi okoliščin, ki jih ni sam zakrivil oz. ne izhajajo iz njegove sfere, popravila ne more izvesti v predvidenem roku, mora o tem takoj obvestiti naročnika.

### **8. člen**

Če izvajalec ne prične s popravilom v roku iz prejšnjega člena, ali če izvajalec storitve ne opravi v predvidenem roku, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 500,00 EUR brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% (odstotkov) ponudbene vrednosti za sklop 1 v EUR brez DDV.

Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi obveznosti iz tega sporazuma in hkrati terjaja od izvajalca plačilo pogodbene kazni. Stranki sporazuma sta soglasni, da v primeru zamude z izvajanjem obveznosti izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbeni kazen lahko obračuna v skladu z določili tega sporazuma od datuma zamude do dneva izpolnitve, brez predhodnega obvestila izvajalcu.

Pogodbeni kazen se ne zaračuna v kolikor je zamuda posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati obveznosti iz tega sporazuma, se lahko rok za dokončanje teh obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

### **Sklop 2: Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev**

### **9. člen**

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s predstavnikom oz. nadzorno osebo naročnika. Izvajalec mora zaključiti izvedbo rednih servisov najkasneje v roku dveh (2) mesecev od začetka izvajanja preventivnega vzdrževanja.

Preventivno vzdrževanje (redni servis) se izvaja 2 x na leto (1. v obdobju marec – april, 2. v obdobju september – oktober) po cenah iz ponudbenega predračuna ter v skladu z določili iz tehničnih zahtev.

Izvajalec bo ob vsakem preventivnem vzdrževanju na notranji enoti nalepil nalepko z datumom preventivnega vzdrževanja.

Naročnik si pridržuje pravico izvesti nadzor nad opravljenim delom izvajalca v okviru preventivnega vzdrževanja in po potrebi zahtevati odpravo nepravilnosti.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja (izredno popravilo) po predhodnem pozivu s strani pooblaščen osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico.

### 10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vzdrževanje klimatskih naprav izvajal pravočasno in v dogovorjenih rokih.

Za naročnika bo prijavo napak v rednem delovnem času (tj. ponedeljek – sobota med 6:00 uro in 22:00 uro), vršil vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Za naročnika bo prijavo napak izven rednega delovnega časa, med vikendi in prazniki, vršil dežurni vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Odzivni čas izvajalca je čas, ki preteče od prejema pisne prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

**Odzivni čas izvajalca za nujne primere je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila. Odzivni čas izvajalca za vse preostale zadeve je največ štiriindvajset (24) ur za prihod na objekt po prejemu obvestila.**

Popravilo oziroma odprava napake v nujnih primerih mora biti izvršena najkasneje v roku treh (3) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt. Popravilo oziroma odprava napake v preostalih primerih mora biti izvršeno najkasneje v roku petih (5) dni od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.

V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljivost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

Če ponudnik zaradi okoliščin, ki jih ni sam zakrivil oz. ne izhajajo iz njegove sfere, popravila ne more izvesti v predvidenem roku, mora o tem takoj obvestiti naročnika.

### 11. člen

Če izvajalec ne prične s popravilom v roku iz prejšnjega člena, ali če izvajalec storitve ne opravi v predvidenem roku, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 500,00 EUR brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% (odstotkov) ponudbene vrednosti sklop 2 v EUR brez DDV.

Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi obveznosti iz tega sporazuma in hkrati terjaa od izvajalca plačilo pogodbene kazni. Stranki sporazuma sta soglasni, da v primeru zamude z izvajanjem obveznosti izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbeno kazen lahko obračuna v skladu z določili tega sporazuma od datuma zamude do dneva izpolnitve, brez predhodnega obvestila izvajalcu.

Pogodbena kazen se ne zaračuna v kolikor je zamuda posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati obveznosti iz tega sporazuma, se lahko rok za dokončanje teh obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

**Sklop 3: Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči****12. člen**

Izvajalec bo pristopil k izvajanju preventivnega vzdrževanja po predhodnem dogovoru s predstavnikom oz. nadzorno osebo naročnika. Preventivno vzdrževanje (redni servis in kontrolni servis) se izvajata 2 x na leto, in sicer po cenah iz ponudbenega predračuna ter v skladu z določili iz tehničnih zahtev.

Izvajalec bo pristopil k izvajanju korektivnega vzdrževanja (izredno popravilo) po predhodnem pozivu s strani pooblaščenega osebe naročnika, ki se potrdi s pisno naročilnico.

**13. člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo vzdrževanje klimatskih naprav izvajal pravočasno in v dogovorjenih rokih.

Za naročnika bo prijavo napak v rednem delovnem času (tj. ponedeljek – sobota med 6:00 uro in 22:00 uro), vršil vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Za naročnika bo prijavo napak izven rednega delovnega časa, med vikendi in prazniki, vršil dežurni vzdrževalec na telefonsko številko izvajalca in preko e-maila .

Odzivni čas izvajalca je čas, ki preteče od prejema pisne prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

**Odzivni čas izvajalca je največ štiri (4) ure za prihod na objekt po prejemu obvestila.**

Popravilo oziroma odprava napake v nujnih primerih mora biti izvršena najkasneje v roku treh (3) dneh od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt. Popravilo oziroma odprava napake v preostalih primerih mora biti izvršeno najkasneje v roku deset (10) dni od začetka aktivnosti, ki se šteje od prihoda na objekt.

V primeru, da potrebni rezervni deli niso na zalogi, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. Čas za popravilo oziroma odpravo napake se za takšne primere določi glede na dobavljenost oziroma dobavni rok rezervnih delov.

Če ponudnik zaradi okoliščin, ki jih ni sam zakrivil oz. ne izhajajo iz njegove sfere, popravila ne more izvesti v predvidenem roku, mora o tem takoj obvestiti naročnika.

**14. člen**

Če izvajalec ne prične s popravilom v roku iz prejšnjega člena, ali če izvajalec storitve ne opravi v predvidenem roku, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 500,00 EUR brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% (odstotkov) ponudbene vrednosti za sklop 3 v EUR brez DDV.

Naročnik lahko kljub zamudi vztraja pri izpolnitvi obveznosti iz tega sporazuma in hkrati terja od izvajalca plačilo pogodbene kazni. Stranki sporazuma sta soglasni, da v primeru zamude z izvajanjem obveznosti izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbeni kazen lahko obračuna v skladu z določili tega sporazuma od datuma zamude do dneva izpolnitve, brez predhodnega obvestila izvajalca.



Pogodbena kazen se ne zaračuna v kolikor je zamuda posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati obveznosti iz tega sporazuma, se lahko rok za dokončanje teh obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

#### **IV. CENE IN PLAČILNI POGOJI**

##### **Sklop 1: Vzdrževanje hladilnega agregata Centra za informatiko**

##### **15. člen**

Naročnik bo poravnal opravljene storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja po cenah dogovorjenih s tem sporazumom in sicer:

Cena tedenskega pavšala za preventivno vzdrževanje znaša EUR brez DDV.

Cena celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika znaša EUR brez DDV.

Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času pri korektivnem vzdrževanju znaša EUR brez DDV.

Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika vključuje potne stroške (kilometrino), dnevnice, stroške servisnega tehnika na poti ter morebitne druge stroške in znaša EUR brez DDV.

Rezervni deli in potrošni material se obračunavajo po ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, ki ga je izvajalec predložil v ponudbi oziroma po vsakokrat veljavnem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, v kolikor izvajalec pravočasno predloži nov cenik. V primeru spremembe cen rezervnih delov in potrošnega materiala je izvajalec dolžan predložiti nov cenik rezervnih delov in potrošnega materiala, sicer se bodo obračunale cene za rezervne dele po zadnjem predloženem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala. Cena rezervnih delov in potrošnega materiala brez DDV mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Natančne količine razpisanih storitev korektivnega vzdrževanja, rezervnih delov in potrošnega materiala, ki jih bo naročnik potreboval, so v trenutku sklepanja tega okvirnega sporazuma neugotovljive in so odvisne od njegovih potreb. Naročnik poudarja, da so količine navedene v obrazcu predračun (OBR-2.1), zgolj informativne narave in bo dejanska nabava odvisna od okvar in potrebnih zamenjav. Naročnik posledično ne bo nosil odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja količin, kot izhaja iz dokumentacije o oddaji tega predmetnega javnega naročila.

Cene tedenskega pavšala, cena celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika, cene delovnih ur servisnega tehnika, cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (OBR-2.1) so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih okvirnih sporazumih dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti

smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma. Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja tega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

#### **16. člen**

Izvajalec bo izvajal storitve v rednem delovnem času praviloma od ponedeljka do sobote med 6:00 in 22:00 uro.

Delo izven rednega delovnega časa, opredeljenega v prvem odstavku tega člena, in ob dela prostih dnevih mora odobriti nadzorna oseba naročnika.

Cena delovne ure delovne ure servisnega tehnika izven rednega delovnega časa se poveča za           %, kar znaša           EUR brez DDV.

#### **17. člen**

Izvajalec po končanem delu posreduje naročniku poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je potrebno specificirati porabljen material, rezervne dele in delovni čas. Poročilo potrdi nadzorna oseba naročnika.

Opravljenе storitve bo naročnik plačeval na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki ga izda izvajalec na osnovi potrjenega poročila. Potrjeno poročilo je priloga računa.

#### **18. člen**

Naročnik bo izvršil plačilo v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po opravljeni storitvi oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, ki bo veljala v času izvajanja tega sporazuma, na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden na računu.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. [85/25](#)).

Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvesti o spremembi.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

**Sklop 2: Vzdrževanje »split« sistemov in vodnih konvektorjev****19. člen**

Naročnik bo poravnal opravljene storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja po cenah dogovorjenih s tem sporazumom in sicer:

Cena pavšala za preventivno vzdrževanje klimatske naprave znaša EUR brez DDV in je ob prvem rednem servisu dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in cene na enoto mere«.

Cena celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika znaša EUR brez DDV.

Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času pri korektivnem vzdrževanju znaša EUR brez DDV.

Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika vključuje potne stroške (kilometrino), dnevnice, stroške servisnega tehnika na poti ter morebitne druge stroške in znaša EUR brez DDV.

Rezervni deli in potrošni material se obračunavajo po ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, ki ga je izvajalec predložil v ponudbi oziroma po vsakokrat veljavnem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, v kolikor izvajalec pravočasno predloži nov cenik. V primeru spremembe cen rezervnih delov in potrošnega materiala je izvajalec dolžan predložiti nov cenik rezervnih delov in potrošnega materiala, sicer se bodo obračunale cene za rezervne dele po zadnjem predloženem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala. Cena rezervnih delov in potrošnega materiala brez DDV mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Natančne količine razpisanih storitev korektivnega vzdrževanja, rezervnih delov in potrošnega materiala, ki jih bo naročnik potreboval, so v trenutku sklepanja tega okvirnega sporazuma neugotovljive in so odvisne od njegovih potreb. Naročnik poudarja, da so količine navedene v obrazcu predračun (OBR-2.2), zgolj informativne narave in bo dejanska nabava odvisna od okvar in potrebnih zamenjav. Naročnik posledično ne bo nosil odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja količin, kot izhaja iz dokumentacije o oddaji tega predmetnega javnega naročila.

Cene pavšala za preventivno vzdrževanje klimatske naprave, celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika, cene delovnih ur servisnega tehnika, cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (OBR-2.2) so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih okvirnih sporazumih dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma. Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja tega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

## **20. člen**

Izvajalec bo izvajal storitve v rednem delovnem času praviloma od ponedeljka do sobote med 6:00 in 22:00 uro.

Delo izven rednega delovnega časa, opredeljenega v prvem odstavku tega člena, in ob dela prostih dnevih mora odobriti nadzorna oseba naročnika.

Cena delovne ure delovne ure servisnega tehnika izven rednega delovnega časa se poveča za           %, kar znaša           EUR brez DDV.

## **21. člen**

Izvajalec po končanem delu posreduje naročniku poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je potrebno specificirati porabljen material, rezervne dele in delovni čas. Poročilo potrdi nadzorna oseba naročnika.

Opravljene storitve bo naročnik plačeval na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki ga izda izvajalec na osnovi potrjenega poročila. Potrjeno poročilo je priloga računa.

## **22. člen**

Naročnik bo izvršil plačilo v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po opravljeni storitvi oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, ki bo veljala v času izvajanja tega sporazuma, na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden na računu.

V kolikor veljavni predpisi določajo ali dopuščajo daljši plačilni rok, se uporabi najdaljši rok, kot je določen oziroma dopuščen s predpisi. Če zadnji dan roka za plačilo pade na dan, ki je po zakonu dela prost, se kot zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan. Za dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti do dobavitelja se šteje dan, ko naročnik pri svoji organizaciji za plačilni promet odda nalog za izvršitev plačila.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. [85/25](#)).

Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvesti o spremembi.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

### **Sklop 3: Vzdrževanje hladilnih agregatov večjih moči**

## **23. člen**

Naročnik bo poravnal opravljene storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja po cenah dogovorjenih s tem sporazumom in sicer:

Cena pavšala za preventivno vzdrževanje klimatske naprave pred začetkom sezone znaša EUR brez DDV.

Cena pavšala za kontrolni servis klimatske naprave po zaključku ogrevanja znaša EUR brez DDV.

Cena celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika znaša EUR brez DDV.

Cena delovne ure servisnega tehnika v rednem delovnem času pri korektivnem vzdrževanju znaša EUR brez DDV.

Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika vključuje potne stroške (kilometrino), dnevnice, stroške servisnega tehnika na poti ter morebitne druge stroške in znaša EUR brez DDV.

Rezervni deli in potrošni material se obračunavajo po ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, ki ga je izvajalec predložil v ponudbi oziroma po vsakokrat veljavnem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala, v kolikor izvajalec pravočasno predloži nov cenik. V primeru spremembe cen rezervnih delov in potrošnega materiala je izvajalec dolžan predložiti nov cenik rezervnih delov in potrošnega materiala, sicer se bodo obračunale cene za rezervne dele po zadnjem predloženem ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala. Cena rezervnih delov in potrošnega materiala brez DDV mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Natančne količine razpisanih storitev korektivnega vzdrževanja, rezervnih delov in potrošnega materiala, ki jih bo naročnik potreboval, so v trenutku sklepanja tega okvirnega sporazuma neugotovljive in so odvisne od njegovih potreb. Naročnik poudarja, da so količine navedene v obrazcu predračun (OBR-2.3), zgolj informativne narave in bo dejanska nabava odvisna od okvar in potrebnih zamenjav. Naročnik posledično ne bo nosil odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja količin, kot izhaja iz dokumentacije o oddaji tega predmetnega javnega naročila.

Cene pavšalov za preventivno vzdrževanje klimatskih naprav pred začetkom sezone in za kontrolni servis, celovitega vodenja izvajanja kontrol tesnosti, priprave vseh potrebnih podatkov, dokumentacije in izvedba poročanja vsem pristojnim organom - skladno z Uredbo, veljavnimi predpisi in z zahtevami naročnika, cene delovnih ur servisnega tehnika, cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika (OBR-2.3) so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih okvirnih sporazumih dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma. Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije



Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tem sporazumu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga tega sporazuma. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. */se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/*

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. */se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/*

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem sporazuma naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene izjave o gospodarskem subjektu teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

## **VI. PREDSTAVNIKI STRANK SPORAZUMA**

### **28. člen**

Za izvedbo okvirnega sporazuma so pooblaščene naslednje osebe:

Pooblaščen oseba naročnika je: .  
Skrbnik sporazuma za naročnika je: .  
Skrbnik sporazuma za izvajalca je: .

## **VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA**

### **29. člen**

Stranki sporazuma se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da bosta ravnali kor dobra gospodarja.

### **30. člen**

Naročnik se s tem sporazumom zavezuje:

- da bo prostor v katerem se nahajajo klimatske naprave (v nadaljevanju: oprema), ki so predmet tega sporazuma redno vzdrževal glede na higieno ter klimatske, električne ter ostale pogoje, ki so določeni s tehnično dokumentacijo proizvajalca,

- izvajalcu zagotovil primeren prostor glede na pogoje iz prve alineje tega člena, za nemoteno izvajanje s tem sporazumom določenih obveznosti,
- v prijavi okvare navedel podatke o mestu, kjer se okvarjena oprema nahaja, tip in serijsko številko opreme in opis napake.

### **31. člen**

Izvajalec se s tem sporazumom zavezuje:

- bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak,
- bo prevzete obveznosti opravljal strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, v skladu s poklicno skrbnostjo, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter zahtevami proizvajalca klimatskih sistemov,
- bo omogočil ustrezen nadzor naročniku,
- bo sodeloval z naročnikom, mu svetoval ter upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvrševal storitve gospodarno v korist naročnika,
- bo skrbel, da izvajajo servisiranje in vzdrževanje usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so opremljeni s potrebnimi napravami in orodjem,
- bo izdeloval evidenčne liste in kontrole tesnosti ter pripravljал poročila in poročal o uhajanju agenciji ARSO,
- bo zagotavljal potrebne rezervne dele za popravilo in zamenjavo ves čas trajanja tega sporazuma;
- bo naročniku povrnil škodo, ki bo nastala na opremi, ki je predmet tega sporazuma zaradi njegovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja, oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala,
- bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja tega sporazuma,
- bo z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop, ravnal v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
- bo samostojno uredil dostop z upravljalcem parkirišč,
- bo v vratarnici pri glavnem vhodu v UKC Maribor, pri varnostniku prevzel identifikacijsko kartico in najavil storitev,
- bo upošteval cestnoprometne predpise in signalizacijo znotraj območja UKC Maribor,
- bo po opravljeni storitvi, v vratarnici pri glavnem vhodu v UKC Maribor, pri varnostniku vrnil identifikacijsko kartico.

## **VIII. VELJAVNOST SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA**

### **32. člen**

Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank tega sporazuma ter velja:

- za sklop 1: od 8. 8. 2026 do 31. 8. 2028,
- za sklop 2: od 26. 9. 2026 do 31. 8. 2028,
- za sklop 3: od 8. 8. 2026 do 31. 8. 2028,

v kolikor bo odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna pred tem datumom.

Če bo odločitev o oddaji pravnomočna za posamezen sklop po tem datumu, velja za tak sklop za obdobje od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31. 8. 2028.

Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu, v kolikor novi postopek oddaje javnega naročila, ki se mora začeti najpozneje 60 dni pred iztekom



veljavnosti tega sporazuma, ni zaključen pravočasno. Podaljšanje se lahko izvede izključno za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma do sklenitve novega okvirnega sporazuma, vendar največ za obdobje šestih (6) mesecev. V primeru podaljšanja trajanja tega sporazuma bo izvajalec storitve izvajal po cenah in drugih pogojih, dogovorjenih s tem sporazumom.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih storitev in podaljšanja veljavnosti sporazuma, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presežati 30 odstotkov skupne vrednosti sporazuma.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
  - o v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

### **33. člen**

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri naslednji izvedbi storitve ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi brez odpovednega roka. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca.

Naročnik lahko odstopi brez odpovednega roka od tega sporazuma predvsem, če izvajalec:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma.

Vsaka od strank sporazuma lahko brez razloga odstopi od tega sporazuma s 3 mesečnim odpovednim rokom.

Stranka sporazuma mora v času odpovednega roka zagotavljati izvajanje storitev, ki so predmet tega sporazuma, po cenah iz ponudbe.

Stranki sporazuma lahko na podlagi medsebojnega sporazuma določita krajši odpovedni rok.

## **IX. VAROVANJE POSLOVNIH IN OSEBNIH PODATKOV**

### **34. člen**

Stranki sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega sporazuma.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika obveznosti sporazuma, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika.

## **X. VIŠJA SILA**

### **35. člen**

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank sporazuma in ki jih stranke niso mogle predvideti ob sklepanju sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti iz tega sporazuma.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna drugo stranko pisno obvestiti o nastopu in tudi o prehajanju višje sile, poleg tega pa mora drugi stranki predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

## **XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **36. člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti tega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega

sektorja, drugi stranki sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

## **XII. KONČNE DOLOČBE**

### **37. člen**

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

### **38. člen**

Kakršnekoli spremembe tega sporazuma so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh strank sporazuma, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

### **39. člen**

Sporazum v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

### **40. člen**

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

### **41. člen**

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Naročnik:

UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

se sklene

**PISNI SPORAZUM**  
**o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu**  
**ter varstva pred požarom na skupnem delovišču**

Na objektih: Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,

Okvirni sporazum št.:

Izvajalec:

Naročnik del: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,

1. člen

Ta pisni sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

2. člen

Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z:

- Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
- Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,
- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

3. člen

Podpisniki tega sporazuma se sporazumejo, da je za usklajevanje, koordiniranje, izvajanje in zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu odgovorna oseba:

4. člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti obe pogodbeni stranki, se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanja le teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori vključno z inštalacijami je odgovorna pogodbeni stranka pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

5. člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in naročnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba naročnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,
- prepove delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo

nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstrani z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,
- skrbi za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. naročnika,
- odgovorne osebe morajo biti dnevno prisotne na objektu in v primeru odsotnosti imenovati svoje namestnike.

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani naročnika in izvajalca sta pooblaščen da:

- a) usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,
- b) koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,
- c) preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega dogovora,
- d) preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti;
- e) od odgovorne osebe izvajalca zahteva prekinitve dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravna na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. bi lahko povzročil materialno škodo,
- f) prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

- a) delo odgovornih oseb naročnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,
- b) o zadevah obvešča obe stranki.

### **Obveznosti izvajalca**

#### **6. člen**

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju naročnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (kopija),
- ustrezno usposobljeni za svoje delo,
- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,
- seznam vseh delavcev, ki bodo v času del na delovišču,
- obvezna uporaba identifikacijskih kartic na območju UKC Maribora,
- ob prihodu v UKC Maribor obvezna najava pri varnostni službi in odgovorni vodji del.

#### **7. člen**

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščen osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo.

#### **8. člen**

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval naročnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil naročnik. Odpadke zbrane pri naročniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi naročnik. V primeru, da pri naročniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila naročnika.

#### 9. člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati pravila požarnega varstva, v skladu z zakonodajo. Kajenje in uporaba odprtega ognja oz. orodja, ki povzroča iskre je na območju naročnika prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

Če zapuščajo prostore naročnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodovodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

#### 10. člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti vodi in skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev,
- podrejene delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
- podrejene seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov),
- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejene pouči in po potrebi dodatno seznani z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,
- skrbi, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu,
- neprestano kontrolira in nadzira ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventivne varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,
- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kakorkoli ogrozili kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obvešča osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za VZPD,
- z delovišča oz. z del odstrani podrejenega delavca, ki kljub opozorilu ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev, če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD),
- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetuje z odgovorno osebo.

#### 11. člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavec zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del pod vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravnal vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

### **Obveznosti naročnika**

#### 12. člen

Naročnik mora zagotoviti vse zakonsko predpisane pogoje, da bo delo delavcev izvajalca v prostorih oz. na območju delovišča naročnika varno:

- zagotoviti, da so prostori, vhodi, prehodi, in stopnišča varni in ustrezno označeni,
- zagotoviti varne elektroinštalacije, ki morajo biti redno vzdrževane in pregledovane s strani pooblaščenih oseb,
- zagotoviti ustrezna navodila za varstvo pred požarom in ustrezno opremo za gašenje,
- delavcem izvajalca mora glede na obseg dela in število izvajalcev zagotoviti prostore za hrambo in vodenje delovne dokumentacije ter garderobne prostore,
- določiti mora prostore, kjer bo izvajalcu omogočena varna hramba delovne opreme,
- poskrbeti mora za ustrezna odlagališča in posode za odlaganje zbranih odpadkov, vključno z odlagališči za posebne ali nevarne odpadke,

- delavcem izvajalca mora zagotoviti in omogočiti uporabo opreme za prvo pomoč,
- delavce izvajalca je dolžan poučiti o morebitnih posebnih nevarnostih v prostorih, ki bi lahko ogrozili varnost delavca (skladišče nevarnih snovi, laboratorijski prostori, prostori s posebno opremo, ter opremo in stroji naročnika s katerimi delavec opravlja delo oz. jih čisti, ki se lahko poškoduje i.p.d.).
- zagotoviti, da njegovi delavci s svojo dejavnostjo ne ogrožajo življenja in zdravja delavcev izvajalca.

## 13. člen

Naročnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in virov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

## 14. člen

Naročnik oz. od njega pooblaščen odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti dolžna le te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

## 15. člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil je naročnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

## 16. člen

Pisni sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču.

## 17. člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi naročnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

### **Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu**

## 18. člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba:

1. tel: e-mail:

s strani naročnika pa:

2. tel: e-mail:

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna sporočiti takoj.

19. člen

Pisni sporazum je napisan v 2 enakih izvodih od katerih prejme izvajalec del 1 izvoda, ter naročnik 1 izvod.

Pisni sporazum je sklenjen in podpisan:

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Generalni direktor UKC:

Izvajalec:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.



Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

## IZJAVA V ZVEZI Z OMEJEVALNIMI UKREPI

*(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi in podizvajalec,  
če prevzame v podizvajanje več kot 10 % vrednosti naročila)*

Predmet javnega naročila: **Vzdrževanje klimatskih naprav**

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo za **Vzdrževanje klimatskih naprav**.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe

## IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH ZAHTEV

Za potrebe javnega naročila **Vzdrževanje klimatskih naprav**

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- izpolnujemo kadrovske zahteve za sklop (ponudnik vpiše številko sklopa oziroma številke sklopov);
- bomo kot izbrani izvajalec ves čas izpolnjevali te kadrovske zahteve;
- bomo o vseh kadrovskih spremembah obveščali naročnika.

Priloga te izjave je Seznam usposobljenega kadra, ki ga mora ponudnik izpolniti in priložiti v ponudbi.

V seznamu usposobljenega kadra mora ponudnik navesti **najmanj 2 zaposlena**, ki imata spričevalo, izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) 842/2006 (UL L št. 150 z dne 16. 4. 2014) ter Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009).

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

**Opomba:**

- Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost podatkov iz priloge k tej izjavi ter pri tem zahteva dodatna dokazila.

**SEZNAM USPOSOBLJENEGA KADRA**

Sklop: (ponudnik vpiše številko sklopa oziroma številke sklopov)

ZŠ	Ime in priimek	Funkcija ali delovno mesto	Pridobljeni certifikati ali usposabljanja*	Številka spričevala** in datum izdaje spričevala
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

\* Ponudnik navede pridobljene certifikate ali usposabljanja v zvezi z vzdrževanjem klimatskih naprav.

\*\* Spričevalo, ki je izdano v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) 842/2006 (UL L št. 150 z dne 16. 4. 2014) ter Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009).

**Opomba:**

- V primeru prijave ponudnika na več sklopov, kjer ponudnik za različne sklope ponuja različen kader, ponudnik izpolni Prilogo – Seznam usposobljenega kadra za vsak sklop posebej.

## SEZNAM REFERENC

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Sklop: (ponudnik vpiše številko sklopa)

zŠ	Naročnik – pogodbeni partner (potrjevalec reference)	Opis storitve (iz opisa mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev)	Obdobje opravljenih storitev	Kontaktne podatke oseb pri naročniku referenčnega posla za potrditev vsebine reference
1.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
2.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
3.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:

**Opomba:**

*Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo »Vzdrževanje klimatskih naprav«.*

**Obrazec se pripravi ločeno za vsak sklop, na katerega se prijavlja ponudnik.**

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Oseba javnega ali zasebnega prava:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **»Vzdrževanje klimatskih naprav«**, objavljeno na Portalu javnih naročil, izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

## POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

- naziv:
- naslov:
- matična številka
- davčna številka

v obdobju od                      do                      (vpiše se obdobje opravljanja storitve) izvajal storitev vzdrževanja na hladilnih agregatih v skupnem znesku                      (vpiše se skupna vrednost za opravljene storitve) EUR z DDV.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:                      , telefon:                      , e-mail:                      .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

**Navodilo:** Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe.

Oseba javnega ali zasebnega prava:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **»Vzdrževanje klimatskih naprav«**, objavljeno na Portalu javnih naročil, izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

## POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

- naziv:
- naslov:
- matična številka
- davčna številka

v obdobju od                      do                      (vpiše se obdobje opravljanja storitve) izvajal storitev vzdrževanja na »split sistemih« oz. vodnih konvektorjih, v                      (vpiše se število) objektih, ki se uvrščajo v klasifikacijo stavb 122 ali 126. Potrjujemo tudi, da imamo                      (vpiše se število »split sistemov« oz. vodnih konvektorjev) na objektu.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:                      , telefon:                      , e-mail:                      .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

**Navodilo:** Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe.

Oseba javnega ali zasebnega prava:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **»Vzdrževanje klimatskih naprav«**, objavljeno na Portalu javnih naročil, izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

## POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

- naziv:
- naslov:
- matična številka
- davčna številka

v obdobju od                      do                      (vpiše se obdobje opravljanja storitve) izvajal storitev vzdrževanja na hladilnih agregatih, v skupnem znesku                      (vpiše se skupna vrednost za opravljene storitve) EUR z DDV v                      (vpiše se število) objektih, ki se uvrščajo v klasifikacijo stavb 122 ali 126.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:                      , telefon:                      , e-mail:                      .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

**Navodilo:** Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe.