IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE	
Objekt:	Zobna ambulanta OŠ Predoslje
Investitor, ulica, naselje, kraj:	Mestna občina Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Katastrska(e) občina(e):	2103 - Predoslje
Parcelna(e) številka(e):	35/1, 35/2, 37/2, 37/3, 40/1, 40/6, 41/3, 46/1, 46/3, 47/2
Namembnost (stanovanjska, poslovna)	poslovna
Etažnost (klet, pritličje, etaža, mansarda)	P

Celotna zunanja površina stavbe A (m^2) (samo za klimatizirane stavbe)	A=		m^2
Prezračevana / klimatizirana prostornina stavbe V_p (m^3)	V_p=	163	m^3
Prezračevalni faktor $f_0 = A/V_p$ (m^{-1}) (samo za klimatizirane stavbe)	f_0=		m^{-1}
Neto uporabna površina stavbe A_u (m^2) (samo za klimatizirane stavbe)	A_u=		m^2
Predvideno število ljudi v prezračevanem / klimatiziranem delu stavbe	N=	6	ljudi

Projektirane naprave in sistemi - raba energije				
Električna energija				
Tip naprave	Prezračevana prostornina (m^3)	Priključna moč (kW)	Predvideni letni čas obratovanja (h)	Predvidena letna raba električne energije (kWh/a)
KOMFOVENT CF400 VC6M	163,00	0,25	8395	2065
Skupaj ∑=	**163,00**	**0,25**	**8395**	**2065**

Toplota in hlad						
Tip naprave	Priključna moč prenosnika tolpte (kW)		Predvideni letni čas obratovanja prenosnika toplote (h)		Predvidena letna raba energije (kWh/a)	
	Grelnik	Hladilnik	Grelnik	Hladilnik	Toplota	Hlad
KOMFOVENT CF400 VC6M	1,50		778		1167	
Skupaj ∑=	**1,50**				**1167**	

Projektna skupna količina zraka		
Tip naprave	Vtočni zrak (m^3/h)	Odtočni zrak (m3/h)
KOMFOVENT CF400 VC6M	360	360
Skupaj ∑=	**360**	**360**

Predvidena izmenjava zraka n (h^{-1}) v prostornini V_p	n=	2,21	h^{-1}
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote η			
Tip naprave			
	η =	89	%
	η =		%
	η =		%
	η =		%
	η =		%
	η =		%
	η =		%
Celotna priključna moč prezračevalnih naprav	Q =	1,75	kW
Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne stavbe	Q' =	3232	kWh/a

Projektivno podjetje:	Klimaterm projekt d.o.o.	Odgovorni projektant:	Vojko Brelih str. teh.
Št. projekta:	146_2023	Ident. št.:	IZS S-9183
Kraj:	Ljubljana	Žig in podpis:	
Datum:	maj 2024		

