

**Zadeva: Sprememba razpisne dokumentacije JN26/00079 za:
»4HE Drava - zamenjava sekundarne opreme (izvedba elektromontažnih del,
gradbeno obrtniških del in jeklenih konstrukcij)« - Popravek 1**

Naročnik sporoča spremembi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer:

v Dokumentaciji za razpis, objekt HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, Elektromontažna dela, Načrt s področja elektrotehnike, št. mape 4470.6E03, marec 2026 se spremeni besedilo:

- 1) v poglavju 6 ZAHTEVE ZA ELEKTROMONTAŽNO OPREMO, tč. 6.1. VN SPONČNA OPREMA v prvi alineji odstavka za »Vijačni material za spončno opremo« (stran 17 od 54), tako da se glasi:
 - naj bo dimenzije najmanj **M10** s heksagonalnimi glavami v skladu z DIN standardom,
- 2) v poglavju 8 ELEKTROMONTAŽNA DELA, tč. 8.5. GRAFIČNI PRIKAZI VN SPONK, v tretji vrstici tabele - drugi odstavek za Tip sponke (stran 47 od 54), tako da se glasi:
Ravna ploščata Al priključna vijačna sponka, za vodnik 243-AL1/39-A20SA, montaža na Al ploščo **100x100mm**.

Vse ostale zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjene.

ELES, d.o.o.
vodja službe za javna naročila
Anja Bizjak

V objavo na portalu PJN in TED.