Izpis analize gradbene konstrukcije

Projekt: Grad_Velenje - Rondela	Cona: Ogrevana cona - razstavni prostor

Naziv konstrukcije:	Pod zbirko mastodont	
Tip konstrukcije:	Zunanje stene	
Toplotna prehodnost U:	1,853 W/m²K	ne ustreza
Prehod vodne pare:	Ni kondenzacije	
Največja količina kondenzata:	0 kg/m²	
Temperaturni faktor f_{Rsi}:	0,621	ustreza
Faktor toplotne stabilnosti f:		

Sloji konstrukcije	d (cm)	λ (W/mK)	ρ (kg/m³)	cp (J/kgK)	μ (-)
Gosti apnenec, dolomit, marmor (2600)	85	2,3	2600	920	65